

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código : 20489966558

Fecha de envío : 24/04/2024

Nombre o Razón social : E Y S TECHNOLOGY S.A.C.

Hora de envío : 08:22:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

la institución solicita un tiempo de entrega de 7 dias calendario, teniendo en cuenta la potencia del grupo electrógeno la distancia, transporte y el lugar de instalación no es un tiempo razonable que se ajuste a la realidad, solicito a la institución amplié el plazo de entrega a 30 dias calendario

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1.1

Literal: 1.9

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION...El requerimiento del area usuaria establece un plazo maximo de 7 dias dado a que la adquisicion de dicho bien obedece a una urgencia inmediata ya que el distrito corre el riesgo de quedarse desabastecido del fluido electrico por consiguiente es primordial que la entrega del bien se de de acuerdo a lo estipulado en las bases del referido procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se integra nada en este aspecto

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	08:22:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita constancia de visita a campo, solicito se suprima dicho requisito siendo restrictivo por la distancia y lugar de instalación, en vez de la visita solicito a la institución publique fotos y planos del lugar de instalación con la finalidad de brindar mayor información a los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2 **Literal:** e **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De las coordinaciones realizadas el Órgano encargado de las Contrataciones ACOGE LA OBSERVACION, debiéndose suprimir tal exigencia en las bases integradas del referido procedimiento de seleccion evitando en todo sentido la restriccion y acceso al Procedimiento de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se va a suprimir la exigencia sobre la visita a campo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	08:22:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita una potencia de 500kw, solicito sea considerado como potencia mínima pudiendo ofertar equipos con potencias superiores, esto debido a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, establecen que, la Entidad puede consignar, entre otros, el factor de evaluación ¿mejoras a las especificaciones técnicas¿; según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad.

En tal sentido, corresponde señalar que, la Entidad aclara al postor esta facultado podrá incorporar una mejora siempre que ésta comprenda una condición adicional a las especificaciones técnicas en caso de bienes, y no genere un costo adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	08:22:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
dentro del personal clave además de lo solicitado solicito se considere ingeniero electrónico siendo profesional afines al objeto de la convocatoria

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: c.1 **Página:** 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor deberá contar con el personal clave mínimo indicado a continuación;
Un (01) Ingeniero Mecánico y/o Electricista y/o Mecánico Electricista quien estará a cargo de la puesta en marcha y funcionamiento del Grupo Electrónico garantizando el cumplimiento de los procedimientos de trabajo.
Por lo que se le aclara al postor deberá ceñirse a lo solicitado en las bases del referido procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 6 - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN - Favor considerar un plazo mayor, ya que se debe tomar en cuenta que el transporte del equipo por vía fluvial demora un par de semana, adicional al tiempo de preparación del equipo en planta y la instalación del mismo. Se sugiere mínimo un mes (aún no está claro si hay que hacer instalación de cableado y canalización).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento del area usuaria establece un plazo maximo de 7 dias dado a que la adquisicion de dicho bien obedece a una urgencia inmediata ya que el distrito corre el riesgo de quedarse desabastecido del fluido electrico por consiguiente es primordial que la entrega del bien se de de acuerdo a lo estipulado en las bases del referido procedimiento de seleccion y de conformidad con lo soclitado por el Area Usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 8 - ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - Se solicita tablero de transferencia automática, indicar si lo solicitan con conmutador o con interruptores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que el procedimiento de selección es de llave en mano el mismo que quiere decir que incluye la puesta en marcha y funcionamiento del grupo electrogeno para lo cual el postor debera proveer todo lo necesario para dichos trabajos, se le recomienda leer las bases y tomar sus medidas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 8 - ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - Indicar: 1)Medidas del cuarto de fuerza donde estará ubicado el equipo. 2)Medidas de la puerta de entrada al cuarto. 3)Planos y/o fotos a color del cuarto de fuerza 4)Aclarar cómo es el acceso a dicho cuarto (si se puede ingresar el equipo con un montacargas o hay obstáculos (especificar)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante lo siguiente: refrente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentran acorde a la magnitud y tamaño del bien no es parte de las especificaciones tecnicas poner las medidas. 2). Se aclara las medidas de la puerta son de magnitud y volumen del bien no habiendo impedimentos para su adecuacion 3.) Se aclara que no se necesita adjuntar planos y/o fotos por que lo que se busca es adquirir el bien y no la cnstruccion de la casa de fuerza. con respecto al numeral 4 se aclara que el acceso para la colocacion del grupo electrogeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 8 - ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - Confirmar si hay que incluir suministro e instalación de cableado eléctrico desde el GE hasta el TTA y su canalizado. Especificar qué tipo de canalizado y cuántos mL están considerando

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que el procedimiento de selección es de llave en mano el mismo que quiere decir que incluye la puesta en marcha y funcionamiento del grupo electrogeno para lo cual el postor debiera proveer todo lo necesario para dichos trabajos, se le recomienda leer las bases y tomar sus medidas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 8 - ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - Enviar fotos del área y planos eléctricos, mecánicos y de arquitectura para mayor detalle del proyecto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante lo siguiente: refrente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentran acorde a la magnitud y tamaño del bien no es parte de las especificaciones tecnicas poner las medidas. 2). Se aclara las medidas de la puerta son de magnitud y volumen del bien no habiendo impedimentos para su adecuacion 3.) Se aclara que no se necesita adjuntar planos y/o fotos por que lo que se busca es adquirir el bien y no la cnstruccion de la casa de fuerza. con respecto al numeral 4 se aclara que el acceso para la colocacion del grupo electrogeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20118201401	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA DIESEL S.A.	Hora de envío :	16:59:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III / 3.1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 6 - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN - Favor considerar un plazo mayor, ya que se debe tomar en cuenta que el transporte del equipo por vía fluvial demora un par de semana, adicional al tiempo de preparación del equipo en planta y la instalación del mismo. Se sugiere mínimo un mes (aún no está claro si hay que hacer instalación de cableado y canalización)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la participante que el plazo de entrega esta acorde a la indagación de mercado y la necesidad del área usuaria por lo que se ha considerado el plazo mínimo de 07 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:17

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se solicita en 07 días calendarios del grupo electrógeno y más aun con un factor de evaluación en el plazo de entrega de otorgar 50 puntos al menor tiempo de entrega 05 días calendarios el cual deja sin posibilidades a la mayoría de postores para participar y por ende lograr adjudicación alguna, Dada la coyuntura e inestabilidad política por la cual venimos atravesando, donde nos encontramos con paros programados, desabastecimiento y sumado a ello una crisis internacional, y considerando que los bienes solicitados son netamente importados más aun por la capacidad de 500 Kw motivo que no es posible tenerlo en stock en el mercado local, visto esto es imposible cumplir en los pocos días solicitados , a menos que dicho proceso está arreglado bajo un acto ilegal estando ya direccionada y que el proveedor elegido ya cuente con el grupo electrógeno solicitado , de otro modo, no se llegaría a los plazos establecidos y menos si ellos son reducidos, ante lo mencionado, se SOLICITA que el plazo de entrega se amplíe a 90 días calendarios para la entrega y 05 días calendarios para la instalación y puesta en funcionamiento cantidad de días que si serian plazos reales y no vulnerar la transparencia del proceso. Además, poder lograr la mayor participación de postores lo cual sería muy beneficioso para la economía de la entidad de ser la respuesta que existe pluralidad de postores para este tipo de entrega en días solicitamos que en merito a la ley de transparencia se publique en la integración de bases se haga saber los nombres de los postores y su ruc de ellos y clarificar la duda que nos causa dicho plazo de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El organo encargado de las contrataciones NO ACOGE LA OBSERVACION realizada por el postor ya que el plazo de entrega esta acorde a la indagación de mercado y la necesidad del área usuaria por lo que se ha considerado el plazo mínimo de 07 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al Acondicionamiento, montaje o instalación y puesta en servicio, debido a que este grupo electrógeno se conectará al sistema de carga y sumado a que no cuenta con servicio publico o privado de electricidad, se solicita considerar como opcional el tablero de transferencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la participante que el modulo de control electrónico esta referido al tablero de control de transferencia para lo cual el participante solo deberá considerar el modulo de control electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

El proveedor, deberá incluir en su propuesta todos los trabajos necesarios para la instalación y puesta en servicio del grupo electrógeno, dentro de la caja de fuerza, toda instalación y corrección fuera de esta será responsable la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante lo siguiente: referente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentra acorde a la magnitud y tamaño del bien señalando asimismo que el acceso para la colocación del grupo electrógeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con relación al alternador, respecto al voltaje, debe considerarse 440 a 480 Vol Trifásico + Neutro; con relación al motor del tanque de combustible debe decir: De 190 a 280 galones. Garantizando el adecuado funcionamiento de la misma

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Se aclara que las observaciones realizadas se encuentra en las especificaciones técnicas según lo solicitado por el área usuaria por lo que se le invita a leer las bases y revisar las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
Respecto al repuesto y herramientas, los manuales de operación y mantenimiento deben entregarse en físico o digital. Asimismo, el catálogo de partes debe ser opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se le aclara al postor que se observacion esta siendo acogida y con respecto a los manuales deberan ser entregados de forma digital indicando ademas que el catalogo no es opcional es obligatorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con relación al inciso e) de los documentos de presentación obligatoria, señala: e) Constancia firmada por el responsable de visita en campo para verificar el lugar de la instalación que serán objeto de del presente suministro. Este documento solicitado trasgrede la normativa de contrataciones, por ello, solicito suprimir dicho documento, ya que sería causal de nulidad del procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2,2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

De las coordinaciones realizadas el Órgano encargado de las Contrataciones ACOGE LA OBSERVACION, debiéndose suprimir tal exigencia en las bases integradas del referido procedimiento de selección evitando en todo sentido la restricción y acceso al Procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:02:38

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

La experiencia del personal clave, de acuerdo a la envergadura del servicio a realizar, debe ser: "deberá contar con una experiencia mínima de tres (02) años contados a partir de la obtención de la colegiatura en trabajos de instalación de grupos electrógenos, subestaciones eléctricas y/o conexiones primarias y secundarias de redes de energía lo que deberá ser demostrado con constancias o certificados", con la finalidad de generar mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION en ese sentido las bases integradas serán modificadas con respecto a la exigencia del personal el mismo que quedara establecido con experiencia minima de dos (2) años contados a partir de la obtencion de la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:19:42

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

La experiencia del personal clave, de acuerdo a la envergadura del servicio a realizar, debe ser: "deberá contar con una experiencia mínima de dos (02) años contados a partir de la obtención de la colegiatura en trabajos de instalación de grupos electrógenos, subestaciones eléctricas y/o conexiones primarias y secundarias de redes de energía lo que deberá ser demostrado con constancias o certificados", con la finalidad de generar mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la Ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

OBSERVACION YA FUE ACOGIDA (SE REPITE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20600038282	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CARCEC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:29:35

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al Acondicionamiento, montaje o instalación y puesta en servicio, debido a que este grupo electrógeno se conectará solo al sistema de carga y sumado a que no cuenta con servicio público o privado de electricidad, se solicita considerar como opcional el tablero de transferencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al Postor que el modulo de control electronico esta referido al tablero de control de transferencia para lo cual el participante solo deberá considerar el modulo de control electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar si requieren el GE ABIERTO, como se indica en la página 3 del informe; no obstante, en el ítem 7 "Impacto Ambiental" indican que el diseño del GE debe reducir al máximo el ruido, si ello es un factor importante, sugerimos que opten por un GE encapsulado. Favor de indicar si el GE debe ser abierto o encapsulado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION puesto que los requerimientos técnicos mínimos establecen un grupo electrógeno abierto por lo cual deberá ceñirse a las bases del referido procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar la tensión de trabajo del grupo electrógeno, indicar si es trifásico o monofásico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor que el requerimiento del area usuaria establece qun GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO) trífisico por lo cual se sugiere ceñirse a las bases del referido procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar si el GE funcionará en modo prime o como respaldo de energía (Stand by), del informe técnico se entiende que se usará como respaldo para energizar el sistema de alumbrado ante algún corte de energía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al postor que el requerimiento del area usuaria establece qun GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO) trífisico funiconara de forma continua tal como lo solicitado por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Indicar si debemos incluir el suministro de combustible para realizar las pruebas de funcionamiento in situ

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, el postor debera considerar accesorios y prever todo lo necesario para la puesta en marcha y funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
Indicar si debemos dejar el tanque de combustible base del GE al 100%. Considerar que ello incluye un costo adicional a la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al postor que el procedimiento de selección es de llave en mano el mismo que quiere decir que incluye la puesta en marcha y funcionamiento del grupo electrogeno para lo cual el postor debera proveer todo lo necesario para dichos trabajos, se le recomienda leer las bases y tomar sus medidas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para la cotización del montaje mecánico se requiere que adjunten un plano de arquitectura y/o fotografías con la ubicación del grupo electrógeno y tablero de transferencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION y Se aclara al postor lo siguiente: referente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentra acorde a la magnitud y tamaño del bien señalando asimismo que el acceso para la colocación del grupo electrógeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se requiere que adjunten planos y/o fotografías de las rutas de acceso a la ubicación del GE para cotizar las maniobras de descarga y traslado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Se aclara al participante lo siguiente: referente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentra acorde a la magnitud y tamaño del bien señalando asimismo que el acceso para la colocación del grupo electrógeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se requiere que nos indiquen el metrado y sección del cable de fuerza que va del GE al TTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION asimismo se le aclara al postor que el metrado y seccion de cable de fuerza del GE al TTA es de 10 metros por cada linea siendo estas 4 lineas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se requiere que nos indiquen el metrado y sección del cable de fuerza que va del TTA a la red comercial

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION aclarándose que el metrado y sección del cable de fuerza que va del TTA a la red comercial ya se encuentra instalado no habiendo adiconar o suprimir nada en ese tipo de trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se requiere que nos indiquen el metrado y sección del cable de fuerza que va del TTA a la carga

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION Se le aclara el metrado y sección del cable de fuerza que va del TTA a la carga ya se encuentra instalado no habiendo adicionar o suprimir nada en ese tipo de trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Indicar el tipo de canalización para los recorridos de cables indicados en el ítem 7 al 8 (bandeja portacable, ducto empotrado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara al postor que el tipo de canalización para los recorridos de cables indicados en el ítem 7 al 8, están establecidos a través de un ducto empotrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Indicar el tipo de canalización para los recorridos de cables indicados en el ítem 7 al 8 (bandeja portacable, ducto empotrado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara al postor que el tipo de canalización para los recorridos de cables indicados en el ítem 7 al 8, están establecidos a través de un ducto empotrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar que es parte de vuestro alcance la construcción del podio para el grupo electrógeno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que el procedimiento de selección es de llave en mano el mismo que quiere decir que incluye la puesta en marcha y funcionamiento del grupo electrógeno para lo cual el postor deberá proveer todo lo necesario para dichos trabajos, se le recomienda leer las bases y tomar sus medidas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que todo trabajo civil no forma parte de este concurso / caso contrario confirmar que tipo de trabajos civiles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que el procedimiento de selección es de llave en mano el mismo que quiere decir que incluye la puesta en marcha y funcionamiento del grupo electrogeno para lo cual el postor debera proveer todo lo necesario para dichos trabajos, se le recomienda leer las bases y tomar sus medidas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Por favor enviar las coordenadas GPS del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación por no contar con el dato solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 500KW (ABIERTO), TRIFASICO 60HZ CON MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNICIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPARIA (VISTA ALEGRE- NUEVO PERU- IPARIA- 23 DE SEPTIEMBRE- SHARARA Y CC. NN PUERTO NUEVO)- IPARIA

Ruc/código :	20100709458	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	LUVEGI INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:20:49

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Adjuntar los diagramas unifilares, planos mecánicos, eléctricos y fotos del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante lo siguiente: referente al numeral 1). se aclara que las medidas de la casa de fuerza se encuentra acorde a la magnitud y tamaño del bien señalando asimismo que el acceso para la colocación del grupo electrógeno que se desea adquirir se encuentra totalmente accesible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null