

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ruc/código : 20601917590

Nombre o Razón social : ACIS PROCESS S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 17:55:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- El documento "Términos de referencia" indica las cantidades de los equipos, sin embargo no muestra la marca y modelo de los mismos. ¿Es posible tener esta información?

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es posible, se detalla las marcas y modelos de los equipos: Simplex modelo 4100, Simplex 4007, Notifier. DSC Powerseries, Mircom, Fire.Lite Alarms by honeywell.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601917590 | Fecha de envío : | 02/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ACIS PROCESS S.A.C. | Hora de envío : | 17:55:25 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El documento "Términos de referencia" indica que es necesario la "Actualización de etiquetas de dispositivos en el panel". ¿Se tiene un listado con las nuevas etiquetas o se recolectará los datos en el mantenimiento?

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con el listado de nuevas etiquetas. Por lo que, se recolectará los datos en el mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601917590 | Fecha de envío : | 02/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ACIS PROCESS S.A.C. | Hora de envío : | 17:55:25 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Se tiene la altura máxima de los detectores de humo / temperatura instalados por sede?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La altura de los detectores de humo tienen un máximo de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601917590 | Fecha de envío : | 02/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ACIS PROCESS S.A.C. | Hora de envío : | 17:55:25 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Se tiene un informe previo de un mantenimiento anterior o un informe de observaciones / correctivos que necesite el sistema en cada sede? ¿Se sabe que sedes requieren un diagnóstico por problemas de falla a tierra o corto circuito?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con Informes previos. No se cuenta con diagnósticos de problemas de falla a tierra o corto circuito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601917590 | Fecha de envío : | 02/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ACIS PROCESS S.A.C. | Hora de envío : | 17:55:25 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A parte de presentar la propuesta económica en el modelo del Anexo ¿Se presenta una propuesta económica desglosada por sede?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se presentará una sola propuesta económica de forma global, conforme al Anexo 6 de las Bases. Sin embargo, para el perfeccionamiento del Contrato debe presentar el detalle de los precios unitarios del precio ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

TDR: Para la programación de panel en las diferentes sedes, se necesita saber la marca del panel y dispositivos, dado que cada marca tiene sus particularidades y códigos de acceso, favor de enviar las marcas de los paneles, sensores de humo, sensores de temperatura, estaciones manuales y sirenas estroboscópicas por sede

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se detalla las marcas y modelos de los equipos: Simplex modelo 4100, Simplex 4007, Notifier. DSC Powerseries, Mircom, Fire.Lite Alarms by honeywell

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de los trabajos se indica "inspección de baterías del panel principal y NAC Extender" favor de confirmar que en el caso que las baterías se encuentren en mal estado se debe considerar el reemplazo del mismo, así mismo del NAC extender.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de baterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona la "actualización de la memoria descriptiva"favor de confirmar que tipo de actualización se realizará, así mismo favor de compartir el modelo de memoria existente. En caso de no contar con memoria, favor de señalar que sera una "elaboracion de memoria descriptiva nueva por cada sede"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con informes previos. Se confirma que, se elaborará las Memorias Descriptivas por cada sede.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para la programación de panel en las diferentes sedes, se necesita saber la marca del panel y dispositivos, dado que cada marca tiene sus particularidades y códigos de acceso, favor de enviar las marcas de los paneles, sensores de humo, sensores de temperatura, estaciones manuales y sirenas estroboscópicas por sede

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se detalla las marcas y modelos de los equipos:Simplex modelo 4100, Simplex 4007, Notifier. DSC Powerseries,Mircom, Fire.Lite Alarms by honeywell

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona " Inspección del cableado y eliminación de tierra o cruces eléctricos en lazo de sirena y lazo de estrobos", por la experiencia en este tipo de trabajos es usual hacer el cambio de todo el cableado de un lazo para corregir estos fallos, ¿se debe considerar el reemplazo de lazos de cableados dentro del presupuesto? o serán adicionales.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de cables ni lazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de los trabajos se indica "inspección de baterías del panel principal y NAC Extender" favor de confirmar que en el caso que las baterías se encuentren en mal estado se debe considerar el reemplazo del mismo, así mismo del NAC extender

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de baterías ni de NAC Extender.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 16:13:23

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de los trabajos se indica "inspección de baterías del panel principal y NAC Extender" favor de confirmar que en el caso que las baterías se encuentren en mal estado se debe considerar el reemplazo del mismo, así mismo del NAC extender

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de baterías ni de NAC Extender.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de los trabajos se indica "inspección de baterías del panel principal " favor de confirmar que en el caso que las baterías se encuentren en mal estado se debe considerar el reemplazo del mismo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página: 2**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de baterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de los trabajos se indica "inspección de baterías del panel principal " favor de confirmar que en el caso que las baterías se encuentren en mal estado se debe considerar el reemplazo del mismo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página: 2**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de baterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona " Inspección del cableado y eliminación de tierra o cruces eléctricos en lazo de sirena y lazo de estrobos", por la experiencia en este tipo de trabajos es usual hacer el cambio de todo el cableado de un lazo para corregir estos fallos, ¿se debe considerar el reemplazo de lazos de cableados dentro del presupuesto? o será un adicional y para futuros mantenimientos correctivos que la entidad haga

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de cables ni lazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona la limpieza de detectores de humo, estos dispositivos al ser expuestos a material de partículas pueden dañarse con el tiempo y no ser corregidos con un mantenimiento preventivo, ¿Se deberá considerar el reemplazo de un porcentaje de estos dispositivos dentro del costo? o será un adicional y para futuros mantenimientos correctivos que la entidad haga

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios ni reemplazo de detectores de humo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona la limpieza de estaciones manuales y sirenas con luz estroboscópica estos equipos pueden dañarse con el tiempo y no ser corregidos con un mantenimiento preventivo, ¿Se deberá considerar el reemplazo de un porcentaje de estos equipos dentro del costo? o será un adicional y para futuros mantenimientos correctivos que la entidad haga

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios ni reemplazo de estaciones manuales ni sirenas con luz estroboscópica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Dentro del alcance menciona el mantenimiento de paneles estos equipos pueden dañarse con el tiempo al tener tarjetas electrónicas sensibles y no ser corregidos con un mantenimiento preventivo, ¿Se deberá considerar el reemplazo de un porcentaje de estos equipos dentro del costo? o será un adicional y para futuros mantenimientos correctivos que la entidad haga

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de tarjetas electrónicas sensibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 16:13:23

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Los paneles contra incendios deben en su mayoría llevar energía estabilizada, ¿está dentro del alcance y del costo la estabilización de la acometida? O se asume que todos los paneles tienen esta acometida estabilizada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El alcance del mantenimiento preventivo no incluye el costo de estabilizaciones ni acometidas. Se precisa que, en los Centro de Atención de Lima y provincia tienen energía estabilizada, a excepción de la sede central.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Luego de haber realizado el mantenimiento de los detectores, esto es, limpieza de los detectores, verificación y etc, y aun así no funcionen, esto supondría un mantenimiento correctivo de dichos dispositivos, esto deberá ser señalado en el informe y recomendar un mantenimiento correctivo o el presupuesto deberá incluir cierta cantidad de dispositivos para cambio (nuevos)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2.1 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento preventivo incluye la elaboración de un Informe Técnico, conforme se detalla en el numeral 4.6 Entregables, de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Luego de haber realizado el mantenimiento de las estaciones,esto es, limpieza de los detectores, verificación y etc, y aun así no funcionen, esto supondría un mantenimiento correctivo de dichos dispositivos, esto deberá ser señalado en el informe y recomendar un mantenimiento correctivo o el presupuesto deberá incluir cierta cantidad de dispositivos para cambio (nuevos)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.2 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento preventivo incluye la elaboración de un Informe Técnico, conforme se detalla en el numeral 4.6 Entregables, de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Luego de haber realizado el mantenimiento de los detectores, esto es, limpieza de los detectores, verificación y etc, y aun así no funcionen, esto supondría un mantenimiento correctivo de dichos dispositivos, esto deberá ser señalado en el informe y recomendar un mantenimiento correctivo o el presupuesto deberá incluir cierta cantidad de dispositivos para cambio (nuevos)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2.2 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento preventivo incluye la elaboración de un Informe Técnico, conforme se detalla en el numeral 4.6 Entregables, de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Normalmente el panel de contra incendios puede tener modulos de comunicación con otros sistemas como las válvulas del sistema de agua contra incendios, ¿se consulta si alguna de las sedes del alcance tiene interconectado módulos al sistema de agua contra incendio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se cuenta con interconexión de módulos al sistema de agua contra incendios en la sede central y local de Orcinea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se menciona un plazo de 90 días para el total de alcance, favor de informar la prioridad de las sedes o el contratista asumirá las prioridades según criterio propio. Por otro lado se solicita que el plazo de 90 días pueda ser extendido a 120 días calendario a fin de que los contratistas puedan concluir los trabajos en provincia ya que son varias sedes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.5 Literal: 4.5.2 **Página:** 7-8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando la necesidad de la entidad, no es posible la modificación del plazo del servicio. Asimismo, se precisa que en la indagación de mercado se obtuvo la pluralidad de postores que cumplirían con la prestación del servicio dentro del plazo establecido en el requerimiento. Finalmente, la entidad coordinará con el Contratista las prioridades de trabajo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Por recomendaciones se tiene que entender que si existen equipos en mal estado,es decir, para cambio completo, se deba sugerir un mantenimiento correctivo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.6 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento preventivo incluye la elaboración de un Informe Técnico, conforme se detalla en el numeral 4.6 Entregables, de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se puede considerar a un Ingeniero Mecánico de Fluidos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.3 **Literal:** B.3.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al objeto del servicio, no es factible considerar a un Ingeniero Mecánico de fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 16:13:23 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Señalar si en caso de ser REMYPE se nos retendra el 10% como Garantía de Fiel Cumplimiento?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.1 **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento del contrato, debido a que de acuerdo a los Términos de Referencia (numeral 6.6) el pago se realizará en una sola armada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 16:13:23

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Favor de ampliar dichos experiencias similares a fin de incluir los sistemas de contra incendio ya que estos sistemas se encuentran directamente relacionados y aquella empresa que tiene experiencia en sistemas de deteccion tambien tiene experiencia en sistemas de agua contra incendio.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la necesidad de la entidad, solo se tomará en cuenta como experiencia similar a servicios de sistemas de detección y alarma contra incendios, no considerando la venta de equipos y/o sistemas contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Archivo PDF Bases

Formación académica del personal clave.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE el título profesional de INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA.

Sustento: Se debe tener en cuenta que algunas casas de estudio le dan una diferente denominación a una profesión, y la profesión mencionada por mi representada corresponde a la solicitada en las bases: Ingeniería mecánica eléctrica, con otra denominación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.3 **Literal:** B.3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases, si esta considerado como formación académica del personal clave el título profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Archivo PDF Bases

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE lo siguiente como servicios similares:

Adquisición y/o suministro y/o instalación y/o puesta en marcha de sistemas de detección y alarma contra incendio.

Sustento: Lo solicitado guarda estrecha relación con el objeto de la convocatoria.

Asimismo, tener en cuenta la Opinión N° 168-2017 (Página 3) se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Con esto se busca eliminar toda barrera de participación y promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al objeto de la prestación del servicio, se considerará como válido la experiencia de los servicios puesto en marcha de sistemas de detección y alarma contra incendio. Respecto a la experiencia de instalación y/o mantenimiento de sistemas de detección y alarma contra incendio, se encuentra contemplado en las Bases, más no se considerará la adquisición y/o suministro de equipos y/o sistemas de detección y alarma contra incendio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera servicios similares a los siguientes: servicios puesto en marcha de sistemas de detección y alarma contra incendio, instalación y/o mantenimiento de sistemas de detección y alarma contra incendio. (Sector Público o Privado).

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Calificación del personal clave

CAPACITACION

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE la siguiente capacitación:

Capacitación y/o curso en sistemas de alarmas contra incendio, que cuenten con un mínimo de dos (02) horas.

Sustento: El objeto de la convocatoria es el MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE DETECCION CONTRA INCENDIO y dentro de los alcances del servicio se incluye limpieza de detectores de humo, de bases de detectores de humo, de detectores de temperatura, de panel principal, etc. Los paneles de detección son un componente dentro del sistema de detección y alarma contra incendio, por tanto, solicitamos al comité que acepte capacitación en alarma contra incendio que abarca todos los componentes de un sistema de detección contra incendio, tal como lo indica el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se busca eliminar toda barrera de participación y promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se incluirá la capacitación en sistemas de alarma contra incendio, que cuenten con un mínimo de dos (02) horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

Estar capacitado en paneles de detección contra incendio, sistemas de alarma contra incendio y/o detección automática de incendios. del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO.

Acreditación:

Certificados o copias simples de los diplomas en paneles de detección contra incendio, que cuenten con un mínimo de dos (02) horas.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Archivo PDF TDR
Se solicita un SUPERVISOR ENCARGADO.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el supervisor no tiene que estar presente al 100% en los trabajos de cada sede.

El comité debe considerar que son 13 sedes en donde se realizarán los trabajos de mantenimiento y se puede realizar un cronograma donde se trabajen en paralelo las sedes y avanzar para cumplir con el plazo de entrega de 90 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** A **Página:** 9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Acta de inicio del servicio se establecerá los trabajos de mantenimiento en las diferentes sedes, para lo cual, se deberá contar con la presencia del Supervisor Encargado, quien será el responsable de firmar los certificados de operatividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Archivo PDF Bases

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del personal clave será contabilizado a partir del título profesional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia se contabilizará a partir del título profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514001783 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:46:50 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Archivo PDF TDR

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR Y ACEPTAR una visita técnica a las sedes de Lima donde se realizarán los trabajos, con el fin de tener un mayor alcance y precisión de lo solicitado en los TDR.

Por ello, solicitamos proporcionar los datos del funcionario de la entidad con quien se podrá coordinar las visitas. Por favor, indicar nombre completo, cargo, teléfono, correo electrónico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se contactarán con el Señor Carlos León Urbina, Analista de Seguridad, al celular: 948617302 y correo electrónico: cleonu@onp.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20111116025 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A | Hora de envío : | 18:55:18 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se detalla el cuadro de dispositivos por dada sede, al respecto existen diferentes tipos de tecnologías de detección de incendios, como los CONVENCIONALES, DIRECCIONABLES e INTELIGENTES, en ese sentido es INDISPENSABLE contar con pleno conocimiento que se precise MARCA y MODELO de cada sede la ONP, la razón justificable es que en los sistemas de detección de incendios inteligente se va a necesitar y requerir contar con el experto de la marca y asimismo contar con el software de programación para cualquier ajuste de configuración.

En otros procesos del estado de similar servicio, las entidades precisan la marca modelo; y sin esa información, todos los proveedores estarían en una incertidumbre de saber el alcance integral para elaborar una propuesta. No es lo mismo atender prestaciones de servicios de un sistema convencional que de un sistema inteligente.

Por lo expuesto, se solicita precisar marca y modelo de casa sede.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.1.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se necesita un especialista multimarcas y que tengan conocimiento de estas marcas : Simplex 4100, Simplex 4007, Mircom, DSC Poewerseries, Fire.Lite Alarms, Notifier

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20111116025 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A | Hora de envío : | 18:55:18 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Precisan 90 días, confirmar que la prestación del mantenimiento preventivo será una vez al año.
Confirmar que la cobertura de atención de servicios correctivos será de 01 año
Confirmar si en la propuesta se debe incluir la prestación del servicio correctivo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.5.2 **Página:** 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el servicio de mantenimiento preventivo a contratar tiene un plazo de 90 días calendario, el mismo que no incluye prestaciones de mantenimiento correctivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20111116025 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A | Hora de envío : | 18:55:18 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Del detalle de relación de equipos, favor de confirmar cual es la altura de los techos de cada sede.
Confirmar en que locales se va a requerir andamios para trabajos de altura mayor a 8 metros.
Confirmar que aceptaran escalera tipo tijeral con línea de vida para altura de 3 a 6 metros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.1.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La altura de los detectores de humo tienen un máximo de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20111116025 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A | Hora de envío : | 18:55:18 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

CAPACITACION

Solicitan certificados o copias simples de los diplomas en paneles contra incendios, al respecto solicitamos confirmar:
Que aceptaran mínimo dos diplomas en paneles contra incendios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** B.3.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las Bases no establecen un mínimo de certificados o diplomas para acreditar la capacitación del Supervisor Encargado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20111116025 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A | Hora de envío : | 18:55:18 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA

Con la finalidad que la entidad obtenga mayores participaciones de postores:

Confirmar que aceptaran Ingeniero Industrial

Confirmar si aceptaran Bachiller en electrónica.

Confirmar si aceptaran Licenciado en Educación con la especialidad ELECTRONICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** b.3.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al objeto del servicio, no es factible considerar a un Ingeniero Industrial ni bachiller en electrónica o un Licenciado en Educación con la especialidad Electrónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se indica estar capacitado en paneles de detección contra incendio, el cual estará acreditado por certificado o copias simples de diplomas en paneles de detección contra incendio.
Al respecto se observa dicho requisito y se solicita al comité aceptar capacitaciones en sistemas de alarma contra incendio y/o detección automática de incendio y/o paneles de alarma contra incendio en cualquier marca.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato c) Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se incluirá la capacitación en sistemas de alarma contra incendio y/o detección automática de incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:
Estar capacitado en paneles de detección contra incendio, sistemas de alarma contra incendio y/o detección automática de incendios. del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO
Acreditación:
Certificados o copias simples de los diplomas en paneles de detección contra incendio, que cuenten con un mínimo de dos (02) horas.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita al comite aceptar como acreditación para la experiencia, deposito de detracción y/o Orden de pago.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo previsto en el literal C. del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases, la experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. Se precisa que se considera como válido entre otros, el depósito de detracción al ser emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono, más no la Orden de pago.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En los términos de referencia.

En las actividades de cada Local o sede se indica que se realizara la programación del panel. Se solicita confirmar si este punto es de ser necesario, asimismo indicarnos si cuentan con planos del sistema de alarma y protocolo de pruebas de los sistemas existentes.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es indispensable la programación de paneles en cada sede, y se precisa que no se cuenta con planos de sistemas de alarma ni protocolos de prueba de los sistemas existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En los términos de referencia.

En las actividades de cada Local o sede se indica que se inspección técnica del cableado y eliminación de tierra o cruces eléctricos en lazo de sirena y lazo de estrobos. Se solicita al comite aclarar que de encontrarse cable dañado o algún equipo, este será indicado como un correctivo y se considerará como un adicional y NO como parte del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el servicio es un mantenimiento preventivo, no incluye cambios de cables ni lazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En los términos de referencia, indican el cuadro de equipos.
Se solicita al comité indicar el estado de los sistemas actualmente y las marcas de los paneles de cada sede.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Actualmente no se cuenta con un diagnóstico del estado de los sistemas. Asimismo, se señala las marcas de los equipos: Simplex 4100, simplex4007, DSC powerseries, Mircom, Fire. Lite Alarms by Honeywell, Notifier by Honeywell

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En los términos de referencia en el punto 4.5, indican el lugar de las sedes en lima, se solicita al comite facilitarnos la persona de contacto o correo para solicitar una visita técnica a las sedes de lima.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** 4.5.1 **Página:** 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La persona de contacto es el Señor Carlos León Urbina, analista de seguridad de la ONP, celular: 948617302, correo electrónico: cleonu@onp.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:54:27 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de la ejecución del servicio tendrá una duración máxima de noventa (90) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el acta de inicio del servicio.

Al respecto se solicita al comite se pueda ampliar el plazo a 120 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: 4.5.2 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando la necesidad de la entidad, no es posible la modificación del plazo del servicio. Asimismo, se precisa que en la indagación de mercado se obtuvo la pluralidad de postores que cumplirían con la prestación del servicio dentro del plazo establecido en el requerimiento.Finalmente, la entidad coordinará con el Contratista las prioridades de trabajo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para una mayor participación de postores, sírvase confirmar que también se aceptaran para el "SUPERVISOR ENCARGADO", formación académica:

- Ingeniero de Sistemas
- Ingeniero de Sistemas y Computo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B.3.1. **Página:** 22.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al objeto del servicio, no es factible considerar a un Ingeniero de Sistemas ni a un Ingeniero de Sistemas y Cómputo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En el numeral 4.1. de los Términos de Referencia para todas las sedes o inmuebles, solicitan: "Inspección técnica del cableado y eliminación de tierra o cruces eléctricos en lazo de sirena y lazo de estrobos"

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, se encontrase el cable dañado o roto, el Sistema de Detección Contra Incendios no se dejaría operativo al 100%, o esto formaría parte de un servicio correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1. **Literal:** ? **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el objeto de la prestación es mantenimiento preventivo; por lo que, el Contratista recomendará en su Informe Técnico, la justificación de realizar el mantenimiento correctivo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En el numeral 4.1. de los Términos de Referencia, para todas las sedes o inmuebles, solicitan: "Inspección de las baterías del panel principal y el NAC extender"

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, se encontrasen las baterías dañadas o que hayan cumplido su tiempo de vida útil, el Sistema de Detección Contra Incendios se dejaría inoperativo o la Entidad proporcionaría las baterías para su reemplazo, o esto formaría parte de un servicio correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1. **Literal:** ? **Página:** 3.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el objeto de la prestación es mantenimiento preventivo; por lo que, el Contratista recomendará en su Informe Técnico, la justificación de realizar el mantenimiento correctivo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ruc/código : 20601515106

Nombre o Razón social : TOVAL SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 23:27:03

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En el numeral 4.1.1. de los Términos de Referencia, para todas las sedes o inmuebles, solicitan:

- El mantenimiento del sistema de detección y alarma consiste en la revisión de cada dispositivo
- Se debe tomar medida de la cantidad de voltaje que presentan las baterías de respaldo del panel de control.
- Se debe verificar que no existan cables que hagan ¿tierra¿ en el sistema.

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, se encontrasen dispositivos dañados o inoperativos o que hayan cumplido su tiempo de vida útil (detectores de humo, estaciones manuales, sirenas y luz estroboscópicas), la Entidad proporcionara los dispositivos para su reemplazo o estos serán anulados, o esto formaría parte de un servicio correctivo.
- Si, se encontrasen las baterías dañadas o que hayan cumplido su tiempo de vida, el Sistema de Detección Contra Incendios no podrá dejarse operativo o la Entidad proporcionaría las baterías, o esto formaría parte de un servicio correctivo.
- Si, se encontrase el cable dañado o roto, el Sistema de Detección Contra Incendios no se dejaría operativo al 100%, o esto formaría parte de un servicio correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1. **Literal:** ? **Página:** 5.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el objeto de la prestación es mantenimiento preventivo; por lo que, el Contratista recomendará en su Informe Técnico, la justificación de realizar el mantenimiento correctivo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En el numeral 4.2. de los Términos de Referencia, para todas las sedes o inmuebles, solicitan:
- Comprobar la operatividad de los teclados y pantalla del panel.

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, al realizar las pruebas se encontrase algun teclado o pantalla del panel dañados o que hayan cumplido su tiempo de vida, la Entidad proporcionara los dispositivos para su reemplazo o estos serán anulados y pasaran a ser parte de un servicio correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2. **Literal:** ? **Página:** 6.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el objeto de la prestación es mantenimiento preventivo; por lo que, el Contratista recomendará en su Informe Técnico, la justificación de realizar el mantenimiento correctivo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el numeral 4.2. de los Términos de Referencia, para todas las sedes o inmuebles, solicitan:

- PRUEBA EN DETECTORES DE HUMO.
- PRUEBA EN ESTACIONES MANUALES.
- PRUEBA EN DETECTOR DE TEMPERATURA.

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, al realizar las pruebas se encontrase algún detector de humo o estaciones manuales o detector de temperatura dañado o que hayan cumplido su tiempo de vida, la Entidad proporcionara los dispositivos para su reemplazo o estos serán anulados y pasaran a ser parte de un servicio correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2. **Literal:** ? **Página:** 7.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el objeto de la prestación es mantenimiento preventivo; por lo que, el Contratista recomendará en su Informe Técnico, la justificación de realizar el mantenimiento correctivo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el numeral 4.6. de los Términos de Referencia, solicitan que el "El contratista deberá presentar un (01) entregable que deberá contener lo siguiente:"

- El protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de detección contra incendios
- Certificado de operatividad que garantice el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección contra incendios de acuerdo a la norma NFPA 72.

Solicitamos al Comité, confirmar:

- Si, al realizar las pruebas se encontrasen dispositivos dañados o que hayan cumplido su tiempo de vida, El protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de detección contra incendios, será solo de los dispositivos que se encuentren operativos.
- Si, al realizar las pruebas se encontrasen dispositivos dañados o que hayan cumplido su tiempo de vida, el Certificado de operatividad que garantice el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección contra incendios, será solo de los dispositivos que se encuentren operativos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.6. **Literal:** ? **Página:** 8.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá ceñir a lo previsto en el numeral 4.6 Entregables de los Términos de Referencia, que a la letra dice: "Certificado de operatividad que garantice el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección contra incendios de acuerdo a la norma NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio y la NTP A.130 Requisitos de Seguridad, firmado por un ingeniero electrónico, ingeniero mecánico eléctrico o ingeniero eléctrico colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601515106 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | TOVAL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:27:03 |

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Para una mayor participación de postores, sírvase confirmar que también se aceptaran como similares a los siguientes servicios:

- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Sistema de Detección de Humo y Alarma Contraincendios
- Adquisición de un sistema de alarma contra incendios centralizado
- Servicio de implementación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas contra incendios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** C. **Página:** 23.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se tomará en cuenta como servicios similares a servicios preventivos de sistemas de detección de humo y alarma contra incendio. Así como de implementación, mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null