

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código : 20602493572

Nombre o Razón social : CONTUSOL S.A.C.

Fecha de envío : 27/03/2025

Hora de envío : 08:57:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ Solicitamos por favor, compartir una imagen referencial para las uniones del tipo guía y del tipo empernado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta N°01 de CONTUSOL S.A.C., se acoge y, por lo tanto, se añaden imagenes referenciales de las uniones en las especificaciones técnicas, con la precisión de que estas tiene carácter exclusivamente ilustrativo y no vinculante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20602493572	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONTUSOL S.A.C.	Hora de envío :	08:57:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿ Solicitamos por favor, compartir una imagen referencial de la unión angular tipo gancho.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta N°02 de CONTUSOL S.A.C., se acoje y, por lo tanto, se añade una imagen referencial de las uniones especificaciones técnicas, con la precisión de que esta tiene carácter exclusivamente ilustrativo y no vinculante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20602493572	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONTUSOL S.A.C.	Hora de envío :	08:57:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿ Se están solicitando 70 soportes tipo riel para la suspensión de las bandejas y se requieren de 140 bandejas. Por tanto, para que el sistema funcione adecuadamente serían necesarios unos 280 de estos soportes, por lo que la cantidad requerida sería insuficiente ¿Se va a poder considerar el aumento de la cantidad de soportes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta N°03 de CONTUSOL S.A.C., se aclara que los soportes de acero para bandejas portacable, no se utilizaran en la misma proporción que las bandejas, sino que estas se cortaran en piezas de 0.5 m, es asi como se emplearan para suspender las bandejas. Por lo que, no sera necesario considerar ningun aumento en la cantidad de estos..(se adjunta imagen)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el subitem 6.1 solicitan bandeja portacable galvanizada tipo malla 5.40cmx40cmx3.0mm, a fin de garantizar la pluralidad de ofertas, se solicitada aceptar tambien la medida de altura 6.5cm (65mm) , considerando que esta medida es estándar de acuerdo a cada fabricante. Ejemplo la marca CABLOFIL fabrica 54mm, la marca BASOR fabrica 65mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta N°04 de CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C., se aclara que en las especificaciones técnicas se mencionan dimensiones minimas. Por lo que, se aceptan propuestas de bandejas que superen estas medidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el subitem 6.1 solicitan material de fabricación: Acero con acabado galvanizado u otro dependiendo de la propuesta. Se solicita ACLARAR , si se requiere Acero Galvanizado en caliente o Acero Electro zincado (zincado electrolitico). Lo recomendado considerando las condiciones de climatologicas de humedad y temperatura es Galvanizado en caliente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta N°05 de CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C., se aclara que el material de fabricación puede ser acero galvanizado en caliente, acero electro zincado u otro dependiendo de la propuesta del postor, siempre y cuando estos cuenten con certificados de calidad de fabricación del mismo, como se menciona en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

en el subitem 6.4 solicitan soporte de acero para bandeja, indica acero con acabado galvanizado u otro dependiendo de la propuesta, se solicita ACLARAR si desean acabado galvanizado en caliente o electrozincado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta N°06 de CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C., se aclara que el material de fabricación puede ser acero galvanizado en caliente, acero electro zincado u otro dependiendo de la propuesta del postor, siempre y cuando estos cuenten con certificados de calidad de fabricación del mismo, como se mencionan en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	19:15:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

A fin de garantizar el correcto abastecimiento de los materiales a suministrarse, se solicita adjuntar el plano de distribución o recorrido de las bandejas. Considerando que esta puede tener curvas concavas, convexas, curva plana, tee, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta N°07 de CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C., se aclara que, en el trayecto que siguen las bandejas portacable, existen curvas y derivaciones en tee, las cuales serán ejecutadas en obra mediante la utilización de las uniones angulares de acero galvanizado contempladas en la presente adquisición. Por lo que, no es necesario incluir un plano en las especificaciones técnicas. Tambien se aclara que la presente, contempla unicamente la adquisición de los bienes mas no la instalación de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null