

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA,

Ruc/código : 20603308442

Fecha de envío : 05/01/2024

Nombre o Razón social : HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.

Hora de envío : 08:43:59

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Según el Objetivo de la Contratación se precisa 04 partidas de las cuales las partidas 19.14.07 y 19.14.07 se agrupa en el Ítem paquete 01 y la partida 19.14.10 se denomina Ítem 02

Se observa cómo queda las partidas 19.14.14 y 19.15.10, se van adquirir o no?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

la partida 19.14.14 corresponde al suministro y montaje de los equipos de soplador trilobular, y la partida 19.15.10 a las pruebas para los sopladores, los cuales ya fueron adquiridos, y las pruebas fueron realizadas, no es materia de este proceso.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, se aclara que el presente requerimiento corresponde a las partidas 19.14.07 , 19.14.08 y 19.14.10

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerando que según la descripción los bienes, se desagregan en 02 Ítems; Solicitamos, que nos confirme que los postores pueden presentar su oferta a un (01) solo ítem o a los dos (02) ítem de los bienes; teniendo en cuenta que debe acreditar un monto facturado acumulado por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria equivalente a los montos establecidos para cada ítem

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA QUE EL POSTOR PUEDE presentarse solo a un ítem o a los dos ítem,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA QUE EL POSTOR PUEDE presentarse solo a un ítem o a los dos ítem,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para cualesquiera de los Ítem, en el Numeral 8.0 de las bases, se ha definido el plazo de entrega del o de los equipos en ciento cincuenta (150) días calendarios, el cual es razonable teniendo en cuenta que los equipos a suministrarse, tienen que fabricarse fuera del país, previa coordinación con la entidad para compatibilizar con las obras civiles e hidráulicas, realizar el proceso de importación (efectuar el transporte internacional, desaduanaje y transporte local) hasta su entrega en el Almacén de obra y luego efectuar la instalación y puesta en funcionamiento en una plazo de treinta (30) días calendarios. En tal sentido el plazo total ofertado sería de ciento ochenta (180) días calendario, bajo la modalidad de ejecución Llave en Mano

Por lo tanto, habiéndose definido un plazo total a ofertar en las bases para el suministro de los bienes en 180 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución Llave en Mano; solicitamos que no se considere la asignación de puntaje el plazo de entrega como otros factores de evaluación de las ofertas, debido a que exigir u ofertar un menor plazo, a los precisado en las bases, pudiera conllevar en un desmedro de la calidad técnica de cualesquiera de los bienes a ofertar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES y se aclara el plazo de entrega e instalación ha sido definido en el estudio de mercado y no es posible ampliar los plazos de entrega del bien. Su solicitud de que no se conside asignacion de puntaje al plazo de entrga NO SE ACOGE, CEÑIRSE a las bass. debido a que existe una Declaracion de situacion de emergencia sanitaria y una necesidad publica por prevenir y mitigar el vertimiento de aguas residuales domesticas a la quebrada Huaylla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES y se aclara el plazo de entrega e instalacion ha sido definido en el estudio de mercado y no es posible ampliar los plazos de entrega del bien. Su solicitud de que no se conside asignacion de puntaje al plazo de entrga NO SE ACOGE, CEÑIRSE a las bass. debido a que existe una Declaracion de situacion de emergencia sanitaria y una necesidad publica por prevenir y mitigar el vertimiento de aguas residuales domesticas a la quebrada Huaylla.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según los Datos y Parámetros de Diseño para el filtro de discos, que deben cumplir el equipo propuesto por los postores solicitamos las siguientes precisiones y/o confirmaciones:

- ¿El material de la malla de 10 micras será en poliéster?
- Se aceptará el diámetro de disco del equipo igual o superior a 1.90 m ¿
- Confirmar que el rotor será con transmisión por correa o cadena, según la marca del motor de cada fabricante del equipo
- El material de fabricación del equipo (excepto motor, cojinetes, bomba de lavado, fila de las boquillas móviles, abrazaderas para la fijación de los discos, marco o bastidor para fijar la malla), ¿sería en acero inoxidable AISI 304 L?
- El material de fabricación de la fila de boquillas móviles, las abrazaderas para la fijación de los discos, marco o bastidor para fijar la malla, sería también en polipropileno que es un material muy utilizado para estos tipos de elementos del equipo
- Confirmar que el grado de protección del motor del equipo filtro de discos será IP 65 (hermético al polvo y chorros de agua)
- Confirmar y afín de proteger las partes soldadas y piezas en acero inoxidable que el acabado de la superficie del equipo, será completamente decapado y pasivado. Para cumplir con este requerimiento, se adjuntará copia de los protocolos que efectúe el fabricante en su planta ¿.
- Se requiere precisar por la Entidad, la posible ubicación, material de la cabina y grado de protección IP del tablero de control del control del equipo, (que incluye, también para el control de la bomba de lavado). En base a la posible ubicación de este tablero de control, se definirá el tipo de material del gabinete y el grado de protección, que se menciona a continuación:  
¿ Si va esta ubicado en un ambiente cerrado, el material de la cabina del tablero sería en acero al carbono con protección anticorrosiva y grado de protección IP 55  
¿ Si va esta ubicado a la intemperie, el material de la cabina del tablero sería en acero inoxidable y grado de protección IP 65 o 66
- ¿Confirmar que el tablero de control del equipo estará equipado con PLC?
- Confirmar la disponibilidad de alimentación eléctrica para el tablero eléctrico, cercana en no más de 20 metros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Parámetros de Diseño para el filtro de discos, que deben cumplir el equipo propuesto por los postores.

- ¿El material de la malla de 10 micras será en poliéster? ES POLIESTER.
- Se aceptará el diámetro de disco del equipo igual o superior a 1.90 m ¿ NO SE ACEPTARA UN DIAMETRO MAYOR, DEBE CEÑIRSE A LAS BASES, LA OBRA CIVIL ESTA CONTRUIDA.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central		
Nomenclatura :	AS-SM-172-2023-GRA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿		

Especifico	2	2	28
------------	---	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

3. Confirmar que el rotor será con transmisión por correa o cadena, según la marca del motor de cada fabricante del equipo. EL ROTOR SERA CON TRANSMISION CON CORREA o CADENA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
4. El material de fabricación del equipo (excepto motor, cojinetes, bomba de lavado, fila de las boquillas móviles, abrazaderas para la fijación de los discos, marco o bastidor para fijar la malla), ¿sería en acero inoxidable AISI 304 L?. SE CONFIRMA QUE LOS MATERIALES DE FABRICACION SERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L y/o SUPERIOR, excepto el motor.
5. El material de fabricación de la fila de boquillas móviles, las abrazaderas para la fijación de los discos, marco o bastidor para fijar la malla, seria también en polipropileno que es un material muy utilizado para estos tipos de elementos del equipo. SE ACLARA QUE EL MATERIAL DE FABRICACION SERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L o SUPERIOR.
6. Confirmar que el grado de protección del motor del equipo filtro de discos será IP 65 (hermético al polvo y chorros de agua). EL GRADO DE PROTECCION DEL MOTOR SERA IP65 o SUPERIOR D ACUERDO AL FABRICANTE.
7. Confirmar y afín de proteger las partes soldadas y piezas en acero inoxidable que el acabado de la superficie del equipo, será completamente decapado y pasivado. Para cumplir con este requerimiento, se adjuntará copia de los protocolos que efectúe el fabricante en su planta ¿.
- ADJUNTAR PROTOCOLOS DEL PROCESO DE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE
8. Se requiere precisar por la Entidad, la posible ubicación, material de la cabina y grado de protección IP del tablero de control del control del equipo, (que incluye, también para el control de la bomba de lavado). En base a la posible ubicación de este tablero de control, se definirá el tipo de material del gabinete y el grado de protección, que se menciona a continuación:
- ¿ Si va esta ubicado en un ambiente cerrado, el material de la cabina del tablero seria en acero al carbono con protección anticorrosiva y grado de protección IP 55
- ¿ Si va esta ubicado a la intemperie, el material de la cabina del tablero seria en acero inoxidable y grado de protección IP 65 o 66
- LA CABINA ESTA A LA INTERPERIE, SERA METALICOS DISEÑADOS PARA INTERPERIE DE MATERIAL DE ACERO DE ESPESOR MINIMO 2 mm o superior, CON ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, DEL TIPO ADOSAR, FRENTE MUERTO, EL TABLERO DE CONTROL SE SUMINISTRARA CON DISPOSITIVOS Y PERNOS DE ANCLAJE QUE SEAN REQUERIDOS, NIVEL DE PROTECCION IP65 o superior, Resistencia contra impactos: IK10. Para el montaje se deberá considerar pedestal metálico y techo de protección.
9. ¿Confirmar que el tablero de control del equipo estará equipado con PLC?
- EL TABLERO DE CONTROL ESTARA EQUIPADO CON PLC.
10. Confirmar la disponibilidad de alimentación eléctrica para el tablero eléctrico, cercana en no más de 20 metros . LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELLECTRICA ESTA A 30 METROS APROX. INCLUYE ALIMENTACION A TABLERO DE CONTROL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta los feriados de comienzo de año, solicitamos la postergación de la presentación de las ofertas por el lapso de 8 días calendario a fin de fomentar una mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

indican que el personal de montaje debe realizar el posicionamiento del equipo en el punto de instalación. Confirmar si es parte del alcance del postor incluir el equipo de carga (grua/similar) para el posicionamiento del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, es responsabilidad del contratista INSTALAR el EQUIPO en su posicion final con los equipos, herramientas y personal, a todo costo a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, es responsabilidad del contratista INSTALAR el EQUIPO en su posicion final con los equipos, herramientas y personal, a todo costo a cargo del contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indican que el postor es responsable de la verificación en el terreno de los niveles previo al montaje del equipo. Confirmar si el cliente entrega planos topográficos actuales o se debe incluir este servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, es responsabilidad del contratista VERIFICAR los niveles previo al montaje del equipo a su posición final, el área usuaria entregara el plano de ubicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, es responsabilidad del contratista VERIFICAR los niveles previo al montaje del equipo a su posición final, el área usuaria entregara el plano de ubicación.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20603308442	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	HUBER TECHNOLOGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	08:43:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El equipo Filtro de discos indican que se instalará en un canal, confirmar que el cliente realiza la obra civil de construcción de este canal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, que la estructura hidraulica donde se instalara el equipo de filtro de discos esta ya construido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indica que Plazo de entrega 150 días calendarios, solicitamos se incremente a 210 días calendarios. Asimismo, en este ítem no se especifica los 10 días considerados como tiempo de capacitación, los cuales son posteriores a los 30 días calendarios considerados para la instalación y puesta en funcionamiento, por lo tanto, solicitamos se aclare el tiempo de capacitación como parte del ítem 1.9.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, RESPECTO AL INCREMENTO DEL PLAZO A 210 DIAS CALENDARIOS, CEÑIRSE A LAS BASES. Plazo máximo 150 días calendarios. Respecto al tiempo de capacitación será de 8 horas académicas y se efectuara al termino de la instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, RESPECTO AL INCREMENTO DEL PLAZO A 210 DIAS CALENDARIOS, CEÑIRSE A LAS BASES. Plazo maximo 150 días calendarios. Respecto al tiempo de capacitacion sera de 8 horas académicas y se efectuara al termino de la instalacion y puesta en funcionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

indica que se debe cumplir las partidas

- 19.14.08 Suministro y montaje de transportador helicoidal para cancha de lodos
- 19.14.07 Suministro y montaje de decantador centrifugo
- 19.14.10 Suministro y montaje de filtro de discos rotatorios
- 19.14.14 Suministro y montaje de paquete de soplador tipo trilobular estacionario
- 19.15.10 Pruebas para sopladores

Esto discrepa con la descripción de los bienes, que solicitan:

- 01 unidad de Centrifuga decantadoras
- 01 Equipo tornillo transportador de lodos
- 01 equipo filtro de discos rotatorios

Se entiende que el ítem 19.14.14 y 19.15.10 estos no serán suministrados o existe un error en el requerimiento, por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

la partida 19.14.14 corresponde al suministro y montaje de los equipos de soplador trilobular, y la partida 19.15.10 a las pruebas para los sopladores, los cuales ya fueron adquiridos e instalados en obra, y las pruebas fueron realizadas, no es materia de este proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE SU CONSULTA, se aclara que el presente requerimiento solo corresponde al suministro de equipos para las partidas 19.14.07 , 19.14.08 y 19.14.10

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

indica:

Item 01 Una unidad de Centrifuga decantadoras

Una unidad Equipo tornillo transportador de lodos

Item 02 Una unidad equipo filtro de discos rotatorios

Si es posible solo participar en un solo ítem.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA QUE EL POSTOR PUEDE presentarse solo al ítem 01 Una unidad de Centrifuga decantadoras

Una unidad Equipo tornillo transportador de lodos o solo al Item 02 Una unidad equipo filtro de discos rotatorios, o puede presentarse a los dos ítem al mismo tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA QUE EL POSTOR PUEDE presentarse solo a un ítem, o a los dos ítem,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Según el cronograma de convocatoria, en la etapa de presentación de oferta (electrónica) indica la fecha del 11/01/2024, Solicitamos ampliación del tiempo de entrega del presupuesto en 10 días hábiles después de la integración de la base.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 1.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES; ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS; Imagen de referencia (Página 24)  
Confirmar la altura libre del piso a la parte inferior de la biga monorriel utilizada para el mantenimiento de la centrifuga de lodos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA que la altura libre entre el piso y el cielo raso es de H=2.55 mtro, dentro de esta altura libre, se instalara el equipo de centrifuga decantadora y se ubicara el monorriel u otro sistema para el mantenimiento que diseñe el contratista, a todo costo, ell cual e asumido por el contratista..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA que la altura libre entre el piso y el cielo raso es de H=2.55 mtro, dentro de esta altura libre, se instalara el equipo de centrifuga decantadora y se ubicara el monorriel u otro sistema para el mantenimiento que diseñe el contratista, a todo costo, ell cual e asumido por el contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS Pag 21

Indica: Ficha técnica centrífuga de deshidratación, Datos técnicos, Relación diámetro/longitud: 1 / 4 ¿ 1 / 4.2

Consulta: Confirmar si se acepta una relación diámetro/longitud de 1 / 4.3

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, La relacion diametro /longitud esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado. Los cálculos están hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo renga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, La relacion diametro /longitud esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado. Los cálculos están hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo renga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANADORAS

Pag 21

Indica:  
Ficha técnica centrífuga de deshidratación, Datos técnicos, Volumen: 54 litros  
Consulta: Confirmar si se acepta el volumen indicado en la especificación técnica, considerando una relación de diámetro / longitud de: 1 / 4.3, el máximo diámetro rotor: 300 mm y el ángulo de cono: 8° el volumen interno resulta 54 litros, sin considerar el volumen que ocupa el tornillo diferencial, el volumen neto seria aprox. 36 litros. Si consideramos el diámetro de rotos: 225 mm, el volumen neto aprox. 25 L

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, Los datos tecnicos y la relacion diametro /longitud esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado, son el resultado de los cálculos hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo tenga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, Los datos tecnicos y la relacion diametro /longitud esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado, son el resultado de los cálculos hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo tenga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 21

Indica:

Ficha técnica centrífuga de deshidratación, Datos técnicos, Longitud/ancho/altura: aprox. 2.650 x 840 x 800 ¿ 3000 x 1000 x 1000 mm

Consulta: Confirmar si se acepta una longitud /ancho/altura de: 2745x1250x853 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, La relacion de; longitud/ancho/altura, esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado. Los cálculos están hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo renga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada. Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, La relacion de; longitud/ancho/altura, esta de acuerdo al diseño indicado en el expediente tecnico aprobado. Los cálculos están hechos en base a la necesidad de caudal por unidad de tiempo y dada la capacidad volumétrica del equipo central, lo que se busca es que el equipo renga un tiempo de residencia adecuado para obtener una sequedad adecuada. Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANADORAS

Pag 21

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, Datos técnicos, Velocidad rotor: 4.775 rpm (variable)

Consulta: Confirmar si se acepta una velocidad rotor: 4200 rpm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, y se ACLARA que se acepta la velocidad del rotor, con un rango de 4,200rpm a 4,800 rpm (variable) de acuerdo al diseño del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, y se ACLARA que se acepta la velocidad del rotor, con un rango de 4,200rpm a 4,800 rpm (variable) de acuerdo al diseño del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 22

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, datos técnicos, Velocidad diferencial: 0,5-10 rpm (variable)

Consulta: Confirmar si se acepta una velocidad diferencia: 2 a 20 rpm

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA Parcialmente, y se aclara que el rango de la Velocidad dierencial tendra un rango de 0.5 -20 rpm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE SU CONSULTA Parcialmente, y se aclara que el rango de la Velocidad dierencial tendra un rango de 0.5 -20 rpm .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 22

Indica:

Ficha técnica centrífuga de deshidratación, Materiales, Protección correas: acero cromado, recubrimiento en polvo.

Consulta: Confirmar si se acepta material de protección de correas: Acero al carbono o aleación de aluminio magnesio

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA si se acepta material de protección de correas: Acero al carbono o aleación de aluminio magnesio de acuerdo a diseño original del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA si se acepta material de protección de correas: Acero al carbono o aleación de aluminio magnesio de acuerdo a diseño original del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANADORAS

Pag 22

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, Motor eléctrico accionamiento rotor, Potencia nominal: 11 kW

Consulta: Confirmar si se acepta Motor eléctrico accionamiento rotor, Potencia nominal: 15 KW

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Motor eléctrico accionamiento rotor, Potencia nominal en un rango de: 11 KW.a 15KW.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Motor eléctrico accionamiento rotor, Potencia nominal en un rango de: 11 KW.a 15KW.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANADORAS

Pag 22

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, Motor eléctrico accionamiento sinfin, Potencia nominal: 3 kW

Consulta: Confirmar si se acepta Motor eléctrico accionamiento sinfin, Potencia nominal: 7.5 KW

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Motor eléctrico accionamiento sinfin, Potencia nominal en un rango de: 3KW a 7.5 KW.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Motor eléctrico accionamiento sinfin, Potencia nominal en un rango de: 3KW a 7.5 KW.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 23

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO, Tipo: 2-camaras.

Consulta: Confirmar si se acepta Tipo: 3 compartimientos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, y SE ACLARA, La estación de preparación de polímeros puede de ser de 2 o 3 cámaras. mientras no se cambie las características geométricas de diseño iniciales. Teniendo en cuenta que el canal ya esta construido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, y SE ACLARA, La estación de preparación de polímeros puede de ser de 2 o 3 cámaras. mientras no se cambie las características geométricas de diseño iniciales. Teniendo en cuenta que el canal ya esta construido.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 23

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO, Agua de trabajo: tecnic. limpia, min 4 bar.

Consulta: Confirmar si se acepta Agua de trabajo: tecnic. limpia, min 2 bar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Agua de trabajo: tecnic. limpia, en un rango min. de 2 bar a 4 bar. para la estación de preparación de polímero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA se acepta Agua de trabajo: tecnic. limpia, en un rango min. de 2 bar a 4 bar. para la estación de preparación de polímero.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANADORAS

Pag 23

Indica:  
Ficha técnica centrifuga de deshidratación, ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO, Tanque de preparación, Material PPH.

Consulta: Confirmar si se acepta tanque de preparación de material Polietileno,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, el material PPH es de mejores características. Cambiar estos parametros se tendria que modificar su memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, el material PPH es de mejores características. Cambiar estos parametros se tendria que modificar su memoria de calculo del proyectista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 23

Indica:  
Ficha técnica centrífuga de deshidratación, ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO, Bomba concentradora para el polímero líquido. Capacidad 2- 20 l/h.

Consulta: Confirmar si se acepta Bomba concentradora para el polímero líquido. Capacidad de 12 a 76 l/h

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que la Bomba concentradora para el polímero líquido. Tendra un rango de Capacidad de 2- 20 l/h. o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que la Bomba concentradora para el polímero líquido. Tendra un rango de Capacidad de 2- 20 l/h. o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.01 CENTRIFUGA DECANTADORAS

Pag 23

Indica:

Ficha técnica centrifuga de deshidratación, ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO, Bomba dosificadora para dosificar polielectrolito solución, capacidad de la bomba: 0.05 ¿ 0.4 m3/h

Consulta: Confirmar si se acepta que Bomba dosificadora para dosificar polielectrolito solución, Capacidad de la bomba:0.11 a 0.525 m3/h

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.02 EQUIPO TORNILLO TRANSPORTADOR DE LODOS

Pag 25

Indica:

Ficha técnica equipo tornillo transportador de lodos, El tornillo tiene un ángulo de inclinación menor a 2°.

Consulta: confirma si se acepta que el tornillo tenga un ángulo mayor a 2°.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES,el tornillo transportador de lodos debe de tener un ángulo de inclinación igual o menor a 2°. la Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista estructura civil ya sta construida, Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES,el tornillo transportador de lodos debe de tener un ángulo de inclinación igual o menor a 2°. la Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista estructura civil ya sta construida, Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:25:17

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, ítem 01.02 EQUIPO TORNILLO TRANSPORTADOR DE LODOS

Pag 25

indica:  
Ficha técnica equipo tornillo transportador de lodos, Tonillo helicoidal, esta tiene acoplados unos cepillos soldados directamente a la misma.

consulta: confirma si se acepta que no tenga cepillos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES,estos cepillos están hechos para la limpieza de la zona de escurrido.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES,estos cepillos están hechos para la limpieza de la zona de escurrido.Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

TODOS LOS ÍTEMS

Observamos el extremo donde la entidad requiere que, en los diferentes ítems, debe de contar con certificado de calidad ISO 9001.

Al respecto, debemos señalar que las certificaciones ISO se otorgan a procesos, servicios o sistemas de gestión, las cuales son expedidas a favor de empresas con la finalidad de certificar diversos sistemas de gestión, como por ejemplo: calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, entre otros. Ahora bien, teniendo en consideración lo expuesto, nos llama la atención que la Entidad requiera una Certificación ISO sobre un bien, dado que, como lo hemos mencionado, las certificaciones ISO son expedidas a favor de las empresas, lo cual genera que dicho requerimiento resulte imposible de cumplir.

Igualmente, mencionamos que el requerimiento de la certificación ISO tampoco cuenta con asidero legal, dado que mediante la Opinión N° 130-2009/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha indicado lo siguiente: ¿En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes o servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos, máxime si su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna¿

En la misma línea, también traemos a colación lo mencionado en la Resolución N° 551-2013-TC-S1, a través del cual el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado lo siguiente: ¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones. (¿) estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad de los productos.¿

Asimismo, el OSCE, en sendos pronunciamientos, por ejemplo N°611-2019/OSCE-DGR, N° 425-2019/OSCE-DGR, N° 710-2019/OSCE-DGR, entre otros; estableció que ¿la certificación ISO no es una condición determinante para la operatividad de los bienes a adquirir y, la norma ISO tendría carácter facultativo, dado que, a través de dichas normas se establecen pautas de organización; por lo que, dichas exigencias no garantizarían la calidad del producto, objeto de la presente contratación, máxime si, en los pronunciamientos emitidos por esta Organismo Técnico se ha vertido el criterio de suprimir dichas certificaciones de las Bases¿.

En ese sentido, deberá acoger la presente, y en consecuencia suprimir el requerimiento de presentación de la certificación ISO.

Asimismo, advertimos que su entidad no podrá exigir la acreditación certificación ISO en cualquier otro extremo de las bases, dado que, de ser ese el caso, estaría vulnerando la normativa de contrataciones con el estado, generando de esta forma un vicio de nulidad en el presente proceso de selección.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-172-2023-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 1.02	Literal: S/L	Página: 27
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
Opinión N° 130-2009/DTN y Artículo 02 de la LCE ¿ Ley N° 30225				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que no es requisito técnico la presentación de las certificaciones ISO				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que no es requisito técnico la presentación de las certificaciones ISO				

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

**TODOS LOS ÍTEMS**

Observamos el extremo de las bases donde requieren que el proveedor sea representante autorizado o filial directa del fabricante, dado que el mismo constituye no una garantía, sino un claro direccionamiento hacia dichos postores, lo cual imposibilita la participación de otros proveedores.

Es decir, dicho requisito contraviene el Principio de Igualdad de Trato, consagrado en el Art. N° 02 de la LCE, dado que se está favoreciendo a los postores que cuenten con dicho documento, en detrimento de otros postores.

Asimismo, señalamos que el modelo de bases aprobadas por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, no faculta a las entidades a exigir documento alguno para acreditar alguna característica, en el Capítulo III ¿ Requerimiento, siendo el único acápite para solicitar ello, en el listado de documentos para la admisión de ofertas. Inclusive, cualquier exigencia en el citado Capítulo se encuentra acreditado con la presentación del Anexo N° 03.

En consecuencia, deberá de suprimir lo mencionado dicha condición en las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico        **Numeral:** 1.02                      **Literal:** S/L                      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 02 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, los equipos solicitados son de fabricación extranjera y de un elevado costo económico, motivo por el cual se requiere que el proveedor de estos bienes sea representante autorizado o filial directa del fabricante, con el fin de garantizar el soporte técnico y el mantenimiento de estos equipos instalados en obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, los equipos solicitados son de fabricación extranjera y de un elevado costo económico, motivo por el cual se requiere que el proveedor de estos bienes sea representante autorizado o filial directa del fabricante, con el fin de garantizar el soporte técnico y el mantenimiento de estos equipos instalados en obra.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

TODOS LOS ÍTEMS

Confirmar que la entrega de los diferentes planos se realizará durante la entrega de la unidad, por parte del contratista. Inclusive el OSCE, mediante su Pronunciamiento N° 164-2021/OSCE-DGR, estableció que dicho requisito no debe de ser remitido en la etapa de presentación de ofertas: ¿Sobre el particular, cabe señalar que, adjuntar los citados planos en la oportunidad de la presentación de ofertas, podría resultar excesivo, en la medida que, los potenciales postores no tendrían la certeza de ser favorecidos con la buena pro¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.02 Literal: S/L Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA que el proveedor ganador el cual se otorgue la buena pro y suscribe el contrato con el GRA para el suministro de los equipos, en la etapa de entrega del bien debera entregar los planos del equipos electromecanicos al area usuaria, los cuales sera entregado a SEDAPAR para su mantenimiento en la etapa de puesta en marcha y operacion del PTAR de Socabaya.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE ACLARA que el proveedor ganador el cual se otorgue la buena pro y suscribe el contrato con el GRA para el suministro de los equipos, en la etapa de entrega del bien debera entregar los planos del equipos electromecanicos al area usuaria, los cuales sera entregado a SEDAPAR para su mantenimiento en la etapa de puesta en marcha y operacion del PTAR de Socabaya.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos suprimir las defunciones de otros tipos de penalidades, por los siguientes argumentos:

1) No cumple con la participación del personal profesional planteado en la propuesta: Al respecto señalamos que desde la presentación de la oferta hasta la instalación y puesta en funcionamiento del bien, han transcurrido al menos seis meses, tiempo en el cual pueden suscitarse hechos que hacen imposible que el personal propuesto ejecute la instalación (enfermedad, cese laboral, fallecimiento, etc) por lo que no puede atribuirse dicha carga al contratista. Igualmente, tampoco se ha contemplado la forma y metodología del cambio de personal ¿Ante quién se presenta? ¿Qué plazo tienen para aprobar el cambio? ¿Opera el silencio positivo? Igualmente, tampoco se ha detallado que, según lo dispuesto en la normativa de contrataciones, el personal nuevo propuesto, debe cumplir al menos las mismas condiciones exigidas en las bases.

2) No cumple con presentar la vigencia del SCTR: No se ha establecido la fecha en la cual debe de presentarte dicha póliza. Tampoco ante que funcionario de su entidad y demás interrogantes, por lo que dicha penalidad genera confusión entre los postores, atentando contra el Principio de Transparencia consagrado en el Art 02 de la Ley de Contrataciones del Estado.

3) Uniformes y equipos de protección: Tampoco se ha cumplido con detallar cual el listado de EPP y uniforme requerido, por lo que el mismo entra al terreno de lo subjetivo, lo cual invalida cualquier penalidad a aplicarse.

En consecuencia, solicitamos suprimir las penalidades arriba mencionadas, por ser ambiguas y estar en contra de la normativa de contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 22    Literal: S/L    Página: 34**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 02 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, 1) La participacion del personal profesional tecnico propuesto en la oferta tecnica ganadora, que por motivos de fuerza mayor debidamnte sustentados, tengan que ausentarse en la etapa de instalacion y montaje del equipo, se podra proponer el cambio de un nuevo personal, el cual debe cumplir los mismos y/o mayor los requisitos solicitados. debiendo solicitar el cambio y presentar la documentacion del profesional propuesto al area usuaria para su evaluacion y aceptacion. 2) la presentacion del SCTR es obligatorio para el personal tecnico y los trabajadores representantes del Contratista, que efectuaran los trabajos de instalacion y montaje de los equipos en la obra PTAR de Socabaya y seran presentados a la residencia y supervision de la obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, 1) La participacion del personal profesional tecnico propuesto en la oferta tecnica ganadora, que por motivos de fuerza mayor debidamnte sustentados, tengan que ausentarse en la etapa de instalacion y montaje del equipo, se podra proponer el cambio de un nuevo personal, el cual debe cumplir los mismos y/o mayor los requisitos solicitados. debiendo solicitar el cambio y presentar la documentacion del profesional propuesto al area usuaria para su evaluacion y aceptacion. 2) la presentacion del SCTR es obligatorio para el personal tecnico y los trabajadores representantes del Contratista, que efectuaran los trabajos de instalacion y montaje de los equipos en la obra PTAR de Socabaya y seran presentados a la residencia y supervision de la obra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que todos los requisitos descritos en el presente numeral, serán exigidos al momento de instalar los bienes y no en la etapa de presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 24 Literal: S/L Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, que estos requisitos seran solicitados al contratista, en lla etapa de efectuar la instalacion y montaje de estos equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, que estos requisitos seran solicitados al contratista, en lla etapa de efectuar la instalacion y montaje de estos equipos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar que, dentro de la definición de bienes similares, se aceptará equipos tipo dragas y/o máquinas de balde y/o cámaras de inspección para alcantarilla y/o camiones hidrojets, dado que dichos bienes son utilizados para el tratamiento de aguas potables y/o residuales.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 24 Literal: S/L Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, los equipos mencionados no demuestra la experiencia en el suministro de equipos electromecánicos para el tratamiento de aguas residuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, los equipos mencionados no demuestra la experiencia en el suministro de equipos electromecánicos para el tratamiento de aguas residuales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:08

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Confirmar que la habilitación se presentará al momento de instalar los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, el personal profesional propuesto debera de estar debidamente habilitado al momento de presentar su oferta, hasta que concluya el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, el personal profesional propuesto debera de estar debidamente habilitado al momento de presentar su oferta, hasta que concluya el servicio.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para el Plazo de Entrega se esta indicando un Plazo de Suministro de 150 Días y 30 Días para la instalación y puesta en funcionamiento entendiendose que es para todos los ítems. Específicamente para el Ítem EQUIPO CENTRIFUGA DECANTADORA solicitamos se considere un Plazo de Entrega de los Bienes de 195 Días Calendario y un Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento de 15 Días Calendario, esto debido que este tipo de equipos se frabrican a pedido.

Asimismo solicitamos se aplique criterios razonables de Factores de Evaluación para diferentes plazos de entrega o en su defecto solicitamos se desestime Factores de Evaluación en función al Plazo de Entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: S/L Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, no es posible ampliar los plazos de entrega del bien debido a que existe una Declaracion de situacion de emergencia sanitaria y una necesidad publica por prevenir el vertimiento de aguas residuales domesticas a la quebrada Huaylla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE SU CONSULTA, CEÑIRSE A LAS BASES, no es posible ampliar los plazos de entrega del bien debido a que existe una Declaracion de situacion de emergencia sanitaria y una necesidad publica por prevenir el vertimiento de aguas residuales domesticas a la quebrada Huaylla.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para la acreditación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se solicita se precise por cada ítem de que componentes se debe presentar de manera obligatoria información técnica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y además que características esenciales de los bienes debe acreditarse.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, el postor debera de acreditar el cumplimiento obligatorio de las Especificaciones tecnicas para cada equipo indicado al cual se presente, en los: Ítem 1) Centrifuga Decantadora, y Equipo tornillo transportador de lodos y/o el ítem 2) Equipo Filtro de discos rotativos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, el postor debera de acreditar el cumplimiento obligatorio de las Especificaciones tecnicas para cada equipo indicado al cual se presente, en los: Ítem 1) Centrifuga Decantadora, y Equipo tornillo transportador de lodos y/o el ítem 2) Equipo Filtro de discos rotativos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas - Descripción de los Bienes se estan detallando dos ítems (1 y 2) siendo el ítem 1 conformado por Centrífuga Decantadora y Equipo Tornillo Transportador de Lodos. No obstante, en el itemizado del portal del SEACE se detalla 3 ítems; siendo el Ítem 1 EQUIPO TORNILLO TRANSPORTADOR DE LODOS y el Ítem 2 EQUIPO CENTRIFUGA DECANTADORA. Se solicita precisar el número de ítems y confirmar si la modalidad de contratación es a suma alzada/llave en mano por ítem.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, ceñirse a las bases y es valido el numeral 5 DESCRIPCION DE LOS BIENES;(pagina 20), Ítem 1) Centrífuga Decantadora, y Equipo tornillo transportador de lodos e ítem 2) Equipo Filtro de discos rotativos. EL ITM 3, NO ES MATERIA DE ESTE PROCEO, ESTOS EQUIPOS YA SE COMPRARON. La Modalidad de Contratacion es llave en mano por ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y SE ACLARA, ceñirse a las bases y es valido el numeral 5 DESCRIPCION DE LOS BIENES;(pagina 20), Ítem 1) Centrífuga Decantadora, y Equipo tornillo transportador de lodos e ítem 2) Equipo Filtro de discos rotativos. EL ITM 3, NO ES MATERIA DE ESTE PROCEO, ESTOS EQUIPOS YA SE COMPRARON, La modalidad de contratacion es: SISTEMA DE CONTRATACION ES A SUMA ALZADA; MODALIDAD DE EJECUCION LLAVE EN MANO



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para el ítem Centrífugas Decantadoras se consulta precisar para el Tablero Eléctrico lo siguiente:

- 1) Tipo, dimensiones y especificaciones mínimas del gabinete.
- 2) Detalle de componentes mínimos, cantidad de variadores de velocidad, protecciones, opciones de monitoreo y demás configuraciones.
- 3) Confirmar si deba tener un display o panel de control y que parametros o valores deberán monitorearse, controlarse y configurarse desde dicho panel.
- 4) Confirmar si deberá tener opcion de acceso remoto, protocolos y demás opciones de comunicación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA y se ACLARA; respecto al tablero electrico del item 1 y item 2; Centrífuga Decantadora: 1) Los Gabinetes de los tableros eléctricos de los equipos serán metálicos diseñados para intemperie de material de acero de espesor mínimo 2 mm con acabado pintura electrostática, del tipo adosar, frente muerto, con sus respectivos tag, diagrama unifilar, señalización. El tablero se suministrará con los dispositivos y pernos de anclaje que sean requeridos. Nivel de protección: IP65, Resistencia contra impactos: IK10. Para el montaje se deberá considerar pedestal metálico y techo de protección. 2) Los tableos electricos deba tener los componentes minimos de velocidad, protecciones, monitoreo y configuraciones mínimas para el control de operación del equipo de acuerdo al diseño original del fabricante. 3) debe tener un panel de control o display que indique los parámetros o valores mínimos que monitores el buen funcionamiento y operación del equipo de acuerdo al diseño original del fabricante 4) Si debe contar con la opción de acceso remoto, protocolos y demás opciones de comunicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar las características y configuración de materiales de la tajadera.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSUTA y se ACLARA la tajadera sera de material acero inoxidable AISI 304 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSUTA y se ACLARA la tajadera sera de material acero inoxidable AISI 304 L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA,

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Para el Ítem Centrífuga de Deshidratación se solicita confirmar que no será necesario considerar protecciones antidesgaste y que en el caso de que hubiera en estandar serán según el diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA que es necesario considerar protecciones antidesgaste las cuales seran de acuerdo al diseño original del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA que es necesario considerar protecciones antidesgaste las cuales seran de acuerdo al diseño original del fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Para la Bomba de Polímero se consulta confirmar que lel tipo, a ejecución de materiales, tipo de sellado, protecciones y demás características será de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA que para la bomba de Pollimero los materiales, tipo de sellado, protecciones y demas características seran de acuerdo al diseño original del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA que para la bomba de Pollimero los materiales, tipo de sellado, protecciones y demas características seran de acuerdo al diseño original del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Para el ítem Tornillo Transportador de Lodos se consulta lo siguiente:

1) Confirmar que la potencia nominal del motor podrá ser desde 0.5kW ya derrateado para operar a la altura de trabajo.

2) Confirmar que el Angulo de inclinación podrá ser de 2 grados.

3) Confirmar que las dimensiones de la Tolva serán segun el diseño de cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, 1) la potencia nominal del motor debera ser derratrado para operar a la altura de 2,450 msnm. 2) el angulo debe ser menor o igual a 2 grados. 3) Las dimnsiones de la tolva sera de acuerdo al diseño del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, 1) la potencia nominal del motor debera ser derratrado para operar a la altura de 2,450 msnm. 2) el angulo debe ser menor o igual a 2 grados. 3) Las dimnsiones de la tolva sera de acuerdo al diseño del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para los Kits de Mantenimiento se solicita precisar a que parte/componentes de cada ítem se refiere.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, el Kit de mantenimiento que entregara el proveedor por cada equipo, sera el que indica el manual originall de funcionaminto y mantenimiento del equipo, emitido por el fabricante (el manual debera ser entregado por el contratista y debe estar en castellano).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, el Kit de mantenimiento que entregara el proveedor por cada equipo, sera el que indica el manual originall de funcionaminto y mantenimiento del equipo, emitido por el fabricante (el manual debera ser entregado por el contratista y debe estar en castellano).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Para el Ítem Filtro de Discos Rotarios se consulta lo siguiente:

1) Se esta indicando que el Filtro es para canal de concreto, no obstante líneas siguientes se indica que debera ser equipado con marco, campana y tanque. Se consulta confirmar que el Filtro de Disco será del tipo abierto para ser instalado en canal de concreto; asimismo se solicita se indique si obra civil del canal ya ha sido construido y sus dimensiones.

2) Confirmar que el número de discos será según el diseño de cada fabricante.

3) Confirmar que se aceptará diámetro de disco de 2 metros.

4) Confirmar que las boquillas aspersoras podrán ser de latón.

5) Confirmar que los cojinetes deslizantes podrán ser de Nylon antidesgaste.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, 1) El canal del filtro es de concreto y ya esta construido y el Filtro de disco sera de tipo abierto para instalar en el canal y debera ser equipado con marco y tapa de acuerdo a la estructura existente, 2) El numero de discos sera de acuerdo al disño de cada fabricante, 3) El diametro del disco sera menor o igual a 1.90 mt . 4) Las boquillas aspersoras seran de laton. 5) los cojinetes deslizantes podran ser de Nylon antidesgaste

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, 1) El canal del filtro es de concreto y ya esta construido y el Filtro de disco sera de tipo abierto para instalar en el canal y debera ser equipado con marco y tapa de acuerdo a la estructura existente, 2) El numero de discos sera de acuerdo al disño de cada fabricante, 3) El diametro del disco sera menor o igual a 1.90 mt . 4) Las boquillas aspersoras seran de laton. 5) los cojinetes deslizantes podran ser de Nylon antidesgaste

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Para los Kits de Mantenimiento del ítem Filtro de Discos Rotatorios se solicita especificar la cantidad de repuestos a ser suministrados o confirmar que serán de acuerdo a las recomendaciones de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, el Kit de mantenimiento para el filtro de discos rotatorios, que entregara el proveedor, sera el que indica el manual originall de funcionaminto y mantenimiento del equipo, emitido por el fabricante (el manual debera ser entregado por el contratista y debe estar en castellano).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, el Kit de mantenimiento para el filtro de discos rotatorios, que entregara el proveedor, sera el que indica el manual originall de funcionaminto y mantenimiento del equipo, emitido por el fabricante (el manual debera ser entregado por el contratista y debe estar en castellano).



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para la Conformidad y Recepción del Bien se esta indicando que deberá realizarse una prueba operativa de los equipos. Dado que para probar con carga (agua residual) los equipos depende del avance de otras especialidades se consulta confirmar que para todos los ítems las pruebas de aceptación y/o operatividad podran realizarse con agua limpia sin carga. De ser asi, confirmar que el agua sera suministrada por la Entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, que las pruebas hidraulicas operativas de los equipos se realizara con agua sin carga, la cual sera suministrada por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA, que las pruebas hidraulicas operativas de los equipos se realizara con agua sin carga, la cual sera suministrada por el contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Para la experiencia del postor se consulta lo siguiente:

1) Confirmar el monto para cada ítem, considerando que se trata de 03 ítems.

2) Siendo la Centrifuga, Filtro de Discos y el Tornillo equipos rotativos, se solicita confirmar que serán aceptados como bienes similares maquinas rotativas en general como bombas y electrobombas en general.

3) Para la experiencia del postor se esta considerando como bienes similares sopladores y compresores (ambos turbomáquinas), se solicita confirmar que para una mayor concurrencia de postores se aceptará como bienes similares turbomaquinas en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA y se ACLARA 1) la experiencia del postor es sobre cada item. .2) la experiencia para la Decantadora Centrifuga, Filtro de Discos rotatorios y el Tornillo transportador de lodos, son equipos rotativos, serán aceptados como bienes similares maquinas rotativas en general como bombas y electrobombas en general.

3) Para la experiencia del postor se considerara como bienes similares equipos de sopladores y compresores (ambos turbomáquinas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA y se ACLARA 1) la experiencia del postor es sobre cada item. .2) la experiencia para la Decantadora Centrifuga, Filtro de Discos rotatorios y el Tornillo transportador de lodos, estos son equipos rotativos, y serán aceptados como bienes similares maquinas rotativas como bombas y electrobombas en general.

3) Para la experiencia del postor se considerara como bienes similares equipos de sopladores y compresores (ambos turbomáquinas).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:16

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para la Especialidad del Responsable del Montaje se solicita sea aceptado también Ingeniero Mecánico de Fluidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se aclara que el responsable del montaje podra ser; Ing. Mecanico, y/o Ing. Mecanico electrico y/o Ing. Electrico y/o Ing. Mecanico de fluidos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

ISO9001, es una documentación de alto costo que excluye a varias empresas, por lo que se solicita eliminar este requisito y/o que represente un puntaje y no sea de carácter obligatorio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que no es requisito tecnico la presentacion de las certificaciones ISO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE SU CONSULTA, y se aclara que no es requisito tecnico la presentacion de las certificaciones ISO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

se solicita material cerámico para boquillas de esterilización, para no restringir las marcas y al ser un equipo especialista, se solicita que quede: material cerámico o recomendado por vendor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para las boquillas de esteriliizaciion seran de materiial de ceramico y/o el recomndado por el fabricante del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para las boquillas de esteriliizaciion seran de materiial de ceramico y/o el recomndado por el fabricante del equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

se solicita material compuesto de polímero para cojinetes deslizantes, para no restringir las marcas y al ser un equipo especialista, se solicita que quede: compuesto de polimero o recomendado por vendedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para los cojinetes deslizantes sera de material compuesto de polimero y/o el recomendado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para los cojinetes deslizantes sera de material compuesto de polimero y/o el recomendado por el fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

se solicita material goma resistente al desgaste para sello del rotor de entrada, para no restringir las marcas y al ser un equipo especialista, se solicita que quede: goma resistente al desgaste o recomendado por vendor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para el sello del rotor de entrada sera de goma resistente al desgaste y/o el recomendado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para el sello del rotor de entrada sera de goma resistente al desgaste y/o el recomendado por el fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

**Observación: Nro. 54**

**Consulta/Observación:**

para el tablero de control no se tiene especificaciones técnicas, se solicita se incluya grado de protección IP 65 o superior, ya que esto garantiza el funcionamiento correcto para ambientes industriales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para la proteccion del tablero de control sera de grado IP 65.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE SU CONSULTA y se ACLARA para la proteccion del tablero de control sera de grado IP 65.



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-172-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO FILTRO DE DISCOS ROTATORIOS Y SOPLADOR DE LOBULOS ROTATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	23:46:05

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

No se especifica datos técnicos del tablero de control, se solicita añadir: tablero de control con módulo de monitoreo remoto, ya que esto permite optimizar funcionamiento y mantenimiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA y se ACLARA; respecto al tablero electrico, Estos tendran; 1) un Gabinete para el tablero eléctrico, serán metálicos diseñados para intemperie de material de acero de espesor mínimo 2 mm con acabado pintura electrostática, del tipo adosar, frente muerto, con sus respectivos tag, diagrama unifilar, señalización. 2 ) El tablero se suministrará con los dispositivos y pernos de anclaje que sean requeridos. Nivel de protección: IP65, Resistencia contra impactos: IK10. Para el montaje se deberá considerar pedestal metálico y techo de protección. Los tableos electricos debера tener los componentes minimos de velocidad, protecciones, monitoreo y configuraciones minmas para el control de operacion del equipo de acuerdo al diseño original del fbricante. 3) debe tener un panel de control o dispplay que indique los parametros o valores minimos que monitore el buen funcionamiento y operacion del equipo de acuerdo al diseño original del fbricante 4) Si debe contar con la opcion de acceso remoto, protocolos y demas opciones de comunicacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null