

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código : 20600421621
Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 03/11/2023
Hora de envío : 15:26:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar lo siguiente en la memoria descriptiva indica que la capacidad del banco es de 2x1.2MVAR tanto para 10kv y 3x1.2MVAR para 22.9kv pero en la tabla de datos tecnicos que se encuentra en las especificaciones tecnicas de suministro indica 1x1.29MVAR para 10kv y 4x1.29MVAR para 22.9 se solicita indicar cual es el valor correcto por paso de los banco condensadores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
De acuerdo a lo indicado en el expediente tecnico se instalaran el siguiente equipamiento:
A) Nivel de tensión 22.90 kV:
Banco de Condensadores de 4x1.29 MVAR
b) Nivel de tensión 10 kV:
Banco de Condensadores de 1x1.29 MVAR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	15:26:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar cuales son las dimensiones max que estan disponibles en el area donde se instalaran los banco de condensadores

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Las dimensiones del espacio disponible para el banco de condensadores se encuentran en el plano del proyecto ""SE-CHUL-PL-OC-001"" y ""SE-CHUL-PL-OE-009"", ubicado en el item 4 planos de ejecución de obra, de la sección 2, del detalle del expediente técnico de obra, del portal del SEACE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	15:26:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos enviar memoria fotografica del area donde se instalaran los banco de condensadores y las celdas de MT

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

En el plano del proyecto ""SE-CHUL-PL-OC-001"" y ""SE-CHUL-PL-OE-009"", se ubican las superficies y elevaciones referenciales, en donde se instalarán los bancos de condensadores, los mismos que se encuentran ubicado en el ítem 4 planos de ejecución de obra, de la sección 2, del detalle del expediente técnico de obra, del portal del SEACE. El Contratista en la etapa de ejecución de la partida 1.1.1.6 Ingeniería de detalle, deberá complementar todos los detalles necesarios de acuerdo a lo existente. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Si en caso existiera incongruencia entre la memoria descriptiva, especificaciones técnicas del suministro, planos, metrado; cuál de estos documentos prevalecerá para la elaboración de la propuesta?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que tratándose de un sistema de contratación a precios unitarios y en concordancia con el artículo 35 del RLCE: "el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución"."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Los estudios complementarios al (PAMA y PMA), se podrá valorizar de manera parcial de acuerdo al avance en obra?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que la partida 1.1.1.2 Monitoreo de impacto ambiental se podrá valorizar de forma parcial, previa aprobación de la supervisión. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar si las nuevas celdas requeridas se acoplarán a una celda existente; de ser el caso se solicita proporcionar la marca, modelo, amperaje y planos de estas celdas existentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Las elevaciones y vista de planta referenciales se encuentran en los planos ""SE-CHUL-PL-OE-010"" y ""SE-CHUL-PL-OE-009"" y en el plano ""SE-CHUL-PL-OE-005- el Diagrama unifilar"". El Contratista en la etapa de ejecución de la partida 1.1.1.6 Ingeniería de detalle, deberá complementar todos los detalles necesarios de acuerdo a lo existente. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si las celdas existentes son del tipo convencional, de ser el caso se solicita los planos de conexión a barra en el pórtico existente.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

El detalle solicitado se encuentra en el plano ""SE-CHUL-PL-OE-009- Vista de planta"" y ""SE-CHUL-PL-OE-010- Vista de elevaciones""."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para los bancos de condensadores se solicita el grado de protección IP65. Se que precisa que este grado de protección no es comercial (no existe en el mercado), por lo que se solicita considerar el grado de protección IP54.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría no acoge:

Debido a que los bancos de condensadores serán instalados a intemperie en ambiente agresivo, se debe de cumplir con el grado de protección IP 65 para las celdas metálicas del tipo metal-enclosed.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Los condensadores están diseñados con curva de ruptura definida, lo que evita la producción de explosión y ruptura de los vasos capacitivos. En caso de protección adicional, ¿se puede considerar relés de protección de arco con detección óptica?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE LA OBSERVACIÓN.
En caso de protección adicional, se puede considerar relés de protección de arco con detección óptica"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Los bancos de condensadores cuentan con un switch de puesta a tierra y desconexión a la entrada. Luego de su operación, se debe esperar el tiempo de descarga de los condensadores. Entonces es posible abrir las puertas y verificar ausencia de tensión con pértiga.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usaria PRECISA:

Que es conforme lo indicado, y que se deberán tomar todas las medidas de seguridad en la manipulación del componente. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los relés de protección que puertos y protocolo de comunicación utilizarán para la comunicación con el sistema Scada y que puertos para realizar la gestión a través del software?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
El esquema de comunicación se muestra en el siguiente plano ""SE-CHUL-PL-TC-001- Arquitectura de comunicación"", la definición de los puertos deberá realizarse en la ingeniería de detalle."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se va a necesitar que algún relé tenga mímico en pantalla y la función de controlador de toda la bahía?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

El Relé deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos requeridos; asimismo se aceptará si el equipo contiene bondades adicionales."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la información técnica enviada no se encuentran las Tablas de datos técnicos de los relés de protección para los bancos de condensadores. Por favor enviar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Las principales características se encuentran descritas en el ítem 6 de la especificación técnica del banco de condensador, ubicado en el ítem 14 equipamiento, de la sección 4, del detalle del expediente técnico de obra, del portal del SEACE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la TDT de la celda del banco de condensadores indican que se debe de cumplir con la norma IEC 60439-1 y en la celda de remonte indican que se debe de cumplir con la norma IEC 62271-200. Estas normas dirigen a que las estructuras deben ser importadas y con certificados de pruebas internacionales. ¿Se puede cotizar con estructuras de fabricación nacional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

La norma garantiza la correcta operación y se debe mantener los estándares internacionales de fabricación (IEC62271-200) y la Arco Resistencia de la celda. El Postor puede ofertar con estructuras de fabricación nacional que cumplan con las normas indicadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la Celda de remonte indican que debe de cumplir con la norma IEC 62271-200, esta celda se va a unir con la barra de la media tensión. ¿Esta celda se unirá a alguna celda existente?

En caso que sea afirmativo se entiende que debería unirse con una celda del mismo modelo y marca. ¿Por favor indicar el modelo y la marca?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Las celdas remonte estará instalada al exterior de la sala de control existente, se conectará mediante una bahía convencional a la barra de 22.9 kV existente, el detalle se encuentra en el plano ""SE-CHUL-PL-OE-009- Vista de planta"" y ""SE-CHUL-PL-OE-010- Vista de elevaciones""."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la celda de remonte que se unirá a la barra de 22.9kV se necesita la altura en la cual ingresará la barra a la celda. Por favor enviar un plano donde indiquen la altura en la que se encuentra esta barra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que el Contratista en la etapa de ejecución de la partida 1.1.1.6 Ingeniería de detalle deberá complementar todos los detalles necesarios de acuerdo a lo existente. Asimismo, las elevaciones y vista de planta referenciales se encuentran en los planos ""SE-CHUL-PL-OE-010"" y ""SE-CHUL-PL-OE-009""."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el banco de condensadores se está solicitando regulación por factor de potencia o regulación por tensión?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Será de regulación por tensión de acuerdo a la coordinación con el proyectista, debido a que el objetivo era corregir las variaciones de tensión en alta. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el caso que el banco de condensadores sea por regulación de voltaje esto indica que va a regular la caída de tensión en el quinto armónico y en un lapso de tiempo hará lo mismo con el 16avo armónico?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

El sustento se encuentra en el siguiente documento: Estudio de Calidad de Energía - SE Chulucanas, ubicado en el ítem 11 estudios técnicos, de la sección 3, del detalle del expediente técnico de obra, del portal del SEACE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el banco de condensadores se puede utilizar interruptores capacitivos en reemplazo de los interruptores de potencia ya que los interruptores capacitivos tienen mayores maniobras mecánicas?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

El postor ganador podrá realizar su propuesta ante la supervisión y ENOSA, para lo cual deberá presentar el sustento técnico. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Las estructuras metálicas de los fabricantes de celdas certificadas o con pruebas tipo como EATON, Siemens, ABB, Schneider y otros, su standard es de 2mm. y con refuerzos, confirmar que aceptan este espesor o si aceptan celdas fabricadas localmente de 6mm de espesor sin pruebas tipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se acepta la recomendación de la norma IEEE Std C37.20.3 -2013 en donde se indica que el espesor de la plancha de los gabinetes sea 2mm con algunos ángulos de la armadura de 3mm en su fabricación, por lo tanto se acepta el rango de 2-3mm de espesor de la plancha de los gabinetes. Cabe resaltar que el fabricante debe garantizar estas características. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Esta caja metálica para montaje en exteriores donde se instalarán los relés de protección que se ha de adosar al Banco de condensadores; puede ser una caja importada y certificada, y realizar la instalación de los relés, su respectivo alambrado y pruebas en llama.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos, de realizarse alguna modificación esta deberá ser aprobada por la supervisión de la obra. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar que aceptan un banco de condensadores con un grado de protección IP54, nuestro representante ha suministrado muchos de estos bancos en zonas de mucha precipitación pluviales como Piura y que según norma IEC 60529 establece que el equipo a ser certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones

La prueba a la que es sujeta un IP54 evita el ingreso de agua de precipitaciones pluviales mayores a las registradas en Piura.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría no acoge:
Debido a que los bancos de condensadores serán instalados a intemperie en ambiente agresivo, se debe de cumplir con el grado de protección IP 65 para las celdas metálicas del tipo metal-enclosed.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Para el interruptor de potencia en 22.9KV, en el ítem 2.8 de la tabla de datos técnicos, solicitan lo siguiente:

2.8 Cámaras de interrupción:

- Principio de extinción: SF6.

Solicitamos se acepte también como principio de extinción el corte en Vacío, esta tecnología es muy usada en media tensión, el interruptor de corte en vacío tiene las mismas capacidades técnicas requeridas y no necesita accesorios especiales (balón sf6, equipos para carga, equipos para prueba sf6, etc.), con lo que se cumple el objetivo técnico del equipo, generando una mayor pluralidad de marcas en el proceso.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que se acepta lo solicitado.

en el ítem 2.8 de la tabla de datos técnicos, además de la

2.8 Cámaras de interrupción:

- Principio de extinción: SF6.

También se aceptará como principio de extinción el corte en Vacío,"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para el interruptor de potencia en 22.9KV, solicitan lo siguiente:

Aislamiento en Porcelana.

Solicitamos aceptar también interruptores con aislamiento en resina epoxy cicloalifática hidrofóbica (HCEP). Los aisladores en este material tienen una mejor resistencia frente a ambientes agresivos, cambios bruscos de temperatura, humedad, UV, polvo y reduce la probabilidad de flashovers.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se acepta el material de aislamiento polimérico de acuerdo a las coordinaciones con el Proyectista."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para el seccionador de barra 22.9KV, en el item 1.4 de la tabla de datos técnicos, solicitan lo siguiente:

1.4 Apertura: Apertura Central.

Se solicita aceptar también seccionadores de barra de apertura vertical. Estos seccionadores cuentan con las mismas capacidades técnicas que las requeridas, con esto se genera una mayor pluralidad de marca en beneficio de Enosa al generar una mayor competencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se acepta lo indicado siempre y cuando se garantice las distancias eléctricas entre el conductor desnudo y las vigas y porticos superiores. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para el caso del transformador de corriente, solicitando en el ítem 19 de la tabla de datos técnicos, lo siguiente:

19. Cantidad de aceite o gas:

Como mejora técnica se solicita que puedan aceptar también transformadores encapsulados en resina epoxy cicloalifática hidrofóbica (HCEP). Los transformadores en este material tienen una mejor resistencia frente a ambientes agresivos, cambios bruscos de temperatura, humedad, UV, polvo y reduce la probabilidad de flashovers.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria PRECISA:

Se acepta lo indicado siempre y cuando se garantice iguales o superiores características a las indicadas en la TDT correspondiente. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Los aisladores de los bancos de condensadores son del tipo polimérico, esta configuración no es comercial; se solicita se consideren del tipo porcelana.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se acepta la utilización de aisladores de porcelana por sus mejores prestaciones mecánicas y eléctricas de acuerdo a lo indicado por el fabricante y su uso comercial a nivel global. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita prescindir del Gerente de Obra para la calificación del personal profesional debido a que no es un personal clave para la ejecución de la obra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 y A.3 **Página: 60**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE LA OBSERVACION; así mismo PRECISA: Que el Gerente de Obra será excluido del Plantel Profesional Clave a requerir, por lo que no será un requisito de calificación, pero se exigirá su participación en la ejecución de la obra, por estar contemplado en los gastos generales del presupuesto de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se excluye al Gerente de Obra del Plantel Profesional Clave a requerir, por lo que no será un requisito de calificación.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: "ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN; EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:57:44

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para la experiencia en obras similares del personal clave y postor en la especialidad se solicita considerar adicionalmente el tipo de obras en: ¿Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV¿

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.3 y B **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE LA OBSERVACIÓN.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que en las bases integradas se adicionará en la definición de obras similares para el profesional y postor lo siguiente:

¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV."