

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE MEGANTONI -LA CONVENCION -CUSCO. SECU.FUNCIONAL 108

Ruc/código : 20603075201

Nombre o Razón social : CONSTRUCELVA S.A.C.

Fecha de envío : 28/03/2023

Hora de envío : 14:30:30

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.  
RESPECTO AL PRODUCTO 2 DICE TUBO DE ACERO LAC A500 3"X4"X2.5 MM, SE ESTUVO REVISANDO EN DIVERSAS MARCAS TANTO NACIONALES COMO IMPORTADOS Y NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO DE DICHAS MEDIDAS. EN TODO CASO SE PODRIA CONSIDERAR DE UN ESPESOR DE 2 MM O DE 3 MM DE LAS MISMAS PULGADAS, O EN TODO CASO SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, PERO EN LA MEDIDA TAL CUAL INDICA NO EXISTE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE SU CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Mediante la consulta y observación, se solicitó considerar el TUBO DE ACERO LAC A500 de 2MM O 3MM de espesor; ante lo cual, el área usuaria decidió acoger dicha petición, porque se verifica en el mercado que dicha medida no es comercial, por ello se modifica el requerimiento a: TUBO DE ACERO LAC A500 3"X4"X3.0 MM