

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003
Nomenclatura :	AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 50 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis realizado por el area usuaria , SE ACEPTA PARCIALMENTE considerando que una inportacion tiene un plazo aproximado de 30 días calendarios y el desaduanaje de unos 15 días calendarios mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

Plazo de entrega 10 días calendarios.

DEBE DECIR:

Plazo de entrega 45 días calendarios.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de que los postores NO incurran en error y sean descalificados, se solicita que nos confirmen que todos los documentos requeridos para la admisión de la oferta se encuentran detallados unicamente en este numeral. En el caso, que exista un requisito en el interior de los TDR se solicita colocarlo en este numeral, tal como lo señala en la norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que debera presentar los documentos solicitados en el numeral 2.2.1 de la sección especifica de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que nos confirmen, que para efectos de la formalización del contrato, el formato de los precios unitarios es Libre y que por ninguna razon nos solicitaran corrección del mismo o que se añada alguna información adicional. De darse el caso que requieran alguna información especifica para presentarse para la formalización del contrato se solicita que para efectos de la absolución de consultas e integración de las bases se adjunto el formato que se desea.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: h Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que deberá presentar el requisito para perfeccionar el contrato, literal h) Detalle del precios de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete (MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED y LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE), conforme lo solicita las bases estandar del OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de considerar como valido para la experiencia las Luminarias en general de cualquier tipo como bien similar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que luminarias en general de cualquier tipo, esta considerado como bien similar en los presentes requisitos de calificacion - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, por lo que no se requiere modificación alguna al presente requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos confirmación sobre la temperatura de color requerida, ya que en los documentos se menciona 4000K en una sección y 6500K en otra. Por favor, aclarar cuál es el valor correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis realizado por el área usuaria, SE ACEPTA la propuesta, teniendo en cuenta que las luminarias son para salones de clases y con la finalidad de evitar el cansancio visual.

La Temperatura del color: 4000k

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

Temperatura del color: 6500K

DEBE DECIR:

Temperatura del color: 4000K

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos confirmación si es posible ofrecer una luminaria con un rango de ángulo de apertura entre 110° y 120°.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al análisis realizado por el área usuaria, SE ACEPTA la propuesta, ya que la ampliación del ángulo es tolerable ángulo de apertura de 110°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:
Ángulo de apertura de 110°

DEBE DECIR:
Ángulo de apertura entre 110° y 120°

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos confirmación si es posible ofrecer una luminaria con un mayor número de lúmenes, manteniendo o mejorando la eficiencia energética del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis realizado por el area usuaria , SE ACEPTA la propuesta, ya que se trata de mejorar la eficiencia del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:

Eficacia: 120 lm/w

Flujo Luminoso: 6480 lm

DEBE DECIR:

Eficacia: minima 120 lm/w

Flujo Luminoso: mínimo 6480 lm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, solicitamos confirmación sobre el valor del IRC, ya que en las bases figura 8, pero asumimos que debería ser 80. Por favor, aclarar el valor correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al analisis realizado por el area usuaria , SE ACEPTA la propuesta, ya que un IRC de 8 presenta una baja reproduccion del color

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE:
Índice de Reproducción de Color (IRC): >8

DEBE DECIR:
Índice de Reproducción de Color (IRC): >80

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20612200069	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	FS. PROYECTA SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:30:39

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, Se solicita ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios, téngase en cuenta que cantidades mayores a 100 UND no se encuentran en stock en el mercado nacional, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada para el proceso son 600 luminarias y 600 marcos, se tendrá necesariamente que importar la diferencia, téngase en cuenta que los precios mas competitivos consideran importaciones enviadas por barco (en plazos no menores a 30 días), si el comité solicita entregas de productos en 10 días, implica que la importación sea vía aérea, lo cual triplicaría el valor de la luminaria, teniendo en cuenta que los estudios de mercado no consideran precios con envíos vía aérea, se puede concluir por tanto, que el monto referencial del proceso contempla precios tomados del mercado (que consideran importaciones vía marítima con precios más competitivos); el exigir un plazo de entrega corto conllevaría a que a) el proceso tenga ofertas con precios que dupliquen el monto base del proceso, por ende se tendrá que solicitar ampliaciones presupuestales, etc., lo cual representa un perjuicio para el estado o b) que un postor indique que pueda cumplir el plazo, y una vez adjudicado solicite ampliaciones de plazo fundamentadas en que el producto no se encuentra en stock, y debido a que esta deficiencia de abastecimiento de material no será una causa imputable al proveedor, lo más probable es que se acepte una ampliación de plazo, generando mayores trabas documentales (a diferencia que pueda ser sincerado el plazo de entrega en esta etapa).

Tenga en cuenta que, el solicitar la entrega de una cantidad tan grande de luminarias, en un periodo tan corto de tiempo, puede favorecer a personas o marcas que posean dicho stock, restringiendo la libre competencia de otras marcas y pluralidad de postores exigida en este tipo de procesos de selección.

Bajo el principio de permitir mayor pluralidad de postores y que, se permita ofertar precios más competitivos se solicita ampliar el plazo de entrega al plazo indicado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis realizado por el area usuaria , SE ACOGE PARCIALMENTE considerando que una inportacion tiene un plazo aproximado de 30 dias calendarios y el desaduanaje de unos 15 dias calendarios mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
Plazo de entrega 10 días calendarios.

DEBE DECIR:
Plazo de entrega 45 días calendarios.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20611364874	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NYC S.A.C.	Hora de envío :	23:23:26

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Se solicita precisar que artículos contempla el "KIT DE ALUMINIO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo solicitado, se precisa lo siguiente:
Kit de aluminio.
-06 und tarugos de 1/4" color verde
-06 und tornillos de encarne 1" x 3/16"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE:
Kit de aluminio.

DEBE DECIR:
Kit de aluminio conformado por:
-06 Und. Tarugos de 1/4" color verde
-06 Und. Tornillos de encarne 1" x 3/16"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOLDES DIVERSOS TIPO MARCO PARA ADOSAR LUMINARIA RECTANGULAR CON LUMINARIA RECTANGULAR TIPO PANEL LED DE 120 CM X 60 PARA MÓDULOS A2, E, F, J, K Y L PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20611364874	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NYC S.A.C.	Hora de envío :	23:23:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Para la acreditación de experiencia Precisar, y/o detallar lo llamado "materiales de electricidad". si estaría incluido materiales como: conductores de cobre, cable vulcanizado, cable bipastoflex. cable eléctrico tipo NH.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que los conductores de cobre, cable vulcanizado, cable bipastoflex y cable electrico tipo NH estan considerados como materiales de electricidad indicados como bienes similares en el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null