

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-40-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA ADQ DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES EN LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DIST DE ASCENCION PROV Y DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	12:29:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE 2-1X16MM2 N2XOH, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SU CALIBRE, SI ES 16MM2 O 10MM2, YA QUE EXISTE CONTRADICCIÓN CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL CUADRO DE LAS EETT

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, el conductor solicitado debe ser de tipo 2-1x16mm2 por lo que el tipo 2-1x10mm2 no cumple por que la sección es de menor calibre para este trabajo , por lo que de acuerdo al diagrama de cargas para la instalación de este circuito debe ser de 16mm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONDUCTOR 2-1x16mm2 N2XOH

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conductor de cobre con aislación de PVC. Excelente flexibilidad y deslizamiento

Material del conductor: cobre

Material del aislamiento: XLPE

Cubierta externa: negro

Tensión nominal: 0,6/1 Kv

Sección nominal: 16 mm2

Total, de alambres: 7 hilos

Color: negro y rojo o blanco y negro

Normas Técnicas:

NTP-IEC 60228

NTP-IEC 60502

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-40-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA
ADQ DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES
DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES EN LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DIST DE ASCENCION
PROV Y DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20117330347

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Fecha de envío : 07/11/2023

Hora de envío : 12:29:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR LOS COLORES DE TODOS LOS ITEMS DE CABLES N2XOH

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6.1

Literal: 6.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, para poder realizar un balanceo de carga en la instalación de los conductores se requiere respetar el código de colores , monofásico , trifásico, 01 fase

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Embalaje:

En carretes de madera no retornables.

Color: de conductor

Cubierta externa: TRIFASICO Blanco, negro y rojo o azul, MONOFASICO negro y rojo o blanco y negro.
CONDUCTOR DE UNA FASE ES negro.
normas nacionales