

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código : 20609203341

Nombre o Razón social : R-BUSINESS S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 14:59:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pedimos que por principio de vigencia tecnológica, se permita proveer separadores de fase con diseño propio, pero que cumplan la misma funcionalidad requerida y aloje el rango de conductores requeridos, ya que el diseño requerido es obsoleto (producto hechizo) y no esta regido por norma alguna, asimismo, pedimos indicar el rango de conductores donde se fijaran los Separadores de fases. Cabe precisar que este requerimiento no representará sobre costo alguno para la entidad, mas bien traerá modernidad y confiabilidad en la instalación.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL G), (Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341-LEY N° 30225)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta: en la ficha tecnica paquete 2 SEPARADOR DE LINEAS PVC-SAP DE 1" X 5 VIAS en la descripcion (6) se ratifica como imagen referencial sin embargo los postores pueden presentar diseño propio, siempre y cuando esta cumpla las especificaciones técnicas mínimas del bien a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá lo siguiente:

Los postores pueden presentar diseño propio, siempre y cuando esta cumpla las especificaciones técnicas mínimas del bien a adquirir.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	09:38:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Primera entrega: 45 días de la firma del contrato.

Se solicita ampliación de plazo para la primera entrega a 75 días calendarios desde la firma del contrato en base al artículo 2 de la TUO Ley N° 30225, Principios que rigen las contrataciones; esto con el fin de permitir la participación de más postores a favor de la entidad.

Aclarando, además, que a la fecha, la logística internacional se ve afectada por la falta de espacios en las embarcaciones. Adicional a la escasez de materia prima que persiste a lo largo de estos últimos años post-pandemia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: I Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud: a fin de dar amplitud en la participación de los postores, se amplía la primera entrega a 75 días para los paquetes 1 y 2, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, sin embargo se mantiene el numero de días de la 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1.9. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA
- 2.5. FORMA DE PAGO
- 8. CRONOGRAMA DE PLAZOS DE ENTREGA.
- CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA PAQUETE NRO (¿¿¿¿..)
- 1era ENTREGA
- (A 75 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	09:38:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y la entidad tenga mayores alternativas técnicas-económicas, solicitamos que para la experiencia del Paquete 1-Conectores, se consideren también conectores eléctricos de baja y media tensión, empalmes de baja tensión, toda vez que cumplen la misma función de unir y aislar dos ó mas cables eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se considerará como experiencia del postor: bienes como mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifásicos del tipo P, por considerarse ferreteria electrica componente de una acometida domiciliaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿ Paquete 01: S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)

Se consideran bienes similares a los siguientes: conectores metálicos, conectores bimetálicos, conectores de derivación con perforación aislante para baja tensión, mástiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifásicos del tipo P, conectores en general para baja tensión

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la situación actual, solicitamos se pueda reducir el número de entregas a 3. Primera a 90 días, segunda 180 días y 360 días.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta las cantidades y cronograma de entrega es de acuerdo a la necesidad del área usuaria y disponibilidad de espacios en almacenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si el material de las cuchillas de contacto para los conectores bimetálicos debe ser aleación de cobre estañado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Cap III **Literal:** anexo 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material de las cuchillas del conector es bimetálico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si para los conectores 50-6/25-4mm2 se aceptaran conectores que solo cuenten con cuchillas de contacto en uno de los cuerpos (superior o inferior).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Cap III Literal: anexo 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se acepta que los conectores 50 ¿ 6 mm2 / 25-4mm2 con cuchillas de contacto inferior sin embargo se aceptaran conectores con cuchillas de contacto inferior y superior siempre y cuando no afecte el objeto de la convocatoria y no represente mayores costos al precio ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que los conectores 120-16/25-4mm2 deben tener cuchillas de contacto en ambos cuerpos del conector (superior e inferior).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Cap III Literal: anexo 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se acepta que los conectores 120-16/25-4 mm2 con cuchillas de contacto inferior sin embargo se aceptaran conectores con cuchillas de contacto inferior y superior siempre y cuando no afecte el objeto de la convocatoria y no represente mayores costos al precio ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que el grabado de los conectores debe ser en alto relieve y con el rango exacto en mm2 solicitado en las tablas de datos técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: anexo 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el grabado puede ser en alto o bajo relieve con los rangos de los calibres del conductor principal y el de derivacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si el material de las cuchillas de contacto para los conectores aluminio/aluminio debe ser aluminio estañado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Cap III Literal: anexo 1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material de las cuchillas del conector es bimetálico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	14:19:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que el punto 7 de las tablas de datos técnicos "Polietileno resistente a rayos UV. (polietileno no reciclado), dos cuerpos con gancho (s) de sujeción auto adherida" se refiere a que el conector no debe desensamblarse a pesar de que se retire el perno fusible debido a que cuenta con guía de sujeción. Con la finalidad de que al momento de la instalación los cuerpos no se separen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: anexo 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica que el conector no se desensambla a pesar del retiro del perno pasante y los cuerpos no se separan siendo el cobertor de sujecion autoadherida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	16:48:29

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

- En dicha pagina donde hace referencia a la Experiencia del postor (Paquete 02) indica que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900,000.00 por la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria tales como: Separador de línea PVC-SAP, Tubo tipo bastón PVC-SAP, Tubo flexible PVC-SAP, templador para acometida domiciliaria, plancha gancho para poste de baja tensión, y terminales eléctricos pre-aislados para conexiones electricas domiciliarias, queremos consultar al comité la posibilidad de considerar a los mástiles de fierro galvanizado ya que dichos productos también pertenecen a la familia de acometidas domiciliarias. Y de esta manera fomentar la libre participación y concurrencia de más postores con trato justo e igualitario. Solicitamos al comité pueda acoger nuestra solicitud.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: 3.2. **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agoge lo solicitado, se considerará como experiencia del postor: bienes como mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P, por considerarse ferreteria electrica componente de una acometida domiciliaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿ Paquete 02: por S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles)

Se consideran bienes similares a los siguientes: separador de línea PVC-SAP, Tubo tipo bastón PVC-SAP, tubo flexible PVC-SAP; templador para acometida domiciliaria, plancha gancho para poste de baja tensión; y terminales eléctricos tipo pre-aislados, para conexiones eléctricas domiciliarias, mástiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifásicos del tipo P

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	16:48:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

- En la ficha técnica del terminal eléctrico tipo casquillo pre-aislado 16 mm2 (ítem 4) indica que el color de aislamiento férula es de color blanco, y es de conocimiento que dichos terminales de 16 mm2 el color de la férula es de color verde, tal como se puede ver en la imagen referencial adjunta.
Solicitamos al comité pueda rectificar la TDT adjunta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta el color del terminal electrico tipo casquillo pre aislado de 16 mm2 puede ser verde, rojo negro o blanco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FICHAS TECNICAS
PAQUETE 2
DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

4 / Color del aislamiento o ferula / verde, rojo negro o blanco

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código : 20610691367

Nombre o Razón social : GLOBUS S & E S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 17:56:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De plazo de Entrega, SE SOLICITA AMPLIAR plazo de primera entrega 60 días calendario, ya que las demás entregas no sufrirían ninguna modificación. El comité de selección debe considerar que el proceso de importación y desaduanaje por la cantidad requerida está en función del tiempo; Además, se debe considerar principio de Libre concurrencia e Igualdad de trato para una mayor participación de postores donde la Entidad puede resultar beneficiada por tener un amplio rango de selección. Regirse por el compromiso de algunas empresas en su resumen de las actuaciones preparatorias puede presumirse cierto limitante a demás postores contraviniendo el Art 16.2 de la TUO de la ley 30225 donde hace referencia a que el proceso de contratación en condiciones de igualdad no tienen por objeto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B Art 16.2 de la TUO de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud: a fin de dar amplitud en la participacion de los postores, se amplía la primera entrega a 75 días para los paquetes 1 y 2, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, sin embargo se mantiene el numero de días de la 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA

2.5. FORMA DE PAGO

8. CRONOGRAMA DE PLAZOS DE ENTREGA.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

ANEXO Nº 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA PAQUETE NRO (¿¿¿¿..)

1era ENTREGA

(A 75 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:56:18

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De Anexo 1- fichas técnicas, paquete 1: conectores de las 4 fichas técnicas de conectores bimetálicos (doble vía con cobertor) con perforación de aislante, Item 11: marcado del conector, para una mayor participación de postes, por principio de libre Concurrencia e Igualdad de Trato, SE SOLICITA al comité de selección permitir que el marcado del conector también sea impresión laser de alta resolución como se realizan diferentes fábricas y son aprobadas por varias Entidades Eléctricas

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion el marcado del conector sera en alto o bajo relieve a fin de garantizar la originalidad del producto de acuerdo al anexo 1 fichas tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:56:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

De Anexo 1- fichas técnicas, paquete 1: conectores de las 4 fichas técnicas de conectores bimetálicos (doble vía con cobertor) con perforación de aislante, Item 11: marcado del conector, Por principio de Transparencia, donde indica que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores; SE SOLICITA al comité indicar la forma de verificación que se cumpla con el marcado del conector, en que etapa del proceso se va a constatar dicho requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo solicitado se verificará en cada una de las entregas de los bienes. Asi mismo el postor deberá declarar que se compromete a cumplir con el marcado en su propuesta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:56:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De Anexo 1- fichas técnicas, paquete 1: conectores de las 2 fichas técnicas de conectores bimetálicos (doble vía con cobertor) con perforación de aislante para derivación de acometida AL/CU, del ítem 2: dimensiones, Por principio de transparencia donde indica que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores; SE SOLICITA especificar dimensión del conductor de AL si es principal o de derivación, igualmente especificar dimensión del conductor (si es principal o de derivación) de Cu.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ANEXO 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación, en el anexo 1 fichas técnicas en la descripción (2) "Dimensiones" se encuentran claramente establecidas los calibres conductor principal y de derivación, siendo el conductor principal de 50-6 mm² y conductor en derivación 25-4 mm²

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código : 20610691367

Nombre o Razón social : GLOBUS S & E S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 17:56:18

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De Anexo 1- fichas técnicas, paquete 2: Separador de línea PVC_SAP de 1" x 5 vías, por principio de Vigencia Tecnológica que indica que los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera. Por lo sustentado, SE SOLICITA que el separador de línea requerido tenga diseño propio del fabricante, que solo la imagen publicada sea considerada como referencial y que el diseño respete las distancias solicitadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal G.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion: en la ficha tecnica paquete 2 SEPARADOR DE LINEAS PVC-SAP DE 1" X 5 VIAS en la descripcion (6) se ratifica como imagen referencial sin embargo los postes pueden presentar diseño propio, siempre y cuando esta cumpla las especificaciones técnicas mínimas indicadas en las TDT del bien a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá lo siguiente:

Los postes pueden presentar diseño propio, siempre y cuando esta cumpla las especificaciones técnicas mínimas del bien a adquirir.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	17:56:18

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Del punto B: experiencia del postor en la especialidad, por principio de Libre Competencia e Igualdad de Trato, para una mayor participación de postores siendo esto beneficiado las Entidades por la diversidad de propuestas, SE SOLICITA AMPLIAR bienes similares a Ferretería Eléctrica en general, ya que todos los suministros requeridos pertenecen a esa clase, además que en objetivo del concurso (capítulo 3.1, página 22 de las bases estándar) indica que el presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los materiales complementarios (ferretería eléctrica y accesorios), entonces allí estos suministros requeridos son descritos como ferretería eléctrica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agoge parcialmente la observacion, se considerará como experiencia del postor: bienes como mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P, por considerar ferreteria electrica componente de una acometida domiciliaria, para los paquetes 1 y 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿ Paquete 01: S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)

Se consideran bienes similares a los siguientes: conectores metálicos, conectores bimetálicos, conectores de derivación con perforación aislante para baja tensión, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P, conectores en general para baja tensión

¿ Paquete 02: por S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles)

Se consideran bienes similares a los siguientes: separador de línea PVC-SAP, Tubo tipo bastón PVC-SAP, tubo flexible PVC-SAP; templador para acometida domiciliaria, plancha gancho para poste de baja tensión; y terminales eléctricos tipo pre-aislados, para conexiones eléctricas domiciliarias, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

En referencia al paquete 1 - Conectores.
Solicitamos ampliar el plazo de la primera entrega.
Primera Entrega: A 90 días de la firma del contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta: a fin de dar amplitud en la participacion de los postores, se amplia la primera entrega a 75 días para los paquetes 1 y 2, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, sin embargo se mantiene el numero de días de la 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA
2.5. FORMA DE PAGO
8. CRONOGRAMA DE PLAZOS DE ENTREGA.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
ANEXO Nº 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA PAQUETE NRO (¿¿¿¿.)
1era ENTREGA
(A 75 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Fichas Técnicas
Paquete 1

Para los 4 ítems del paquete 1.
Solicitamos incluir en la tabla de datos técnicos en el punto:
9. Conector, Norma de fabricación; la Norma EN 50483-4.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, con la finalidad de no restringir la participación de proveedores en el procedimiento de selección, no se incluye la norma EN 50483-4, por ser una norma que aplica a accesorios de cables suministrados con antena de bajo voltaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

12. Experiencia del Postor
Solicitamos aceptar como bienes similares, conectores en general para media y baja tensión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogemos la consulta parcialmente, se considera como experiencia del postor conectores en general para baja tensión en el paquete 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
¿ Paquete 01: S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)
Se consideran bienes similares a los siguientes: conectores metálicos, conectores bimetálicos, conectores de derivación con perforación aislante para baja tensión, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P, conectores en general para baja tensión

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Sugerimos a la entidad que los conectores de perforación todos sean conectores bimetálicos, esto con el fin de mejorar la aplicación independientemente del material del conductor. (Al/Al, Al/Cu, Cu/Cu)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se precisa que todos los conectores del paquete 1, son bimetálicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige todo extremo de las bases indicando que todos los conectores del paquete 1 son bimetálicos

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar los calibres reales que maneja Electro Sur Este para los conductores principales y conductores derivación para cada conector de perforación con el fin de no ofrecer un producto sobredimensionado. Considerar que cada fabricante maneja rangos de aplicación distintos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observacion, en el anexo 1 fichas tecnicas en la descripcion (2) "Dimenciones" se encuentran claramente establecidas los calibres conductor principal y de derivacion, siendo estos:

- Al/Cu 50 ¿ 6 mm2 / 25-4mm2
- Al/Al 50 ¿ 6 mm2 / 25-4mm2
- Al/Cu 120 ¿ 16 mm2 / 25-4mm2
- Al/Al 120 ¿ 16 mm2 / 25-4mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita que para la perforación del aislamiento sean requeridas cuchillas metálicas cubiertas de un material elastomérico y compuesto siliconado que permita mantener la hermeticidad de la conexión (Inhibidor)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado. Se aclara que el material de las cuchillas del conector es bimetálico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar que el perno pasante requerido será del tipo cabeza fusible, arandela y tuerca de material resistente al uso exterior y acero de bajo carbón

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el perno es pasante del tipo de cabeza ajustable, arandela y tuerca de material acero galvanizado en caliente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

punto 10 de las 4 fichas

Se añadirá: "01 perno es pasante del tipo de cabeza ajustable, arandela y tuerca de material acero galvanizado en caliente."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código : 20107274724

Fecha de envío : 21/11/2023

Nombre o Razón social : TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.

Hora de envío : 20:51:21

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita solo incluir el estándar ANSI C119.5 que es el que corresponde para conectores de perforación aislados y sus partes constructivas. Tener en cuenta que la norma citada (ANSI C119.4-2016) corresponde a conectores en general, en tanto la norma ANSI C119.5 abarca en específico conectores de perforación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se ratifica que la norma ANSI C119.4-2016 que se emplea para conectores electricos Al-Al y Al-Cu, es la aplicable al presente procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código : 20107274724

Fecha de envío : 21/11/2023

Nombre o Razón social : TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.

Hora de envío : 20:51:21

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Con el fin de que los postores acrediten los valores indicados en las tablas de datos técnicos, solicitamos se adjunten los reportes de pruebas tipo bajo la norma ANSI C119.5 durante la etapa de oferta o en su defecto a la firma del contrato para la verificación de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se ratifica que la norma ANSI C119.4-2016 que se emplea para conectores electricos Al-Al y Al-Cu, es la aplicable al presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que los reportes de pruebas, que servirán para verificar los valores de las tablas de datos técnicos, sean reportes de pruebas realizadas en laboratorios acreditados bajo estándar ISO 17025.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado. No se requiere reportes de pruebas realizadas en laboratorios acreditados bajo estándar ISO 17025.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Confirmar que la capacidad de corriente del conector estará de acuerdo con la capacidad de corriente del calibre del conductor de la aplicación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la especificación consultada no es parte de las características técnicas mínimas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Confirmar que los dos cuerpos termoplásticos deben contar con guías laterales que impidan su giro involuntario al momento de la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la especificación consultada no es parte de las características técnicas mínimas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar que no existen errores en los valores referenciales asociados a la experiencia requerida para los paquetes. Esto pues a nuestro entender la experiencia requerida para el ítem 1 debería ser mayor a la del ítem 2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la experiencia del postor es la requerida en las bases y deberá ser acreditada como sigue:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
¿ Paquete 01: S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)
Se consideran bienes similares a los siguientes: conectores metálicos, conectores bimetálicos, conectores de derivación con perforación aislante para baja tensión, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P
¿ Paquete 02: por S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles)
Se consideran bienes similares a los siguientes: separador de línea PVC-SAP, Tubo tipo bastón PVC-SAP, tubo flexible PVC-SAP; templador para acometida domiciliaria, plancha gancho para poste de baja tensión; y terminales eléctricos tipo pre-aislados, para conexiones eléctricas domiciliarias, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
¿ Paquete 01: S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles)
Se consideran bienes similares a los siguientes: conectores metálicos, conectores bimetálicos, conectores de derivación con perforación aislante para baja tensión, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P, conectores en general para baja tensión
¿ Paquete 02: por S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles)
Se consideran bienes similares a los siguientes: separador de línea PVC-SAP, Tubo tipo bastón PVC-SAP, tubo flexible PVC-SAP; templador para acometida domiciliaria, plancha gancho para poste de baja tensión; y terminales eléctricos tipo pre-aislados, para conexiones eléctricas domiciliarias, mastiles de Fe. galvanizado, tirafones de Fe. galvanizado, templadores trifasicos del tipo P

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitamos la ampliación del plazo de la primera entrega a 90 días calendario debido a la cantidad de unidades y a que estos materiales son de importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta: a fin de dar amplitud en la participacion de los postores, se amplía la primera entrega a 75 días para los paquetes 1 y 2, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, sin embargo se mantiene el numero de días de la 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1.9. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA
- 2.5. FORMA DE PAGO
- 8. CRONOGRAMA DE PLAZOS DE ENTREGA.
- CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
- ANEXO Nº 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA PAQUETE NRO (¿¿¿..)
- 1era ENTREGA
- (A 75 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Sugerimos, con el fin de tener la certeza de que los datos emitidos en las tablas de datos técnicos sean verídicos, estas tablas de datos técnicos sean firmadas por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado. El postor adjudicado deberá presentar las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenados y firmados (Anexo N°1-FICHAS TÉCNICAS del CAPITULO III Requerimiento) para acreditar las características ofertadas, conforme lo solicitado en el literal i) del numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Ruc/código :	20107274724	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:51:21

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la participación de los postores, solicitamos confirmar que Electro Sur Este aceptará rangos iguales o mayores a los de las tablas de datos técnicos, entiéndase que los rangos dependen del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Confirmamos que se se aceptará rangos mayores, siempre y cuando mejoren los requisitos tecnicos mínimos solicitados y no signifique costos mayores a lo ofertado, para la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null