

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WACHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código : 10078570151

Nombre o Razón social : VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO

Fecha de envío : 29/03/2025

Hora de envío : 10:32:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las páginas del 19 al 24 la impresión es borrosa y no se puede hacer una buena evaluación para presentar una oferta correcta. Solicito se sirvan incluir en el SEACE los planos originales y legibles pues de lo contrario estarían atentando contra los principios de las Contrataciones del Estado lo que puede acarrear a la nulidad del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.2 **Literal:** S/L **Página:** 19+

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria y para un mejor entendimiento de lo solicitado se adjunta los planos de detalles en formato digital (pdf).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta los planos de detalles en formato digital (pdf).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	29/03/2025
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	10:34:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
El vidrio templado de 10 mm, tiene alguna coloración o es transparente, indicar claramente porque los costos son diferentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: S/L Página: 19+

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que el vidrio templado de 10mm es incoloro como se especifica en los detalles de las láminas DT-28m y DT-30m adjuntos en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	20609080192	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUGO E.I.R.L.	Hora de envío :	13:20:47

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE HACE PRESENTE AL AREA USUARIA Según la normativa vigente. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados SOLO en los acápites: Documentos para la admisión de la oferta, Requisitos de calificación y Factores de evaluación.

Por lo tanto, para la etapa de presentación de ofertas, en las bases del presente proceso no se debe solicitar ningún documento adicional a los indicados en los acápites citados de acuerdo a la normativa vigente de la directiva N°001 del año 2019

DE SOLICITARSE UN DOCUMENTO ADICIONAL SE PIDE EXPRESAMENTE QUE ESTE SEA INDICADO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe tecnico del area usuaria no acoge la obervacion, ya que el area usuaria ni el comité de selección han establecido documentos adicionales para la admisión ni para requisitos de calificación que estén fuera de lo establecido en las bases estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	20:51:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicito se adjunte planos en archivo digital PDF o DWG, ya que los planos que se encuentran en la bases están borroso muy poco legibles

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 19 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria y para un mejor entendimiento de lo solicitado se adjunta los planos de detalles en formato digital (pdf).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta los planos de detalles en formato digital (pdf).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	20:51:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

LA BARANDA PARA EL DUCTO Y BARANDA DE LA CAJA DE ESCALERA: se entiende que los postes serán empotrados dentro del concreto y que el cristal inicia sobre el nivel sardinel acabado y los cristales serán sujetos con unas placas de acero inox., solicito se aclare lo siguiente:
¿ si el piso y/o sardinel de concreto actualmente se encuentra acabado ya sea pintado, pulido o con cerámico.
¿ Detallar las medidas de los lados y espesor de placas que sujetaran al cristal

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara la observación donde se indica que:
- El piso donde se instalará la baranda actualmente se encuentra concluido.
- En la caja de escalera se encuentra concluida lista para colocar el vidrio templado sujetos por perfiles metálicos ya colocados de acuerdo al detalle dtb-07 y dtb-08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDW/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BARANDAS DE INOX CON VIDRIO TEMPLADO Y PASAMANO DE INOX, INCLUIDO INSTALACION A TODO COSTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	20:51:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

BARANDA DE LA TERRAZA: se entiende que esta baranda cristal tendrá una profundidad de 2 cm. Del nivel del piso. Solicito se aclare si el piso esta acabado y si ya existe el canal en el concreto y/o losa donde ingresara la baranda de cristal

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara la observación donde se indica que:
El parapeto sobre el cual será instalado la baranda de la terraza se encuentra concluido, debiendo para la instalación de la baranda realizar el corte de concreto para insertar la estructura de soporte de la baranda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null