

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : LP-ABR-4-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA META 145: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (IE-SCJ) DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, CUSCO"

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 18/06/2025

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:14:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE DESNUDO 50mm2 TEMPLE BLANDO las características técnicas se ve ilegible (no se logra identificar lo que dice) se solicita al comité adjuntar una más legible.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se adjuntara en forma mas legible el ítem del CABLE DESNUDO 50MM2 TEMPLE BLANDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se integrara mas ligible las características

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : LP-ABR-4-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA META 145: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (IE-SCJ) DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, CUSCO"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	11:14:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE LSOH 4mm2 (ítem 3) en las cantidades de cada color indican como tipo de cable N2XOH existiendo contradicción ya que el pedido real es LSOH, se solicita al comité suprimir el N2XOH y colocar LSOH a fin de evitar errores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara tipo de Cable es de LSOHX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se integrara con las correcciones del caso

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : LP-ABR-4-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA META 145: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (IE-SCJ) DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, CUSCO"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	11:14:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE LSOHX 6mm2 (ítem 9) en las cantidades de cada color indican como tipo de cable N2XOH existiendo contradicción ya que el pedido real es LSOHX, se solicita al comité suprimir el N2XOH y colocar LSOHX a fin de evitar errores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara tipo de Cable es de LSOHX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se integrara con las correcciones del caso