

PLANTA DE TOMACORRIENTES 2°PISO

ESCALA 1/50

LEYENDA GENERAL

SIMBOLO	DESCRIPCION	DIMENSIONES CAJA (mm)	ALTURA m.s.t.
	MEDIDOR DE CONSUMO ELECTRICO	EMPOTRAL	1.00m/ PI
	POZO DE TIERRA	EMPOTRAL	
	TABLERO ELECTRICO	EMPOTRAL	1.80 SB
	TABLERO ALIMENTADOR DE BOMBAS	1.60	EMPOTRA.
	CAJAS DE PASO, CONEXION / CONTINUIDAD	SEGUNDA EN PLANO	
	SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA	1.60	EMPOTRA.
	CIRCUITO DE ALUMBRADO EN DUCTO PVC-P EMPOTRADO EN TECHO O PARED CON 3-1x2.5mm2 (20mm Ø)		
	CIRCUITO CON 3 CONDUCTORES / CIRCUITO CON 4 CONDUCTORES		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES EN DUCTO PVC-P EMPOTRADO EN PISO CON 3-1x4mm2 (20mm Ø)		
	SUBIDA DE TABLERO EN DUCTO PVC-P 25Ømm EMBD DERIVADOR		
	CIRCUITO TRIFASICO, CONDUCTOR NEGRO Y CONDUCTOR DE FOSFORESCENTE		
	ALIMENTADOR PROYECTADO		
	CIRCUITO ESPECIFICO PARA AUTOCLAVE Y ESTERILIZADOR (POR PISO)		
	TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE EN PISO	EMPOTRAR, 100x100x10	S.P.T.
•S •2Sab	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE 10A-220v		1.50
•3Sabc	INTERRUPTOR UNIPOLAR /TRIPLE 10A-220v	EMPOTRAR, 100x100x10	
/	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA 20A-220v S		0.20/1.10
	LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL TIPO FLUJO SEMIDIRIGIDO CON AUTONOMIA DE 1 HORA Y 2 REFLECTORES DIRECCIONALES DE 6 W.		No= 3.28 lx; (100x100x0)
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLICO CAPACIDAD SEGUNDA	EMPOTRAR,	1.20
	CAJA DE SALIDA PARA FUERZA	100x00	0.30
•S3x •2S3x. y	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE Y DOBLE DE CONMUTACION 10A-220v	EMPOTRAR, 100x100x10	1.50
	INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR CAPACIDAD SEGUNDA	EN TABLERO	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30MA DE DE SENSIBILIDAD	EN TABLERO	
	INTERRUPTOR UNIPOLAR CON LUZ PILOTO		1.30
/	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA 20A-220v -CONTROLADO	EMPOTRAR, 100x100x10	0.20/1.50
	CIRCUITO DERIVADO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION (POR TECHO)		
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	EMPOTRAR, 100x100x10	0.80

"MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI"

PROPIETARIO:	RED DE SALUD HUANUCO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI
ESCALA:	INDICADA
ESPECIALIDAD:	ESTRUCTURAS
PLANO:	INSTALACIONES ELECTRICAS
DISEÑO Y DIBUJO:	ING. ESCALO SAMARRA MIGUEL ENRIQUE
UBICACION:	Departamento : HUANUCO Provincia : HUANUCO Distrito : AMARILIS

LAMINA : IE-07

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI

Mg. Enf. Vilma Llanto Cuenca
MG GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD
ESP CUIDADO MATERNO INFANTIL - NEONATOLOGIA
CEP 38039 - RNE 15359
DIRECTORA

Miguel Enrique Basilio Gamarra
INGENIERO CIVIL
CIP: 243279