

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20604255423	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	Hora de envío :	16:27:11

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

en el requerimiento solicitan, que el grass amarillo tenga certificado FIFA, lo cual es algo incoherente y no solo para el grass amarillo, sino para el grass sintetico verde y el grass sintético de color azul, puesto según la norma FIFA MANUAL 2015 VIGENTE, no se certifica campos en presentación franjeado, ni campo con demarcación de voley multifuncional, por lo cual para que el proceso sea viable, se debe suprimir la certificacion FIFA, del requerimiento para que no sufra demoras en la contratación.

SOLICITAMOS SE SUPRIMA LA CERTIFICACION FIFA, TODA VEZ QUE ES IMPOSIBLE PODER CONTAR CON ESE CERTIFICADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EFICIENCIA, EFICACIA, RAZONABILIDAD Y TRANSPARENCIA

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, esta residencia al evaluar la observacion planteada por el Postor decide en ACOGER la observacion.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

e) Catalogo o Folleto o Ficha técnica de los bienes ofertados emitidos por el fabricante del bien, donde se pueda verificar las Especificaciones técnicas del grass sintético - Campo Deportivo; en caso el catalogo o folleto o ficha técnica no acredite el 100% de las características solicitadas se podrá adjuntar una ficha técnica elaborada por el postor. Las fichas técnicas emitidas por los fabricantes de grass contienen todas las especificaciones técnicas, no hay razón para que el postor elabore su propia Ficha, al parecer se pretende favorecer a postores sin experiencia que elaboran su propia ficha técnica, por lo tanto la Ficha Técnica debe ser del fabricante

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 de los numerales 16.1, 16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado proceso a absolver la observación planteada por el Postor en donde solicita que las fichas técnicas sean emitidas por los fabricantes, en tal sentido esta residencia señala que se debe acoger la observación en Admisión de Ofertas, la cual se recomienda al Órgano Encargado de Contrataciones a Acoger la observación que quedaría en la integración de bases lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Catalogo o Folleto o Ficha técnica de los bienes ofertados emitidos por el fabricante del bien, donde se pueda verificar las características técnicas de las Especificaciones técnicas deberán de presentar en forma obligatoria la ficha técnica del fabricante y de todos los insumos: Grass sintético, caucho granulado, arena silice, pegamento poliuretano, cinta de unión, a presentar fichas técnicas emitidas por el fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Cuenta de hilado: 14,000 detex verdaderamente

Se tiene productos con Detex 17,500, con dos tipos de fibras que tienen garantía probada, por lo que se requiere al área usuaria a permitir este producto, que tiene un monofilamento recto con 12,000 detex y una fibra rizada de 5,500detex

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado proceso a absolver la observación planteada por el Postor en donde solicita que se pueda aceptar los productos de 17500 detex , en tal sentido esta residencia aclara que la solicitud del postor esta dentro de lo que se requiere en las especificaciones técnicas, por lo tanto no se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Es importante considerar el ancho de fibra, el mismo minimamente deberia ser 1.5mm para monofilamento recto y 0.8mm para fibra rizada como mínimo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado proceso a absolver la observacion planteada por el Postor en donde el postor señala Es importante considerar el ancho de fibra y grosor de fibra, en la sentido esta residencia No se Acoge la Observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el mercado existen productos de calidad dudosa, por lo tanto además del detex, de las medidas de fibras, es importante que el area usuaria considere el numero de fibras por puntada, un producto de buena calidad, deberia tener minimo 12 fibras de monofilamento recto y 12 fibras rizadas en una puntada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado proceso a absolver la observacion planteada por el Postornumero de fibras por puntada, un producto de buena calidad, deberia tener minimo 12 fibras de monofilamento recto y 12 fibras rizadas en una puntada, en donde al evaluarconsideramos que se tiene que establcer el numero de fibras por puntafa, por consiguiente esta residencia acoge parcialmente la observacion, se modificara en las bases integradas lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El numero de fibras debe ser por una puntada o un mechon, debera ser 12 fibras de monofilamento mininamente, que debera modificarse en la integracion de bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Caucho granulado FILTECH CERTIFICADO FIFA NO TOXICO, con Resolucion DIGESA 1309-2013/DEPA/DIGESA Este requerimiento ES INNECESARIO, si bien se requiere un producto de calidad es suficiente presentar la Prueba de Laboratorio acreditado por FIFA, con granulometria de 0.8mm a 1.0mm, acompañado de su Ficha Técnica emitida por el fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado, El postor ha realizado la observacion respecto al Caucho granulado Filtech certificado FIFA en donde señalan Al parecer se requiere el caucho granulado importado con Pruebas de Laboratorio acreditado por FIFA, sin embargo no indican la granulometria, la misma debe ser de 0.8mm a 1.00mm, con su respectiva Ficha Técnica emitida por fabricante con su Prueba de Laboratorio y solicitan Retirar la Resolucion requerida de DIGESA 1309-2013/DEPA/DIGESA/SA, los documentos importados no cuentan con esta Resolucion. por lo tal esta residencia ha evaluado y realizado las consultas por lo cual decide en acoger totalmente la presente observacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En donde debiera ser retirada la Resolucion requerida de DIGESA 1309-2013/DEPA/DIGESA/SA. Y se incluye la granulometria, la misma debe ser de 0.8mm a 1.00mm con su respectiva ficha tecnica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Para las líneas demarcatorias, grass de color blanco.

Estas deben ser de la misma calidad del grass de color verde, por lo tanto los postores debemos presentar la Ficha Técnica emitida por el fabricante de Grass sintético, al momento de presentar la oferta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f)eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado proceso a absolver la observacion planteada por el Postor en donde el postor señala que el grass blanco para las líneas demarcatorias debera ser de la misma calidad del grass de color verde, por consiguiente esta residencia acoge la observacion que debera quedar en la integracion de bases lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Grass Blanco: mayor o igual 14000 detex con las mismas características del grass verde y adjuntar la ficha tecnica del fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

La granulometria de la arena silice: 0.02mm a 0.04mm.

La granulometria recomendada por la FIFA, es de 0.5mm a 1.0mm, por lo tanto el area usuaria se sirva corregir el requerimiento. El mismod ebe ser refrendado por la Ficha Técnica del fabricante con su respectiva Prueba de Laboratorio acreditado por INACAL.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ET      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado, el postor a observado Granulometria de la arena DICE: 0.02mm a 0.04mm en donde señala que La granulometria recomendad por el enter rector de futbol (FIFA) es 0.5mm a 1.0mm, por lo tanto se permita esta granulometria, la misma debe ser respaldada con Ficha Técnica de fabricante y su respectiva Prueba de Laboratorio acreditado por INACAL, esta residencia acoge la observaciones, debera de quedar en la integracion de bases lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica la Granulometria de la arena: 0.5mm a 1.0mm, con ficha tecnica del fabricante y prueba de laboratorio acreditado por INACAL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO 50MM PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607783307	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	ALBORADA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	21:20:00

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

A fin de garantizar la calidad del producto que la entiad va adquirir, debe ser de presentacion obligatoria las Fichas tecnicas emitidas por los fabricantes de Grass sintético, caucho granulado, arena silice, pegamento poliuretano, cinta de union, presentados junto a la oferta.

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ET      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En conformidad con el Artículo 16 de la Ley 30225 del numerales 16.1,16.2 y del reglamento el Artículo 29 y numerales 29.1, 29.7 y 29.8, de antes señalado, esta residencia señala que ACOGE TOTALMENTE la observacion del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null