

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:21:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si los interruptores de caja moldeada se suministrara con contactos auxiliares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, los interruptores de caja moldeada se suministrara con contactos auxiliares. Todos los interruptores en caja moldeada deben estar supervisados a fin de asegurar la continuidad de la operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:21:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si los interruptores de caja moldeada tendrá un contacto auxiliar para disparo u otro para posición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, los interruptores de caja moldeada no tendrán un contacto auxiliar para disparo u otro para posición.. Solo se requiere contacto auxiliar de posición normalmente cerrado (NC).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:21:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que se aceptará tableros de una altura de 2200 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, se aceptará tableros de una altura de 2200 mm. Se modifica la altura máxima del tablero a 2200mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir: En el numeral 9.3 de las EETT, se cambia la altura de "<=2100mm" y/o "<=2200".

En el ítem 2.5 de las TdT, se cambia la altura de "<=2100mm" y/o "<=2200mm".

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:21:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar el plazo máximo para aprobar los planos previo al inicio de la fabricación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** 11 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, precisar en las bases integradas: El plazo de aprobación de los planos sin observaciones es de 5 días hábiles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir en el numeral 9.19.3 INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA LA FABRICACIÓN: Planos de fabricación aprobados por HIDRANDINA en el plazo de 05 días hábiles.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Solicitamos que el plazo de entrega de 120 dias empiece a partir de la aprobacion de planos y no de la firma del contrato. debido a cambios u observaciones que pudiese tener la entidad respecto a los mismos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: 1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación eliminar del perfeccionamiento del contrato incluir: de la aprobación de planos por parte del personal de Hidrandina S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar: Eliminar el texto perfeccionamiento del contrato incluir: de la aprobación de planos por parte del personal de Hidrandina S.A.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que se pueda tener como opcion utilizar interruptores de dos polos para los casos donde se solicita interruptores de un polo (1x10A,1x16A y 1x20A) en los tableros de corriente alterna AC.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se acepta utilizar opcionalmente interruptores en caja moldeada de 2 polos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 9.2 de las EETT se adiciona lo siguiente:

"El Postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada de mayor número de polos y mayores capacidades de corriente a los requeridos acorde con los valores normalizados por los fabricantes."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Solicitamos que el interruptor de 3x65A de los tableros AC descrito en las bases e indicado en planos pueda ser reemplazado por un interruptor de 3x63A puesta que ese amperaje es estandar en la mayoris de fabricantes,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada de mayores capacidades de corriente a los requeridos acorde a los valores normalizados por los fabricantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En el numeral 9.2 de las EETT se adiciona lo siguiente:

"El Postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada de mayor número de polos y mayores capacidades de corriente a los requeridos acorde con los valores normalizados por los fabricantes."

Entidad convocante :

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :

AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :

1

Objeto de contratación :

Bien

Descripción del objeto :

ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :

20372523361

Nombre o Razón social :

COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Fecha de envío :

28/06/2024

Hora de envío :

15:31:11

Consulta:

Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos se pueda tener como opcion el uso de in terruptores de tres polos 3x300A, por los interruptores de 2x300A solictados en los tableros para alimentar cargas en corriente continua DC.

Acápíte de las bases :

Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa: Solo se requiere 1 interruptor de 2 polos para corriente continúa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En planos electricos de los tableros AC aparece la proteccion 86 (disparo y bloqueo) que no se aplica en sistemas de baja tension y que no esta considerada en el documento de bases administrativas de la presente licitacion, por lo que pedimos retirar del plano respectivo para que ambos el plano y la especificacion sean coherentes para los postores participantes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta se esta modificando los planos del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta DU DC con la modificación.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Solicitamos eliminar en planos de los tableros DC la proteccion 47 (perdida de secuencia de fases) ya que esta solo se aplica en sistemas AC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta se esta modificando los planos del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjunta DU DC con la modificación.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Solicitamos que la capacidad Icu de los interruptores derivados de dos polos para sistemas DC pueda considerarse a partir de 15kA para de este modo ampliar la base de postores en la licitacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la consulta, el valor de 15kA no es un estándar de Hidrandina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	15:31:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que el tomacorriente solicitado se instalara dentro de los tableros y que no sera del tipo industrial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.
El tomacorriente se instalará al interior del tablero y no será del tipo industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan relé con las funciones falla a tierra, para ello se requiere transformadores de corriente TC´s. ¿los TC´s lo suministrará la entidad?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.4 **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, los Transformadores de Corriente se deben suministrar con el tablero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta DU DC con la modificación.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Solicitan que los tableros cuenten con relé de protección tierra-59-27; ¿los ajustes de protección, validado por un ECP, serán entregados por la entidad?, de nos ser el caso se deberá generar un adicional para realizar el estudio de protección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.4 Literal: -- Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se encuentra dentro de los alcances de esta contratación, realizar los ajustes a los relés.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
se solicita interruptores caja moldeada con ajustes de protección instantanea y sobrecarga; para una correcta selectividad se requiere un estudio de protecciones aprobado por la ENTIDAD. Por ello se consulta ¿la entidad entregará el ECP aprobado para la regulación de los interruptores? de no ser el caso, se requiere considerar adicional para la realización de dicho estudio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.4 Literal: -- Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se encuentra dentro de los alcances de esta contratación, realizar los ajustes a los interruptores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
se solicita EQUIPO DE MEDICION con protocolo de comunicación TCP,PTP,DNP3; confirmar que el servicio no está considerado la integración de dicho equipo a su sistema SCADA o nivel 1 de la subestación, de requerirse la integración se deberá considerar un adicional por el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.4 Literal: -- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se encuentra dentro de los alcances de esta contratación, realizar la integración al SCADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solo se tiene un DU de SSAA Vcc, confirmar que el mismo DU se replica para las tensiones 125Vcc - 220 Vcc - 250Vcc.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma. El mismo DU se aplica para 125Vcc, 220Vcc y 250Vcc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las tablas de datos técnicos de Tablero de SSAA alterna y continua no indican mayores características de los equipos de relé de protección y medición; confirmar que lo básico requerido es lo descrito en su descripción realizada numeral 9.4 página 24 y 27.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9.4 **Literal:** -- **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, lo básico requerido es lo descrito en su descripción son las características solicitadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Según las paginas 21 y 22 del documento "BASES AS 047-2024", se indica dentro del equipamiento requerido pata el Tablero de SSAA 380/220Vac que los interruptores derivados sean de tipo caja moldeda, de los cuales se observa que algunos de ellos son de 1 y 2 polos. Se comenta que los interruptores de caja moldeda en 1 y 2 polos son poco comercializables y también de escasos valores de amperaje, por lo cual se pide confirmar que se aceptaran interruptores de 3 polos para estas cargas puntuales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.2 **Literal:** -- **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se acepta utilizar opcionalmente interruptores en caja moldeada de 3 polos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 9.2 de las EETT se adiciona lo siguiente:

"El Postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada de mayor número de polos y mayores capacidades de corriente a los requeridos acorde con los valores normalizados por los fabricantes."

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Según las paginas 21 y 22 del documento "BASES AS 047-2024", se indica dentro del equipamiento requerido pata el Tablero de SSAA 380/220Vac que los interruptores derivados sean de tipo caja moldeada, de los cuales se observa un interruptor de 10A. Se comenta que en los interruptores de caja moldeada el valor mínimo usual es de 12.8A, por lo cual se pide confirmar que se aceptara interruptor caja moldeada de 3x12.8A como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.2 **Literal:** -- **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se acepta utilizar opcionalmente interruptores en caja moldeada de mayor capacidad de corriente a los requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 9.2 de las EETT se adiciona lo siguiente:

"El Postor podrá ofertar opcionalmente Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada de mayor número de polos y mayores capacidades de corriente a los requeridos acorde con los valores normalizados por los fabricantes."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos del Tablero de SSAA 380/220Vac se indica para los interruptores termomagneticos una tensión de aislamiento de 1000VAC. De lo anterior mencionamos que la tensión de aislamiento usual para los interruptores del tipo caja moldeada es de 800VAC, se pide confirmar que se aceptara este valor ya que supera ampliamente la tensión de uso que sera de 380VAC.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.4 Literal: -- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. La tensión de aislamiento se modifica a >=690

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: En el ítem 3.5 de las TdT, se modifica la Tensión de Aislamiento >=690

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se pide confirmar que para los tableros eléctricos serán aceptados gabinetes de fabricación nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gabinetes podrán ser de fabricación nacional o internacional; en ambos casos deben cumplir con lo solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY		

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se pide confirmar que para los tableros eléctricos en 125VDC, 220VDC y 250VDC llegara alguna alimentación auxiliar en tensión alterna (VAC), ya que para estos tableros se esta requiriendo equipos de iluminación interior y calefacción en 220VAC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Afirmativo. Se requiere una alimentación auxiliar monofásica en 220Vac con 1 ITM de 2x25A para la iluminación interior, calefacción y tomacorriente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 9.4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS agregar lo siguiente al final: "Así mismo, para la protección del circuito de iluminación, calefacción y tomacorriente instalados en el interior del tablero, el fabricante debe considerar la instalación de 1 interruptor termomagnético monofásico de 2x25Amp."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:53:04

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
Solicitan como parte de los documentos para la suscripción del contrato la presentación de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Solicitamos confirmar que para la firma del contrato no será necesario la presentación de dicho documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa de acuerdo a las bases del concurso la presentación Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:58:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
Confirmar si los representantes de HIDRANDINA presenciaron las pruebas en fábrica. De ser así, corroborar la cantidad de personal a designar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.5 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Afirmativo. Participará 1 representante de la Unidad de Mantenimiento Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En el numeral 9.5 Participación en la inspección y pruebas en fábrica, se modifica lo siguiente: ".presenciados por representantes de HIDRANDINA S.A", por: ".presenciado por un (1) representante de HIDRANDINA S.A."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLERO DE SSAA PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE, SET SAN JACINTO Y SET HUARMEY

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:58:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar si los relés forman parte del suministro del presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, los relés forman parte del suministro del presente concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null