

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si la cantidad total de conmutadores y transformadores a intervenir son 11

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Se aclara al participante que la cantidad de transformadores a Intervenir son de diez (10) con pruebas eléctrica a los conmutadores y sólo a uno (1) de ellos se realizará un mantenimiento, conforme se describe en el Capítulo III Requerimiento, numeral 6.1 y 6.2 de los TDR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el análisis de aceite del conmutador del transformador TP-6017 recomendamos incluir análisis físico químico al aceite

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Se aclara a los participante que se debe considerar dentro de la propuesta el análisis físico químico en reemplazo del análisis cronatógrafico del aceite"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que días de la semana se intervendría los conmutadores, y cuantos frentes de trabajo en simultaneo habrá.
Confirmar la programación de intervenciones durante los 120 días de plazo

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Para la ejecución del servicio se dispondrá de la desconexión de los transformador los fines de semana: sábado y domingo , es decir dos (02) equipo por semana. No se realizarán trabajos en paralelo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si los 11 conmutadores están actualmente en operación en automático o no conmutan?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta, se aclara que los conmutadores a intervenir son 10 y se encuentran en operación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Remitir número de Operaciones y Fotos de Placa de cada uno de los conmutadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Se aclara al participante que en el Anexo número 03 el cual forma parte de las bases, se encuentran los datos de los conmutadores a intervenir."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si dispondrán de grúa en sitio por par de ELECTRONORTE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Se aclara al participante que la contratista deberá contar con el equipamiento y maquinaria necesaria para la ejecución del servicio, por lo tanto, el contratista deberá contar con camión grúa. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Recomendamos que esta inspección interna, que involucra desmontaje del conmutador, sea realizada por un especialista de la propia marca del Conmutador. A fin de que los trabajos de inspeccion sean garantizados y se minimicen los riesgos de daños.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Se aclara al aparticipante que los trabajos de mantenimiento en el conmutador del tansformador de potencia TP-6017 de marca ABB debe ser ejecutado por personal altamente especializado, cuyo detalle de los trabajos deberá contar con la conformidad del fabricante. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si se considera Repuestos, debido a la antigüedad y Número de operaciones del conmutador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En el servicio se está solicitando que se realice el mantenimiento del CBC, se extraiga el Ruptor, se revisen, se midan sus contactos fijos y móviles. Los empaques y demás componentes que presenten fallas operativas sean reemplazados por nuevos a fin de que el CBC quede operativo. Asimismo, el contratista adjuntara en hoja adicional los repuestos necesarios así como el costo de los mismos, precisando que esto no forma parte del presupuesto de presente procedimiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las pruebas eléctricas del conmutador, indicadas en el punto 6.3 1) corresponden a pruebas eléctricas del Transformador, mas no del Conmutador, aclarar las pruebas requeridas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se aclara que las pruebas solicitadas a los conmutadores son: Resistencia de Aislamiento, Resistencia Dinámica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Recomendamos incluir pruebas de Resistencia estática y resistencia dinámica para comprobar la operación del conmutador bajo carga.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a la recomendación la prueba de resistencia dinámica ya está incluida en el paquete de pruebas a ejecutar. La prueba de resistencia estática se incluirá en las actividades para su ejecución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Remitir Foto del Tablero de mando del conmutados y fotos externas del Transformador y estado de mecanismos de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

Las fotos de los Conmutadores se encuentra en los anexos enviados por el servicio de pruebas eléctricas de Conmutadores, los anexos forman parte de las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:42:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar la ubicación y dirección de las Subestaciones.(ubicacion en google maps)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se indica que en el anexo N°2 se encuentra la ubicación de las subestaciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:57:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Ampliar el plazo de ejecucion a 180 dias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se acepta en parte la ampliación del plazo de 120 días a 150 días calendario, el cual se integra en las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:57:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Considerar la entrega de los informes fuera del plazo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se comunica que la presentación de informes deben estar dentro del plazo de ejecución del servicio."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:57:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Considera la posibilidad de realizar el cambio de aceite del conmutador con aceite previamente tratado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se indica que no se realizará el cambio de aceite del conmutador por lo tanto el aceite extraído del conmutador debe ser tratado con maquina de tratamiento insitu para posteriormente tratado ingresarlo al conmutador. De requerir aceite este será suministrado por ENSA, el tratamiento será realizado por el postor ganador."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:57:56

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Confirmar que para la firma de la orden de inicio se presentara un cronograma y esta debera ser aprobar por ELECTRONORTE antes de la firma de la orden de inicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

En respuesta a su consulta se indica que para la firma de la orden de inicio de servicio no es un condicionante la presentación del cronograma de intervención. El cronograma deberá ser presentado en un máximo de 07 días posteriores a la firma del contrato para evaluación de Electronorte."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A DIEZ (10) CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:05:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia por el servicio la fabricacion y/o adquisicion de transformadores mayores a 60KV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 19/04/2024, se precisa:

No se acepta lo propuesto por el participante. Por tratarse de actividades de mantenimiento especializado en conmutadores, no se acepta la experiencia en fabricación y/o adquisición de transformadores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null