




FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA EL LOTE I

Ref.: Adjudicación Selectiva **SEL-0094-2024-OFP/PETROPERU**

Consultas	Respuesta
Empresa: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.R.L. (RESERTEC S.R.L.) CONDICIONES TECNICAS	
<b>Consulta N° 1</b>	<b>Respuesta consulta N°1</b>
2.1. Descripción del bien. N° de página: 2-3 de 16	
<ul style="list-style-type: none"><li>- El ítem "1.5 VALVULA ROSCADA DE 2 X 600 PSI", no indica el tipo de válvula (globo, macho, bola, compuerta...). Por favor confirmar el tipo de válvula que debe corresponder a este ítem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Válvula bola roscada de 2" x 600 psi WOG NPT</li></ul>
<b>Consulta N° 2</b>	<b>Respuesta consulta N°2</b>
2.1. Descripción del bien. N° de página: 2-3 de 16	
<ul style="list-style-type: none"><li>- El ítem "1.3 NIPLE DE 1/2" X 4", no indica si es roscable o soldable. Por favor confirmar el tipo de unión que corresponde a este ítem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- NIPLE DE 1/2" X 4" NPT SCH 40 (rosca NPT)</li></ul>
<b>Consulta N° 3</b>	<b>Respuesta consulta N°3</b>
2.1. Descripción del bien. N° de página: 2-3 de 16	

<p>Los ítems 1.15 y 1.16 (ABRAZADERA DE REPARACIÓN PARA TUBERIA DE 3" y 2" ACERO FORJADO) no indican información requerida para poder cotizar adecuadamente las abrazaderas. Por favor indicar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Si la abrazadera será empernada con la posibilidad de ser soldada a la línea como reparación definitiva.</li> <li>2.- Presión y temperatura de operación de la línea.</li> <li>3.- Longitud estimado promedio del defecto.</li> <li>4.- Contenido de la línea, y si contiene H2S.</li> <li>5.- De ser posible, enviar una foto de las abrazaderas que usan actualmente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- La abrazadera será de fácil montaje y desmontaje, empernada.</li> <li>2.- Presión 350 psi y temperatura 50°C</li> <li>3.- Longitud. 6"</li> <li>4.- La línea es de oleoducto y gaseoducto</li> <li>5.- foto de abrazadera</li> </ol> 
<b>Consulta N° 4</b>	<b>Respuesta consulta N°4</b>
2.1. Descripción del bien. N° de página: 2-3 de 16	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmar que todos los accesorios (tees, codos, niples, uniones, tapones, etc.) deben ser de acero al carbono.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los accesorios tienen que ser acero al carbono.</li> </ul>
<b>Consulta N° 5</b>	<b>Respuesta consulta N°5</b>
2.3. Plazo de ejecución. N° de página: 3 de 16	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En el numeral se indica:  <i>"PETROPERÚ tiene programado solicitar tres (03) entregas parciales. El plazo máximo de atención de cada solicitud de entrega parcial es de 30 días calendarios luego del requerimiento por correo electrónico de PETROPERÚ"</i>  <i>Dado que la gran cantidad de unidades de algunos ítems del requerimiento, por favor indicar el plazo desde la colocación de la orden de compra hasta la solicitud del primer paquete parcial de ítems. Esto con el fin de poder calcular el tiempo disponible de fabricación e importación de las unidades.</i> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El requerimiento de la primera entrega parcial se realizará al día siguiente hábil de emitida la Orden de Compra.</li> </ul>

Consulta N° 6	Respuesta consulta N°6
<p>2.3 plazo de ejecución</p> <p>N° de página: 3 de 16</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmar que todos los ítems listados serán requeridos en alguna de las 3 entregas parciales indicadas, de modo que, al finalizar el contrato se haya valorizado y facturado el 100% del monto contractual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicitará al 100% todos los sub- ítems, conforme a las condiciones técnicas en los tres requerimientos parciales</li> </ul>