

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20554220879	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS Y CONSTRUCCION S.A.C. - FLUIDCON S.A.C.	Hora de envío :	21:18:04

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Para el Plazo de Entrega indican un duración total de 180 Días Calendario; debido a los materiales no son estandar se consulta se puede aceptar Plazo de Entrega de los Bienes de 210 Días y de 30 Días Calendario para la instalación y funcionamiento.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.9      **Literal:** S/L      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta por lo que debe señirse a las bases del presente procedimiento de seleccion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20554220879	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS Y CONSTRUCCION S.A.C. - FLUIDCON S.A.C.	Hora de envío :	21:18:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para acreditar el cumplimiento de los Terminos de Referencia se le solicita al Comité sea mas preciso que caracteristas de las bombas y motores se deberan acreditar con Folletos y Catalogos y además si estos se pueden presentar en idioma inglés.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que: lo solicitado está indicado en las bases en el literal e), del sub indice 2.2.1.1. del indice 2.2.1. del numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.. La información debe ser en idioma castellano,y se debe incluir la información del variador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20554220879	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS Y CONSTRUCCION S.A.C. - FLUIDCON S.A.C.	Hora de envío :	21:18:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones estan solicitando Repuestos de Bombas, se consulta que se detalle el alcance de estos repuestos a entregar con la bomba o será según las recomendaciones de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que:

los impulsores de repuesto deberan ser del mismo tipo de los suministrados en los equipos de bombeo, manteninedose la misma configuración técnica, asi como el tipo de material. Aclarandose que los impulsores deberán ser del tipo cerrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20554220879	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS Y CONSTRUCCION S.A.C. - FLUIDCON S.A.C.	Hora de envío :	21:18:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
Para el motor solicitan Nema Premiun - IE4; se consulta que sera aceptada el cumplimiento de uno de los dos, es decir podras ser Nema eficiencia Premiun o IEC eficiencia IE4

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señirse a las basses integradas del presente procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 31465, mediante la cual se modifica la Ley N° 27444, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 31170, mediante el cual se dispone que todas las entidades públicas deban de contar con mesa de partes virtual, solicitamos nos indique la dirección o correo electrónico de su mesa de partes digital, así como el horario de atención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 2.4      Literal: S/L      Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y que la direccion de mesa de partes y de la oficina de Logistica es AV. Guardia Civil N° 1260 - Iquitos - Maynas - Loreto y el Horario de atencion es de 07:30 horas a 13:00 horas y de 13:45 horas a 16:15 horas y es de manera fisica la presentacion de documentos para firma de contrato,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se incluire el horario de atencion al publico.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
Confirmar que las pruebas de aceptación serán remitidos conjuntamente con la entrega de los bienes, y no en la presente etapa, dado que, de ser requerido así, se estaría vulnerando el Principio de Libertad de Concurrencia, consagrado en el Art. 02 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y precisa que las pruebas de aceptación serán realizadas en campo una vez culminado la instalación del equipamiento cuya responsabilidad de la conducción y registro estará a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos que la Póliza SCTR sea remitida previa las instalaciones de los bienes y no a la firma del contrato, dado que entre la suscripción del contrato y la instalación de los bienes existe un plazo de al menos 220 días, por lo que resulta innecesario que durante todo ese periodo el contratista contrate dicho seguro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 13    **Literal:** S/L    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 02 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE parcialmente su observacion por lo que en las bases integradas se realizara las respectivas modificaciones

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas sera de la siguiente manera: El Contratista deberá contratar una Póliza de Seguro, la misma deberá ser presentada el día de la entrega del bien ofertadoo en original y totalmente canceladas con vigencia, desde el inicio de la instalación hasta la culminación de la misma. Sin embargo si el CONTRATISTA requiere realizar visitas o mediciones adicionales en las instalaciones dentro del proceso de ejecución contractual estos deberán contar con el seguro SCTR para el desarrollo de estas actividades

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos nos remitan el formato de Declaración Jurada de Intereses o la declaración jurada de interés con información inexacta o falsa, conforme al Numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento del DU N° 029-2019, aprobado mediante DS N° 91-2020-PCM.

Asimismo, solicitamos nos indiquen en que etapa será presentado la misma, es decir, precisen si será remitido en la oferta, durante la ejecución contractual, entre otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 15      Literal: S/L      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que se eliminara la solicitud de Declaracion Jurada de Intereses o la Declaracion Jurada de Interesy demas requisitos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Observamos la definición dada por la Entidad para los bienes similares, toda vez que los mismos no solamente son ambiguos, sino que no garantizan o dan la confianza que la empresa que sea adjudicada con la buena pro cuente con la destreza necesaria para ejecutar la prestación contratada.

En primer lugar, solicitamos supriman como experiencia a la instalación de motores eléctricos, así como la instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad, dado que el presente proceso de selección es la adquisición de un bien y no la ejecución de un servicio, por lo que mal está haciendo su entidad en considerar como similar la realización de un servicio a la entrega de un bien.

Por otro lado, hacemos presente que el OSCE en sendas opiniones (por ejemplo 001-2017/DTN), pronunciamientos (831-2019/OSCE-DGR y 1037-2019/OSCE-DGR, entre otros) y demás ha establecido que para que un bien sea considerado similar deben de compartir su configuración, naturaleza, clase, uso, funcionabilidad, entre otros. Es decir, su entidad no está dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el OSCE.

Por lo tanto, al considerar únicamente como bienes similares a los motores eléctricos y los tableros eléctricos con variador de velocidad, su entidad, no solo esta haciendo caso omiso a lo dispuesto por el OSCE, sino que está considerando únicamente como bienes similares a los bienes idénticos, atentando con ello con la pluralidad de postores y por ende con el Principio de Igualdad de Trato y Libre Concurrencia.

Por lo tanto, y para mantener los lineamientos definidos por el OSCE, solicitamos que se agregue a la definición de bienes similares a la venta de bombas, lo cual guarda similitud al bien requerido en cuanto a su uso, funcionabilidad, naturaleza, entre otros.

En consecuencia, solicitamos que la definición de bienes similares quede redactada de la siguiente forma:  
Venta de motores eléctricos y/o venta tableros eléctricos con variador de velocidad y/o venta de bombas

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.3    **Literal:** B    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la observacion y se precisa que: El presente proceso conlleva a la adquisición de bienes y la instalación de las mismas, siendo estos componentes equipamiento de dimensiones considerables y de especialización, es fundamental que la empresa que desarrolle estas actividades tenga la experiencia necesaria para cumplir con la labor en forma satisfactoria por cuanto en las bases integradas se modificara lo referente a bienes similares.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sera de la siguiente manera - Bienes similares: Venta de Bomba de Agua en General y/o Venta de Motores Eléctricos y/o Venta de Tableros Eléctricos con Variador de Velocidad

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:10

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Según lo establecido en las especificaciones técnicas, se tiene contemplado que la instalación de los bienes se realice en un plazo de 20 días calendario, posterior a su entrega.

En virtud de ello, consideramos que la experiencia exigida para el personal clave es por demás desproporcionada, dado que no guarda relación que para labores que durarán 20 días se exija cuatro años de experiencia.

En ese sentido, solicitamos se reduzca la experiencia exigida al personal clave, para lo cual solicitamos se requiera que el mismo acredite un periodo no menor de un (01) año de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: C.1      Página: 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 02 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, aclarando que la experiencia se solicita por la complejidad del trabajo y no por el tiempo de ejecución

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para la acreditación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se consulta aclarar que parámetros de la BOMBA y MOTOR debiera sustentarse con fichas técnicas o catálogos. Confirmar si esta información puede ser en Inglés y que no será necesario presentar información técnica de los componentes eléctricos del tablero eléctrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 15

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que: lo solicitado está indicado en las bases en el literal e), del sub indice 2.2.1.1. del indice 2.2.1. del numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.. La información debe ser en idioma castellano,y se debe incluir la información del variador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba para la Bomba se exige una eficiencia de 84% a mas. Se consulta sea aceptado como eficiencia 82% a mas. Tambien confirmar la tolerancia para la eficiencia mínima garantizada pudiendo ser de -3%, -5% ó -7%. Confirmar si en la ficha técnica de la bomba deberá indicarse la Norma de Tolerancia de referencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que se debe señirse a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba para la Bomba se exige como material de los impulsores Bronce C95500. Se consulta confirmar si se aceptará Bronce C95800 que tiene un mayor porcentaje de Níquel.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y tambien se acepata bronce C95800; ya que en las bases indica C95500 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba para la Bomba se exige como material del eje Acero Inoxidable AISI 416, se consulta si se aceptará Acero Inoxidable AISI 420 o Acero Inoxidable AISI 431 siendo ambos superiores al AISI 416.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señírce a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba para la Bomba se exige como material de las bocinas de los tazones en Bronce SAE 64. Se consulta confirmar si será aceptado en material Vesconite que tiene buena resistencia al desgaste por fricción y al efecto combinado de la corrosión y abrasión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señirce a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba se indica Eje del Motor. El tipo de motor es de eje hueco, se consulta confirmar que ese eje se refiere al eje cabecero; de ser así, se consulta confirmar la longitud aproximada del eje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 20

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta, y el motor solictado es del tipo eje hueco, indicando que el eje solictado es el eje cabecero; sin embargo la longitud del eje se establece en fución a la longitud del motor a suministrar, por lo que la longitud final del eje a requerir debe ser determinado por el postor en base a la caracteritica del motor ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba se exige la entrega de impulsores de repuesto del mismo tipo que los suministrados. Se consulta confirmar que mismo tipo se refiere al mismo diámetro y material que los suministrados con la bomba; y sobre el tipo de impulsor confirmar que puede ser abierto o cerrado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACOGE la consulta, y se agregara a las especificaciones tecnicas : el cual sera de tipo cerrado. Asi mismo se precisa que los impulsores de repuesto deberan ser del mismo tipo de los suminstrados en los equipos de bombeo, manteninedose la misma configuración técnica, asi como el tipo de material. Aclarandose que los impulsores deberán ser del tipo cerrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agragara a las bases integradas: el cual sera de tio cerrado

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Electrobomba para el Motor confirmar si se aceptará Voltaje Nominal de 460V.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que se debe señirce a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Sobre las dimensiones del tablero eléctrico se consulta si se aceptará como dimensiones máximas del gabinete 2100x1600x1000mm, debido al tamaño del variador y las altas temperaturas ambientales se requiere un mayor espacio para conseguir una correcta refrigeración de los componentes para así poder garantizar una adecuada ventilación de los componentes del Tablero Eléctrico.

Sobre el sistema de ventilación se consulta cual será el sistema de ventilación mínima aceptable; de acuerdo a nuestra experiencia en ambientes con climas de altas temperatura, se recomienda el uso de intercambiadores de calor en el tablero, de tal manera que se garantice una temperatura estable en el interior de 25-30°C, de tal manera que se prolongue la vida útil de los componentes y en especial del variador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por que las dimensiones máximas del gabinete deberán ser como las indicadas en las bases esto debido a los espacios reales que se tiene en el sistema, por lo que el proveedor tendrá la facultad de utilizar la tecnología que crea pertinente para garatizar una óptima refrigeración en el tablero de control y variador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	17:26:24

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Sobre la Instalación (Desmontaje y Montaje) se consulta aclarar:

- SEDALORETO proveerá el cable desde el tablero de fuerza al tablero general; ó éste deberá ser considerado por el proveedor; de ser así confirmar la longitud de cable requerido.
- SEDALORETO proveerá el cable desde el motor hasta el tablero de fuerza; ó éste deberá ser considerado por el proveedor; de ser así confirmar la longitud de cable requerido.
- SEDALORETO, está adquiriendo dos conjuntos de tazonos (bomba), se interpreta que este deberá ser montado con la columna, linterna y motor existente. Sin embargo, en el apartado 3.1 se precisa en el ítem 5 MONTAJE DE EQUIPO NUEVO, entiéndase como nuevo solo la bomba y motor a suministrar y no incluye la columna de descarga. Se consulta aclarar si el contratista será responsable de la instalación y del ensamble completo de bomba, columna, linterna, motor y tuberías existentes.
- Se consulta aclarar si se instalaran los dos cuerpos de bomba a suministrar; uno con motor nuevo y otro con motor existente.
- Confirmar si habrá requerimientos mínimos para los equipos para realizar la maniobra (como la Grúa) o quedará bajo criterio y responsabilidad del Contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: S/L      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y La EPS SEDALORETO SA,proveerá tanto el cable desde el tablero general hasta el tablero de fuerza y el cable desde el tablero de fuerza hasta el motor. El contratista será responsable de la instalación y ensamblaje del motor , bomba y tablero nuevo con las columnas , ejes, linterna y tuberías existentes, es decir el contratistas desarrollará el montaje total de la electrobmmba y puesta en operación. se instalará un motor , bomba y tablero nuevo, aclarando que la segunda bomba solo será suministrada al igual que los repuestos solicitados. las maniobras queda a criterio y responsabilidad del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Se pide como una CARACTERÍSTICA DE ENTRADA ¿Batería: Incluida, que brinde una autonomía mínima de 2 meses y sea recargable¿ Solicitamos al comité quitar esta característica, ya que es innecesaria y lo medidores de energía no cumplen con esto, ya que es ilógico pedir una batería de respaldo para medir los parámetros porque se entiende que la batería entrará en operación cuando no haya energía eléctrica, en consecuencia, al no haber energía eléctrica todos los parámetros serán nulos, no se entiende para que la batería.

Por último, en caso de requerir la batería justificar el porqué de su utilización, y si lo van a requerir de todos modos los medidores de energía no cuentan baterías propias, al menos la fabricación de la mayoría de ellos, siendo así eso sería limitativo para un amplio grupo de postores, salvo que sea una batería externa. En caso de estar solicitando una batería externa aclarar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE. ART. 2 Inciso a) Libertad de concurrencia y ART. N°16 Numeral 16.2 Igualdad de condiciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la observacion y que: las baterias de respaldo son requeridos a fin de mantener una condición de visualización en caso de cortes de energia o salidas de fases lo que permite determinar las fallas que se presentan en el componente eletrico , asi mismo esto permitirá una revisión de la memoria del equipo en el poceso de corte energitco como parte del monitoreo y seguridad del sistema.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se pide para VARIADOR DE FRECUENCIA BAJO DE ARMONICOS "Amperaje: 365 amperios" Solicitamos al comité, con respecto a la corriente del variador 365A, acepten de mayor amperaje. Con la finalidad de concurrencia de más postores y esto no sea una limitante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. Artículo 2. Inciso a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la observacion y se aceptaran variadores que sean seleccionados para soportar la correinte del motor ofertado y con la potencia solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Para VARIADOR DE FRECUENCIA BAJO DE ARMONICOS PIDEN "Nota: el variador de velocidad de bajo armónico deberá tener la capacidad die mantener un THDi ¿ al 3%, sin que esto implique la adición de elementos externos como filtros de armónicos y condensadores.(THDi ¿3%)" Con respecto al variador bajo de armónicos que solicitan, para obtener una capacidad de THDi ¿ al 3% Si o si se tiene que instalar un filtro de armónicos externo, solicitamos al comité aclarar este punto, ya que no existen variadores de frecuencia con que lleguen a esa capacidad de THDi ¿3, si no es con filtros externos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Artículo N° 2 Inciso a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se NO AGOGE la observacion ya que se está solicitando un variador de frecuencia de bajo armonico ( viene con sistema de eliminación o mitgación de los armonicos incorporados) y no un variador estandar de frecuencia mas un filro de armonicos externo.

por lo que el estudio de mercado ha confirmado la existencia de variadores con características indicadas en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En METAS FISICAS se pide:

La Electrobomba a implementar en el caisson N° 01, deberá incluir lo siguiente:

- 02 bomba tipo turbina con caudal de 400 l/s y altura de bombeo de 33 metros; canastilla de succión.
- 01 Motor Vertical Eje Hueco T de 250 HP en 440V 60Hz Trifásico.
- 01 Tablero de Fuerza con variador de velocidad para motor de 250HP
- Servicio de montaje de equipo nuevo

Por favor aclarar si solo se pide 2 bombas, un solo motor y un solo tablero, entendiéndose ya cuentan con un motor, además indicar si un solo tablero será empleado para las dos bombas, favor de aclarar las cantidades de bomba, tablero y motor a suministrar e instalar

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atenconsultación a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y que La Electrobomba a implementar deberá incluir lo siguiente:

- 02 bomba tipo turbina con caudal de 400 l/s y altura de bombeo de 33 metros; canastilla de succión.
- 01 Motor Vertical Eje Hueco T de 250 HP en 440V 60Hz Trifásico.
- 01 Tablero de Fuerza con variador de velocidad para motor de 250HP
- Servicio de montaje de equipo nuevo entre otros. aclarándose que se instalará un motor , una bomba y un tablero de control, la segunda bomba solo será suministrada, mas los repuestos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluiren en las bases integradas la siguiente presicion: aclarándose que se instalará un motor , una bomba y un tablero de control, la segunda bomba solo será suministrada, mas los repuestos solicitados.



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para el MOTOR requiere una potencia nominal de 250 HP, sin embargo, con tal de no afectar el HDT ni el caudal requerido pedimos que se oferte la potencia según cada fabricante, esto debido a que con la potencia solicitada solo cierto grupo de fabricantes cumplen los puntos de operación, siendo esto una limitante para ofertar otras marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Artículo N°2 Inciso a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observacion planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, por lo que debe señirce a las bases integradas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:  
Por favor, confirmar si se tiene que presentar la capacidad del personal clave dentro de la propuesta o se debe presentar para la formalización del contrato, aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y se ralizara a la presentacion de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20538503755	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	ESBOÑA CORPORATION SAC	Hora de envío :	19:22:08

Consulta: Nro. 27

**Consulta/Observación:**  
como uno del personal clave se solicita un Ingeniero Electricista y/o electrónico, solicitamos que, para este, en su lugar, también se pueda considerar a un técnico electricista industrial y/o electricista y/o electrónico, ya que este posee más conocimientos de aspecto técnico para la fabricación de tableros eléctricos, y en este proyecto se requiere de fabricación de tableros eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 9      Página: 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señirce a las bases integradas,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita el impulsor en Bronce C95500 (Aleación Bronce - Aluminio-Niquel) o superior.  
Solicitamos a la entidad para una mayor oportunidad y pluralidad de postores pueda aceptar también Impulsores en Broce C95300 ue es similar a lo solicitado o acero inoxidable Dúplex que es superior al bronce.  
Siendo: Impulsor en Bronce C95500 (Aleación Bronce - Aluminio-Niquel) o superior y/o Bronce C95300 y/o acero inoxidable Dúplex.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 5Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE parcialmente la consulta, por lo quese incorporara en las bases integradas Acero inoxidable Duplex

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporra en las bases integradas Acero inoxidable Duplex

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan dentro de las especificaciones 2 impulsores de repuestos.  
Consulta: Es uno por bomba o 2 por cada bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y deberán ser 02 impulsores de repuesto en total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN:

Confirmar que estas pruebas se realizarán en campo con los equipos instalados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta que las pruebas de aceptación serán realizadas en campo una vez culminado la instalación del equipamiento cuya responsabilidad de la conducción y registro estará a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto a la instalación; se entiende que para la instalación de la nueva bomba se usará los equipos existentes:

. Linterna de descarga

. Columna de descarga

Solicitamos a la entidad garantizar que los accesorios existentes a utilizar deberán estar en optimas condiciones para la correcta instalación de la bomba y motor nuevo. Por ejemplo que las arañas de las columnas no tengan desgaste, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta que los accesorios existentes se encuentran en óptimas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto al Ingeniero electricista y/o electrónico

Solicitamos que para una mayor participación de postores esta experiencia se acepte también a un Técnico electricista y/o electrónico.

Siendo:

Uno (1) Ingeniero electricista y/o electrónico y/o Técnico electricista y/o electrónico con una experiencia de cuatro (4) años en trabajos de equipamiento de tableros para estaciones bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señirce a las bases integradas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:50:33

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia, para una mayor participación de postores solicitamos a la entidad también aceptar como experiencia en ventas de electrobombas de agua, electrobombas sumergible de desagües.

Siendo la experiencia en:

Venta de motores eléctrico y/o instalación de motores eléctrico y/ o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o ventas de electrobombas de aguas residuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, por lo que debe señirce a las bases integradas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:  
METAS FISICAS. Se consulta al comité de selección si se requiere dos unidades (02) de bomba tipo turbina o una (01) unidad de bomba tipo turbina. Ello debido a que solicitan 01 solo motor vertical de eje hueco de 250hp en 440V 60 Hz trifásico. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y que La Electrobomba a implementar deberá incluir lo siguiente:

02 bomba tipo turbina con caudal de 400 l/s y altura de bombeo de 33 metros; canastilla de succión.  
01 Motor Vertical Eje Hueco T de 250 HP en 440V 60Hz Trifásico.  
01 Tablero de Fuerza con variador de velocidad para motor de 250HP  
Servicio de montaje de equipo nuevo entre otros. aclarándose que se instalará un motor , una bomba y un tablero de control, la segunda bomba solo será suministrada, mas los repuestos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se incluirea en las bases integradas la siguiente presicion: aclarándose que se instalará un motor , una bomba y un tablero de control, la segunda bomba solo será suministrada, mas los repuestos solicitados.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOTOR: Indica altitud 1000 msnm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TABLERO DE FUERZA DE 250HP: Indica altitud 150 msnm

Se solicita al comité indicar la altitud de operación sobre el nivel del mar correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y que la altitud media de la ciudad de iquitos es de 104 msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOTOR: Indica voltaje de 440 v

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TABLERO DE FUERZA DE 250HP: Indica voltaje de 460 v

Se solicita al comité indicar el voltaje de operación correcto.

Aplica tambien a la página 25

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que el voltaje de operación es en 440 v respecto al motor; sin embargo la tension de alimentacion del sistema es con valores promedio de 460 v.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:  
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS. Sobre la Mano de obra calificada y no calificada, se consulta si es permitido la subcontratación de personal para áreas civiles colaterales al objeto del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que si es permitido la subcontratación de personal para áreas civiles colaterales al objeto del servicio, aclarando que estos deberan tener los seguros correspondientes indicados en las bases. teniendo en cuenta que se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:  
Se solicita plano del árbol hidráulico de las bombas a instalarse para poder tener una certera contabilización de los accesorios realmente necesarios para el funcionamiento del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que La bomba será conectada a la columna de descarga para ello se da el diametro de esta columna bridada y el motor a la linterna existente, respetando la dimensión BD de ambos componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:  
¿El plan de trabajo solicitado será visado por alguna área de Sedaloreto o por alguna supervisión externa? Es requisito primordial que sea aprobado dicho Plan de Trabajo o es solo explicativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.  
Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que El plan de trabajo será entregado por el postor ganador, la misma que realizada la revisión por la entidad se procederá a las coordinaciones pertinentes siendo requisito primordial de conformidad con las bases del presente procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Instalación de Electrobombas.  
Los equipos (bomba y motor) a instalar así como los tableros eléctricos tienen dimensiones y pesos importantes que requieren de la misma manera de equipos de izaje de gran capacidad y en buen estado.  
Confirmar que la estación de bombeo cuenta con los elementos de izaje apropiados en capacidad y estado operativo para realizar las maniobras propias de una instalación como la requerida en la presente licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que La entidad cuenta con equipo de izaje operativo las cuales podrán ser utilizadas por el proveedor; sin embargo es responsabilidad del proveedor tomar todas las medidas necesarias en caso que el equipo de izaje no se encuentre operativo al momento de los trabajos o presente alguna falla de la misma u otra condición que no permita su utilización, por lo que el proveedor deberá tomar las previsiones de todo el equipamiento y herramienta a requerir para el cumplimiento de la instalación y puesta en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Capacitación.

Se darán en el proceso de instalación o después de la puesta en marcha?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta a la planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA la consulta y se precisa que: la capacitación se realizará una vez culminada la puesta en marcha del equipamiento, previa coordinación con el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Experiencia en la Especialidad:

El objeto de la contratación es la adquisición de para la reposición de electrobombas¿..

Se solicita al comité tenga a bien adicional en experiencia en la especialidad considerar el término ¿Suministro de Electrobombas¿, ¿Adquisición de Electrobombas¿. ¿venta y/o instalación de bombas en general¿, ¿Equipamiento de Electrobombas¿ ello debido a que es el fin del objeto de contratación ¿electrobombas¿. Favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la consulta parcialmente y se adcionara a las bases en la experiencia en la especialidad:

Suministro de Electrobombas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se agregara en similares: Suministro de Electrobomba

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

El equipamiento al ser de dimensiones importantes, confirmar que puede ser entregado directamente en obra y que personal de almacén de EPS SEDALORETO SA puede apersonarse y validar las guías y la entrega del suministro en el lugar de la instalación. Esto a fin de evitar tiempos muertos en traslados innecesarios a su almacén sólo con el fin de que sea validado por su personal y luego realizar un segundo traslado de todo el equipamiento al lugar de la instalación. Solicitamos que la verificación por parte del personal de almacén de EPS SEDALORETO SA pueda ser realizada en el lugar de la instalación. Favor confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y se precisa que el equipamiento podrá ser entregado en el lugar de la instalación si el contratista así lo requiera; sin embargo se señala que debido a los espacios que cuenta el caisson no garantiza el almacenamiento de los mismos, por lo que se precisa que no hay espacio para copiar el equipamiento, por ende debiera el contratista ver los medios para resguardar dicho equipamiento e iniciar la instalación de los mismos a la brevedad posible, quedandose bajo responsabilidad del contratista dicho equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se requiere que la entidad confirme si se tiene la disponibilidad para corte de servicio al momento de desmontar los equipos existentes, montar los equipos nuevos, realizar el conexonado eléctrico y la puesta en servicio. Al ser actividades que requieren corte del servicio, se solicita a EPS SEDALORETO SA prever con anticipación que se solicitará el tiempo requerido (días) con la debida anticipación, para poder ejecutar el desmontaje y montaje de los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse.

Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y se confirma que la entidad tiene la disponibilidad para los cortes de servicio requerido, por lo que el proveedor deberá indicar lo requerido en el plan de trabajo, y estos no provoquen gran afectación al servicio a la población. asi mismo el equipamiento cuenta con sistemas de seccinamiento que permitirán los cortes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se requiere que la entidad confirme que la estación de bombeo permita de manera adecuada, desaguar completamente la succión y descarga de fluido para el reemplazo de los equipos sin riesgo de inundaciones en la cámara o zonas aledañas por el volumen de agua a evacuar. Solicitamos a EPS SEDALORETO SA confirmar que esta actividad propia del diseño de la cámara (CAISON) estará a cargo de EPS SEDALORETO SA y se realizará al momento de ser requerido por el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria se ACLARA la consulta y se confirma que la estación cuenta con valvulas de control que no permiten el ingreso de acgua a la estación de bombeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

17. Forma de pago

La forma de pago se realizará en un solo pago único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Debido a la magnitud de la licitación llave en mano y según el artículo 156 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde indica que el contratista podrá solicitar la entrega de un adelanto directo de hasta el 30% del monto ofertado. Solicitamos a la entidad tenga a bien modificar su forma de pago otorgando un adelanto del 30% del monto del contrato original como forma de pago. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 17 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta por lo que se solicita señirce a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULATRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

3. Antecedentes

Se indica que los equipos de bombeo y accesorios presentan averías continuas, con varias reparaciones en su haber, que ha derivado en baja eficiencia y fuera de servicio de los equipos de bombeo por el grado de avería suscitado. Solicitamos nos brinden mayores alcances de estas reparaciones, confirmar si es por desgaste (abrasión) u otro fenómeno como cavitación. Ello debido a que el material del impulsor bronce no es el material adecuado para agua de río. Confirmar si tienen a bien considerar acero inoxidable dúplex ASTM A890 3A que tienen mejores prestaciones para agua de río por su alto contenido de cromo 24-27% dureza 220-300 BHN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la consulta por lo que se modificara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se incluirea lo siguiente: y/o Acero inoxidable dúplex ASTM A890 3A

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EPS SEDALORETO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBA N° 01 DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N° 01 EPS SEDALORETO S.A. - MAYNAS ¿ LORETO. FICHA IQU-OP-07-MAN PARA EL SEGUNDO AÑO REGULTRORIO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:06:38

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Motor

Adjuntan dimensiones del diámetro de la base de motor 417mm.

Para un correcto dimensionamiento del motor se solicitan tengan a bien indicar el frame o tamaño del motor a reemplazar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta planteada por el participante, el comité informa que en mérito al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 29 del Reglamento, señala que corresponde al área usuaria de la entidad formular el requerimiento y definir el término de referencia, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. Por los fundamentos indicados el comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la consulta y se precisa que:

FRAME 447 TP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluirea en las bases integradas : FRAME 447TP