

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA RED DE SALUD ACOBAMBA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-UIERSAC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ESTANTES DE ANGULO RANURADO (MINI RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE PF, DM Y PS)DEL SUB ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 RED DE SALUD ACOBAMBA

Ruc/código :	20604691878	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	GENERAL INNOVA WORKS S.A.C.	Hora de envío :	15:26:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el capítulo 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el ítem 6 EN ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR en el punto A . indica la cantidad de cuerpos , cantidad de niveles.
¿Se considerará tableros metálicos galvanizados?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA; SI LLEVARÁN PANELES METÁLICOS GALVANIZADOS INDIRECTOS DE 1/27 DE 0.9MM
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CADA NIVEL DE LOS MINI RACK LLEVARÁN PANELES METÁLICOS GALVANIZADOS INDIRECTOS DE 1/27 DE 0.9MM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA RED DE SALUD ACOBAMBA

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-UIERSAC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTANTES DE ANGULO RANURADO (MINI RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE PF, DM Y PS)DEL SUB ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 RED DE SALUD ACOBAMBA

Ruc/código :	20491980355	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARCK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & S DE ALMACENAMIENTO P	Hora de envío :	17:12:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
favor solicito confirmar sin las estructuras metalicas miniracks llevaran tableros metálicos en cada nivel de carga si es así indicar el espesor del tablero metalico.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
CON RESPECTO A LA CONSULTA; SI LLEVARÁN PANELES METÁLICOS GALVANIZADOS INDIRECTOS DE 1/27 DE 0.9MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CADA NIVEL DE LOS MINI RACK LLEVARÁN PANELES METÁLICOS GALVANIZADOS INDIRECTOS DE 1/27 DE 0.9MM