

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDC/Q-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO POLIURETANO

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los TDR, indican el sellado de juntas, exortamos al area usuaria y OEC, a que las juntas sean selladas con poliestireno expandido sin sellador elastomerico, puesto que el sellador elastomerico no es compatible con los componentes quimicos del piso poliuretano. Al utilizar el sellador elastomerico el piso poliuretano tiende a levantarse en esas zonas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION PORQUE EL SELLADOR ELASTOMERICO ESTA HECHO A BASE POLIURETANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDC/Q-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO POLIURETANO

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto al Test report EN 14904, indican que sea de manera opcional, este Testy report es de vital importancia, ya que se evalúan criterios técnicos como el rebote de balón, absorción de impacto, fricción entre otros. Es por ello que recomendamos al area usuaria y OEC a solicitar de forma obligatoria el test report EN 14904 para el espesor de 11mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
en las bases integradas se solicitará en forma obligatoria

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDC/Q-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO POLIURETANO

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Vemos que dentro de los requerimientos no solicitan el test report FIBA, esta prueba de laboratorio, es fundamental para los pisos deportivos de poliuretano, ya que FIBA, regula los parametros para esta disciplina deportiva. Es por ello que exhortamos al area usuaria a solicitar el test report FIBA para 11mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge dicha observacion, esto con la finalidad de dar mayor pluralidad de postores en cuanto a los test y certificados del sistema de piso poliuretano, tambien porque en su gran mayoría los pisos que tienen estas certificaciones son los suelos de madera y los suelos sintéticos, pero con una base de rollos prefabricados, En este caso la el area usuaria requiere un piso de poliuretano vaciado in situ, los suelos sintéticos con una base elástica vaciado in situ no cumplen con el requerimiento dentro de sus valores técnicos exigidos por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDC/Q-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO POLIURETANO

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:43

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Vemos dentro del Tdr, indica un 8 + 3mm, sin embargo los pisos deportivos están determinados por los sistemas en los siguientes espesores de 8+2 o 9+2 por lo cual solicitamos al área usuaria solicitar un piso deportivo con espesor de 9+2 para mejora y cumplir el requerimiento con un piso idóneo para la competencia y práctica Multideportiva

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el area usuaria acoge dicha observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
en las bases integradas se modificará y se solicitará el piso deportivo con espesor de 9+2 para mejora y cumplir el requerimiento con un piso idóneo para la competencia y practica Multideportiva