

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar que para la admisión de la oferta se aceptará la presentación de documentación técnica en el idioma original como lo indica en el artículo 59 de la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 Artículo 59 numeral 59.1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, la presentación de documentación técnica contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, pueden ser presentadas en idioma original

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentación de fichas técnicas y/o brochure y/o catálogos y/o folletos y/o manuales y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de ratificar si para la admisión de la oferta los bienes listados en el literal de la referencia son los únicos equipos que deben ser acreditados con documentación técnica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para poder acreditar que el postor cumple con las especificaciones técnicas de los bienes propuestos, se deberá acreditar marca, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentación de fichas técnicas y/o brochure y/o catálogos y/o folletos y/o manuales y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados. Además deberá proponer su ficha técnica que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Aclarar si para el presente proceso la entidad brindará adelantos en base al 30% como lo estipula la ley, para la adquisición de los equipos tecnológicos requeridos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: 2.5.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se brindarán adelantos debido a que no esta determinado en el expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de aclarar que tipo de cobertura debe tener el seguro de responsabilidad civil, y el monto de cobertura del mismo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: | **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el seguro de responsabilidad civil es opcional siempre que la contratista es responsable por cualquier daño a la infraestructura o terceros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor de aclarar el procedimiento requerido para sustituir, aumentar o reducir la lista de personal de intervención directa en la ejecución

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: k **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para poder modificar la lista del personal requerido para la intervención directa, esta debe ser comunicada por mesa de partes de la entidad adjuntando la lista completa de personal y su respectivo seguro vigente SCTR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita:

- Todo el sistema tendrá que ser de uso sencillo, arquitectura robusta, Plataformas y Aplicaciones de grandes prestaciones y compatible con todas las marcas y fabricantes.

Lo solicitado de que las plataformas y aplicaciones deben ser compatibles con todas las marcas y fabricantes es una exigencia innecesaria y restringe la competencia de marcas y postores, por lo que se solicita que este requerimiento sea suprimido.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225 Artículo 2 inciso A y E

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que la plataforma y aplicación a la que se hace referencia es el software de video vigilancia que deberá ser compatible con al menos 11000 dispositivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Todo el sistema debera ser de uso sencillo, arquitectura robusta, La plataforma y aplicación del software de video vigilancia deberá ser compatible con al menos 11000 dispositivos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema Eléctrico Estabilizado (Transformador de Aislamiento, cableado, UPS, tableros eléctricos)

Favor de aclarar los alcances del cableado (distancia al punto de conexión de la red eléctrica, diámetro del cable, etc.) y si la contratista deberá instalar tableros eléctricos ya que ello no es solicitado ni esta dimensionado en las presentes bases estándar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la distancia del punto de conexión eléctrica al gabinete y/o ubicación del transformador de aislamiento es de máximo 5 metros y el diámetro del cable y otras características deberán ser determinadas por el postor, la contratista no deberá realizar ninguna instalación de tableros eléctricos en muros o pared sino que hace referencia al acondicionamiento del tablero de transferencia trifásico BYPASS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema de Analítica Facial: ¿ Adicionalmente deberá ser modular y permitir la ampliación de funcionalidades con solamente licenciarlas como lectura de placas vehiculares, lectura de contenedores y reconociendo objetos. Instalación de Molinetes para el control de acceso y conteo de asistentes al estadio, con interfaz a través del cual se conecte al Centro de Datos, lector de código de barras y QR, sincronizada con las cámaras de video vigilancia.

Lo solicitado anteriormente es una exigencia innecesaria y restringe la competencia de marcas y postores, por lo que se solicita que este requerimiento sea suprimido.

Dentro del equipamiento y accesorios requeridos no se hace mención a la instalación de molinetes para control de acceso, sistema de conteo de asistentes al estadio, lectores para código de barras y QR, por lo que se solicita suprimir o aclarar si forman parte del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 Artículo 2 inciso A y E

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente, el requerimiento de que el sistema de analítica facial soporte la lectura de contenedores es innecesaria, por lo que esta característica será suprimida en las bases integradas, pero se mantiene el requerimiento de que el sistema de analítica facial deba soportar la lectura de placas vehiculares y el reconocimiento de objetos.

Se aclara que no es parte del presente proceso la instalación de molinetes para el control de acceso, sistema de conteo de asistentes al estadio, lectores de código de barras y QR, por lo que, estas características serán suprimidas en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adicionalmente debe permitir la funcionalidad de lectura de placas vehiculares y reconocimiento de objetos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema de Comunicación WI-FI: Se instalará puntos de Hotspot (comunicaciones inalámbricas), en áreas comunes como patio de comidas y tiendas, acceso a Internet a través de una red inalámbrica y un enrutador conectado al Switch y Centro de Datos.

Favor de aclarar si la anterior solicitud incluye el provisionamiento e instalación de equipos de puntos de acceso o solamente hace referencia a los puntos de red determinados para este fin.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no es parte del presente proceso, el aprovisionamiento y/o instalación de AP, lo requerido es únicamente la instalación del cableado de red para este fin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema Contra Incendios: El estadio contará con equipamiento Contra Incendios el cual estará acorde para este tipo de recintos deportivos, monitoreada a través de una central e interconectada al Centro de Control para una gestión eficiente y sectorizada.

Favor de aclarar si la anterior solicitud incluye el provisionamiento e instalación de equipos y cableado para un sistema contra incendio ya que en ninguna parte del requerimiento hace referencia a este tipo de sistema

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema contra incendio que incluye equipamiento y cableado no es parte del presente proceso, por lo que será retirado en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema de cableado estructurado de voz y datos: ¿ Implementar un sistema de Comunicación de última tecnología que interconecte las oficinas, boletería y centro de control. Las cámaras, altavoces, WI-FI, Teléfono IP y Puntos de Red serán interconectados al Switch de distribución mediante cableado UTP CAT 6A e interconectada al Data Center con cableado de Fibra Óptica.

Favor de aclarar cuantos puntos de red va a tener en total el sistema e indicar si el Metrado de cable tanto de fibra óptica como UTP CAT6A se encuentra validado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema total contará con 45 ptos de red simple y el metrado del cable requerido tanto de fibra optica y UTP CAT 6A se encuentra validado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Entre los alcances de los bienes a contratar se solicita para la condición de servicio:

- Sistema de video vigilancia CCTV: ..., de uso sencillo y arquitectura muy robusta ante cualquier variación climática (zona de sierra 3300msnm, lluviosa, granizo, polvo, incidencia solar muy fuerte, fuertes vientos) muy propenso a descargas eléctricas.

Favor de aclarar como deberá ser acreditado los requerimientos anteriormente detallados y a que equipamiento del sistema de video vigilancia CCTV hace referencia lo requerido.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las características para la acreditación de la arquitectura robusta de las cámaras de video vigilancia están requeridas en cada ítem de cada cámara, como por ejemplo la solicitud de que las cámaras tengan protección IP66 o IP67 lo que le brinda protección para exteriores.

El equipamiento al que se hace referencia son las cámaras de video vigilancia, las cuales deberán tener puntos de conexión de tierra para proteger el equipamiento atenuar la incidencias de las descargas eléctricas en el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar que para la admisión de la oferta se aceptará la presentación de documentación técnica en el idioma original como lo indica en el artículo 59 de la ley de contrataciones del estado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: a **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225 Artículo 59 numeral 59.1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, la presentación de documentación técnica contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, pueden ser presentadas en idioma original

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará fichas técnicas y/o brochure y/o catalogos y/o folletos y/o manuales y/o instructivos y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Favor de ratificar si para la admisión de la oferta los bienes listados en el literal de la referencia son los únicos equipos que deben ser acreditados con documentación técnica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: a **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para poder acreditar que el postor cumple con las especificaciones técnicas de los bienes propuestos, se deberá acreditar marca, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará fichas técnicas y/o brochure y/o catalogos y/o folletos y/o manuales y/o instructivos y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONNECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para la bandeja de ventiladores se solicita:

- Conectores de entrada: British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/7P

Favor de aclarar si todos los conectores de entrada son requeridos, y que existe un error material en lo requerido respecto al IEC 60320 C14

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el conector de entrada para el ventilador debe ser cualquiera de los tres y que se corregira el error material en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Conectores de Entrada: Bristish BS1363A y/o IEC 60320 C14 y/o Schuko CEE 7/7P.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para la unidad de Distribución de Energía - PDU
- Conexiones de Salida: (12) IEC 320 C13
- Tipo de Conexión de Entrada: IEC-320 C20

Favor de aclarar si existe un error material en lo requerido respecto al IEC 60320 C13 e IEC 60320 C20

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 **Página: 36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se corregirá el error material en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Conexiones de Salida: (12) IEC 60320 C13
- Tipo de Conexión de Entrada: IEC 60320 C20

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el servidor de analítica de identificación facial:

Los servidores estarán certificados y optimizados para el sistema de gestión de video (VMS) propuesto.

Servidor de procesamiento

- Almacenamiento: 4x12TB SATA - RAID 5

- Sistema operativo: Windows server 2019

1. Debido a que estos servidores requeridos son para la analítica de identificación facial, lo solicitado respecto a que deben ser certificados y optimizados para el VMS es incongruente, por lo que se pide que esta característica sea suprimida.

2. Debido a que gran parte de la tarea de la analítica facial recaerá sobre el servidor de procesamiento, cargarle de una tarea extra de almacenar la información procesada es innecesaria teniendo en cuenta que existirá otro servidor de video synopsis la cual podría almacenar toda la información procesada, por lo que se solicita aceptar que el almacenamiento requerido se encuentre en el servidor de video synopsis.

3. Favor de indicar si para ambos servidores se aceptara sistemas operativos mas actualizados como el windows server 2022

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que:

1. Los servidores serán certificados y/o optimizados y/o compatibles con el software de identificación facial.

2. El almacenamiento de 4x12TB será requerido en el servidor de video synopsis

3. Se aceptará para ambos servidores sistemas operativos windows server 2019 o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los servidores serán certificados y optimizados para el sistema de gestión de video (VMS) propuesto OPCIONAL
SERVIDOR DE VIDEO

-Almacenamiento: 4x12TB

-Sistema operativo: Windows server 2019 o superior.

SERVIDOR DE PROCESAMIENTO

- Sistema operativo: Windows server 2019 o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el UPS TRIFASICO RACKEABLE 15KVA/15KW

- Factor de forma 7U.

Batería: (02) dos paquetes de batería

- Voltaje de Batería: +/- 192V (04 baterías preinstaladas).

- Factor de forma: 4U

- Tipo de Montaje: En Rack.

Las características solicitadas son innecesaria y restringen la competencia de marcas y postores por lo que se solicita que dichas características sean suprimidas. Al solicitar un tamaño para el equipamiento no se permite que otras marcas con otro tipo de fabricación puedan competir en igualdad de condiciones, indicar la cantidad y el tipo de batería no permite que los postores puedan competir en igualdad de condiciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 8 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 Artículo 2 inciso A y E

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación:

1.- El tamaño del UPS en su totalidad incluyendo las baterías ya sea en una sola carcasa o por separado (sumadas) deben ser máximo 10U debido a que se tiene espacio limitado en el gabinete de comunicaciones.

2.- La batería ya sea incluida en la misma carcasa que el UPS o por separado deberá poder ser rackeable en rack de 19", y el UPS en su conjunto con las baterías instaladas debera tener una autonomía a una carga de 10000W de mínimo 10 minutos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Factor de forma: máximo 10U

- Autonomía: mínimo 10 minutos a una carga de 10000W.

- Tipo de Montaje: Rack o bastidor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFÁSICO 20KVA
- Voltaje de salida: Trifásico 220VAC

Se solicita aceptar como voltaje de salida trifásico 380VAC, debido a que el voltaje de entrada del ups trifásico rackeable solicitado es trifásico 380VAC

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 10 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptara Voltaje de salida trifásico 380VAC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Voltaje de salida: Trifásico 220VAC o 380VAC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para el TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFÁSICO BYPASS

- Conexiones de entrada: Cable de 3 hilos (1PH + N + G), cable de 4 hilos (3PH + N)
- Conexiones de salida: (2) IEC 320 C19, (8) IEC 320 C13

Se solicita aceptar:

1. Conexión de entrada: Cable de 3 hilos (2PH + G), cable de 5 hilos (3PH + N + G)
2. Conexión de salida: Conexión directa cable de 4 hilos (2PH + N + G), cable de 3 hilos (2PH + G)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 11 **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptara la conexión de entrada y salida propuesta para una mayor pluralidad de marcas y postores, pero el postor debera garantizar la compatibilidad del tablero bypass con el UPS propuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Conexión de entrada: Cable de 3 hilos (1PH+N+G) o (2PH+G), cable de 4 hilos (3PH+N) o (3PH+N+G)
- Conexión de salida: (2) IEC 60320 C19 o cable de 4 hilos (2PH+N), (8) IEC 60320 C13 o cable de 3 hilos (2PH+G)
- Debera ser compatible con el UPS TRIFÁSICO RACKEABLE 15KVA/15KW

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el título del requerimiento de instalación y configuración de switches, controlador y APS hace referencia a la instalación y configuración de equipos externos a los provistos por el presente proceso, ya que no se cuenta con aprovisionamiento de controlador y APs

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 7 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presente partida, hace referencia únicamente a los equipos aprovisionados por el presente proceso, la instalación y configuración de switches y accesorios de los mismos provisionados en el presente proceso, se aclara que APs será retirado, y el controlador hace referencia al controlador modular de videovigilancia que debe tener las siguientes características:

- Interfaz de usb requerido en las estaciones de trabajo es 2.0 por lo que es la predominante y la necesaria para este equipo.
- Para una mayor pluralidad de postores se considerará OPCIONAL las homologaciones.
- Para una mayor compatibilidad se aceptará que el conector de joystick puede ser de USB tipo A.
- Para una mayor pluralidad de postores y marcas se aceptará que el teclado numérico tenga mínimo 20 teclas, y que el puerto USB sea compatible con la estación de trabajo o Joystick. y se considerará el concentrador USB como OPCIONAL.
- Para una mayor pluralidad de postores y marcas se considerará el mando de control secuencial de video vigilancia como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, CONTROLADOR DE VIDEOWALL

60. CONTROLADOR MODULAR DE VIDEOVIGILANCIA

- Interfaz: Compatible con USB 2.0
- Homologaciones: EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, VCCI Clase B, ICES-003 Clase B, IEC/EN 60529 IP20. OPCIONAL
- Conectores: USB tipo B y/o USB tipo A
- Funcionalidad: mayor o igual a 20 teclas.
- Conectores: mínimo un puerto USB compatible con la estación de trabajo
- Interfaz: Concentrador USB integrado OPCIONAL
- Mando de Control Secuencial de Videovigilancia: OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el servicio de instalación del ítem 14 comprende únicamente la instalación de los materiales provistos para la instalación de punto de red en cobre requeridos en el presente proceso

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 14 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio de instalación en cobre es requerido bajo el metrado consignado en el presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el servicio de instalación del ítem 15 comprende únicamente la instalación de los materiales provistos para la instalación de punto de red en fibra óptica OM4 requeridos en el presente proceso

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 15 **Página: 43**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio de instalación en fibra óptica OM4 es requerido bajo el metrado consignado en el presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el servicio de instalación de teléfono IP comprende únicamente la instalación de los teléfonos provistos en el presente proceso

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 38 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio consta de la instalación y configuración de los telefonos IP bajo los parametros indicados por la entidad que serán proveídos en el presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El servicio consiste en la instalación de telefonos IP.
- El equipo se tiene que dejar instalado y configurado bajo los parámetros indicados por la entidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el servicio de instalación, configuración de solución de videovigilancia comprende únicamente la instalación y configuración de las cámaras y equipos que se proveerán en el presente proceso

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 38 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio de instalación, configuración de solución de videovigilancia es solamente con el equipamiento del presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para la garantía comercial se solicita que el contratista deberá gestionar y alcanzar las garantías comerciales de los bienes. El contratista deberá presentar garantías sobre el objeto de la contratación.

Debido a que el proyecto es llave en mano y que el trámite de cualquier garantía siempre va por intermedio de la contratista y no directamente de la entidad al fabricante, se solicita aceptar que la presentación de la garantía de los bienes sea mediante una declaración jurada de parte de la contratista

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: a Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al ser un proceso llave en mano, se aceptará que la contratista mediante una declaración jurada brinde la garantía comercial de los bienes entregados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El contratista deberá presentar una declaración jurada por las garantías comerciales de los bienes.

El contratista deberá presentar una declaración jurada de garantías sobre el objeto de la contratación.

Condiciones de la Garantía: Al momento de recepción del bien, presentar una declaración jurada que valide la garantía de los bienes recepcionados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se indica que el ganador del proceso de licitación deberá ejecutar la implementación de la obra siguiendo a detalle los lineamientos del Expediente Técnico.

Indica que existen 7 componentes y serán ejecutados en concordancia al expediente técnico.

Favor de aclarar ya que no se cuenta con el expediente técnico si el metrado requerido para la ejecución del presente proceso de licitación es lo requerido en el expediente técnico, teniendo en cuenta que hay un componente III de un sistema de telefonía optimizado cuyo único requerimiento en el presente proceso son teléfonos IP y el cableado de red para los mismos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.2 **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el metrado requerido en el presente proceso esta de acorde al expediente técnico asi mismo se establece que la cantidad de equipamiento requerido es lo que se debe instalar en el presente proceso, bajo los parametros que indica el expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Favor de aclarar que tipo de cobertura debe tener el seguro de responsabilidad civil, y el monto de cobertura del mismo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13.1 **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el seguro de responsabilidad civil es opcional siempre que la contratista es responsable por cualquier daño a la infraestructura o terceros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Favor de aclarar el procedimiento requerido para sustituir, aumentar o reducir la lista de personal de intervención directa en la ejecución

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13.1 **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para poder modificar la lista del personal requerido para la intervención directa, esta debe ser comunicada vía correo electrónica al residente y supervisor de obra y/o responsable adjuntando la lista completa de personal y su respectivo seguro vigente SCTR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si en el presente proceso forma parte el sistema contra incendios especializado, ya que se indica que se requiere procedimientos de protocolos de pruebas de funcionamiento

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 15 **Literal:** 15.1 **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema contra incendio no forma parte del presente proceso y será retirado de los protocolos de prueba requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Debido a que la entrega del expediente técnico se realizará a la suscripción del contrato, la inclusión de obras civiles, perforaciones, correcciones de Ductería obstruidas y su respectiva reposición forma parte del presente proceso, se solicita que el tiempo para la entrega del PRODUCTO N° 01, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES DEL PRODUCTO 02, sea de 15 días a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 22 Literal: 22.2 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la entrega del producto N° 01 será de 15 días a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A los 15 días a partir del día siguiente de la suscripción del contrato
TOTAL 15 DÍAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Aclarar si para el presente proceso la entidad brindará adelantos en base al 30% como lo estipula la ley, para la adquisición de los equipos tecnológicos requeridos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 24 Literal: a **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se brindarán adelantos debido a que no esta determinado en el expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:22:49

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para los factores de evaluación solo se indica como precio el único factor de evaluación con un puntaje de 70 puntos, indicar si se acreditara otro factor de evaluación o en su defecto el precio será el único factor de evaluación con un puntaje de 100 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases integradas se indicará otro factor de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que también se aceptará para el cable de fibra óptica de 06F, que este cuente con un diámetro de tubo como mínimo de 1,80mm, ello con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores, ya que al ser un diámetro mas compacto es mas resistente a los golpes y demás, puesto que paso contrario se estaría direccionando a un fabricante en específico que cumple literalmente todas las características técnicas de dicho cableado, en este caso el fabricante CORNING, creando así un vicio de nulidad al presente proceso de selección, incumpliendo con el principio de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 12. **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores el diametro del tubo de amortiguación será considerado OPCIONAL debido a que es un parámetro que varía de acuerdo a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Diametro de tubo de amortiguación: 2.5mm OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que también se aceptará para el cable de fibra óptica de 24F, que este cuente con un diámetro de tubo como mínimo de 1,80mm, ello con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores, ya que al ser un diámetro mas compacto es mas resistente a los golpes y demás, puesto que paso contrario se estaría direccionando a un fabricante en específico que cumple literalmente todas las características técnicas de dicho cableado, en este caso el fabricante CORNING, creando así un vicio de nulidad al presente proceso de selección, incumpliendo con el principio de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 13. **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores el diametro del tubo de amortiguación será considerado OPCIONAL debido a que es un parámetro que varía de acuerdo a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-Diametro de tubo de amortiguación: 2.5mm OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601942586

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.

Hora de envío : 20:42:46

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la pagina 39 de las bases, numeral 4 ¿SERVIDOR DE ANALITICA DE IDENTIFICACIÓN FACIAL¿, la entidad indica ¿LOS SERVIDORES ESTARAN CERTIFICADOS Y OPTIMIZADOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) PROPUESTO¿, se solicita a la entidad indicar que esta característica sea opcional, pues como bien podemos visualizar las consultas del proceso anterior, estos servidores, cámaras y VMS están direccionados al fabricante MILLESTONE Y AXIS que efectivamente tienen un CERTIFICADO EN DONDE ACREDITA QUE SUS SERVIDORES SON COMPATIBLES ENTRE SI, por lo cual estaría limitando a los distintos fabricantes a participar en el presente proceso de selección, por lo cual se solicita a la entidad suprimir dicha características, pues caso contraria estarían haciendo caso omiso a la consulta realizada y a las consultas realizadas por otros postores en la primera licitación y segunda licitación, pues como es evidente en ambas fases el proyecto quedo desierto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los servidores serán certificados y/o optimizados y/o compatibles con el software de identificación facial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los servidores estarán certificados y optimizados para el sistema de gestión de video (VMS) propuesto OPCIONAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para la bandeja de fibra óptica, se solicita a la entidad indicar que para la BANDEJA DE FIBRA OPTICA, el ROHS 2002/95/EG será opcional, puesto que dicha certificación se encuentra obsoleta, lo cual estarían pidiendo un imposible jurídico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 12. Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- RoHS: RoHS 2002/95/EG OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita que para el patch cord dúplex OM4 LC a LC, la característica ¿CODIGO DE FIBRA T¿ será opcional, ya que esta simbología es propia del fabricante CORNING, como se ha evidenciado en consultas anteriores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 31 **Página: 50**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Código de fibra T OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

¿ En la pagina 80, se solicita aclarar que profesional requieren, puesto que solicitan un profesional que tenga titulación o grado bachiller y que este colegiado y habilitado, sin embargo una persona con bachiller no puede estar colegiado y habilitado, es por ello que se solicita a la entidad modificar dicho requerimiento a titulado colegiado y habilitado y/o bachiller.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7.3 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el instructor deberá ser profesional con titulo universitario, estar colegiado y habilitado por el CIP o grado de bachiller en Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de computación y sistemas y/o Ingeniería informatica o afines con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El instructor deberá ser profesional con titulo universitario, estar colegiado y habilitado por el CIP o grado de bachiller en Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de computación y sistemas y/o Ingeniería informatica o afines con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares

...

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En la pagina 80 la entidad solicita que el profesional que capacite sea de las carreras de ingeniería electrónica y/o ingeniería de telecomunicaciones. Se solicita a la entidad ampliar mas carreras para este profesional tales como, INGENIERIA DE SISTEMAS, INGENIERIA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS, INGENIERIA INFORMATICA O AFINES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7.2 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el instructor deberá ser profesional con titulo universitario, estar colegiado y habilitado por el CIP en Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de computación y sistemas y/o Ingeniería informatica o afines con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El instructor deberá ser profesional con titulo universitario, estar colegiado y habilitado por el CIP en Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de computación y sistemas y/o Ingeniería informatica o afines con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares ...

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En la pagina 96 del documento se encuentra incompleta los FACTORES DE EVALUACIÓN CAPITULO IV, ya que solo se obtiene 70 puntos por lo cual estaría faltando 30 puntos al puntaje, creando un vicio de nulidad al proyecto ya que es incongruente dicho documento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: IV **Página: 96**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases integradas se indicará otro factor de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:42:46

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que para el ASISTENTE (PREVENCIONISTA) SSOMA, Se pueda considerar INGENIERIA AGRICOLA, ello con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores al presente proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: c.1 Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el prevencionista SSOMA no se aceptara INGENIERIA AGRICOLA debido a que no es afin al objeto de contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	20:49:00

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que en el SERVIDOR DE ANALITICAS DE IDENTIFICACION FACIAL, se está solicitando Servidor de Video Synopsis, mas las características técnicas se observa esta solicitud ya que esta direccionado groseramente al fabricante BRIEFCAM, por lo cual se estaría favoreciendo a un fabricante en especial por las características solicitadas como la referencia de la tecnología o sigla comercial y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer unos ajuste y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtio en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica. Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente, las características solicitadas para los servidores de analítica facial, son características generales de cumplimiento de varias marcas de servidor, el hecho de solicitar en el nombre de servidor de video synopsis hace referencia a la aplicación que tendrá el servidor en el proyecto, así como se indica que será servidor de procesamiento o se indica será servidor de almacenamiento, por lo tanto se corregirá el nombre del servidor de video synopsis a servidor de video, y se solicita que estos servidores sean certificados y/o optimizados y/o compatibles con el sistema de reconocimiento facial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los servidores serán certificados y optimizados para el sistema de gestión de video VMS propuesto OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601904137

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Hora de envío : 20:49:00

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que el SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN MULTITUDES PARA APLICACIONES DE VIDEOVIGILANCIA, se solicita Video Synopsis, mas las caracteritocas tecnicas se observa esta solicitud ya que esta direccionado groseramente al fabricante BRIEFCAM, por lo cual se estaría favoreciendo a un fabricante en especial por las características solicitadas como la referencia de la tecnología o sigla comercial y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer unos ajuste y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtio en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica.

Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a que el término de video sinopsis es un método para sintetizar automáticamente un breve resumen informativo de un video, El algoritmo debe detectar, rastrear y analizar objetos en movimiento, la salida final debe ser un nuevo clip de video corto en el que los objetos y actividades que se produjeron originalmente en diferentes momentos se muestren simultáneamente. Lo cual para el presente proyecto es de vital importancia para el analisis de video por la gran cantidad de personas que pueden encontrarse en un estadio de futbol simultaneamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601904137

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Hora de envío : 20:49:00

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que en la CAMARA IP PARA EXTERIORES PTZ, las características técnicas solicitadas se observa el direccionamiento groseramente al fabricante AXIS, donde todo lo solicitado es una copia fiel de la hoja técnica del fabricante en mención como lo puede observar en el siguiente Link: <https://www.axis.com/dam/public/ec/ce/f1/datasheet-axis-q6215-le-ptz-network-camera-es-ES-355982.pdf> Por lo cual se estaría favoreciendo al fabricante en especial por las características solicitadas y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer unos ajustes y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtió en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica.

Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 61 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, para una mayor pluralidad de postores las características técnicas serán modificadas de la siguiente manera:

- ¿ se aceptará que el lente sea desde 10mm a 170mm, debido al cambio del lente de zoom el campo de visión horizontal y vertical se considerará opcional
- ¿ Iluminación mínima será reducida para una mayor pluralidad de postores
- ¿ Tiempo de obturación será reducido para una mayor pluralidad de postores
- ¿ Para una mayor pluralidad de postores solo será obligatorio el zoom óptico mayor o igual a 30x
- ¿ La resolución de la cámara exigible será mayor o igual a 1920x1080 para una mayor pluralidad de postores
- ¿ Debido a que cada fabricante determina mejor su método de fabricación se considerará la memoria como OPCIONAL
- ¿ El accesorio exigible para este equipo es la del inyector POE para su alimentación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Lente: 10-170mm o rango mayor
- ¿ Campo de visión horizontal: 58.6° - 2.2° (1080p) OPCIONAL
- ¿ Campo de visión vertical: 34,1° - 1.2° (1080p) OPCIONAL
- ¿ Iluminación mínima: color: 0,1 lux, B/N: 0.01 lux, 0 lux con IR, o mejor
- ¿ Tiempo de obturación: 1/10000 a 1/10s o rango mayor
- ¿ Movimiento horizontal/vertical y zoom: panorámica 360°, vertical -90° a +90°, zoom 30x óptico o mayor
- ¿ Resolución: 1080p 1920x1080
- ¿ Memoria: 1GB RAM, 512MB Flash son opcionales.
- ¿ Accesorios Incluidos: Inyector PoE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 20:49:00

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que en la CAMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES, las características técnicas solicitadas se observa el direccionamiento groseramente al fabricante AXIS, donde todo lo solicitado es una copia fiel de la hoja técnica del fabricante en mención como lo puede observar en el siguiente Link: Link: <https://www.axis.com/dam/public/92/94/78/datasheet-axis-q1659-network-camera-en-US-417359.pdf>

Por lo cual se estaría favoreciendo al fabricante en especial por las características solicitadas y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer unos ajustes y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtió en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica.

Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 62 Página: 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, para una mayor pluralidad de postores las características técnicas serán modificadas de la siguiente manera:

¿ Sensor de imagen: CMOS de 2.24x1.50Cm a 4/3"

¿ se aceptará que el lente sea desde 50mm debido al cambio del lente de zoom el campo de visión horizontal y vertical se considerará opcional

¿ se determina que la iluminación mínima sea 0.2 lux

¿ El tiempo de obturación se ajusta según el requerimiento para el funcionamiento de la cámara es desde 1/5000 a 1/2s

¿ Es obligatorio que la compresión de video mínima pueda ser H.264 y MJPEG pudiendo considerar MPEG como OPCIONAL ya que no será utilizado en el presente proyecto.

¿ La resolución requerida debe ser mayor o igual a 5472x3648.

¿ Debido a que cada fabricante determina según

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Específico

3.1

62

60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

diseño valores de memoria y alimentación, solo se requerirá que la alimentación de la cámara sea a través de POE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Sensor de imagen: CMOS de 2.24x1.50Cm a 4/3"

¿ Lente: 50mm

¿ Campo de vision horizontal: 20MP 24° a 22° - 6° a 4°, 11MP/4K 17° a 15° - 5° a 3° OPCIONAL

* Campo de vision vertical: 20MP 17° a 15° - 4° a 2°, 11MP 13° a 11° - 4° a 2°, 4k 10° a 8° - 5° a 3° OPCIONAL

¿ Iluminación mínima: 0,2 lux

¿ Tiempo de obturación: 1/5000 a 1/2s

¿ Compresión y streaming de video: H.264, motion JPEG, (OPCIONAL: MPEG)

¿ Resolución: mayor o igual a 5472x3648.

¿ Memoria: 1GB RAM, 256 Flash (OPCIONAL)

¿ Alimentacion: a través de Ethernet POE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 20:49:00

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que en la CAMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES 50mm, las características técnicas solicitadas se observa el direccionamiento groseramente al fabricante AXIS, donde todo lo solicitado es una copia fiel de la hoja técnica del fabricante en mención como lo puede observar en el siguiente Link: <https://www.axis.com/dam/public/92/94/78/datasheet-axis-q1659-network-camera-en-US-417359.pdf>

Por lo cual se estaría favoreciendo al fabricante en especial por las características solicitadas y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer un ajuste y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtió en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica.

Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 64

Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, para una mayor pluralidad de postores las características técnicas serán modificadas de la siguiente manera:

¿ Sensor de Imagen: CMOS de 2.24x1.50Cm a 4/3"

¿ se aceptará que el lente sea fijo y que este en el rango de 40mm a 60mm, debido al cambio del lente de zoom el campo de vision horizontal y vertical se considerará opcional

¿ se determina que la iluminación mínima sea como mínimo 0.2lux.

¿ El tiempo de obturación se ajusta según el requerimiento para el funcionamiento de la cámara es desde 1/5000 a 1/2s

¿ Es obligatorio que la compresión de video mínima pueda ser H.264 y MJPEG pudiendo considerar MPEG como OPCIONAL ya que no será utilizado en el presente proyecto.

¿ La resolución requerida debe ser mayor o igual a 5472x3648.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Específico

3.1

64

60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Debido a que cada fabricante determina según diseño valores de memoria y alimentación, solo se requerirá que la alimentación de la cámara sea a través de POE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Sensor de imagen: CMOS de 2.24X1.50CM o 4/3"

¿ Lente: rango 40 a 60mm, lente fijo

¿ Campo de vision horizontal: 20MP 24° a 27° , 11MP/4K 17° a 20° OPCIONAL

* Campo de vision vertical: 20MP 16° a 18°, 11MP 13° a 15°, 4K 10° a 9° a 11° OPCIONAL

¿ Iluminacion mínima: 0,2 lux

¿ Tiempo de obturación: 1/5000 a 1/2s

¿ Compresión y streaming de video: H.264, motion JPEG, (OPCIONAL: MPEG)

¿ Resolución: mayor o igual a 5472x3648.

¿ Memoria: 1GB RAM, 256 Flash (OPCIONAL)

¿ Alimentacion: a través de Ethernet POE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20601904137

Nombre o Razón social : SEGURCITY S.A.C.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 20:49:00

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Al revisar las bases se pudo apreciar que en la CAMARA IP MULTISENSOR 8MP 180 PARA EXTERIORES, las características técnicas solicitadas se observa el direccionamiento groseramente al fabricante AXIS, donde todo lo solicitado es una copia fiel de la hoja técnica del fabricante en mención como lo puede observar en el siguiente Link: <https://www.axis.com/dam/public/a3/20/e0/datasheet-axis-p3807-pve-network-camera-en-US-417368.pdf>

Por lo cual se estaría favoreciendo al fabricante en especial por las características solicitadas y por ende se favorece a un postor en especial que tiene vínculo con el fabricante, por lo tanto se solicita al comité no brindarles ventajas a un solo postor que debe tener negociado los precios del equipo como el apoyo del fabricante, por lo tanto, se solicita al comité hacer un ajuste y solicitar medidas que contengan pluralidad de postores, como se advirtió en los procesos pasados donde se pudo observar el claro direccionamiento a fabricantes en especial, dado que la solicitud inicial no guarda una relación técnica.

Se espera que se considere este cambio con el fin de fomentar la pluralidad de marcas y por ende de postores, de lo contrario nos veremos forzados de informar al OSCE y Control interno de la mala actuación del comité que solo brinda ayuda y favoritismo a un postor especial. Además basamos esta observación en el artículo 9 de la LCE, en su inciso 19.1 se desprende: Que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en la ley. de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 66

Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación:

¿ Se requiere que la cámara tenga con una sola imagen una cobertura de 180°, por lo que se requiere que el sensor de imagen sea de 3 o 4 lentes CMOS.

¿ El lente fijo debe estar en el rango de 2 a 5mm para una mayor pluralidad de postores

¿ Iluminación mínima sea color: 0.2 lux, B/N: 0,1 lux. para una mayor pluralidad de postores

¿ Para una mayor pluralidad de postores la carcasa deberá ser IP66 Y NEMA 4X e IK10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Sensor de imagen: 3 o 4 x CMOS de barrido progresivo de 1/2,9"

¿ Lente: Fijo entre 2 a 5mm

¿ Iluminación mínima

¿ Color: 0,2 lux

¿ B/N: 0,1 lux

¿ Carcasa de polímero con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X y con grado de protección a prueba de impactos IK10 con domo transparente revestido con policarbonato, base de aluminio y membranda deshumidificadora

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942187	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	20:49:09

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

se solicita amablemente a la entidad confirmar, nos puedan aceptar para el personal PREVENCIÓNISTA SSOMA la carrera de INGENIERIA DE GESTION AMBIENTAL, ya que ambas carreras son similares, con la finalidad se pueda presentar mas de 1 empresa al proyecto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C.1 Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el prevencionista SSOMA se aceptará como carrera INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL ya que es afín al servicio que brindará en el proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Ambiental, civil, industrial, gestion ambiental o afines,¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para el reconocimiento facial en multitudes se solicita cumplimiento del LGPD, favor de aclarar si las siglas del LGPD hace referencia a la regulación de protección de datos generales o en su siglas en inglés GDPR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 **Página: 39**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el término de LGPD es equivalente al término GDPR (General Data Protection Regulation)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para el voltaje de salida del transformador de aislamiento indicar si se aceptará que sea 3x380VAC

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptara Voltaje de salida trifásico 380VAC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Voltaje de salida: Trifásico 220VAC o 380VAC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si los valores solicitados son los minimos establecidos y que el postor podra ofertar equipamiento con valores mejores a los solicitados, como por ejemplo la resistencia a la tracción del spam corto sea de 2500N, que el serial 1 gigabit Ethernet sea 1100m / 600m

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 12 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para todos los equipos del presente proceso lo requerido en las EETT son los valores mínimos exigibles para el cumplimiento, y el postor podra presentar mejoras en cada uno de los equipos si asi lo ve por conveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si para las opciones de bloqueo los paneles laterales y puerta batiente tambien deben contar con cerradura con llave

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 16 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la cerradura con llave es para la puerta frontal, siendo opcional la cerradura con llave de las puertas laterales y puerta batiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Opciones de bloqueo: cerradura con llave en puerta principal, (paneles laterales y puerta batiente OPCIONAL LA CERRADURA CON LLAVE)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Favor de aclarar que el espacio utilizable 19" EIA en norma son 465mm entre los centros de agujero de la barra de instalación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16 **Página: 43**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el espacio utilizable para rackeo de equipamiento en horizontal son 19" o 465mm al eje entre postes de rackeo horizontal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Espacio del equipo: 19" EIA utilizable o 465mm al eje entre postes de rackeo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Favor de aclarar que el soporte y estante en montaje en bastidor EIA de 19" de ancho (482.6mm) hace referencia a la conversión de 19" a mm y que en su defecto el ancho del gabinete debe ser de por lo menos 550mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 16 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el valor de 19" convertido a mm es 482.6mm y que hace referencia al ancho máximo entre rieles de rackeo, por lo que el ancho del gabinete puede ser 550mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Soporte: equipo y estantes de montaje en bastidor EIA de 19" de ancho (482.6mm) o ancho de gabinete mínimo 550mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Favor de aclarar a que hace referencia cuando indica que esta construido en la bandeja de empalme, e indicar la capacidad de la bandeja de empalme integrada

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26 **Página: 47**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se hace referencia a que se debe poder realizar empalmes en su interior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Construido en la bandeja de empalme OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Debido a que los valores de los pigtails se da sobre valores máximo ya que es lo mas recomendable al momento de diseñar las redes de fibra optica se solicita se considere como opcional lo requerido respecto a la perdida de inserción típica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 28 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la pérdida de inserción típica es un valor muy determinante, por lo que se mantendrá en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si para el diametro exterior nominal indicado es un valor máximo o mínimo o referencial

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 31 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el diametro exterior es un valor referencial, ya que cada fabricante de acuerdo a su diseño determina esta medida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Diametro exterior nominal 4mm OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si para acreditar que el soporte es para exteriores se debe indicar el material de fabricación del mismo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 48 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se puede indicar el material de fabricación del soporte para la acreditación de exteriores de mismo, así como que este accesorio deberá ser de la misma marca del fabricante de los subwoofers

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Material: aluminio o acero galvanizado u otro para aplicación de exteriores.

¿ Deberá ser del mismo fabricante del subwoofer para garantizar la compatibilidad en la instalación,

ACREDITACIÓN DE ESTE ITEM SE REALIZARA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ANEXO 3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

"Se solicita para el servidor de almacenamiento:

- * Procesador: Intel Xeon Silver o superior con puntajes de referencia (benchmark) de CPU superior a 18500
- * Criptoprocesador Seguro
- * RAID: OS RAID 0, 1.
- * Controladora RAID PCI Express de ocho puertos de 10Gbps
- * Tasa de grabación mínima de 1800Mbps
- * Cumplimiento normativo CE (Clase A), FCC, UL
- * Adicionalmente, si el Servidor Central presenta fallos, la base de datos será almacenada en caché de forma automática para que el resto de PC clientes puedan acceder al Software
- * Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C
- * Gestión remota: Recuperación de fallos, monitoreo de recursos críticos a través de iDRAC9 Enterprise
- * Tarjeta de red: (2) puertos RJ45 de 1GbE, (2) puertos RJ45 de 10GbE

Las características arriba mencionadas son exageradas y deben ser sustituidas o eliminadas para una mayor pluralidad de marcas y postores"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 58 **Página: 58**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación parcialmente:

- ¿ Se brindara mas detalle de los requisitos que debe tener dos procesadores de 16 núcleos, 24 subprocesos y frecuencia mayor o igual a 3GHz.
- ¿ Para una mayor pluralidad de postores el criptoprocesador será considerado OPCIONAL.
- ¿ El RAID del SO deberá ser RAID 1 lo cual se acreditará con el ANEXO 3
- ¿ La controladora RAID será considerado OPCIONAL
- ¿ Para una mayor pluralidad de marcas y postores la características de tasa de grabación será considerado OPCIONAL
- ¿ El cumplimiento normativo CE, FCC y UL se considerará OPCIONAL para una mayor pluralidad de postores
- ¿ La característica del almacenamiento en caché sera considerado OPCIONAL para una mayor pluralidad de marcas y postores
- ¿ La temperatura de funcionamiento y humerdad será acreditado con el ANEXO 3
- ¿ La gestión remota sera considerado OPCIONAL
- ¿ Para una mayor pluralidad de postores se aceptará tarjeta de red de mínimo 4 puertos de 1GBE, de los cuales estos pueden ser RJ45 o SFP o SFP+ si son puertos de fibra se deberá incluir su transceiver, esta característica será acreditada con el ANEXO 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Procesador: 2 x 16 núcleos, 24 subprocesos, 3GHz de frecuencia.
- ¿ Criptoprocesador Seguro: para compatibilidad con las prácticas criptográficas actuales y futuras del propietario y el fabricante, proporcione una placa base de computadora que contenga un chip de módulo de plataforma confiable dedicado que implemente la funcionalidad TPM 2.0 (ISO/IEC 11889). OPCIONAL.
- ¿ RAID: OS RAID 1 (Acreditación: ANEXO 3)
- ¿ Controlador RAID PCI Express de ocho puertos de 10Gbps, Raid de datos 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 OPCIONAL
- ¿ Tasa de grabación mínima de 1800Mbps OPCIONAL
- ¿ Tarjeta de red: (4) puertos de 1GbE RJ45 y/o SFP y/o SFP+
- ¿ Gestión remota: Recuperación de fallos, monitoreo de recursos críticos a través de iDRAC9 Enterprise OPCIONAL
- ¿ Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C (Acreditación: ANEXO 3)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

- ¿ Humedad de funcionamiento: 10 - 85% (sin condensación) (Acreditación: ANEXO 3)
- ¿ Cumplimiento normativo: CE (Clase A), FCC, UL OPCIONAL
- ¿ Adicionalmente, si el Servidor Central presenta fallo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si para una mayor pluralidad de postores se aceptara que el campo de vision vertical sea de 30° a 2°

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 61 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, para una mayor pluralidad de postores las características técnicas serán modificadas de la siguiente manera:

¿ se aceptará que el lente sea desde 10mm a 170mm, debido al cambio del lente de zoom el campo de vision horizontal y vertical se considerará opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Lente: 10-170mm o rango mayor

¿ Campo de vision horizontal: 58.6 - 2.2° (1080p) OPCIONAL

¿ Campo de vision vertical: 34.1° - 1.2° (1080p) OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20505971214

Nombre o Razón social : ASIVTEL S.R.L.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 20:52:05

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Para la camara de 20MP se solicita característica de lente de 55 a 250mm lo cual es restrictivo e innecesario por lo que se solicita que para una mayor pluralidad de postores esta característica sea aceptada desde los 80mm a 200mm ya que el valor inicial de 55mm es el menor rango y segun la instalación para una zona amplia se utilizara el valor maximo del lente, el valor del lente entra en relacion directa con el campo de vision vertical y horizontal de la cámara lo que ante cualquier cambio varía dichos valores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 62

Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se aceptará que el lente sea desde 50mm debido al cambio del lente de zoom el campo de vision horizontal y vertical se considerará opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Lente: 50mm

¿ Campo de vision horizontal: 20MP 24° a 22° - 6° a 4°, 11MP/4K 17° a 15° - 5° a 3° OPCIONAL

¿ Campo de vision vertical: 20MP 17° a 15° - 4° a 2°, 11MP 13° a 11° - 4° a 2°, 4k 10° a 8° - 5° a 3° OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Debido a que el función principal de la cámara es la captura de imágenes en grandes áreas y al no solicitar que la cámara cuente con iluminadores IR, lo cuales para este tipo de cámara son innecesarios el solicitar un fitro de corte infrarrojo hace que la cámara cuente con opcion a B/N, lo cual hace restrictivo la solicitud dada, por lo que se solicita aceptar otros tipo de tecnologia que permitan visualizar una excelenta calidad de imagen en situaciones de poca luz

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 62 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se determina el filtro bloqueador IR es opcional siempre y cuando la iluminacion mínima ya sea a B/N o color sea mínimo de 0.2 lux

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Iluminación mínima: 0,2 lux

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

La solicitud del tiempo de obturación de 1s como máximo es restrictiva, lo que no permite la pluralidad de marcas y postores, así como el PTZ digital lo cual es restrictivo, los tipos de compresión H.264, MPEG y MJPEG no permiten que el fabricante pueda ofertar sus propios codecs o mejoras a los mismos, la solicitud de una resolución mínima es innecesaria ya que esta nunca será utilizada, la solicitud de memoria y alimentación son restrictivas en cuanto a los valores indicados ya que los mismos no permiten pluralidad de marcas y postores, ya que cada fabricante determina según su diseño el consumo y tamaño de memoria óptimo para su funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 62 **Página:** 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, analizando de la siguiente manera:

- ¿ El tiempo de obturación se ajusta según el requerimiento para el funcionamiento de la cámara es desde 1/5000 a 1/2s
- ¿ la compresión de video mínima pueda ser H.264 y MJPEG pudiendo considerar MPEG como OPCIONAL ya que no será utilizado en el presente proyecto.
- ¿ La resolución requerida debe ser mayor o igual a 5472x3648.
- ¿ Debido a que cada fabricante determina según diseño valores de memoria y alimentación, solo se requerirá que la alimentación de la cámara sea a través de POE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Tiempo de obturación: 1/5000 a 1/2s
- ¿ Compresión y streaming de video: H.264, motion JPEG, (OPCIONAL: MPEG)
- ¿ Resolución: mayor o igual a 5472x3648.
- ¿ Memoria: 1GB RAM, 256 Flash (OPCIONAL)
- ¿ Alimentación: a través de Ethernet POE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

La solicitud de carcasa exterior con enfriamiento y calefacción activos es innecesaria debido a la temperatura habitual que hay en la ciudad del cusco, por lo que se solicita que estos requerimientos sean retirados para una mayor pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 63 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente, Los accesorios requeridos para la cámara como carcasa exterior son fundamentales para su funcionamiento, en todo caso se retirará enfriamiento y calefacción activa, el kit extensor y la caja posterior de conductos de pared y poste y sera responsabilidad de la contratista la correcta instalación y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del mismo, asi mismo se aceptará que la cámara sea tipo bullet y/o tenga la carcasa exterior integrada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La acreditacion de este ITEM se realizara con la suscripción del ANEXO 3

¿ Accesorios:Inyector PoE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Para la camara de 20MP se solicita característica de lente de 50mm es restrictivo e innecesario por lo que se solicita que para una mayor pluralidad de postores esta característica sea aceptada desde los 40mm a 60mm y no sea varifocal, el valor del lente entra en relacion directa con el campo de vision vertical y horizontal de la cámara lo que ante cualquier cambio varía dichos valores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 64 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se aceptará que el lente sea fijo y este en el rango de 40mm a 60mm, debido al cambio del lente de zoom el campo de vision horizontal y vertical se considerará opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Lente: rango 40 a 60mm, lente fijo

¿ Campo de vision horizontal: 20MP 24° a 27° , 11MP/4K 17° a 20° OPCIONAL

* Campo de vision vertical: 20MP 16° a 18°, 11MP 13° a 15°, 4K 10° a 9° a 11° OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Debido a que el función principal de la cámara es la captura de imágenes en grandes áreas y al no solicitar que la cámara cuente con iluminadores IR, lo cuales para este tipo de cámara son innecesarios el solicitar un fitro de corte infrarrojo hace que la cámara cuente con opcion a B/N, lo cual hace restrictivo la solicitud dada, por lo que se solicita aceptar otros tipo de tecnologia que permitan visualizar una excelenta calidad de imagen en situaciones de poca luz

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 64 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se determina el el filtro bloqueador IR es opcional siempre y cuando la iluminacion mínima ya sea a B/N o color sea mínimo de 0.2 lux

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Iluminación mínima: 0,2lux

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

La solicitud del tiempo de obturación de 1s como máximo es restrictiva, lo que no permite la pluralidad de marcas y postores, así como el PTZ digital lo cual es restrictivo, los tipos de compresión H.264, MPEG y MJPEG no permiten que el fabricante pueda ofertar sus propios codecs o mejoras a los mismos, la solicitud de una resolución mínima es innecesaria ya que esta nunca será utilizada, la solicitud de memoria y alimentación son restrictivas en cuanto a los valores indicados ya que los mismos no permiten pluralidad de marcas y postores, ya que cada fabricante determina según su diseño el consumo y tamaño de memoria óptimo para su funcionamiento

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 64 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, analizando de la siguiente manera:

- ¿ El tiempo de obturación se ajusta según el requerimiento para el funcionamiento de la cámara es desde 1/5000 a 1/2s.
- ¿ Es obligatorio que la compresión de video mínima pueda ser H.264 y MJPEG pudiendo considerar MPEG como OPCIONAL ya que no será utilizado en el presente proyecto.
- ¿ La resolución requerida debe ser mayor o igual a 5472x3648.
- ¿ Debido a que cada fabricante determina según diseño valores de memoria y alimentación, solo se requerirá que la alimentación de la cámara sea a través de POE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Tiempo de obturación: 1/5000 a 1/20s
- ¿ Compresión y streaming de video: H.264, motion JPEG, (OPCIONAL: MPEG)
- ¿ Resolución: mayor o igual a 5472x3648.
- ¿ Memoria: 1GB RAM, 256 Flash (OPCIONAL)
- ¿ Alimentación: a través de Ethernet POE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

La solicitud de carcasa exterior con enfriamiento y calefacción activos es innecesaria debido a la temperatura habitual que hay en la ciudad del cusco, por lo que se solicita que estos requerimientos sean retirados para una mayor pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 65 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente, Los accesorios requeridos para la cámara como carcasa exterior son fundamentales para su funcionamiento, en todo caso se retirará enfriamiento y calefacción activa, el kit extensor y la caja posterior de conductos de pared y poste y sera responsabilidad de la contratista la correcta instalación y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del mismo, asi mismo se aceptará que la cámara sea tipo bullet y/o tenga la carcasa exterior integrada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La acreditacion de este ITEM se realizara con la suscripción del ANEXO 3

¿ Accesorios: Inyector PoE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

La solicitud de que el controlador de video wall debe incluir firmware del VMS propuesto y que deba ser del mismo fabricante que el servidor de video es restrictivo, lo que conlleva a que no haya pluralidad de marcas y postores en el presente proceso, por lo que se solicita retirar o considerar opcional dichos requerimientos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 68 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se requiere que mediante el software VMS se pueda operar el controlador de video wall, por lo tanto estos deben ser compatibles, en todo caso se retirará que el controlador de videowall y el servidor de video deban ser del mismo fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

La solicitud de que el monitor de 55in tenga conexión de entrada RGB es restrictivo, ya que este tipo de conectores ya no son usados por la industria de monitores siendo esto reemplazo por conectores mas modernos, lo que contraviene a la ley de contrataciones del estado en la parte que indica la vigencia tecnologica del equipamiento solicitado y propuesto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 68 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, los conectores RGB no serán utilizados en el presente proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Entrada: HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

La solicitud de la cantidad de puertos de entrada y salida para el monitor es excesivo, no siendo razonable para el fin que se le brindara a este monitor que es la utilización como monitor de la estación de trabajo, por lo que no será instalado en un muro de video wall o con conexión en serie por lo que no es necesario la necesidad de solicitar puertos de salida, además que el monitor será conectado a la estación de trabajo mediante un solo cable de video ya sea este HDMI o DP por lo que la cantidad de puertos requeridos es excesivo y restrictivo, por lo que se solicita suprimir estas características y racionalizar la petición de las mismas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 69 **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación la operación de este equipo es mediante la conexión hacia la estación de trabajo, por lo que el puerto de entrada podrá ser HDMI o DP o DVI-D y los puertos de salida se considerarán OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Entrada: HDMI o DP o DVI-D

¿ Salida: DP (SST), Audio (Apagado / Fijo / Variable) OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20505971214	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	ASIVTEL S.R.L.	Hora de envío :	20:52:05

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se solicita que la compresión de video pueda ser propietario, lo cual como solicitud obligatoria restringe la pluralidad de marcas y postores, así mismo el tipo de alimentación de potencia que deba requerir el equipamiento, restringe la libre concurrencia para marcas y postores, por lo que se solicita racionalizar dichas solicitudes de características técnicas

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 71 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación para una mayor pluralidad de marcas y postores se analizará de la siguiente manera:

- ¿ Se brindará un rango para el lente, el cual seguirá siendo fijo.
- ¿ La compresión mínima solicitada será H.264 y MJPEG
- ¿ La resolución exigible será mayor o igual a 3072x2048
- ¿ Para el audio se exige que tenga entrada y salida de línea, así como altavoz y microfono integrado
- ¿ La memoria será considerada OPCIONAL para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Lente: rango 1 a 4 mm, lente fijo
- ¿ Compresión de video: H.264, motion JPEG.
- ¿ Resolución: mayor o igual a 3072x2048
- ¿ Entrada/salida de audio: Entrada de línea, Salida de línea, microfono integrado, altavoz integrado.
- ¿ Memoria 2GB de RAM, 512 MB de Flash OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942187	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	21:01:49

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

considerando que el proyecto se suma alzada llave en mano, solicitando confirmar que todas las cantidades magnitudes y cualidades están plenamente definidos en los términos de referencia o bases, ello en concordancia con lo dispuesto en la normativa de contrataciones. caso contrario solicitamos alcanzar todos los documentos que permitan cuantificar los costos y alcances del presente e proyecto

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las cantidades, magnitudes y cualidades estan plenamente definidos en los terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942187	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	21:01:49

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Considerando que el presente proyecto el resumen ejecutivo indica que existió pluralidad de marcas, solicitamos nos confirme que en los planos de distribución de Cámaras adjuntas en el presente proceso; es decir las etiquetas o nombres dispuestos de cada uno de las cámaras de los planos, no hace referencia a algún fabricante ya que dichos modelos y detalles al buscarlo en internet son marca y modelo del fabricante AXIS, por lo cual solicitamos se aclare que ello se escribió pro error y por ende en la integración se corregirá para evitar incumplir el principio de pluralidad de marcas

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que existen pluralidad de marcas, y que el diseño realizado en su momento fue en base a equipamiento existente en el mercado, y el requerimiento detallado en las bases integradas son las minimas requeribles para el correcto funcionamiento del sistema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20601942187	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	21:01:49

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad por favor compartir los planos en formato CAD con la finalidad de poder dimensionar correctamente el proyecto de selección, para así poder aterrizar el costo final del proyecto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 40**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para poder realizar un mejor dimensionamiento, es facultad de cada postor realizar la visita técnica, previa coordinación con el area usuaria, asi mismo se adjuntará los planos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

La entidad solicita mínimo 4 puertos cobre 10GE para el SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+, favor de aceptar mínimo 5 puertos fibra 40 GE/100GE al ser una mejora.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. **Página: 36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento mínimo de 4 puertos cobre 10GE es para la comunicación entre el switch core y el switch de distribución, por lo que se puede aceptar puertos de fibra para esta comunicación siempre y cuando el postor incluya los transceivers necesarios para dicha comunicación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Puertos: mínimo 20 ranuras SFP+, mínimo 4 puertos cobre 10GE o fibra 40GE/100GE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

La entidad solicita Búfer de Paquetes: mínimo 2MB para el SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. **Página: 36**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará que el búfer de paquetes sea OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Búfer de Paquetes: mínimo 2MB OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

La entidad solicita CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase para el SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+ , característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el CIDR como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

La entidad solicita Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, RADIUS/TACACS+ para el SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+ , "TACACS+" es un protocolo desarrollado por Cisco lo que limita la pluralidad de postores y marcas, favor de aceptar HWTACACS o similar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el RADIUS/TACACS+ como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, (OPCIONAL: RADIUS/TACACS+)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

La entidad solicita Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. para el SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas por lo cual favor considerar solo 10 de estas normas como obligatorio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que las normas son redundantes a las características anteriores determinadas por lo que se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: MIB estándar, MIB privadas, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que los MIB sean OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Administración: Interfaz de usuario web, SNMP, (OPCIONAL: MIB estándar, MIB privadas).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 2. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores y debido a que no se hará apilamiento en el presente proyecto se considerará esta características como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Apilamiento: Hasta 4 unidades en una pila. Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

La entidad solicita 3. SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 2X 10GBASESR/LR SFP+ , cuya primera característica es: Puertos: 48 puertos 10/100/1000BaseT + 4x SFP+; favor de aclarar si el switch debe de tener 2X 10GBASESR/LR SFP+ o 4x SFP+.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipo requerido debe ser de 4x SFP+

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P +4x SFP+

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

La entidad solicita Búfer de Paquetes: 3MB para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 2X 10GBASESR/LR SFP+ , característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 3. **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidas de postores se considerará que el búfer de paquetes sea OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Búfer de Paquetes: 3MB OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

La entidad solicita CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 2X 10GBASESR/LR SFP+ , característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el CIDR como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores y debido a que no se hará apilamiento en el presente proyecto se considerará esta características como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Apilamiento: Hasta 4 unidades en una pila. Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

La entidad solicita Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 2X 10GBASESR/LR SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas por lo cual favor considerar solo 10 de estas normas como obligatorio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que las normas son redundantes a las características anteriores determinadas por lo que se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

La entidad solicita Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, RADIUS/TACACS+ para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 2X 10GBASESR/LR SFP+ , "TACACS+" es un protocolo desarrollado por Cisco lo que limita la pluralidad de postores y marcas, favor de aceptar HWTACACS o similar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el RADIUS/TACACS+ como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, (OPCIONAL: RADIUS/TACACS+)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: MIB estándar, MIB privadas, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 3. **Página: 37**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que los MIB sean OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Administración: Interfaz de usuario web, SNMP, (OPCIONAL: MIB estándar, MIB privadas).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

La entidad solicita 17. SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, cuya primera característica es: Puertos: 24 puertos 10/100/1000BaseT + 4x SFP+; favor de aclarar si el switch debe de tener 2X 10G SFP+ o 4x SFP+.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipo requerido debe ser de 4x SFP+

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P +4x SFP+

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

La entidad solicita Búfer de Paquetes: 1.5MB para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará que el búfer de paquetes sea OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Búfer de Paquetes: 1.5MB OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

La entidad solicita CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el CIDR como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores y debido a que no se hará apilamiento en el presente proyecto se considerará esta características como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Apilamiento: Hasta 4 unidades en una pila. Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

La entidad solicita Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, RADIUS/TACACS+ para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, "TACACS+" es un protocolo desarrollado por Cisco lo que limita la pluralidad de postores y marcas, favor de aceptar HWTACACS o similar.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 6.

Literal: 17.

Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el RADIUS/TACACS+ como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, (OPCIONAL: RADIUS/TACACS+)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

La entidad solicita Normas: Normas: 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3, 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3u, 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet para fibra IEEE 802.3ae de 10 Gbit/s para LAN, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del acceso al puerto IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, eficiencia energética Ethernet IEEE 802.3az, RFC para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASE-T + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas por lo cual favor considerar solo 10 de estas normas como obligatorio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que las normas son redundantes a las características anteriores determinadas por lo que se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: MIB estándar, MIB privadas, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 17. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que los MIB sean OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Administración: Interfaz de usuario web, SNMP, (OPCIONAL: MIB estándar, MIB privadas).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

La entidad solicita 18. SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, Puertos: 48 puertos 10/100/1000BaseT + 4x SFP+; favor de aclarar si el switch debe de tener 2X 10G SFP+ o 4x SFP+.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipo requerido debe ser de 4x SFP+

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P +4x SFP+

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

La entidad solicita Búfer de Paquetes: 1.5MB para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará que el búfer de paquetes sea OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Búfer de Paquetes: 1.5MB OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

La entidad solicita CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el CIDR como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ CIDR: Admite enrutamiento entre dominios sin clase OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores y debido a que no se hará apilamiento en el presente proyecto se considerará esta características como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Apilamiento: Hasta 4 unidades en una pila. Hasta 200 puertos administrados como único sistema con conmutación por error del hardware. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

La entidad solicita Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, RADIUS/TACACS+ para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASET + 2X 10G SFP+, "TACACS+" es un protocolo desarrollado por Cisco lo que limita la pluralidad de postores y marcas, favor de aceptar HWTACACS o similar.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 18. **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará el RADIUS/TACACS+ como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Seguridad: SSH, SSL, IEEE 802.1X, BPDU STP, (OPCIONAL: RADIUS/TACACS+)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

La entidad solicita Normas: Normas: 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3, 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3u, 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet para fibra IEEE 802.3ae de 10 Gbit/s para LAN, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del acceso al puerto IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, eficiencia energética Ethernet IEEE 802.3az, RFC para el SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASE-T + 2X 10G SFP+, característica que limita la pluralidad de postores y marcas por lo cual favor considerar solo 10 de estas normas como obligatorio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que las normas son redundantes a las características anteriores determinadas por lo que se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Normas: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet 1000BASE-T IEEE 802.3ab, protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, Ethernet por fibra para LAN de 10 Gbit/s IEEE 802.3ae, Ethernet por cable de par trenzado en cobre 10GBase-T de 10 Gbit/s IEEE 802.3an, control de flujo IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, STP rápido IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación del puerto de acceso IEEE 802.1X, protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB, Ethernet con eficacia energética IEEE 802.3az, RFC. OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

La entidad solicita Administración: MIB estándar, MIB privadas, características que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 18. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará que los MIB sean OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Administración: Interfaz de usuario web, SNMP, (OPCIONAL: MIB estándar, MIB privadas).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

La entidad solicita Aprobaciones: UL 1778 para el TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFÁSICO BYPASS, característica que limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 11. **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores las aprobaciones serán consideradas opcionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Aprobaciones: CSA, EN/IEC 60950 o EN/IEC 62040, GOST, UL 1778 OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

La entidad solicita Material de la cubierta: Metal cubierto de polvo y bandeja de policarbonato para la BANDEJA DE FIBRA, HASTA 2 PANELES O 2 CASSETTES X 1 UR, favor de aceptar Material: Acero laminado en frío y termoplástico ignífugo, siendo este también un material robusto y fuerte además de ser resistente al fuego; y de esta manera tener variedad de marcas que cumplan con lo requerido.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 24. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará como material, acero laminado en frío y termoplástico ignífugo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Material de la cubierta: Metal cubierto de polvo y bandeja de policarbonato o acero laminado en frío y termoplástico ignífugo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tipo de entrada del cable: Descarga de tensión externa e interna para la BANDEJA DE FIBRA, HASTA 2 PANELES O 2 CASSETTES X 1 UR, favor de considerar esta característica como opcional, para tener mayor variedad de marcas que cumplan con lo requerido.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 24. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Tipo de entrada del cable: Descarga de tensión externa e interna OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

La entidad solicita Normas: ANSI/TIA/EIA-568A y 606, RoHS 2002/95/EG, para la BANDEJA DE FIBRA, HASTA 2 PANELES O 2 CASSETTES X 1 UR, favor de considerar esta característica como opcional debido a que muchas marcas no colocan las normas que cumple su equipo en el datasheet y de esta manera tener mayor variedad de marcas que cumplan con lo requerido.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 24. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará estas características como OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Normas: ANSI/TIA/EIA-568A y 606, RoHS 2002/95/EG OPCIONALES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tipo de cable 250µm para CASSETTE HASTA 24F LC OM4 INCLUYE: 24 PIGTAIL, 24 MANGUITOS Y ACOPLADOR DE 24F, característica que esta dirigida para una marca en especifico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 25. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará estas características como OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Tipo de cable: 250um OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

La entidad solicita Chaqueta de 900µm en el panel de conectores para CASSETTE HASTA 24F LC OM4 INCLUYE: 24 PIGTAIL, 24 MANGUITOS Y ACOPLADOR DE 24F, característica que esta dirigida para una marca en especifico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 25. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará estas características como OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Chaqueta de 900um en el panel de conectores OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

La entidad solicita Coloreado 250µm en el punto de empalme para CASSETTE HASTA 24F LC OM4 INCLUYE: 24 PIGTAIL, 24 MANGUITOS Y ACOPLADOR DE 24F, característica que esta dirigida para una marca en específico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 25. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará estas características como OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Coloreado 250um en el punto de empalme OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

La entidad solicita Carcasa de metal con acabado liso para la CAJA DE MONTAJE EN PARED PARA PANEL DE ACOPLADORES, favor de aceptar Material: Acero laminado en frío calibre 18, siendo este también un material robusto y fuerte; y de esta manera tener variedad de marcas que cumplan con lo requerido.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 26. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el acero laminado se considerará como carcasa metálica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Carcasa de metal con acabado liso y negro en polvo o acero laminado en frío

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

La entidad solicita Montaje en riel DIN para la CAJA DE MONTAJE EN PARED PARA PANEL DE ACOPLADORES, característica que esta dirigida para una marca en específico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta característica como opcional.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 26. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es responsabilidad del postor la instalación de los equipos y materiales por lo que se considerará el montaje en riel DIN como OPCIONAL pudiendo estar rackeado o instalado en una bandeja fija

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Montaje en riel DIN OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

La entidad solicita Número de fibras: 6 para el PANEL DE ACOPLADORES PARA, 6F, LC DÚPLEX MULTIMODO (OM4), favor de aceptar Número de fibras: 12, viendo que esta característica no afectará el funcionamiento del sistema.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 27. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptará que el panel de acopladores tenga 12 fibras por ser mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Numero de fibras 6 o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

La entidad solicita Adaptador material de la carcasa Compuesto para el PANEL DE ACOPLADORES PARA, 6F, LC DÚPLEX MULTIMODO (OM4), característica que esta dirigida para una marca en específico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 27. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el acoplador debe ser compatible con la caja de montaje en pared, por lo que se considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Adaptador material de la carcass Compuesto OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

La entidad solicita RoHS: RoHS 2002/95/EG para el PANEL DE ACOPLADORES PARA, 6F, LC DÚPLEX MULTIMODO (OM4), característica que esta dirigida para una marca en específico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 27. **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores de considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ RoHS: RoHS 2002/95/EG OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

La entidad solicita cero halógenos (LSZH),FRNC, Clasificación de llama LSZH / FRNC, Material de la chaqueta exterior LSZH / FRNC, para el PIGTAIL 1F MM OM4, favor de aceptar LSOH (IEC 60332-3C) puesto que ambos términos se utilizan en la especificación de cables y materiales para asegurar que, en caso de incendio, los cables no emitan grandes cantidades de humo tóxico y gases corrosivos. También considerar la característica FRNC como opcional debido a que este limita la pluralidad de postores y marcas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 28. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores de aceptará LSOH por ser de característica similar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Bajo nivel de humo (IEC 61034 y EN 50238 OPCIONALES) y cero halógenos (LSZH o LSOH)
- ¿ Retardante de llama FRNC OPCIONAL
- ¿ Clasificación de llama LSZH / FRNC o LSOH
- ¿ Material de la chaqueta exterior LSZH/FRNC o LSOH

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

La entidad solicita Férula Material Cerámica para el PIGTAIL 1F MM OM4, característica que esta dirigida para una marca en específico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6. **Literal:** 28. **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará a la férula material cerámica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Férula Material Cerámica OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

L a e n t i d a d s o l i c i t a :

- Durabilidad ¿ 0.2 dB 500 rematings, FOTP-21

- Cable forrado de resistencia a la tracción 4N

- Pérdida de inserción, típica 0.35dB

- Radio de curvatura mínimo 10mm

estas características

están claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcionales.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 6.

Literal: 28.

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se analiza de la siguiente manera:

¿ La durabilidad es una característica no determinante para un pigtail por lo que se considerará OPCIONAL

¿ La resistencia a la tracción del pigtail no es determinante para este tipo de proyecto al ser de un solo uso e instalación

¿ La pérdida de inserción típica es una característica relevante por lo que no será modificada.

¿ El radio de curvatura de un cable está determinado por su diámetro exterior, por lo que estas características varían de acuerdo a cada fabricante y serán consideradas OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Durabilidad <0.2dB 500 rematings, FOTP-21 OPCIONAL

¿ Cable forrado de resistencia a la tracción 4N OPCIONAL

¿ Radio de curvatura mínimo 10mm OPCIONAL

¿ Diámetro exterior 0,9mm OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

La entidad solicita Color de carcasa negro para el PIGTAIL 1F MM OM4, característica que esta dirigida para una marca en especifico lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar esta caracterisrica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 28. **Página: 48**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará esta característica como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Color de carcasa negro OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la CAJA DE EMPALME PARA POSTE X 72 FIBRAS, 2 ALIMENTADORES (0.5-0.9in, 12-22mm) & 4 SALIDAS (0.2-0.7in, 5-18mm) :

-Aterramiento: A través de las entradas de cable x1.

-Número de Puertos: 06.

-Tipo de Cierre: Contenedor de 6 pulgadas.

-Capacidad de Empalme: 72, pero pudiendo alcanzar hasta 144.

-Configuración del Apilador de la Bandeja de Empalme: 0.2 pulgadas de altura y hasta 12 -empalmes. estas características están claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor de ampliar las características o considerarlos con opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 6.

Literal: 29.

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se analiza de la siguiente manera:

¿ El aterramiento no será utilizado debido que los cables de fibra óptica están mediante ductos y no transmiten ningún tipo de energía, por lo que esta característica se considerará OPCIONAL

¿ El número de puertos máximo a utilizar será de 4 fibras por lo que para mayor pluralidad se solicita un puerto de reserva por futuras ampliaciones teniendo desde 5 puertos

¿ El tamaño va de acorde a la cantidad de empalmes que pueda soportar por lo que esta característica se considerará OPCIONAL

¿ La capacidad de empalme máxima que se realizará en la mufa serán de 30 hilos por lo que se solicitará que la capacidad de empalme sea desde los 42 fusiones

¿ Las bandejas de la mufa van muy de acorde con su diseño por lo que esta característica se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAJA DE EMPALME PARA POSTE X 42 FIBRAS

¿ Aterramiento: A través de las entradas de cable x1 OPCIONAL

¿ Configuración de Administración de Fibra: Compartimento de almacenamiento holgado incluye apilador de bandejas de empalme. OPCIONAL

¿ Numero de puertos: mayor o igual a 05

¿ Tipo de cierre: Contenedor de 6 pulgadas OPCIONAL

¿ Capacidad de empalme: mayor a 42 FIBRAS

¿ Configuración del Apilador de la Bandeja de Empalme: 0.2 pulgadas de altura y hasta 12 empalmes OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO FIBRA ÓPTICA:

-Bracket de muro o poste, para caja de empalme.

-Deberá ser de la misma marca de la caja de empalme para poste x 72 fibras.

-Deberá ser Bracket de 6 pulgadas.

estas características están claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, además al ser accesorios se solicita que el presente ITEM sea acreditado con la suscripción del ANEXO 03.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 30. Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debido a que estos accesorios pueden venir incluidos en el paquete de la caja de empalme solo se solicitará su finalidad y será acreditado con el anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Bracket para muro o poste

¿ Deberá ser compatible con la caja de empalme

Este ITEM será acreditado con la suscripción del ANEXO 3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el PATCH CORD DÚPLEX OM4 LC A LC:

- Clasificación de llama (OFNR o FRNC)

- Férula Material Cerámica.

- Diámetro exterior nominal 4 mm.

- Código de fibra T

- Atenuación máxima 2.8 dB/km/ 1.0dB/km

Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m

Ethernet 300 m / -

- Serial 1

- Serial 10 Gigabit

estas características están

claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor de ampliar las características o considerarlos con opcionales.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 6.

Literal: 31.

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se analiza de la siguiente manera:

¿ La clasificación de llama es requerida y es vital pero para una mayor pluralidad se ampliara a LSOH

¿ La férula es un elemento importante pero su material no es relevante teniendo cada fabricante su diseño y material por lo que se considerará OPCIONAL

¿ El diametro exterior del cable va determinado por cada fabricante por lo que se considerará OPCIONAL

¿ La atenuacion del cable no es relevante debido a la corta distancia del mismo por lo que se considerará OPCIONAL

¿ La característica de serial 1 y 10 Gigabit Ethernet esta determinado por el tipo de patch solicitado OM4, por lo que se considerará estas características como OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Clasificación de llama (OFNR o FRNC o LSOH)

¿ Férula Mateial Cerámica OPCIONAL

¿ Diametro exterior nominal 4mm OPCIONAL

¿ Codigo de fibra T OPCIONAL

¿ Atenuación máxima 2.8dB/km /1.0dB/km OPCIONAL

¿ Serial 1 Gigabit Ethernet 1000m /600m OPCIONAL

¿ Serial 10 Gigabit Ethernet 300m / - OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

La entidad solicita RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65 / EU para el PATCH CORD DÚPLEX OM4 LC A LC, favor de aceptar RoHS Compliant para mayor pluralidad de macas y postes.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 31. **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postes esta característica se considerará OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ RoHS: Libre de sustancia peligrosa según RoHS 2011/65/EU

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

La entidad solicita Paquete de 50 unidades para el TERMOCONTRACTIL PARA FUSIÓN, favor de considerar esta característica como opcional, al ser una cantidad y no afectar el funcionamiento correcto del sistema.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 32. Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al ser mejora se aceptará Paquetes de mayores de 50 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Paquete de 50 unidades o más.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 26/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 23:30:41

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la FIBRA ÓPTICA DE 06F 50uM OM4 CON ARMADURA:

- Tecnología de bloqueo de agua sin gel.
- Elemento central: Dieléctrico.
- Diámetro del tubo de amortiguación: 2.5mm
- Cantidad de elementos de relleno: 5
- Cinta hinchable en agua.
- Radio de curvatura mínimo en instalación: 182mm
- Radio de curvatura mínimo en operación: 121mm
- Ancho de banda modal efectivo mínimo (EMB) 2000 MHz * km / -
- Diseño y criterios de prueba: ANSI / ICEA S-87-640

estas características están

claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor de ampliar las características o considerarlos con opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 6.

Literal: 12.

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará estas características como OPCIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Tecnología de bloqueo de agua sin gel. (OPCIONAL)
- ¿ Elemento central: Dieléctrico. (OPCIONAL)
- ¿ Diámetro del tubo de amortiguación: 2.5mm (OPCIONAL)
- ¿ Cantidad de elementos de relleno: 5 (OPCIONAL)
- ¿ Cinta hinchable en agua. (OPCIONAL)
- ¿ Radio de curvatura mínimo en instalación: 182mm (OPCIONAL)
- ¿ Radio de curvatura mínimo en operación: 121mm (OPCIONAL)
- ¿ Ancho de banda modal efectivo mínimo (EMB) 2000 MHz*km / - (OPCIONAL)
- ¿ Diseño y criterios de prueba: ANSI / ICEA S-87-640 (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

La entidad solicita Material de la chaqueta exterior Polietileno (PE) para la FIBRA ÓPTICA DE 06F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Material de la chaqueta exterior: MDPE (Medium Density Polyethylene), para mayor pluralidad de macas y postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 12. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores también se aceptará MDPE como Material de la chaqueta exterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Material de la chaqueta exterior Polietileno (PE) o MDPE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

La entidad solicita Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2200N para la FIBRA ÓPTICA DE 06F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2700N , para mayor pluralidad de macas y postes.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 12. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, toda mejora a las características requeridas de los equipos será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2200N o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

La entidad solicita Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 890N para la FIBRA ÓPTICA DE 06F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 810N, para mayor pluralidad de macas y postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 12. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores también se aceptará 800N como Max. Resistencia a la tracción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 800N o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

La entidad solicita Diámetro exterior nominal: 12.1mm para la FIBRA ÓPTICA DE 06F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Diámetro exterior nominal: 10.7mm , para mayor pluralidad de macas y postores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 12. **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, toda mejora a las características requeridas de los equipos será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Diámetro exterior nominal: 12.1mm o menor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la FIBRA ÓPTICA DE 24F 50uM OM4 CON ARMADURA:

- Tecnología de bloqueo de agua sin gel.
 - Elemento central: Dieléctrico.
 - Diámetro del tubo de amortiguación: 2.5mm
 - Cantidad de elementos de relleno: menor o igual a 5
 - Cinta hinchable en agua.
 - Radio de curvatura mínimo en instalación: 182mm
 - Radio de curvatura mínimo en operación: 121mm
 - Ancho de banda modal efectivo mínimo (EMB) 2000 MHz * km / -
 - Diseño y criterios de prueba: ANSI / ICEA S-87-640
- estas características están claramente dirigidas a una marca específica lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor de ampliar las características o considerarlos con opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 13. **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores se considerará estas características como OPCIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Tecnología de bloqueo de agua sin gel. (OPCIONAL)
- ¿ Elemento central: Dieléctrico. (OPCIONAL)
- ¿ Diámetro del tubo de amortiguación: 2.5mm (OPCIONAL)
- ¿ Cantidad de elementos de relleno: menor o igual a 5 (OPCIONAL)
- ¿ Cinta hinchable en agua. (OPCIONAL)
- ¿ Radio de curvatura mínimo en instalación: 182mm (OPCIONAL)
- ¿ Radio de curvatura mínimo en operación: 121mm (OPCIONAL)
- ¿ Ancho de banda modal efectivo mínimo (EMB) 2000 MHz*km / - (OPCIONAL)
- ¿ Diseño y criterios de prueba: ANSI / ICEA S-87-640 (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

La entidad solicita Material de la chaqueta exterior Polietileno (PE) para la FIBRA ÓPTICA DE 24F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Material de la chaqueta exterior: MDPE (Medium Density Polyethylene), para mayor pluralidad de macas y postes.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 13. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postes también se aceptará MDPE como Material de la chaqueta exterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Material de la chaqueta exterior Polietileno (PE) o MDPE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

La entidad solicita Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2200N para la FIBRA ÓPTICA DE 24F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2700N , para mayor pluralidad de macas y postes.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6. Literal: 13. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, toda mejora a las características requeridas de los equipos será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Max. Resistencia a la tracción, Spam corto: desde los 2200N o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

La entidad solicita Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 890N para la FIBRA ÓPTICA DE 24F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 810N, para mayor pluralidad de macas y postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6. **Literal:** 13. **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para una mayor pluralidad de postores tambien se aceptará 800N como Max. Resistencia a la tracción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Max. Resistencia a la tracción, spam largo: 800N o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:41

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

La entidad solicita Diámetro exterior nominal: 12.1mm para la FIBRA ÓPTICA DE 24F 50uM OM4 CON ARMADURA, favor de aceptar Diámetro exterior nominal: 10.7mm , para mayor pluralidad de macas y postores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6. **Literal:** 13. **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, toda mejora a las características requeridas de los equipos será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Diámetro exterior nominal: 12.1mm o menor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección aceptar que los plazos de entrega para la prestación principal del producto dos sea como máximo 120 días, lo que queremos decir que, de poder suministrar los equipos y materiales en menos de 120 días, podríamos proceder a realizar el productor 3.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: plazoentre Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el presente proyecto se pueden realizar entregas parciales, y con ese equipamiento o materiales avanzar con la instalación, se confirma que el plazo máximo de la entrega total es de 120 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección aceptar que los plazos de entrega para la prestación principal del producto dos sea como máximo 150 días, lo que queremos decir que de poder realizar la instalación y configuración de los equipos y materiales en menos de 150 días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: plazoentre Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la instalación tiene como plazo máximo de 150 días pudiendo culminar los trabajos en menor tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección indicar que el plazo para la ejecución que es de 10 días es como máximo, sin embargo, el contratista podrá realizarlo en menos tiempo de acuerdo a la complicidad de los trabajos a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: plazoentre Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los plazos indicados son los plazos maximos determinados pudiendo la contratista culminar en menor tiempo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección para demostrar la experiencia del postor en la especialidad aceptar como bienes similares a: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que esta incluido la provisión o adquisicion en sistemas de video vigilancia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección indicar que como el presente proceso es una Adjudicación simplificada se acepte el 25% del valor referencial para demostrar el monto facturado acumulado y dar cumplimiento a la experiencia del postor en la especialidad a las empresas que sean MYPES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al ser este proceso Adjudicación simplificada derivada de una licitación pública no se puede brindar la reducción del monto referencial para PYMES como lo establece la LCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección a fin de fomentar mayor participación de postores, reducir la experiencia del personal clave a lo siguiente:

GERENTE DE PROYECTO Y/O INGENIERO RESPONSABLE

04 AÑOS DE EXPERIENCIA

INGENIERO ESPECIALISTA EN VIDEO VIGILANCIA Y ANALITICA DE VIDEO

02 AÑOS DE EXPERIENCIA

ASISTENTE (PREVENSIONISTA) SSOMA:

02 AÑOS DE EXPERIENCIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la experiencia del personal clave solicitado es la mínima requerida para este tipo de proyectos, por lo cual deben acreditar la experiencia pedida en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección a fin de fomentar mayor participación de postores ampliar la experiencia del personal clave de la siguiente manera:

Gerente de proyecto y/o ingeniero responsable

Ingeniero electrónico y/o ingeniero de sistemas y/o telecomunicaciones con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares (switch y servidores, software de analítica facial, redes de fibra óptica, cámaras de alto desempeño, software de gestión y administración en vivo y/o sistemas de video vigilancia y/o cámaras de video vigilancia, mantenimiento de sistemas de video vigilancia)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dentro de lo requerido al personal se incluirá sistemas de video vigilancia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero de Sistemas y/o Telecomunicaciones. Con más de 5 años de experiencia en implementación de proyectos similares (Switch y Servidores, software de analítica facial, redes de fibra óptica, cámaras de alto desempeño, software de gestión y administración para transmisión en vivo y sistema de video vigilancia).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección a fin de fomentar mayor participación de postores ampliar la experiencia del personal clave de la siguiente manera:

INGENIERO ESPECIALISTA EN VIDEO VIGILANCIA Y ANALITICA DE VIDEO

Ingeniero electrónico y/o ingeniero informático y/o telecomunicaciones y/o ingeniero de sistemas con más de 3 años de experiencia en implementación de proyectos similares (switch y servidores, software de analítica facial, redes de fibra óptica, cámaras de alto desempeño, software de gestión y administración en vivo y/o sistemas de video vigilancia y/o cámaras de video vigilancia, mantenimiento de sistemas de video vigilancia)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dentro de lo requerido al personal se incluirá sistemas de video vigilancia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero de informatico y/o Telecomunicaciones. Con más de 3 años de experiencia en implementación de proyectos similares (Switch y Servidores, software de analítica facial, redes de fibra óptica, cámaras de alto desempeño, software de gestión y administración para transmisión en vivo y sistema de video vigilancia).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección a fin de fomentar mayor participación de postores ampliar la experiencia del personal clave de la siguiente manera:

INGENIERO ASISTENTE (PREVENCIONISTA) SSOMA:

Ingeniero ambiental, civil, industrial o afines, con experiencia de 4 años en TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL AMBIENTES, INGENIERO PREVENCIONISTA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO SSOMA, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, JEFE DE SEGURIDAD, ASISTENTE DE SEGURIDAD O PUESTOS RELACIONADOS)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dentro del termino trabajos de seguridad y salud en obra esta incluido ingeniero prevencionista , ingeniero de seguridad, ingeniero ssoma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 145

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección que la facturación acumulada por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, se considere diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tiempo máximo de validez de la facturación es de 8 años a la fecha de la presentación de la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Nomenclatura : AS-SM-26-2023-COPESCO/GRC-1-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SONIDO, VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMA DE RESPALDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA - WANCHAQ

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	26/12/2023
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:23

Consulta: Nro. 146

Consulta/Observación:

respecto a la carta fianza de fiel cumplimiento se solicita al comité de selección, acepta como garantía del 10% de fiel cumplimiento la retención del 10% toda vez y en virtud de lo estipulado en el decreto legislativo N° 1553 de fecha 10 de mayo 2023, artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** perfeccion **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptará como garantía la retención del 10%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null