

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código : 20610691367

Nombre o Razón social : GLOBUS S & E S.A.C.

Fecha de envío : 09/10/2023

Hora de envío : 16:41:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para un mejor entendimiento, por principio de Transparencia, de garantía comercial SE SOLICITA al comité de selección CONFIRMAR que dicho documento será presentado a la entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.6 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la Garantía comercial sera presentado a la entrega del bien, según el punto 5.6 Garantía comercial, del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	16:41:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De ensayos, para garantizar que el suministro cumple con las normas de fabricación y pruebas requeridas, por principio de transparencia, SE SOLICITA que los reportes de ensayos de los fusibles sean efectuados en Laboratorios acreditados independiente del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.10 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los reportes de los ensayos de los fusibles deberan ser efectuados en laboratorios acreditados independiente del fabricante, los mismos que deberan ser presentados a la entrega del bien, según el punto 5.10 Ensayo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código : 20610691367

Nombre o Razón social : GLOBUS S & E S.A.C.

Fecha de envío : 09/10/2023

Hora de envío : 16:41:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De requisito de calificación, punto B: experiencia del postor en la especialidad, ha ocurrido un error en otorgar un monto a los postores de condición de micro y pequeña igual que al monto acumulado equivalente. Por lo expuesto, por ser la convocatoria una adjudicación simplificada SE SOLICITA indicar monto al tener condición de micro y pequeña empresa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que la determinacion de la experiencia del postor en la especialidad, se ha desarrollado en cumplimiento de la normativa en contrataciones y sus modificatorias vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	16:41:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Por principio de Libre concurrencia e Igualdad de Trato, para una mayor participación de postores donde la Entidad podría resultar beneficiada por que mayor sería el rango de propuestas para seleccionar, indica que la finalidad pública del proceso es contar con el suministro para su funcionamiento en forma confiable, el fusible es parte del seccionador de expulsión tipo Cut-Out y por lo tanto son bienes similares. SE SOLICITA por lo tanto considerar como bienes similares a la venta de seccionadores de expulsión tipo Cut-out de MT

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, por tanto, se considerara como bienes similares al siguiente: Venta de seccionadores tipo Cut-Out, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluire y se considerara como bienes similares a lo siguiente:

Venta de seccionadores tipo Cut-Out"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	17:20:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para todas las TDT de los subítems 1.1 al 1.14:

Normas de fabricación:

Se solicita incluir la norma NBTR NBR 7282:2011.

Con esto se garantiza la pluralidad de normas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge, se incluire la norma NBTR NBR 7282:2011, en el ítem 1.04 ""Normas de fabricacion"", para todos los subítems: I (1.1), I (1.2), I (1.3), I (1.4), I (1.5), I (1.6), I (1.7), I (1.8), I (1.9), I (1.10), I (1.11), I (1.12), I (1.13) y I (1.14).

Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluire la norma NBTR NBR 7282:2011, en el ítem 1.04 ""Normas de fabricacion"", para todos los subítems: I (1.1), I (1.2), I (1.3), I (1.4), I (1.5), I (1.6), I (1.7), I (1.8), I (1.9), I (1.10), I (1.11), I (1.12), I (1.13) y I (1.14)."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	17:20:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

5.10 ENSAYO:

Se solicita incluir la norma NBTR NBR 7282:2011. Con esto se garantiza la pluralidad de normas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge, se incluire la norma NBTR NBR 7282:2011 en el punto 5.10 ensayo.

Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluire la norma NBTR NBR 7282:2011 en el punto 5.10 ensayo.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	17:20:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

dice:

5.10 ENSAYO

5.10.1 5.10.1. Ensayo de diseño o tipo

Ensayo de aumento de temperatura (calentamiento)

Ensayo tiempo - corriente

Los ensayos arriba mencionados son de rutina (los cuales son realizados en laboratorio de fabricante) y no de pruebas tipo (los cuales son realizados en laboratorios independientes al fabricante). Por lo que solicitamos modificar el nombre ¿6. Reportes de pruebas tipo o de diseño¿ a ¿6. Reportes de rutina¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, en la denominacion se incluire el ""reporte de rutina"", en el punto 5.10.1. ""Ensayo de diseño o tipo"", por tanto indicara ""5.10.1. Ensayo de diseño y/o tipo y/o Reporte de rutina""

Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la denominacion se incluire el "reporte de rutina", en el punto 5.10.1. "Ensayo de diseño o tipo", por tanto indicara "5.10.1. Ensayo de diseño y/o tipo y/o Reporte de rutina"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	17:20:23

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

dice:

5.10 ENSAYO
5.10.3 ENSAYO ELECTRICO
ENSAYO DE INTERRUPCIÓN

Este ensayo de interrupción, es un ensayo o prueba tipo (los cuales son realizados en laboratorios independientes al fabricante), denominado "Ensayo de capacidad de interrupción).

Se solicita que el ensayo de capacidad de interrupción sea según norma IEC-60282-2-2008 y IEEE ANSI Std C37.41 y NBR 7282:2011. Según estas normas, los fusibles de series homogéneas agrupan a un rango de fusibles, pudiéndose hacer ensayos de capacidad de interrupción sólo para los extremos y medio de estos rangos de series homogéneas, y garantizando el cumplimiento de todos los fusibles contenidos en este rango, es decir:

SERIES HOMOGÉNEAS: Según normas arriba indicadas, son fusibles que comparten ciertas mismas características y pueden ser agrupadas.

Serie homogénea fusibles K 1, 2, 3, 5 Amp.: Sólo es necesario ensayo de interrupción para K 1 y 5 (extremos de este rango de serie homogénea), para garantizar los resultados de todos los valores contenidos en éste tipo de fusible tipo K 1, 2, 3 y 5 Amp.

Serie homogénea fusibles K 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 80, 100: Sólo es necesario ensayo de interrupción para los fusibles tipo K 6, 50 y 100 A.(extremos y medio de este rango de serie homogénea), para garantizar los resultados de todos los valores contenidos en este: K 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 80, 100.

Para garantizar la calidad del bien, el cual se deberá presentar en el momento de la presentación de la oferta, ya que son ensayos que se hacen con anterioridad a rangos de amperajes.

Por lo tanto se solicita aceptar :

- 1) Norma NBR7282:2011
 - 2) Incluir en la TDT Ensayo tipo de capacidad de interrupción de un laboratorio acreditado e independiente al fabricante y según norma IEC-60282-2-2008 o IEEE ANSI Std C37.41. o NBR7282:2011
- Adjuntar el N° de certificación de laboratorio y página web para verificación. ADJUNTAR EN OFERTA
- 2) Solo los ensayos de interrupción de 1,5, 6, 30, 65 y 100 Amp. ya que cubren todo los amperajes requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "Se acoge parcialmente lo siguiente:
- Se incluire la norma NBTR NBR7282:2011, en el las especificaciones tecnicas de todos los sub items, en el numeral 5.4. Especificaciones técnicas, específicamente en el punto 1.04 Normas de fabricación.
 - Se aclara, Los ensayos a la capacidad de interrupcion se realizará para los extremos y medio de rangos de series homogeneas segun las normas Normas ANSI C37.41 y/o ANSI C37.42. y/o IEC 60282.2 y/o NBTR

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Específico

III

3.1

45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NBR7282:2011. en el punto 5.10 ""Ensayo"".

Se aclara, los reportes de los ensayos de los fusibles deberan ser efectuados en laboratorios acreditados independiente del fabricante, los mismos que deberan ser presentados a la entrga del bien, según el punto 5.10 Ensayo.

Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incluire lo siguiente:

- Se incluire la norma NBTR NBR7282:2011, en el las especificaciones tecnicas de todos los sub items, en el numeral 5.4. Especificaciones técnicas, específicamente en el punto 1.04 Normas de fabricación."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELPU-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FUSIBLES CHICOTE TIPO K PARA OPERACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20600440161	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:13

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE ESTÁN SOLICITANDO FUSIBLES PARA 22KV Y LA LONGITUD TOTAL DEL FUSIBLE ¿ a 600 MM, HABIENDO UNA INCONGRUENCIA EN EL TIPO DE MATERIAL YA QUE LOS FUSIBLES DE 12-27KV SOLO SON POR NORMA DE 584MM DE LONGITUD TOTAL, LOS DE 36 KV SON DE 660 MM, POR CONSIGUIENTE SE SOLICITA ACLARAR ESTA OBSERVACIÓN YA QUE CREA CONFUSIÓN EN EL REQUERIMIENTO. O DESEAN DE 22KV O DE 36KV?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.4 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE 30225 ART.2 INCISO C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el requerimiento solicitado es (mayor igual) ¿ a 600 mm, según los datos tecnicos solicitados en el presente requerimiento, puesto que el requerimiento es formulado basado en nuestro parque de seccionadores CUT OUT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null