

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:31:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que el presente concurso será presentado por items independientes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el presente proceso de selección se realiza por ítem, por ende su oferta técnica deberá ser presentado por ítem independientes para cada tipo de medidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:31:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

e) Documentación adicional a presentar para el proceso de evaluación de las propuestas técnicas:  
Fichas técnicas debidamente llenadas y suscritas, sustentadas con, folletos, catálogos, brochures, manuales. Indicando el lugar exacto donde se verifique el cumplimiento de lo declarado. Pudiendo estas características técnicas ser mejoradas según las tablas de los datos técnicos de los bienes.

FAVOR DE CONFIRMAR que puntos se revisará en los folletos, catálogos, brochures y/o manuales de las tablas de datos tecnicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se revisarán los siguientes puntos en los folletos, catálogos, brochures y/o manuales relacionados con las tablas de datos técnicos:

- Conformidad con Especificaciones: Verificar que las características técnicas coincidan con las especificadas en las fichas técnicas.
- Claridad de Información: Asegurarse de que la información sea clara y fácil de entender, evitando ambigüedades.
- Cumplimiento de Normativas: Evaluar si se mencionan normativas o estándares que respalden el uso del producto.
- Certificaciones: Verificar la inclusión de certificaciones relevantes que avalen la calidad del producto.
- Condiciones de Garantía: Asegurarse de que se detallen las condiciones de garantía y soporte técnico.

Todo ello Según la tabla de datos técnicos en donde requiere sustentar con folletos, catalogos brochures y/o manuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-14-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:31:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FAVOR de confirmar que las muestras seran realizadas segun el tamano del lote segun ITEM.

ITEM 1: cantidad 80 medidores

ITEM 2: cantidad 80 medidores

ITEM 3: cantidad 32 medidores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.15 Literal: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 50

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, según el numeral la selección de las muestras se basará en las Normas IEC 62058-11 e IEC 62058-31 . La metodología para las pruebas según lo establecido en la norma IEC 62058-11 es la ¿Lot-by-lot inspection by attributes¿. El tamaño de muestra sería de acuerdo a la NTP ¿ ISO2859-1-Nivel de Inspección I ¿ LCA 1,5 ¿ Inspección Rigurosa tal como lo indicar las bases, siendo de cantidad de muestra lo siguiente:

ITEM 1: Cantidad 125 medidores

ITEM 2: Cantidad 200 medidores

ITEM 3: Cantidad 32 medidores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-14-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:31:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.11.1 PRUEBA EN FÁBRICA

favor de aclarar si para las pruebas en fábrica será necesario la presencia de personal de electrocentro y/o alguna certificadora internacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11.1 Literal: - Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las pruebas de aceptación serán supervisadas por un SUPERVISOR de prestigio y presencia internacional (BUREAU VERITAS o SGS u otras acreditadas), cuya entidad será quién supervisará la totalidad de las pruebas, además se contará con la participación de dos (02) supervisores o representantes técnicos de LA EMPRESA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las pruebas de aceptación serán supervisadas por un SUPERVISOR de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS). La designación de cualquiera de las dos empresas será a elección del ganador de la Buena Pro después de la suscripción del Contrato, quién supervisará la totalidad de las pruebas, el cual debe ser comunicado a ELECTROCENTRO S.A. Se aclara que: Para cada entrega será necesaria la presencia del SUPERVISOR de Bureau Veritas o SGS, cuya entidad será quién supervisará la totalidad de las pruebas, además se contará con la participación de dos (02) supervisores o representantes técnicos de LA EMPRESA. El costo integral de esta supervisión será asumido por el proveedor e incluido en la oferta económica, el costo de las pruebas incluye:-Costo de la contratación del laboratorio acreditado y materiales requeridos para efectuar las pruebas, de ser el caso.-Costo de la contratación del SUPERVISOR de prestigio internacional (Bureau Veritas o SGS).-Costo de un traductor si el idioma es di