

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20379120181	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	TROY TRADING INTERNATIONAL S.A.	Hora de envío :	18:43:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de garantizar la calidad y precisión del servicio, recomendamos que el Torno Vertical debe acreditar su buena condición con sus Certificados de Nivelación y Calibración

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3.2.      Literal: B1      Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria: No acoge lo solicitado por el participante, dado que las tolerancias dimensionales indicadas en los planos de fabricación de los componentes permiten que los controles puedan ser realizados mediante verificaciones dimensionales convencionales con el uso de equipos de medición calibrados, detectando oportunamente cualquier desviación en las medidas producto del uso de equipos mal calibrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null