

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar los motivos del cambio del conmutador, de ser por falla enviar el informe.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los motivos del cambio del conmutador son por falla. No se cuenta con informe de falla. El servicio solicitado incluye la elaboración de un informe de falla del conmutador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La parte activa del transformador cuanta con informe de inspeccion que garantice su buen estado ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, no se cuenta con informe de inspección. El servicio solicitado incluye la elaboración de un informe del estado del transformador, el mismo que se encuentra en servicio desde la falla del conmutador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para tener un criterio del estado del transformador se requiere el envío de los protocolos de pruebas eléctricas, análisis de gases cromatográficos y físico químico al aceite. Dicha información a lo largo del funcionamiento del transformador.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se alcanzó adjunto a las bases integradas el ultimo reporte de análisis de aceite realizado al transformador marca ABB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Si durante la inspección del transformador se detectase que existen componentes defectuosos aparte del conmutador (bobinado y/o núcleo y/o accesorios, etc) indicar cómo se procederá.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, durante la inspección, en caso resulten otros componentes defectuosos, se procederá a aplicar los adicionales solo hasta el tope permitido en la Ley de Contrataciones del Estado (25%). Caso contrario finalizará el servicio y se procederá a liquidar los trabajos ejecutados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Si por retrasos atribuibles a ENOSA (demora en la definicion de adquisicion de repuestos o actividades adicionales no contempladas en el alcance encontradas en la inspeccion del transformador y necesarias para el buen funcionamiento del mismo) se prolongase la estadia del transformador en las instalaciones del contratista este podra negociar el cobro por almacenaje

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se podrá negociar el cobro de almacenamiento, como monto adicional al monto contractual. El plazo de ejecución contractual ya está determinado en las bases, y solo será ampliado en los casos previstos en la Ley

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si en el tablero existente existe espacio para la instalación de los relés repetidores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se alcanza adjunto a las bases integradas los planos del tablero de control para su verificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si en el tablero existente existe espacio para la instalación de los relés repetidores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se alcanza adjunto a las bases integradas los planos del tablero de control para su verificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

segun las bases dice : "Instalación de borneras y relés repetidores en tablero de control para implementación de disparos diferenciados. Se adjuntan planos de ingeniería de detalle en anexo 3"

En los esquemas eléctricos del anexo 3, se observan que ya se encuentran graficados los relés repetidores en los planos, el trabajo a realizar sería la implementación de los relés teniendo en cuenta los planos eléctricos, favor de confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el contratista debe suministrar e instalar relees repetidores para discriminar las alarmas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que ENOSA brindara Punto de energia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Enosa entregará punto de energía en el transformador de servicios auxiliares. El proveedor deberá traer su tablero de protección, control y cables para conectarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si ENOSA brindara punto de energia.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Enosa entregará punto de energía en el transformador de servicios auxiliares. El proveedor deberá traer su tablero de protección, control y cables para conectarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si las inducciones son virtuales o presenciales y cual es su duracion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la revisión de la información de seguridad y plan de trabajo puede ser virtual y la induccion y revisión de los IPPs es presencial y tienen una duración de 2 horas aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Enviar Planos mecacanicos del transformador.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se alcanzá adjunto a las bases integradas los planos mecanicos del transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:18:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Definir en el caso que en la inspeccion se determine que el transformador necesite realizar un rebobinado que no es parte del alcance del servicio ¿como se procedera ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el caso durante la inspección resulten otros componentes defectuosos, se procederá a aplicar los adicionales solo hasta el tope permitido en la Ley de Contrataciones del Estado (25%). Caso contrario finalizará el servicio y se procederá a liquidar los trabajos ejecutados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:18:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que dentro del alcance no esta contemplado el rebobnado del transformador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que dentro del alcance del servicio no está contemplado el rebobinado del transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-24-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE UN CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 30 MVA, MARCA ABB, CON N° SERIE 201120, DE LA SUBESTACIÓN PIURA CENTRO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:18:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia del personal clave de ingeniero supervisor lo siguiente : " Diseño para la fabricacion y reparacion de transformadores de potencia".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: B.4 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Para el personal clave Ingeniero Supervisor tambien se considerará como experiencia lo siguiente: " Diseño para la fabricacion y reparacion de transformadores de potencia".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se agregará: Para el personal clave Ingeniero Supervisor tambien se considerará como experiencia lo siguiente: " Diseño para la fabricacion y reparacion de transformadores de potencia".