

**Informe N° 020-2023-EPS SEDALORETO S.A-CS**

A : **CPC Kelly Navarro Castro**
Gerente Zonal

Asunto : **Informe de Declaración de Desierto y Solicitud de Aprobación de Bases - Segunda Convocatoria.**

Referencia : **LP N° 004-2023-EPS SEDALORETO S.A.GZY - I CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N°03 EPS SEDALORETO S.A. – GZY, INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACIÓN", correspondiente al Plan de Inversiones de la estructura tarifaria 2022-2027**

Fecha : Yurimaguas, 01 de agosto de 2023.

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a usted para, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42° y 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hacer de su conocimiento las razones que motivaron la declaratoria de desierto del procedimiento de selección referido y que no permitieron la conclusión del mismo:

- ✓ Que, con fecha 31 de mayo de 2023, se convocó el procedimiento de selección del **LICITACIÓN PUBLICA N° 004-2023-EPS SEDALORETO – PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N°03 EPS SEDALORETO S.A. – GZY, INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACIÓN"**, correspondiente al Plan de Inversiones de la estructura tarifaria 2022-2027, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Que, durante el desarrollo del procedimiento de selección se registraron veinticuatro (24) participantes a través del portal del Se@ce, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20100171814	HIDROSTAL S A	14/06/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20451543602	EPPARA E.I.R.L.	09/06/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20493337573	MHI E.I.R.L.	04/06/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20493872029	MULTIVENTAS Y SERVICIOS GENERALES JHEGA S.R.L.	19/06/2023	No válido
5	Proveedor con RUC	20511128146	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	08/06/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20514001783	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/06/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20528351787	GRUPO GATICA S.A.C.	12/06/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	20538044891	OPTIMIZACION HIDRAULICA BRAZANNI S.A.C. - OHB S.A.C.	08/06/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	20546959181	HIDROLED S.A.C.	04/07/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	11/07/2023	Válido

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20565900561	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	16/06/2023	Válido
12	Proveedor con RUC	20600388551	TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL S.A.C. - TEINCO INDUSTRIAL S.A.C.	24/06/2023	Válido
13	Proveedor con RUC	20600578104	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	03/07/2023	Válido
14	Proveedor con RUC	20600628144	QH GROUP SERVICE S.A.C.	07/06/2023	Válido
15	Proveedor con RUC	20600667875	HAN FLOW S.A.	14/06/2023	Válido
16	Proveedor con RUC	20601602262	COESGA S.A.C.	01/06/2023	Válido
17	Proveedor con RUC	20601641322	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	14/06/2023	Válido
18	Proveedor con RUC	20601822793	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	03/06/2023	Válido
19	Proveedor con RUC	20603195478	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	14/06/2023	Válido
20	Proveedor con RUC	20605076611	EQUIPOS Y SOPORTES GENERALES E.I.R.L.	17/06/2023	Válido
21	Proveedor con RUC	20607335533	PAVARSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	19/06/2023	Válido
22	Proveedor con RUC	20608069519	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	05/06/2023	Válido
23	Proveedor con RUC	20609345862	BIENES Y SERVICIOS MEGA DIVERSOS S.A.C.	13/06/2023	Válido
24	Proveedor con RUC	20610558021	HIDROMECS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	14/06/2023	Válido

- ✓ Que, de acuerdo al calendario del procedimiento de selección de la referencia, publicado en el portal del Se@ce, se encontró programado la etapa de Presentación de Ofertas (Electrónicas) para el día miércoles 12 de julio de 2023, de los cuales siete (7) participantes presentaron oferta:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. (Anexo N° 3)	e) Catalogo o Ficha Técnica	f) Declaración jurada de plazo de entrega. N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, (Anexo N° 5)	h) Precio de la Oferta en Soles	
1	MECATRONICA HOSPITALARIA INDUSTRIAL EIRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (*)
2	QH GROUP SERVICE S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (**)
3	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (***)
4	EPPARA EIRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (****)
5	HAN FLOW S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (*****)
6	HIDROMECS SERVICIOS GENERALES EIRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (*****)
7	GRUPO GATICA SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	NO ADMITIDA (*****)

(*) Se deja constancia que la oferta del participante MECATRONICA HOSPITALARIA INDUSTRIAL E.I.R.L., no cumple en lo siguiente:

- Para el ítem N° 1 y 2, no cumple con el Anexo N° 4 Declaración Jurada del Plazo de Entrega, solo indica el plazo de entrega, y lo solicitado es el Plazo de Entrega, incluido el servicio de Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación (Folio N° 8).
- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta Bomba tipo caracol y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas es Bomba tipo Carcasa. (Folio 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78).
- Para el ítem N° 1 y 2, no presenta catálogo ni ficha técnica del variador, así como tampoco del filtro armónico.

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **MECATRONICA HOSPITALARIA INDUSTRIAL E.I.R.L.**

() Se deja constancia que la oferta del participante QH GROUP SERVICE S.A.C., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta Materiales: Rodamientos: vida útil mínima de 50,000 horas, en la cual no indico un número exacto de horas de vida útil. (Folio 19 y 20).
- Para el ítem N° 1, Oferta 1 variador de 60 hp de amperaje de 175 amperios y lo solicitado en las especificaciones técnicas es de 135 amperios. (Folio 23)
- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta 1 analizador de redes de 100 – 60hp, con pantalla LCD Grafica y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases administrativas es con pantalla LCD Grafica, tipo LCD en la cual se pueda visualizar tabla y grafico de barra de los armónicos individuales.

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **QH GROUP SERVICE S.A.C.**

(*) Se deja constancia que la oferta del participante TECNOLOGIA DE FLUIDOS S.A.C., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1 y 2, no cumple con el Anexo N° 4 Declaración Jurada del Plazo de Entrega, solo indica el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes ofertados, y lo solicitado es el Plazo de Entrega, incluido el servicio de Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación, (Folio N° 91).

Así mismo el indica el plazo de entrega en letras: doscientos sesenta días y en número: (150), por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **TECNOLOGIA DE FLUIDOS S.A.C.**

(**) Se deja constancia que la oferta del participante EPPARA E.I.R.L., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1 y 2, no cumple con el Anexo N° 4 Declaración Jurada del Plazo de Entrega, solo indica el plazo de entrega, y lo solicitado es el Plazo de Entrega, incluido el servicio de Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación (Folio N° 13).
- Para el ítem N° 1 y 2, no presenta catálogo ni ficha técnica del motor, bomba, variador, así como tampoco del filtro armónico.

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **EPPARA E.I.R.L.**

(***) Se deja constancia que la oferta del participante HAN FLOW S.A.C., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta Motor de 100 hp y 60 hp con un voltaje de 220 V y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas es de Motor de 100 hp y 60 hp con un voltaje de 220-380-480V.
- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta como material de la bomba: carcasa de la voluta: Hierro fundido / A 48 Clase 40 B y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas es de Hierro Dúctil o Superior.
- Para el ítem N° 1 y 2, Oferta como material de la bomba: Eje: Acero al cromo / A 276 Tipo 420 y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas es de Acero Inoxidable AISI 420 o Superior.

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **HAN FLOW S.A.C.**

(***) Se deja constancia que la oferta del participante HIDROMECS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1 y 2, no cumple con el Anexo N° 4 Declaración Jurada del Plazo de Entrega, solo indica el plazo de entrega e Instalación, y lo solicitado es el Plazo de Entrega, incluido el servicio de Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación (Folio N° 126).

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **HIDROMECS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**

(***) Se deja constancia que la oferta del participante GRUPO GATICA S.A.C., no cumple en lo siguiente:**

- Para el ítem N° 1, Oferta Variador 100 hp: con voltaje de 380 y 440 VAC y lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas es Variador 100 hp: con voltaje de 220 VAC. (Folio 78, 79, 80, 81 y 82).
- No presenta ficha técnica o catálogo del filtro armónico.

Por lo que este Órgano Colegiado acuerda no admitir la oferta del participante **GRUPO GATICA S.A.C.**

Por lo expuesto, y en concordancia del numeral 65.1, del artículo 65º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no quedar ninguna oferta valida, en el procedimiento de selección de **LICITACIÓN PUBLICA N° 004-2023-EPS SEDALORETO – PRIMERA CONVOCATORIA “ADQUISICIÓN DE DOS (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LINEA N° 01 Y LINEA N° 03 EPS SEDALORETO S.A. – GZY, INCLUIDO SUS COMPONENTES E INSTALACIÓN”,** correspondiente al Plan de Inversiones de la estructura tarifaria 2022-2027, esta fue declarado **DESIERTO**.

Como puede advertirse, las causas que motivaron la declaración de desierto no obedecen a errores en el contenido de las Bases Administrativas, ni en la cuantía del Valor Estimado, pero se debe realizar ajustes en el Requerimiento (Especificaciones Técnicas) como considerar rangos en algunas características técnicas a fin de ampliar la mayor pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento, por lo que **si** amerita adoptar medidas correctivas antes de convocar nuevamente la segunda convocatoria del procedimiento de selección, vale decir, que, se debe solicitar al área usuaria ampliar en los rangos de algunas características técnicas, en cumplimiento del numeral 29.11 del artículo 29) del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Atentamente,



CESAR A. REATEGUI VELA
PRESIDENTE TITULAR



ALEXANDER SINTI DAVILA
PRIMER MIEMBRO TITULAR



CARLOS MIGUEL ISUIZA RENGIFO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

Cc.

- Expediente de contratación