

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE DOS (02) CALDEROS PIROTUBULARES DE 90 BHP DEL HOSPITAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	07/06/2024
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

4. suministro e instalación de tubería accesorio de alimentación de agua blanda. En este numeral no indica la cantidad en metro a utilizarse de tubería y el diámetro. además de la calidad de la tubería

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Mejorar las especificaciones técnicas.

Análisis respecto de la consulta u observación:

4. suministro e instalación de tuberías de diametro 1 1/2"x 40metros, 20 codos de 90"de diámetro 1 1/2", todo en acero galvanizado tipo pesado sch 40, de la alimentación de agua blanda a los calderos, desde el tanque de condensados hasta los calderos, pintado de acuerdo a simbología de colores, con acabado de pintura esmalte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE DOS (02) CALDEROS PIROTUBULARES DE 90 BHP DEL HOSPITAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	07/06/2024
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3. suministro e instalación de válvula check. Solicitamos indicar el diámetro de ingreso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Mejorar las especificaciones técnicas

Análisis respecto de la consulta u observación:

3. suministro e instalación de las válvulas check (02) tipo de disco inoxidable, de diametro 1 1/2" de alimentación de agua a los calderos y manómetros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE DOS (02) CALDEROS PIROTUBULARES DE 90 BHP DEL HOSPITAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	07/06/2024
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Solicitamos se detalle el marca del quemador y modelo. Para consultar el stock de los repuestos para para ser suministrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Mejora de las especificaciones técnicas.

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara, QUEMADOR (MARCA: CLEAVER BROOKS, MODELO VLG-50)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE DOS (02) CALDEROS PIROTUBULARES DE 90 BHP DEL HOSPITAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20536958411	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	MARIO ANSELMO DE LOS SANTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA E.I.R.L. - MASSERTEC E.I.R.L.	Hora de envío :	17:15:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION DE EQUIPOS TERMICOS INDUSTRIALES (CALDEROS) EN ENTIDADES PUBLICOS Y PRIVADOS.

OBSRVACION 1
Al respecto solicitamos al comité de selección que añade en los SERVICOS DE MANTENIIENTO DE REDES DE VAPOR Y MANTENIMIENTO DE CALENTADORES, servicios prestado en Hospitales o Clínicas, por ser ACTIVIDADES O SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, en aras de la libertad de concurrencia y pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerarán servicios similares a los siguientes: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS INDUSTRIALES, REDES DE VAPOR Y AGUA CALIENTE (CALDEROS DE VAPOR Y CALENTADORES DE AGUA) EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PROVADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null