

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:35:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Indican que se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento de equipos contra incendios de edificaciones, almacenes y viviendas.

Al respecto de acuerdo al listado de alcances y descripción del servicio, se describe de un mantenimiento de detección de incendios, en ese sentido solicitamos confirmar que la experiencia será válida de aquellas experiencias en mantenimiento de equipos contra incendios vinculante con sistema de detección de incendios, de lo contrario serán validos empresas que realizan mantenimiento de extintores, agua contra incendios, en donde no existe un vinculante en detección de incendios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Lo expresado por el postor es correcto, la única experiencia válida es aquellas experiencias en mantenimiento de equipos contra incendios vinculante con sistema de detección de incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica EETT en el punto de Experiencia del Postor:
Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento y/o acondicionamiento de sistemas y equipos contra incendios enlazados a sistemas de detección en edificaciones, almacenes y viviendas

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:35:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación al Supervisor / coordinador, con la finalidad de dar mayor amplitud de propuestas, que aceptaran para FORMACION ACADEMICA de Ing. De Telecomunicaciones.

En relación al Técnico, confirmar si podrían aceptar grado de Bachilleres.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: B.3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

La especialidad de

Ingeniería de

Telecomunicaciones no

guarda relación con el objeto de la

contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:35:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Precisar cuál fue la última vez que se realizó un mantenimiento o sería el primer mantenimiento a realizar, cuentan con el entregable INFORME del estado existente de los sistemas.

En caso de encontrarse defectos de equipos por funcionamiento que requieren reemplazo, serán considerados como adicionales.

En caso de encontrarse cableados deteriorados, confirmar que, de realizarse correctivos por cableados, estos serán considerados como adicionales.

Confirmar como entidad adquirente de sistemas de detección de incendios, si cuenta con las claves master de programación.

Podrían confirmar que locales, cuentan con alturas mayor a 5 metros o confirmar que locales requieren andamios.

Confirmar cual va ser el horario de prestación de servicios, es permitido realizar trabajos sábados y/o domingos.

Es necesario la participación de un prevencionista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE
PARCIALMENTE

- El último mantenimiento fue realizado en diciembre del 2023, y si se cuenta como entregable el informe del mantenimiento.
- De encontrarse defectos en los Equipos o sus componentes se deberá comunicar con un informe y la cotización de los cambios a requerir para gestionar su contratación. De ninguna forma se acepta el cambio de cablería o repuestos nocontemplados en el servicio contratado.
- Los Equipos instalados no están bloqueados por lo que no es necesario una clave para el acceso a los paneles de control.
- Los Equipos están instalados en ambientes con una altura máxima de 3.00

Entidad convocante :	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura :	AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

	Específico	CAP3	5.2	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

metros por lo que no es necesario andamios.

- El horario establecido para la parte operativa es de 8.30 a 16.30 horas, en caso de ampliar el horario se coordinará con los Administradores de las Sedes y con el personal técnico de turno.
- La participación de un prevencionista es optativa del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de referencia en numeral 5.5 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad

¿(¿)

¿ El horario establecido para la parte operativa es de 8.30 a 16.30 horas, en caso de ampliar el horario se coordinará los Administradores de las Sedes y con el personal técnico de turno.

El personal de contacto del Área Usaria es el Téc. Daniel Ninaquispe, telf. 954123701, correo dninaquispe@corpac.gob.pe; Carlos Burga, telf. 992650568, cburgad@corpac.gob.pe

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:35:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad de obtener información del alcance del mantenimiento, es necesario realizar una inspección técnica a las instalaciones, favor confirmar el nombre, apellido del contacto, area usuaria, teléfono y correo para gestionar las coordinaciones respectivas de acceso a sus instalaciones. (sedes del Callao)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: 5.12 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE
El numeral 5.5 de las
EETT ha sido modificado
y añade los datos del
personal de contacto
- Téc. Daniel Ninaquispe,
telf. 954123701, correo
dninaquispe@corpac.go
b.pe;
- Téc. Carlos Burga, telf.
992650568,
cburgad@corpac.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:35:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La modalidad del presente proceso es por Suma Alzada, que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva respectiva. Por principio de transparencia y de Igualdad de trato, es indispensable contar con pleno conocimiento, por lo que se solicita adjuntar los planos en AUTOCAD o gráficos de ubicación de dispositivos legibles con sus respectivas ubicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: 5.12 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
CORPAC S.A. la
información solicitada
no puede ser exhibida
por pertenecer a ÁREAS
DE SEGURIDAD RESTRINGIDA en los
activos críticos de la
empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:23:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al Supervisor / coordinador, con la finalidad de dar mayor amplitud de propuestas, que aceptaran para FORMACION ACADEMICA de Ing. Electromecánico o Mecánico Electricista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: B.3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con la finalidad de

promover mayor

amplitud de propuestas

y competitividad en el

proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los

términos de

referencia en

numeral 5.11

Requerimiento del

proveedor y su

personal. ¿(¿)

Un (01) Supervisor ¿

Coordinador

-Formación

Académica: titulado

en Ingeniería

Eléctrica o

Electrónica o

Mecatrónica o

Electromecánico o

Mecánico

Electricista

colegiado y

habilitado

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:41

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad
SUSTENTO LEGAL
Resolución N° 013-2019-OSCE/PRE: Esta resolución establece que los criterios de evaluación deben considerar actividades relacionadas directamente con el objeto de la contratación, promoviendo la objetividad y competitividad en los procesos de selección.
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, Artículo 16: Los trabajos previos deben demostrar experiencia técnica en actividades relacionadas. El acondicionamiento de sistemas contraincendios cumple con esta condición.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 72.4: Los antecedentes deben ser de naturaleza similar. Los trabajos mencionados están directamente relacionados con el mantenimiento de sistemas contra incendios.
Por lo tanto:
Solicitamos se considere como servicios similares de la siguiente manera: Mantenimiento y/o acondicionamiento de sistemas y equipos contra incendios de edificaciones, almacenes y viviendas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE
Con la finalidad de
promover mayor
amplitud de propuestas
y competitividad en el
proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica EETT en
el punto de
Experiencia del
Postor:
(...) Se consideran
servicios similares a
los siguientes:
mantenimiento y/o
acondicionamiento
de sistemas y
equipos contra
incendios enlazados
a sistemas de
detección en
edificaciones,
almacenes y
viviendas (...)

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:41

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Terminos de referencia

Con el fin de establecer un mejor costeo del servicio solicitamos se publiquen en las bases integradas lo siguiente:

Centro de control de transito aereo nccta

1. Diagramas Unifilares
2. Planos de ubicación
3. Planos de arquitectura para verificar alturas de los lugares donde se relizaran los trabajos a fin de contemplar equipos especiales para trabajos en altura.
4. Informes de Mantenimiento previos o memoria descriptiva del sistema a intervenir.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con la finalidad de

promover mayor

amplitud de propuestas

y competitividad en el

proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica EETT en

el punto de

Experiencia del

Postor:

(...)Se consideran

servicios similares a

los siguientes:

mantenimiento y/o

acondicionamiento

de sistemas y

equipos contra

incendios enlazados

a sistemas de

detección en

edificaciones,

almacenes y

viviendas (...)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:41

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Terminos de referencia

Con el fin de establecer un mejor costeo del servicio solicitamos se publiquen en las bases integradas lo siguiente:

Simulador 3D

1. Diagramas Unifilares
2. Planos de ubicación
3. Planos de arquitectura para verificar alturas de los lugares donde se relizaran los trabajos a fin de contemplar equipos espaciales para trabajos en altura.
4. Informes de Mantenimiento previos o memoria descriptiva del sistema a intervenir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
CORPAC S.A. la
información solicitada
no puede ser exhibida
por pertenecer a ÁREAS
DE SEGURIDAD
RESTRINGIDA en los activos críticos de la empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:41

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Terminos de referencia

Con el fin de establecer un mejor costeo del servicio solicitamos se publiquen en las bases integradas lo siguiente:

- Archivo Central
1. Diagramas Unifilares
 2. Planos de ubicación
 3. Planos de arquitectura para verificar alturas de los lugares donde se relizaran los trabajos a fin de contemplar equipos espaciales para trabajos en altura.
 4. Informes de Mantenimiento previos o memoria descriptiva del sistema a intervenir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
CORPAC S.A. la
información solicitada
no puede ser exhibida
por pertenecer a ÁREAS
DE SEGURIDAD
RESTRINGIDA en los
activos críticos de la
empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:41

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Terminos de referencia

Con el fin de establecer un mejor costeo del servicio solicitamos se publiquen en las bases integradas lo siguiente:

Estacion radar de las sedes Callao, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Talara, Pucallpa, Iquitos

1. Diagramas Unifilares
2. Planos de ubicación
3. Planos de arquitectura para verificar alturas de los lugares donde se relizaran los trabajos a fin de contemplar equipos espiales para trabajos en altura.
4. Informes de Mantenimiento previos o memoria descriptiva del sistema a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
CORPAC S.A. la
información solicitada
no puede ser exhibida
por pertenecer a ÁREAS
DE SEGURIDAD
RESTRINGIDA en los
activos críticos de la
empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el requisito de formación académica del técnico se indica la especialidad de electricista. A fin de fomentar la mayor participación. Se va aceptar técnicos con la formación similar pero con la denominación de: Electricista Industrial; Electrotecnia Industrial y/o Electromecánico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con la finalidad de promover mayor amplitud de propuestas y competitividad en el proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los términos de referencia en numeral 5.11

Requerimiento del proveedor y su personal.

Un (01) Técnico

- Formación Académica como Técnico Eléctrico o Electrónico o Mecatrónico o Electricista Industrial o Electrotecnia Industrial o Electromecánico.

(Estudios técnicos de 3 años con Título)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se establece que el personal clave deberá contar con un certificado o constancia con un mínimo de 20 horas lectivas en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios. Se aceptarán más de una constancia de capacitación que en total sumen como mínimo las 20 horas lectivas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con la finalidad de
promover mayor
amplitud de propuestas
y competitividad en el proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita que el personal clave deberá contar con un certificado o constancia con un mínimo de 20 horas lectivas en mantenimiento de equipos e instalación de sistemas contra incendios. Se aceptarán más de una constancia de capacitación que en total sumen como mínimo las 20 horas lectivas en la modalidad de capacitación virtual?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Con la finalidad de

promover mayor

amplitud de propuestas

y competitividad en el

proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los suministros o repuestos indica el cambio de baterías por cada año y/o cambio de filtros de detector. Siendo el plazo del servicio de 830 días calendario. Se entiende que se realizarán en total solo dos (2) cambios de batería y dos (2) cambios de filtros en los sistemas descritos en los Términos de Referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

El servicio a contratar implica la realización de tres (03) mantenimientos en un plazo de 830 días calendario y en cada uno de ellos se solicita el cambio de las baterías y los filtros por lo que se sobre entiende que se realizarán tres (03) cambios de baterías y tres (03) cambios de filtros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-45-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE INSTALACIONES DE CORPAC A NIVEL NACIONAL 2024

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se indica que se enlazará y programará 15 sensores de humo para el ambiente aledaño. En la página siguiente se indica que se suministrará 15 detectores de humo.

Se realizará un reemplazo o se debe considerar la instalación de canalización y cableado nuevo? De qué características debe ser la canalización y el cableado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA
La instalación es nueva y el requerimiento de instalación debe incluir el cableado y canalización, se añade las características del cableado y la canalización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica los
Términos de referencia:
5.2.3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL ARCHIVO CENTRAL

2. SENSORES DE HUMO (24 UNIDADES)
Instalación de 15 sensores de humo en el ambiente aledaño enlazados en el panel principal cableado de alta resistencia blindado N° 16-18 canalización con tubo galvanizado de 3/4.