

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad solicita calificación de desempeño 2BII y 4BII, solicitamos a la entidad especificar cual de las dos categorías es la que requieren, ya que el sistema de frio varia dependiendo si es uno o el otro.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la categoría para la calificación de desempeño es 2BII

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Calificación del desempeño 2BII

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad requiere la eficiencia bajo consumo de energía. Solicitamos especificar si la norma requerida es ErP 2015 CE u otro? Y si tenemos que adjuntar certificación.

Especificaciones Tecnicas -Unidad de enfriamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe adjuntar las Especificaciones Técnicas de la Unidad de Enfriamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Alta eficiencia bajo consumo de energía ¿ Adjuntar las Especificaciones de la Unidad de Enfriamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad no especifica que tipo de gas deberá utilizar. Solicitamos especificar si es c R-22 o R404a

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el Gas refrigerante a utilizar es el R404a; por ser ecológico y no causa daño a la capa de ozono

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Gas refrigerante R404a

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solo requiere Ventilador, sin embargo para cumplir con sus requerimiento de ahorro de energía, especificar el tipo y modelo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para cumplir con la finalidad del ahorro de energía, el ventilador tiene que ser diseñado acorde para su correcta eficiencia de enfriamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ventilador diseñado acorde para su correcta eficiencia de enfriamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad no especifica si cuenta con equipo UPS para proteger el equipo de las altas y bajas de corriente. Por lo que solicitamos a la entidad especificar si requieren algún accesorio adicional para la protección contra las variaciones de tensión.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para proteger el equipo de las variaciones de tensión, se solicita que el tablero eléctrico de control cuente con los sistemas de protección adecuados, ejemplo: Fusibles, llaves térmicas y relé térmico de protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para proteger el equipo de las variaciones de tensión, se solicita que el tablero eléctrico de control cuente con los sistemas de protección adecuados, ejemplo: Fusibles, llaves térmicas y relé térmico de protección

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN
Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad solicita que se cumpla con las especificaciones solicitadas por ala FAO, solicitamos especificar si debe adjuntar los certificados de cumplimiento de la norma ISO 5708 (para tanque de enfriamiento) y la EN 13732 (sobre diseño y performance de enfriadores de leche.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara: Los Postores deben presentar una certificación internacional, mínimo ISO 9001 - 2015.

Se suprimirá: especificaciones solicitadas por la FAO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el plazo de entrega sea de 60 días, sin embargo al ser un bien importado el tiempo de tránsito es mayor. Por lo que solicitamos que el plazo de ampliación sea de 75 días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara: NO SE ACOGE LA SOLICITUD, los participantes deberán tener en cuenta que, previamente a la convocatoria, el requerimiento fue sometido a una indagación de mercado en el cual se determinó, entre otros factores, el plazo de entrega, además deberá tenerse en cuenta que la presente adquisición versa sobre el tiempo de cierre del periodo presupuestal y son equipos de importación que mínimo demora 30 días con todo desaduanaje; por lo tanto se recomienda regirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRSM/DIREPRO-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TANQUE DE FRIO PARA LECHE DE 2000 LITROS CON CERTIFICADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:46:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita copia literal de empresa emitida por la SUNARP, sin embargo no existe ninguna norma en la ley de contrataciones, mediante el cual se requiera dicho documento. Por lo que solicitamos que se elimine dicho requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá: Copia literal de empresa emitido por SUNARP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null