

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-13-2025-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	18:22:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS ACEPTEN PANEL SOLAR CON PARAMETRO (VMP) 38.4V

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las especificaciones técnicas del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	18:22:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN CONTROLADOR SOLAR PARA MOTOR TRIFASICO DE 10 HP
POTENCIA:7.5KW
CORRIENTE ALTERNA 220V
SOLICITAMOS SI SE PUEDE OFERTAR VARIADOR DE BOMBEO SOLAR DE 7.5 KLV 380V YA QUE LOS INVERSORES TRABAJARAN EN PARALELO Y SE TENDRA ENERGIA TRIFASIICA 380V ADEMAS LAS BOMBAS TRABAJAN EN VOLTAJE DE 380 DE 10 HP CONFIGURABLE .

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la oferta del variador de 220vac a 380vac.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	18:22:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA SI SOLO SE PRESENTARA FICHA TECNICA DEL PANEL SOLAR, INVERSOR, BATERIA DE LITIO, VARIADOR SOLAR, ESTRUCTURA,
O TAMBIEN SE PRESENTARA TAMBIEN FICHAS TECNICAS DE LOS ACCESORIOS Y MATERIALES DE

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se presentarán fichas técnicas de panel solar, inversor, batería de litio, variador y estructura, sobre los accesorios de instalación no es necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código : 20613520393

Fecha de envío : 28/03/2025

Nombre o Razón social : GRUPO SERVIANDINO S.A.C.

Hora de envío : 08:44:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el Literal 2.10.2. Otros Requisitos Dice "Incluye, Operatividad y MANTENIMIENTOS" Favor aclarar, ya que la AS N°13-2025-GRA/CS-1, Tiene por objeto, La "Adquisicion de un sistema fotovoltaico inversor trifasico" y esta contemplada como una contratación de BIENES, Ademas cabe recalcar que en las partidas no incluyen montos de instalación ni mantenimientos, de ser el caso incluir en las partidas, la Instalación, Los Mantenimientos y cuantos mantenimientos, ya que es un factor considerable en gastos

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAPITULO 3

Literal: 2.10.2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En el Literal 2.10.2. Otros Requisitos, en la parte de: Incluye: instalación, operatividad y mantenimientos; se aclara que por error de digitación se describió MANTENIMIENTO; sin embargo, la palabra es FUNCIONAMIENTO. Se corrige en las especificaciones técnicas.

- Se aclara, que en el numeral 2.6. Especificaciones Técnicas, se indica menciona incluye instalación y funcionamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20613520393	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVIANDINO S.A.C.	Hora de envío :	08:44:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del Lugar de entrega dice " Los bienes deberán ser instalados y entregados en el AEO ASOCIACION ECOLÓGICA AGROPECUARIA, FORESTA Y ACUICOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO EL CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS " Favor incluir La Geolocalización del punto de entrega, y los metodos de traslados disponibles hasta dicho punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 2.12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Literal 2.12.1. Lugar de entrega, se incorpora en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20613520393	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVIANDINO S.A.C.	Hora de envío :	10:45:54

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas (2.6) Dice " Panel Solar " con ciertas características sin Rangos de Tolerancia, lo cual abiertamente es una vulnerabilidad a el principio de libre concurrencia y competencia, así como el Principio de Vigencia Tecnológica se solicita modificar a

Celulas: 132 a 144 celdas monocristalino

Potencia Pico (Pmax): 570W a 580W

Tension a Pmax (Vmp): 44.02V a 48.4V

Corriente a Pmax (Imp): 13.18A a 15.88A

Tension de Circuito Abierto (Voc): 45.70V a 52.52V

Tamaño: 2384x1134x30mm a 2278 x 1134 x 30 mm o según fabricante

Peso: 31.2 Kg a 33.7kg o según fabricante

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 2.6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libre Concurrencia y Competencia Principio de Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las especificaciones técnicas del requerimiento. NO SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20613520393	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVIANDINO S.A.C.	Hora de envío :	10:45:54

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas (2.6) Dice "Bateria de Litio" con ciertas características sin Rangos de Tolerancia, lo cual abiertamente es una vulnerabilidad a el principio de libre concurrencia y competencia, se solicita modificar a Voltaje Nominal: 48VDC a 51.2VDC
Capacidad nominal 340Ah a 350 Ah
Peso bruto: 177k a 185kg o según fabricante

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 2.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

La capacidad nominal de la batería está por debajo de lo que se está requiriendo. Considerar las especificaciones técnicas del requerimiento. NO SE ACOGE A LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20613520393	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVIANDINO S.A.C.	Hora de envío :	10:45:54

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas (2.6) Dice " Controlador Solar para motor trifasico 10HP " con ciertas características sin Rangos de Tolerancia, lo cual abiertamente es una vulnerabilidad a el principio de libre concurrencia y competencia, así como el principio de vigencia Tecnológica , se solicita modificar a
Potencia de 7KW a 8KW
Corriente alterna: 220V a 380V

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 2.6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la observación, se considera los rangos de tolerancia, solamente de:
Corriente alterna: 220V a 380V
SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBERVACIÓN."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20613520393	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SERVIANDINO S.A.C.	Hora de envío :	10:45:54

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas (2.6) Dice " Estructura Coplanar " con ciertas características sin Rangos de Tolerancia, lo cual abiertamente es una vulnerabilidad a el principio de libre concurrencia y competencia, se solicita modificar a

Material: Aluminio T6000 AISIS304 x 8 paneles a ESTRUCTURA RUPAC 0° COPLANAR ALUMINIO T6005 T5 X 3 PANELES SOLARES (30-35MM), por un total de 6 Unidades para poder albergar los 18 Paneles Solares o según disposicion de fabricante, ya que no es de relevancia la cantidad de paneles solares que pueda albergar, mas si de la calidad con la que esta elaborada la estructura

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 2.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libre concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar dos estructuras, se aclara que por error de digitación se escribió 8 paneles; sin embargo, la cantidad es 9 paneles por estructura. SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20545364612	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C - CAMT S.A.C.	Hora de envío :	11:35:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta 1: Con respecto al inversor que indican, se solicita puedan aceptar inversor de 11kW la cual generará un beneficio para el sistema en general sin alterar los demás componentes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta con referencia al inversor de 8KW a 11KW.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20545364612	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C - CAMT S.A.C.	Hora de envío :	11:36:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Consulta 2: Con respecto a la batería de litio, se solicita contar con módulos tipo torre para una mejor prestación de comunicación y mantenimiento, cada batería se recomienda que debe ser de 100Ah 48V o su equivalente de 4.8kWh, ya que al contar con una sola batería de 350Ah se cuenta con mayor probabilidad de alguna falla y pueda caer todo el sistema, así mismo facilita el transporte y logística de las baterías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Seguir las especificaciones técnicas requeridas, ya que no se tiene contemplado accesorios y estructuras o gabinetes para poder trabajar con baterías en paralelo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20545364612	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C - CAMT S.A.C.	Hora de envío :	11:37:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Consulta 3: Con respecto al panel solar, se solicita que se modifique por un panel mas eficiente, actualmente se cuenta con paneles Bifacial TOPcon Tipo N, de 610W manteniendo las mismas dimensiones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la consulta, se acepta paneles Bifacial TOP Tipo N, de 610W manteniendo las mismas dimensiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20545364612	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C - CAMT S.A.C.	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consulta 4: Con respecto al variador, se recomienda cambiar por un variador con salida a 380V, ya que la potencia a partir de 7.5kW no es comercial localmente. Si el motor es superficial, se puede modificar los bornes del motor sin alterar el funcionamiento, además los 3 inversores se asume que trabajaran en paralelo y su salida entregará 380V, considerando que hay un error para esa solicitud. Por tal motivo se solicita que acepten variador de 11kW Salidad a 380V.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la consulta, se acepta variador de 11KW con salida 380vac.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20606515333	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	ALL AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	15:45:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimado comite de selección, la presente adjudicación simplicado también requiere cotizar la instalación y puesta en marcha de los equipos o solo se debe de cotizar los suministros de los equipos. En caso que se requiera la instalación favor de indicar el lugar de instalación y el diseño eléctrico realizado para el conexionado del sistema fotovoltaico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Literal 2.12.1. Lugar de entrega, se incorpora la consulta en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20606515333	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	ALL AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	15:45:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Estimado comite de selección en los accesorios de instalación en el ítem 4 indica lo siguiente "Interruptor termomagnetico Bipolar 4x50A AC-230VAC" lo cuál no es correcto favor de confirmar si es un "Interruptor termomagnetico Tetrapolar 4x50A AC-230VAC"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20606515333	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	ALL AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	15:45:56

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, debido a la complejidad del acceso al lugar, agradeceríamos que nos indiquen las rutas disponibles para llegar con el equipamiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.12.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Literal 2.12.1. Lugar de entrega, se incorpora la consulta en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20606515333	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	ALL AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	15:56:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección, en relación al requerimiento del controlador solar para la bomba de motor trifásico con una potencia de 7.5 kW, agradeceríamos su confirmación respecto a la salida de voltaje debe ser de 220 Vac. Esto se debe a que en el mercado es más común encontrar controladores solares para bombas de 7.5 kW con salida de 380 Vac, dado que la corriente para arrancar la bomba es menor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la consulta, se acepta voltaje de salida de 220 vac a 380vac, con potencia mínima de 7.5 Kw.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:02:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Favor de confirmar que las Especificaciones Técnicas indicadas son las mínimas, los cuales se pueden superar con equipos de mayor potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** SL **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo con la consulta, se acepta tener en cuenta las especificaciones técnicas como mínimas, pudiendo así superar con equipos de mayor potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:02:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Observamos que solicitan 18 paneles solares, y requieren 02 estructura de 08 paneles solares (es decir, para 16 paneles solares). Estaría quedando 02 paneles solares si estructura, es correcto?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** SL **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Por error de digitación se escribió 8 paneles; sin embargo, la cantidad es 9 paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:02:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que las medidas físicas (largo, ancho, profundidad) y el peso, son netamente referenciales, toda vez que entre distintas marcas se puede encontrar distintas medidas y ello no implica equipos de menor calidad y/o capacidad; sin embargo; exigiendo equipos de medidas exactas limita la libre concurrencia y participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: SL Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la consulta, se toma en cuenta las medidas físicas (largo, ancho, profundidad y peso) como mínimas consideradas en las especificaciones técnicas requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:02:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se indica que incluye: Instalación y Mantenimientos; como lo ha indicado la OSCE en numerosos pronunciamientos, el Mantenimiento es una Prestación Accesorio, por lo que solicitamos se trate como tal, así mismo se determine con claridad la cantidad de mantenimientos que se deben realizar y su periodicidad, para poder costearlo y describirlo correctamente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.10.2 **Literal:** SL **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Literal 2.10.2. Otros Requisitos, en la parte de: Incluye: instalación, operatividad y mantenimientos; se aclara que por error de digitación se describió MANTENIMIENTO; sin embargo, la palabra es FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:02:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se observa que el Inversor requerido tiene integrado el Controlador MPPT; favor de confirmar que para el presente caso aceptaran equipos que cuenten con inversor y controlador MPPT independiente, esto es una mejora toda vez que en el caso se requiera ampliar más paneles solares no se necesita invertir en inversor sino solo en controlador MPPT. De la misma manera, ante alguna falla del controlador MPPT, en el caso sea integrado se tiene que remplazar todo el equipo, mientras que al ser independientes se remplaza solo el controlador MPPT, ahorrando muchos costos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: SL Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Seguir las especificaciones técnicas requeridas, se tiene contemplado inversores MPPT incluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita una visita guiada para visualizar las necesidades logisticas para la instalación de los equipos requeridos. Se requiere el nombre,y telefono de la persona de contacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Datos del supervisor del Plan de Negocio:

Nombre y Apellidos : Royler Alvis Celis

Celular : 930183287"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita las dimensiones del espacio donde se ubicara los equipos solicitados. Favor de incluir imágenes o planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal 2.12.1 Lugar de Entrega, se incorpora en las especificaciones técnicas realizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita las dimensiones de los ambientes donde trasladaran los equipos solicitados con la finalidad de ver que el espacio disponible sea suficiente para que ingresen los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal 2.12.1 Lugar de Entrega, se incorpora en las especificaciones técnicas realizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita la entrega de los planos unifilares de ingeniería del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara tener en cuenta las especificaciones técnicas requeridas, cumplir con los equipos solicitados, en referencia sobre diagramas y disposición de equipos, en la instalación se evaluara en campo tanto posición, disposición y cableados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, se solicita considerar como válido la tensión a Pmax (Vmp) de 38.4 V en los paneles solares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar como mínimo las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, se solicita considerar como válido la corriente a Pmax (Imp) de 14.84 A en los paneles solares

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar como mínimo las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Favor de indicar la distancia entre los paneles solares y el inversor híbrido para determinar los metros de cable necesarios en la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones está en detalle la cantidad de cable necesario para la instalación completa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor de indicar dónde se ubicará la batería de litio y la distancia entre la batería de litio y el inversor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La batería de litio se ubicará en un espacio de máquinas junto del inversor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Favor de considerar como válido un peso bruto de 177 kg para la batería de litio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas solicitadas son las mínimas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Favor de especificar la distancia entre el inversor y el punto de conexión al sistema de puesta a tierra, a fin de considerar el dimensionamiento adecuado del conductor de protección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tendrá que dejar un cable o punto a tierra a 15 metros del tablero, dicho cable deberá estar listo para conectar al pozo a tierra, cabe recalcar, el pozo a tierra y la conexión será realizado por el AEO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Favor de indicar si el inversor se ubicará dentro de un gabinete y especificar el grado de protección y las dimensiones requeridas para dicho gabinete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El inversor será ubicado en área de la planta 20mx8m, juntamente con los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Favor de indicar la ubicación exacta del controlador solar para el motor trifásico, especificando si estará en un gabinete de protección, su grado de protección (IP), y la distancia respecto al motor y los paneles solares, para evaluar la instalación y el dimensionamiento del cableado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El inversor será ubicado en el área de máquinas, la distancia entre dicha área y el motor, es de 25 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si se requieren tres (3) estructuras para la instalación de los 18 paneles solares, considerando que actualmente se solicitan dos (2) estructuras y cada una soporta únicamente ocho (8) paneles solares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que son dos estructuras, que por error de digitación se escribió 8 paneles; sin embargo, la cantidad es 9 paneles por estructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que el tablero a suministrar deberá estar equipado e integrado, y que se conectará con el arreglo de inversores para la salida trifásica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tablero deberá estar equipado con todos los dispositivos eléctricos para obtener una salida trifásica, y el sistema pueda tener el funcionamiento optimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Favor de proporcionar la ingeniería, memoria de cálculo o diseño correspondiente al equipamiento del controlador solar para el motor trifásico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Toda la información necesaria de valores técnicos mínimos requeridos está contemplada en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega e instalación a 60 días calendario para garantizar el cumplimiento adecuado del suministro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.12.2 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar el plazo considerado en las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO INVERSOR TRIFÁSICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO UBICADO EN EL DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:43:28

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Favor de proporcionar más detalles sobre la instalación requerida para el sistema fotovoltaico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.12.2 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso incluye la entrega, instalación completa, puesta en marcha y funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null