

190

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD PARA EL AREA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	HOJA DE REQUERIMIENTO N° 830	Fecha de recepción	18/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	6.6					3	INFORME N° 062-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL	21/03/2025



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

En el TDR especifica suministro e instalación de seis (06) tranfer pero en el metrado indica suministros e instalación de tres (03) tranfer
 En el TDR se especifica que se colocaran nuevas ventanas con marco de aluminio, pero en el metrado no se especifica
 En el TDR se indica que hay ocho (08) puertas a instalar y cinco (05) son de marco de aluminio, pero en el metrado se indica la instalación de cuatro (04) puertas de aluminio

6.7					4	SI	21/02/2025
-----	--	--	--	--	---	----	------------

En el TDR especifica suministro e instalación de 23 panel led de 60 x60, pero en el metrado indica suministros e instalación de 8 luminarias
 En el TDR especifica suministro e instalación de 2 extintores, pero en el metrado no está especificado
 En el TDR especifica suministro e instalación un (01) tablero y veinticuatro (24) polos, pero en el metrado indica suministros e instalación de dos (02) tableros y veinticuatro (24)
 En el TDR especifica suministro e instalación de tres (03) equipos de aire acondicionado de 60000 BTU, pero en el metrado no se especifica

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
6.6					3	INFORME N° 0050-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHS-SBS-USG	25/02/2025

El area usuaria consigno en el TDR especifica suministro e instalación de trece(13) tranfer igualmente se consigno en el metrado
 El area usuaria consigno en el TDR la colocacion de 5 nuevas ventanas igualmente se consigno en el metrado
 El area usuaria consigno en el TDR la colocacion de 5 puertas 3 (hermeticas) y 2 (contraplacadas) igualmente se consigno en el metrado

6.7					4	INFORME N° 0050-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHS-SBS-USG	25/02/2025
-----	--	--	--	--	---	---	------------

El area usuaria consigno en el TDR 13 Panel Led 48w 60x60 cm igualmente en el metrado
 El area usuaria decidio no considerar el suministro e instalacion de 02 extintores
 El area usuaria consigno en el TDR el suministro e instalacion de 2 tableros electricos igualmente se considero en el metrado
 El area usuaria consigno el suministro e instalacion de 01 equipo de aire acondicionado 360000BTU gualmente se considero en el metrado


Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se consigno en el TDR especifica suministro e instalación de trece(13)
2	Se consigno en el TDR la colocacion de 5 nuevas
3	Se consigno en el TDR la colocacion de 5 puertas 3 (hermeticas) y 2 (contraplacadas)
4	Se consigno en el TDR 13 Panel Led 48w 60x60 cm
5	No se considerara en el TDR el suministro e instalacion de 02 extintores
6	Se consigno en el TDR el suministro e instalacion de 2 tableros electricos
7	Se consigno el suministro e instalacion de 01 equipo de aire acondicionado 360000BTU

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LIMA HOSPITAL HUACHO HUANDARSON Y S.B.S. <hr/> ECON. PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO <small>JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRATACION</small> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				