

**Proceso por Adjudicación Selectiva**  
**N° SEL-0108-2024-OFP/PETROPERU**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ZONA DE PARCELA-25 EN**  
**OPERACIONES DEL - LOTE Z-69 TALARA**

**CONSULTAS**

EMPRESA:	SONEPAR PERU S.A.C
RUC:	20111740438

CONSULTA N°1	Apéndice N° 01
DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN	N° de Página 6, Sub Item 6:
<b>Consultas:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Confirmar si la corriente solicitada es en AC-3 o en AC-1</li><li>2. Confirmar si 7.5HP es la potencia mínima en la que debe operar</li><li>3. Confirmar el rango del voltaje de operación</li><li>4. Acepta que la potencia sea de 11kW en 220VAC y/o 18.5 kW en 380/400 VAC y/ o 22kW en 440VAC y/o 30HP en 460/480VAC</li></ol>	
<b>Respuesta:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Para el caso de Parcela 25, considerar Categoría AC-1</li><li>2. Sí, 7.5 HP es la potencia mínima</li><li>3. 220 VAC</li><li>4. La potencia de Operación es 11KW en 220VAC</li></ol>	