

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
BIENES

1	NÚMERO DE ACTA	1
----------	-----------------------	----------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En Moquegua, al 24 día del mes de junio de 2024, en la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la EPS Moquegua S.A., a las 14:00 horas, como Organismo Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 13-2024-OEC/EPS MOQUEGUA S.A. - 1, cuyo objeto de convocatoria es la adquisición de BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE DE REGULACION MANUAL, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION, se efectuó la APERTURA DE OFERTAS, PARA SU ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas correspondientes según orden de prelación.</p> <p>Para la admisión de ofertas, se solicitó al Área Usuaria la verificación del cumplimiento de lo ofertado por el postor y lo solicitado en las especificaciones técnicas, siendo respondida mediante Informe N° 637-2024-OIPO-GO-EPS-MOQUEGUA S.A. y CARTA N° 053-22024-CAAT-RO-OIPO/EPS MOQUEGUA S.A. recibida el 02/07/2024.</p> <p>Los actos de admisión, evaluación y calificación de ofertas se desarrolló del 24/06/2024 al 04/07/2024, por la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del área usuaria.</p>	

3	DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	OEC	DEYVI EVER CENTENO MAMANI	Dependencia:	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	20145038384
2	ESBOÑA CORPORATION SAC	20538503755
3	HIDROLED S.A.C.	20546959181
4	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	20548320446
5	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	20558093057
6	SERVICLORO PERU S.A.C.	20563417570
7	QH GROUP SERVICE S.A.C.	20600628144
8	HAN FLOW S.A.	20600667875
9	HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.	20601058341
10	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	20601822793
11	ELECTROBOMBAS E.I.R.L.	20603548141
12	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311
13	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del Se@ce su oferta:			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	21/06/2024	20:47
	2	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	21/06/2024	22:42
	3	HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.	21/06/2024	18:58
	4	SERVICLORO PERU S.A.C.	21/06/2024	16:47

6	Acto seguido, se procede con la apertura de la oferta electrónica del mencionado postor a fin de verificar la presentación de los documentos obligatorios y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases, asimismo se solicitó al Área Usuaria la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y lo ofertado por el postor.
----------	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME Nº 637-2024-OIPO-GO-EPS-MOQUEGUA S.A. y CARTA Nº 053-22024-CAAT-RO-OIPO/EPS MOQUEGUA S.A.
2	HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.	SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME Nº 637-2024-OIPO-GO-EPS-MOQUEGUA S.A. y CARTA Nº 053-22024-CAAT-RO-OIPO/EPS MOQUEGUA S.A.	



3	SERVICLORO PERU S.A.C.	SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N° 637-2024-OIPO-GO-EPS-MOQUEGUA S.A. y CARTA N° 053-22024-CAAT-RO-OIPO/EPS MOQUEGUA S.A.	
---	------------------------	---	--

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas son admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	I	

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	
1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	52,250.00	
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro comparativo de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas, según Anexo N° 01 que forma parte de la presente Acta.			


10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	
	FACTOR	PUNTAJES	
	PRECIO	100.00	
	TOTAL EVALUACION	100.00	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	100.00	

12	CALIFICACIÓN		
Luego de culminada la evaluación, este OEC determinó que el postor cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases integradas:			
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
De acuerdo a la calificación realizada, el postor cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
1	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.		
	RUC: 20548320446		

14	ACUERDO ADOPTADO		
Como Organismo Encargado de las Contrataciones, se da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado en el Anexo N° 01 cuadro comparativo de admisión, Evaluación y Calificación de ofertas que forma parte de la presente Acta.			

15	<div style="text-align: center;"> E.R.S. MOQUEGUA S.A  CPC. DEYVI EVER CENTENO MAMANI Jefe de Oficina Logística y Control Patrimonial DEYVI EVER CENTENO MAMANI ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>		
----	---	--	--

ANEXO N° 01

CUADRO COMPARATIVO DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-OEC/EPS MOQUEGUA - 1

ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE DE REGULACION MANUAL, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION

CRITERIO DE EVALUACION / CALIFICACION

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.	SERVICLORO PERU S.A.C.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
b)		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) Adjuntar la Ficha técnica del producto ofertado en el cual se detalle las especificaciones técnicas, la misma que se acreditará mediante catálogos, instructivos, folletos y todo material descriptivo que considere necesario para la presentación de su oferta para acreditar las siguientes características:	PRESENTO/CUMPLE	PRESENTO/NO CUMPLE	PRESENTO/NO CUMPLE	PRESENTO/NO CUMPLE
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
g)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
	OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA
FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE ASIGNADO
A.	PRECIO	100 PUNTOS			
	Evaluación:	52.250.00			
	Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.				
	Acreditación:				
	Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6)				
	TOTAL EVALUACION	100.00			
	ORDEN DE PRELACION	1ª			
	REQUISITOS DE CALIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE			
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CUMPLE			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
	CALIFICA / NO CALIFICA	CALIFICA			



CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-13-2024-OEC/EPS MOQ. SA-1

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: "ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE DE REGULACION MANUAL, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION"

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN RTM (REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS)				BUSSINES & SERVICES BRAVO S.A.C.				ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.				HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.				SERVICIOLORO PERU S.A.C.			
	BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE - REGULAÇÃO MANUAL				Solucion Coagulante - PAC Sulfato Ferrico del 2 al 4%				Solucion Coagulante - PAC Sulfato Ferrico del 2 al 4%				Solucion Coagulante - PAC Sulfato Ferrico del 2 al 4%				Solucion Coagulante - PAC Sulfato Ferrico del 2 al 4%			
1	Liquido de Trabajo:	500 - 575 l/h			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Caudal maximo promedio:	556.4 l/h			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Precision:	+1.0 %			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	Presion de descarga:	7 bar			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	Motor electrico:	380 VAC - 60Hz			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	Consumo de energia:	0.75 Kw			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	Grado de proteccion:	IP55 o superior			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	Material de diafragma:	PTFE (Teflon)			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	Cabezal:	PP - PVC - PVDF			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	Sellos de valvula:	Viton			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	Valvulas Check:	Esferas ceramicas y Asientos de PE - PP - PVDF			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	Control de Caudal:	0-100% de la capacidad de la bomba			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	Inyecciones por minuto:	hasta 180			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	Conexion:	succion 1" y descarga 1"			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	Accesorios:	valvulas de contrapresion, valvulas de alivio, amortiguador de pulso, manometro, filtros en Y de PVC transparente, columna de calibracion, valvulas de seguridad, valvulas de paso y accesorios de tuberia en general para el armado de la red hidraulica del skid, flujometro digital en PVC o PTFE con rango de medicion de 50- 1000 LPH con precision de +0.5 % con salida 4-20 ma (calibrado y certificado) soporte metalico para accesorios			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	EPS MOQUEGUA S.A.				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17	ING. CARLOS ARTHURO ARIAS TUMBAC RESIDENTE DE OBRA CIP. 144465				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

18	<p>Minimo valor promedio de inyección 237.5 - 250 LPH, maximo valor promedio de inyección: 500 - 570 LPH</p> <p>El sistema debera contar con 01 tablero electrico de control IP65 donde debe incluir:</p>	<p>Segun lo indicado en el ítem 1 la bomba SI logra el caudal maximo promedio, y el caudal minimo promedio tambien, esto debido al variador de frecuencia con el que cuenta la bomba</p> <p>incluir variador</p>	CUMPLE	<p>Segun lo indicado en el ítem 1 la bomba SI logra el caudal maximo promedio, y el caudal minimo promedio tambien, esto debido al variador de frecuencia con el que cuenta la bomba</p> <p>incluir variador</p>	CUMPLE	CUMPLE	<p>Segun lo indicado en el ítem 1 la bomba NO logra el caudal maximo promedio, y el caudal minimo promedio tambien, esto debido al variador de frecuencia con el que cuenta la bomba</p> <p>incluir variador</p>	NO CUMPLE	NO CUMPLE
19	<p>Pantalla HMI y PLC para el control de velocidad y programacion del caudal de la bomba, el PLC debe tener entrada 4-20 ma para comunicacion con sistema SCADA</p> <p>El PLC y HMI deben venir programado para el control del caudal de la bomba en LPH</p> <p>El tablero debe incluir botoneras de arranque, parada y parada de emergencia</p>	<p>incluir variador</p> <p>incluir pantalla HMI y PLC con entrada 4-20 ma</p> <p>incluir PLC para caudales en LPH</p> <p>incluir botoneras de arranque, parada y parada de emergencia</p>	CUMPLE	<p>incluir pantalla HMI y PLC con entrada 4-20 ma</p> <p>incluir PLC para caudales en LPH</p> <p>incluir botoneras de arranque, parada y parada de emergencia</p>	CUMPLE	CUMPLE	<p>incluir pantalla HMI y PLC con entrada 4-20 ma</p> <p>incluir PLC para caudales en LPH</p> <p>incluir botoneras de arranque, parada y parada de emergencia</p>	CUMPLE	CUMPLE

EPS MOQUEGUA S A

ING. CARLOS ARTURO ARIAS TUMBA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 114466

E.P.S. MOQUEGUA S.A.

SURAMA DIANA CORAZI GUISPE
Inspector de Obra
Ing. CIVIL CIP. N° 76052