

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	20:26:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA LITERAL e) ANEXO 3) SE SUGIERE AL AREA USUARIA SOLICITAR A LOS POSTORES ADJUNTAR LAS FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, EN LA CUÁL DEBERÁ COMPROBARSE LA MARCA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA SOLICITANTE.

DEFECTOS INTOLERABLES:

Que no cumplan con las medidas requeridas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en atención a la observación del participante, el área usuaria precisa lo siguiente respecto a: solicitar a los postores adjuntar las fichas técnicas del fabricante de los bienes ofertados, sin embargo, se aclara que si contiene dicha mención en las especificaciones técnicas, con la siguiente denominación "El postor debe adjuntar Fichas Técnicas que respalden el cumplimiento de las características técnicas de cada bien", por lo tanto, NO SE ACOGE A LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	03/11/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:20:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM N° 01 GRIFERIA DE LAVATORIOS.

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTAN DIRECCIONADAS PARA LA MARCA VAINSA, LA CUAL ESTA PROHIBIDO COLOCARLAS EN LAS BASES, YA QUE EL ACABADO DURACROM, SOLO LO TIENE DICHA MARCA. SOLICITAMOS QUITAR ESTOS CONCEPTOS Y PODER PARTICIPAR CON OTRAS MARCAS, QUE CUMPLEN LO SOLICITADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria verificando la observación, hace el siguiente aclaracion respecto acabado duracrom, se Eliminara este concepto, acogiendo el principio de pluralidad y no restringir la participacion de otras marcas, por ende, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE elimina el termino DORACROM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	03/11/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:24:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM N° 02 GRIFERIA PARA LAVATORIO DE BAÑO.
TAMBIEN DIRIGIDO A LA MARCA VAINSA , POR EL ACABADO DURACROM. SOLICITAMOS QUITAR ESTAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES, PARA PODER COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria verificando la observación, hace el siguiente aclaracion respecto acabado duracrom, se Eliminara este concepto, acogiendo el principio de pluralidad y no restringir la participacion de otras marcas, por ende, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se elimina el termino DORACROM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	03/11/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:26:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N° 03 TAZA DE INODORO.
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DERIVADAS PARA EL MODELO NOVARA DE TREBOL, YA QUE LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A SU FICHA TECNICA.
SOLICITAMOS CONSIDERAR EN OTRAS MARCAS Y QUE LA VARIACION DE MEDIDAS VARIEN ENTRE 20MM PARA MAS Y MENOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria verificando la observación, hace el siguiente aclaracion respecto variacion de medidas, se ampliara este concepto de la siguiente manera: .

PESO: 23.00kg / 50.71 lb Aprox.

FONDO: 675 mm (26 5/8") Aprox

ANCHO: 370 mm (14 1/2") Aprox.

ALTO: 405 mm (16") Aprox.

SIFÓN: de 50 mm Aprox.

ESPEJO DE AGUA: 185 x 145 mm Aprox.

SELLO HIDRÁULICO: 60 mm aprox.

acogiendo el principio de pluralidad y no restringir la participacion de otras marcas, por ende, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia las medidas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	11:23:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SOLICITA QUE SE INCLUYA "VENTA DE BIENES EN GENERAL".

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 18 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria luego de analizar la consulta planteada, se aclara y precisa que la elaboracion de los requisitos en la experiencia del postor, son acorde al area o especialidad de los bienes requeridos, asi mismo, Se ha considerado bienes similares a los siguientes: (APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERÍAS, FLUXÓMETROS, SECADORA DE MANOS, BIENES SANITARIAS EN GENERAL), como se muestra en los requisitos del postor, por ende, no restringe una mayor participacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	17:19:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

FLUXOMETRO ELECTRONICO PARA URINARIO: son Fluxometro Electrónicos y necesitan también un Transformador especial, Si están en línea los urinarios digamos 5 O 6 solo necesita 01 Transformador, POR FAVOR PRECISAR SI REQUIEREN DE TRANSFORMADORES Y CUANTOS SE LES DEBE CONSIDERAR POR LA CANTIDAD DE FLUXOMETROS SOLICITADOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en atención a la consulta del participante respecto a: Si están en línea los urinarios digamos 5 O 6 solo necesita 01 Transformador, el area usuaria precisa y aclara lo siguiente: el FLUXOMETRO ELECTRONICO PARA CADA URINARIO debe contener el transformador de forma individual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	17:31:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ALGUNAS FICHAS TECNICAS NO DESCRIBEN EN SU TOTALIDAD LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, ES POR ELLO QUE SE SOLICITA AL COMITE SE ADMITA LA PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA MAS UNA DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA ESPECIFICACION TECNICA NO DETALLADA EN LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria luego de analizar la consulta planteada, se aclara y precisa lo siguiente: se admite la presentacion de una declaracion jurada emitido UNICAMENTE por el fabricante o dueño de la marca, con la finalidad de complementar y/o acreditar alguna especificación técnica solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	17:48:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

GRIFERIA PARA LAVATORIO DE BAÑO: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDEN A UN MODELO DESCONTINUADO EN EL MERCADO, ES POR ELLO QUE SE SOLICITA AL COMITE SE CONSIDERE UNA ALTERNATIVA EN AERADOR ANTIVANDALICO NEOPERL 43 A 72 PSI DE BRONCE ACABADO CROMADO LLAVE DE PICO ALTO CON SISTEMA DE SENSOR 24-30 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en atención a la consulta del participante, el área usuaria precisa lo siguiente respecto: SE CONSIDERE UNA ALTERNATIVA EN AERADOR ANTIVANDALICO NEOPERL 43 A 72 PSI DE BRONCE ACABADO CROMADO LLAVE DE PICO ALTO CON SISTEMA DE SENSOR 24-30 CM, sin embargo, la consulta cumple con las características mínimas siendo un caso favorable y aceptable para el componente de presión y sensor, por lo tanto, sería aceptable dicha propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO DPTO DE PUNO.

Ruc/código :	10436946282	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ ARIAS VICTOR RAUL	Hora de envío :	21:40:30

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Observaciones:

Sugiero al Área Usuaría mostrar los imágenes Referenciales de las Griferías para Lavatorios con Sensor Pico Bajo y de las Griferías para Lavatorio para baño con sensor pico Alto para tener con referencia y guiarnos correctamente con Características Técnicas del Solicitante

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se adjunta imágenes referenciales en las especificaciones técnicas. SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta imágenes referenciales