

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-332-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON PREPINTADO Y CUMBRERA CALAMINON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603309431	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y ACABADOS DECO ART. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:06:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el capítulo III de la sección específica, numeral 3.1 especificaciones técnicas, numeral 5 descripción de los bienes, se solicita el CALAMINON PREPINTADO T con un ancho útil de 1.00M, sin embargo debo indicar que en el mercado existe el CALAMINON PREPINTADO T con un ancho útil de 960mm, teniendo en consideración que debido a la cantidad de trapecios hace que el ancho útil se reduzca, al considerar la característica de CALAMINON PREPINTADO T con ancho útil de 1.00M, se estaría direccionando a una sola marca que no sería modelo T.

Por lo indicado, solicito se considere como rango de ancho útil de 960mm a 1000mm

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 literal a) Libertad de concurrencia, al direccionar a una determinada marca y modelo T

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se establecen los rangos del bien para una mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Denominación del bien:

COBERTURA ALUZINC TIPO T

ANCHO UTIL : 960mm

ANCHO TOTAL 1050 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-332-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON PREPINTADO Y CUMBRERA CALAMINON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602326048	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	GIDEYL GRUPO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:45:44

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

solicitamos al area usuaria Para acreditar el cumplimiento del numeral 3.1 de las especificaciones técnicas adjuntar: ficha técnica, manuales, catálogos, u otros , que indiquen las características técnicas. en los documentos para la admisión de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: En el requerimiento se contempla al finalizar el numeral 5.1 que si se solicita dicha informacion, así mismo, se indica si bien es cierto que no se a requerido para la admision de propuestas, sin embargo es de cumplimiento obligatorio de acuerdo con el anexo 3 de las bases de la adjudicación simplificada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-332-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON PREPINTADO Y CUMBRERA CALAMINON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602326048	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	GIDEYL GRUPO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:34:06

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

el ares usuaria esta solicitando calaminon T , indicarle que la cobertura aluzinc tipo T (calaminon T) la altura de peralte es 40 mm , en ancho util 960 mm ,ancho total 1050 mm , solicitamos al que se retire el termino o marca calaminon ya que se esta direccionando a una marca especifica . indica el lateral de traslape es mayor a 40 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se establecen los rangos del bien para una mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Denominación del bien:
COBERTURA ALUZINC TIPO T ANCHO UTIL: 960mm ANCHO TOTAL: 1050 mm.
ALTURA DE PERALTE: 40 mm