

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0125-2024-OTL/PETROPERU Primera Convocatoria**  
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO DEL SISTEMA FWS DE REFINERÍA TALARA"

N°	PREGUNTA	EMPRESA	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	<b>CONSULTAS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS</b> <b>Consulta N° 2</b> En el ítem 3 el Número de Parte # C061606 ha cambiado. Se necesita el número de serie del motor para obtener la pieza correcta.	<b>PROVETECMAR SAC</b>	Se actualizaron las especificaciones técnicas de los sub ítems 1.1 al 1.5, agregando los números de serie de los motores de las bombas contra incendio FWS.	SI APLICA APÉNDICE N°01 de las Condiciones Técnicas.

---

**Karen F. Dioses Padilla**  
Supervisor Control de Inventarios  
Jefatura Inventarios y Almacenes

---

**Christopher Freitas Soria**  
Jefe (i) Inventarios y Almacenes  
Gerencia Logística