

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 08:39:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar altura de luminarias existentes empotradas en el cielo raso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: III

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las luminarias existentes empotradas en el cielo raso, tienen una altura entre 7.50 a 8.50 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(a) Retiro de luminarias existentes empotradas en el cielo raso, con una altura entre 7.50 a 8.50 metros

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	08:39:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indican THW pero este no es libre de halógeno; debería ser NH-80

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará el modelo THW o NH 80.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- (c) Cambio de líneas eléctricas con cable THW90 14AWg N° 14 o NH 80 de 2.5 mm2 homologado, para luminarias LED empotrados en tubos existentes.
- (d) Instalación de DOS (02) líneas de luces indirectas y laterales de intensidad regulable por dimmer, con perilla de color blanco que va desde los bordes de escenario hasta la cabina de control posterior, con cable THW90 14AWG N° 14 o NH 80 de 2.5 mm2 homologado y cajas superficiales de conexión.
- (f) Instalación de barra galvanizada con DOS (02) tachones, luz LED de 36 W de configuración de 50,000 horas de vida útil de estructura color negro para iluminar centro de escenario, suspendido en losa de techo de auditorio con pernos de anclaje, cuya Instalación del sistema eléctrico es con cable THW90 14AWG N° 14 o NH 80 de 2.5 mm2, hasta cabina de control posterior.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	08:39:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar fichas técnicas de:

- luminarias superficiales cuadradas de 32W
- líneas de luces indirectas y laterales de intensidad regulable por dimmer,
- luminarias tipo reflectores de 32 W de luz tipo LED, luz cálida de 50,000 horas de vida útil con base de color negro en policarbonato
- luz LED de 36 W de configuración 12x3w de 50,000 horas de vida útil

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará cualquier luminaria que cumpla con las especificaciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 08:39:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar altura de montaje de cada una de las luminarias

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: III

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La altura de montaje es entre 7.50 a 8.50 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(b) Instalación de TREINTA Y DOS (32) luminarias superficiales cuadradas de 32W de potencia, luz cálida de 1660 LUMENES de encendido instantáneo, acabado mate de color blanco y de 50,000 horas de vida útil, fijados a techo con una altura entre 7.50 a 8.5 metros, y direccionados hacia los asientos.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 08:39:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar desde donde se alimentaría el cuadro de control superficial de luces

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se alimentará desde un tablero secundario en la parte posterior del escenario, al costado de donde se desea instalar el cuadro de control superficial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(g) Las luces del escenario, parte de reflectores y sistema eléctrico de teleras desde un tablero secundario ubicado en la parte posterior del escenario, y las líneas de luces indirectas, parte de reflectores y alumbrado del público desde un tablero secundario ubicado en la parte frontal al ingreso del auditorio.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MGP/DIRCITEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ESTRADO, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO NOGUERA /SERVICIO PP 0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 08:39:18

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Altura de Instalación de machimbrado de 90x1050mm para el frontis del escenario

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La instalación de machimbrado es a la altura del piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(d) Instalación de 21 metros lineales de machimbrado de 90x1050mm para el frontis del escenario, quedando a la altura del piso, fijado a rastrelos, barnizado con 3 capas con barniz.