

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20516654571	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES WIXAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES WIXAL SAC	Hora de envío :	12:38:07

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA LAS BASES, DONDE SOLICITAN ACREDITAR EXPERIENCIA DELPOSTOR, UN MONTO DE CIENTO MIL DOLARES AMERICANOS, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS IGUALES Y/O SIMILARES. EN ESTE SENTIDO SE OBSERVA QUE PARA LA ACREDITACION SE CONSIDERE SU EQUIVALENTE EN SOLES, SEGUN TIPO DE CAMBIO VIGENTE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 2      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE RECHAZA LA OBSERVACION PORQUE PARA EFECTOS DE CALCULO, LA CONVERSION DEBE TOMARSE EL TIPO DE CAMBIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, DE LA FECHA DE PAGO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20516654571	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES WIXAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES WIXAL SAC	Hora de envío :	12:46:21

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40MVA, Y LOS SERVICIOS SIMILARES SE HAN CONSIDERADO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS. EN ESE SENTIDO SE OBSERVA AL COMITE, QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA, POR SER SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES. LA CARPINTERIA METALICA NO ES OBJETO DE LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20516654571	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES WIXAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES WIXAL SAC	Hora de envío :	12:47:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40MVA, Y LOS SERVICIOS SIMILARES SE HAN CONSIDERADO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS. EN ESE SENTIDO SE OBSERVA AL COMITE, QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, POR SER SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION POR NO TENER RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATOIRA, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20516654571	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES WIXAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES WIXAL SAC	Hora de envío :	12:49:40

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40MVA, Y LOS SERVICIOS SIMILARES SE HAN CONSIDERADO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS. EN ESE SENTIDO SE OBSERVA AL COMITE, QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERE SERVICIO DE PINTADO EN INTERIORES Y EXTERIORES, POR SER SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 2    Página: 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTACION

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION POR NO TENER RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20516654571	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES WIXAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES WIXAL SAC	Hora de envío :	12:51:36

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40MVA, Y LOS SERVICIOS SIMILARES SE HAN CONSIDERADO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS. EN ESE SENTIDO SE OBSERVA AL COMITE, QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y DE TECHOS, POR SER SIMILAR AL OBJETO DE LA CONTRATACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTACION

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION POR NO TENER RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código : 20492557057

Fecha de envío : 04/10/2023

Nombre o Razón social : FERCHALE TRADING S.A.C.

Hora de envío : 13:43:29

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Como experiencia se puede considerar servicios de siliconado a equipos de subestación y mantenimiento de transformadores.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES. EL SILICONADO DE EQUIPOS DE SUB ESTACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, NO ES OBJETO DE LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PINTADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20492557057	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	FERCHALE TRADING S.A.C.	Hora de envío :	13:43:29

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Actualmente contamos y suministramos un recubrimiento anticorrosivo. Este es un recubrimiento curado por humedad de componente único, vulcanizado a temperatura ambiente (RTV), que ofrece protección duradera contra la corrosión en aplicaciones de grado superior. Su elasticidad ayuda a eliminar la propagación del óxido. Dicho eso, Podemos proponer esta pintura para el servicio?.

No habría inconveniente si desean que se le envíe las especificaciones técnicas para que lo puedan revisar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 10    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES. SE REQUIERE PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null