

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE Y CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"

Ruc/código :	20601860202	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	SYSICON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:59:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA FABRICACION COMPRENDE DESDE APROBACIONES DE PLANOS POR PARTE DEL USUARIO POR PARTE NUESTRA ENSAYOS E INSPECCIONES POR LO QUE SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ampliación de plazo por temas de fabricación, aprobación de ensayos e inspecciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria se pronuncio que se acoge parcialmente la consulta, se amplía el plazo de entrega hasta 35 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE Y CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"

Ruc/código :	20601860202	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	SYSCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:59:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el cuadro de características técnicas se indica IP3X, por ser unas celdas de uso interior y para ampliar la pluralidad de postores se solicita aceptar IP2X

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capítulo 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Grado de protección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria se pronuncio que se aclara que el Grado de Protección de las CELDAS debe ser IP3x, debe cumplir las especificaciones técnicas según Norma

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE Y CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"

Ruc/código :	20601860202	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	SYSCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:59:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el cuadro de características tecnicas se indica IP3X por ser unas celdas de uso interior y para ampliar la pluralidad se solicita aceptar IP2X

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capitulo 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Grado de protección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria se pronuncio que se aclara que el Grado de Protección de las CELDAS debe ser IP3x, debe cumplir las especificaciones técnicas según Norma

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE Y CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"

Ruc/código :	20601860202	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	SYSCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:59:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las tablas de características técnicas de la celda de remonte y celda de protección con seccionador bajo carga en dimensiones exteriores, para ampliar pluralidad de postes solicitamos que las dimensiones en profundidad sean hasta 1150mm

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capítulo 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dimensiones de celdas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria se pronuncio que se aclara que la profundidad de las celdas puede ser hasta 1150mm, teniendo en consideración el espacio de la caseta de la sub estación eléctrica.