

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-235-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 13 X 24 CM, TIPO V, PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿.

Ruc/código :	20607300641	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	Hora de envío :	10:49:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

INDICAR SI AL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES INGRESAN VEHICULOS DE ALTO TONELAJE, COMO POR EJEMPLO TRAILER.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el lugar de entrega, ya se realizó la entrega de materiales de cantidades considerables, los cuales fueron en un trailer plataforma. Cabe resaltar que la fecha y hora de entrega deberá coordinarse previamente con residencia e inspección de obra para la recepción de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-235-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 13 X 24 CM, TIPO V, PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿.

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:53:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL REQUERIMIENTO DE LADRILLO KING KONG 9X13X24 CM SE ESTA SOLICITANDO PARA ESTE TIPO DE LADRILLO UN PESO ESPECIFICO DE 1.70 g/cm3, SIN EMBARGO EL PESO QUE SE DEBERIA CONSIDERAR EN ESTE TIPO DE LADRILLOS DEBE OSCILAR ENTRE 3.50 KG A 4.10 KG, YA QUE SE TRATA DE UNIDADES PARA MUROS PORTANTES, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACLARE ESTE PUNTO A FIN DE NO COMETER ERRORES EN EL MOMENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, primero mencionar que el peso especifico y el peso del material son propiedades diferentes. Por ende, para garantizar la pluralidad de postores se considerará un rango de peso del material y de la misma manera un rango de peso especifico. Resaltar también que se deberá garantizar el cumplimiento de las otras especificaciones técnicas mencionadas en el término de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- _Peso del material: rango entre 3.50 Kg y 4.10 Kg
- _Peso específico: rango entre 1.70 g/cm3 y 2.0 g/cm3