

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	17/08/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	10:51:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitamos al órgano encargado de las contrataciones ampliar la experiencia de los postores con la venta de materiales de construcción en general, bajo esta denominacion se comercializa los elementos demandados. de esta forma se daría un trato igualitario a las empresas que comercializan materiales de construcción además de que se evitaría que el proceso se vuelva a declarar desierto otra vez.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:41:45

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

REFERENTE AL ITEM 14 AL 19, SE ESTA SOLICITANDO NIPLE DE COBRE CON ROSCAS EN AMBOS LADOS, QUEREMOS HACERLE SABER AL COMITE DE SELECCION QUE ESE TIPO DE ACCESORIOS EN ACABADO DE COBRE NO HAY EN EL MERCADO, NO OBSTANTE, SI SE PUEDE FABRICAR, DICHO ESTO SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS A 30 DIAS, DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE 374 UND DE NIPLES EN SUS DIFERENTES MEDIDAS QUE SE FABRICARIAN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:41:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

REFERENTE AL ITEM 51 AL 56, SE ESTA SOLICITANDO UNION UNIVERSAL, QUEREMOS HACERLE SABER AL COMITE DE SELECCION QUE ESE TIPO DE ACCESORIO NO HAY EN EL MERCADO, NO OBSTANTE, SI SE PUEDE FABRICAR, DICHO ESTO SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS A 30 DIAS, DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE 373 UND DE UNION UNIVERSAL EN SUS DIFERENTES MEDIDAS QUE SE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:41:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER AMPLIAR LA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE BIENES SIMILARES E INCLUIR: "TUBERIA METALICA Y ACCESORIOS EN GENERAL", PARA GENERAR MAYOR PLURIDAD DE PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SOLO SE INCLUIRA "TUBOS DE METAL".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:41:45

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION INDICAR EL ESTADO DE LA CARRETERA A OBRA: PISTA, TROCHA ETC TAMBIEN INDICAR QUE TIPO DE VEHICULOS SON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR: TRAILER, SEMI TRAILER, CAMION, ETC. ESTO CON EL FIN DE QUE EL POSTOR GANADOR TENGA TODOS LO ALCANCES Y DETALLES DE ANTE MANO PARA EL DESPACHO Y NO HAYA CONTRATIEMPOS

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL TRAYECTO DE LA CARRETERA A OBRA ES PISTA, CON ACCESO DE TODO TIPO DE VEHICULOS DE CARGA Y/O TRANSPORTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20490548743	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA ZOHE SAC	Hora de envío :	09:45:23

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

e) El postor debe presentar autorizaciones del producto, folletos, catálogos o similares, para acreditar el cumplimiento de las características específicas de los bienes, previstos según especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria. OBSERVACION: Solicitamos se precise que tipo de ¿autorizaciones del producto¿ debe presentarse y/o por el contrario se suprima el texto por no corresponder su requerimiento, de acuerdo a la Legislación vigente en Contrataciones del Estado. Y se adicione "fichas técnicas" Por lo expuesto solicitamos se precise qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida y/o se suprima dicha exigencia. Y se adicione "fichas técnicas".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.21 Literal: B Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: 1.- SE PRECISA QUE LAS CARACTERISTICAS A ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES SON LOS SIGUIENTE SON LOS SIGUIENTES. *ADAPTADORES: MATERIAL, DIAMETRO, TIPO, USO. *CODOS: MATERIAL, DIAMETRO, TIPO, USO. *NIPLES: MATERIAL, DIAMETRO, TIPO, USO. *REDUCCIÓN: MATERIAL, MEDIDAS, TIPO, INSTALACIÓN, USO. *TAPON: MATERIAL, MEDIDAS, TIPO. *TEE: MATERIAL, MEDIDAS, TIPO, USO. *TUBOS: MATERIAL, MEDIDAS, LONGITUD, USO, CARACTERISTICA. *UNION UNIVERSAL: MATERIAL, MEDIDAS, USO. *VALVULAS: MATERIAL, MEDIDAS, USO. 2.- TAMBIEN SE ADICIONARÁ FICHA TÉCNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	11:48:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PODER ACLARAR EL ACABADO DE LA UNION UNIVERSAL ITEM 51 AL 56, CONFIRMAR SI ES EN BRONCE O COBRE, YA QUE TODA LA LISTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS SON DE COBRE, PERO EN LA LISTA APARECE DE BRONCE, COMENTARLES QUE AMBOS ACABADOS SI EXISTEN EN EL MERCADO Y TAMBIEN SE PUEDEN FABRICAR.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS ITEMS DEL 51 AL 56 SON DE BRONCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE (TUBO DE 1 1/4", 1", 1/2", 3/4", Y 2", ADAPTADORES, CODOS, NIPLES, REDUCCIONES, TAPON, HEMBRA, TEES-UNION UNIVERSAL, VALVULA COMPUERTA, VALVULA ESFERICA DE BRONCE) PARA LA OBRA 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20490548743	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA ZOHE SAC	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

debo indicar que la tuberia de cobre tipo L, se utiliza en el instalación de agua fria, caliente y sistema de refrigeracion, del mismo modo indicar que la tuberia de cobre tipo k ASTM B-819 son de uso exclusivo para oxigeno medicinal, se sugiere al OEC, consulte al area usuaria que tipo de tuberi de cobre necesita de acuerdo a sus necesidades tomando en cuenta lo mencionado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SOLICITA QUE SE ACOJA A LAS BASES, PUESTO QUE SON IMAGENES REFERENCIALES DE DICHO ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null