

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES MECANICOS DE TURBINA PELTON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN AMAZONAS CAJAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20506956201

Nombre o Razón social : INVERSIONES CCI S.A.

Fecha de envío : 13/03/2023

Hora de envío : 15:19:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos pueda incluir en formacion academica como requisito a personal clave a ingeniero metalurgico, consideramos que es parte del proceso que solicitan, tratamientos térmicos, fabricación de aleaciones y otros aspectos relacionados netamente con los metales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en consulta con el area usuaria precisa lo siguiente:

No se acoge la consulta, debido a que el objeto del servicio se encentra referido a los componentes de turbina y esto resulta netamente mecánico. Por lo indicado se ratifica el perfil solicitado del personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES MECANICOS DE TURBINA PELTON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN AMAZONAS CAJAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	15:19:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

COMPONETES MECANICOS A RECUPERAR Y FABRICAR, SOLICITAMOS PUEDAN INCLUIRLO LOS PLANOS DENTRO DE LAS BASES DE ESTA LICITACION PARA PODER CONSIDERAR LOS MECANIZADOS Y MODELOS PARA LA FUNDICION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:
se acoge la consulta, por lo que con motivo de integración de las bases se adjuntara los planos de los siguientes componentes mecánicos: Aguja de inyección, Asiento de aguja, deflector, eje de deflector, eje inyector inferior, eje inyector superior, tobera, pin guía, perno de sujeción p tobera y asiento de aguja, perno de sujecion para deflector. Referente al rodete Pelton no se cuenta con plano en detalle, sin embargo se adjuntará fotografías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de integración de las bases se adjuntara los planos y fotografías solicitadas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES MECANICOS DE TURBINA PELTON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN AMAZONAS CAJAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	15:19:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: Solicitamos se incremente el tiempo de entrega de 90 dias a 120 dias, consideramos que ese tiempo es prudente ya que hay fundiciones de componentes

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.11 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente
se ratifica el plazo previsto en las bases integradas, debido a que en la indagación de mercado se contó con pluralidad de postores y se considero un plazo prudente para la ejecución del servicio, por lo antes indicado no se acoge la consulta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES MECANICOS DE TURBINA PELTON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA PELOTA DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN AMAZONAS CAJAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20379120181	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	TROY TRADING INTERNATIONAL S.A.	Hora de envío :	17:58:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.6 Materiales, equipos e instalaciones

Equipos: El contratista deberá de disponer de todo el equipamiento básico y necesario para la ejecución de la prestación del servicio. Un taller con equipamiento mínimo de:

- Un (1) Torno Horizontal con Control Computarizado Numérico (CNC)
- Un (1) Equipo de Balanceo Dinámico
- Máquinas para soldadura SWAW y MIG MAG
- Un torno de Control Numérico CNC para el maquinado de las piezas mecánicas
- Equipamiento para metalizado de ejes, pistola de pulverización, alimentador de material y gas
- Instrumentos de medición certificados y calibrados

Consulta: Precisar con qué documentación se debe acreditar la propiedad o posesión de las máquinas, equipos e instrumentos de medición.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente la consulta del participante califica como observación, por lo que la documentación, se acreditará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, o alquiler otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. Por lo que con motivo de integración de las bases se incorporara como requisito de calificación ""Equipamiento Estratégico"", . así mismo, se eliminara el ítem referido a ""equipamiento para metalizado de ejes, pistola de pulverización, alimentador de material y gas"", y por otro lado se agregará el detalle del kit de herramientas e instrumentos de medición, siendo los siguientes: rugosímetro, durómetro, micrómetro para diámetro exterior. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las bases integradas se incorporará como requisitos de calificación el ítem Equipamiento estratégico, el mismo que será acreditado con los siguientes documentos: documentación que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, o alquiler, u otro documento que acredite de la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. Se agregará el detalle del kit de herramientas e instrumentos de medición, siendo los siguientes: rugosímetro, durómetro, micrómetro para diámetro exterior. y se eliminara el ítem referido a ""equipamiento para metalizado de ejes, pistola de pulverización, alimentador de material y gas"", "