

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:36:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Conforme fue solicitado y aceptado en la LP-004-2023-SEAL

Se solicita incluir experiencia en REPARACIÓN Y/O REVITALIZADO Y/O REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TENSIÓN 30KV O SUPERIOR, por ser equivalente al objeto de convocatoria.

Lo solicitado se basa en que las bases mencionan "...a Equipos de Subestaciones" y el Transformador de Potencia es un equipo de patio, inclusive es uno de los equipos mas importantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REPARACIÓN Y/O REVITALIZADO Y/O REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TENSIÓN 30KV O SUPERIOR

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:36:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Conforme fue solicitado y aceptado en la LP-004-2023-SEAL

Se solicita incluir experiencia en MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, por ser equivalente al objeto de convocatoria.

Lo solicitado se basa en que las bases mencionan "...a Equipos de Subestaciones" y el Transformador es un equipo de patio, inclusive es uno de los equipos mas importantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:36:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Conforme fue solicitado y aceptado en la LP-004-2023-SEAL
Se solicita incluir experiencia en INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CELDAS DE TENSIÓN 30KV O SUPERIOR, debido a que esta experiencia garantiza la mayoría de partidas de montaje, pruebas y mantenimiento a equipos descritos en la plantilla de costos de SET.
De esta forma se puede brindar igualdad de condiciones para que participen los postores que cuentan con la experiencia necesaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se añade:

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CELDAS DE TENSIÓN 30KV O SUPERIOR

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:36:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Confirmar que, conforme a las bases del concurso, se puede acreditar la disponibilidad del equipamiento solicitado con un COMPROMISO DE ALQUILER y/o PROMESA DE CONTRATO DE ALQUILER suscrito entre el postor y un proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se considera Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO

Por favor incluir experiencia en RESIDENTE DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR por ser similar a la experiencia solicitada en las bases. Esto se basa en que la experiencia referida garantiza que el profesional tiene conocimiento suficientes en trabajos del nivel de tensión necesario y en instalaciones similares al objeto de concurso.

Se debe tener en cuenta que en las actividades de Obras se realizan trabajos similares a los servicios de mantenimiento: montaje, pruebas eléctricas, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria se acepta la consulta, y con motivo de la integracion de las bases de considera el cago de residente de obra en subetsaciones o lineas de transmisión de tensión 30 kV o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se añade:

RESIDENTE DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO
Por favor incluir experiencia como SUPERVISOR DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Esto se basa en que la experiencia referida garantiza que el profesional tiene conocimiento suficientes en trabajos del nivel de tensión necesario y en instalaciones similares al objeto de concurso.

Se debe tener en cuenta que en las actividades de Obras se realizan trabajos similares a los servicios de mantenimiento: montaje, pruebas eléctricas, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de integración de bases se acepta como experiencia supervisor de obras en subestaciones o lineas de transmisión de tension 30 KV o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se añade:

SUPERVISOR DE OBRA EN SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO

Se solicita que se incluya ya experiencia de los cargos mencionados en OBRAS DE SUBESTACIONES O LINEAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIÓN 30 KV O SUPERIOR por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Igualmente tener en cuenta que se menciona el cargo de RESIDENTE DE OBRA y no tendría sentido que se asocie este cargo sólo a SERVICIOS de mantenimiento, no guardaría coherencia. En este sentido se solicita validar la experiencia en obras para que se encuentre un sentido a los cargos mencionados.

Se debe tener en cuenta que en las actividades de Obras se realizan trabajos similares a los servicios de mantenimiento: montaje, pruebas eléctricas, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria se aclara que este punto ya fue acogido en la observacion 5 y 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Por favor incluir experiencia en SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES por ser similar a la experiencia solicitada en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION:
y/o supervision de mantenimiento de transformadores

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Se solicita incluir en la experiencia los cargos de INGENIERO RESIDENTE y/o RESIDENTE y/o RESIDENTE ELECTROMECAÁNICO y/o RESIDENTE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o SUPERVISOR ELECTROMECAÁNICO

Lo solicitado es debido a que existente una gran variedad de denominaciones de cargos para la misma actividad, por lo que esto permitirá tener pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el áerea usuaria se acoge parcialmente lo solictado, y con motivo de la integracion de las bases se considera en la experiencia el cargo de supervisor de obra y/o residente de obra de sistemas de transmisión de 30 kV o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADIRA:

supervisor de obra y/o residente de obra de sistemas de transmisión de 30 kV o superior.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Con el propósito de aumentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar la experiencia en los cargos y trabajos mencionados desde 20kV o SUPERIOR.
Se debe tener en cuenta que la diferencia de tensiones respecto a 30kV no es significativa, por lo que no afectaría el objeto del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, no se acepta lo solicitado, el presente servicio de mantenimiento de los sistemas de transmisión de SEAL considera no solo los niveles de tensión de 33 kV, sino también 60 kV y 138 Kv, asimismo esta acorde a las disposiciones de OSINERGMIN para sistema de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, del GERENTE DE SERVICIO

Por favor incluir experiencia en INGENIERO RESIDENTE y/o RESIDENTE y/o RESIDENTE ELECTROMECAÁNICO . Esto se basa en que la experiencia referida garantiza que el profesional tiene conocimiento suficientes en trabajos del nivel de tensión necesario y en instalaciones similares al objeto de concurso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usauria se indica que el cargo de residente obra, esta considerado en las bases, por lo que no se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave GERENTE DEL SERVICIO

Con el propósito de aumentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar la experiencia en los cargos y trabajos mencionados desde 20kV o SUPERIOR.

Se debe tener en cuenta que la diferencia de tensiones respecto a 30kV no es significativa, por lo que no afectaría el objeto del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO. El objeto es servicio para los Sistemas de Transmision de SEAL, por lo que personal Clave debe estar acorde a lo solicitado, asimismo esta acorde a las disposiciones de OSINERGMIN para sistema de Transmision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Con el propósito de aumentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar la experiencia en los cargos y trabajos mencionados desde 20kV o SUPERIOR.
Se debe tener en cuenta que la diferencia de tensiones respecto a 30kV no es significativa, por lo que no afectaría el objeto del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO. El objeto es servicio para los Sistemas de Transmision de SEAL, por lo que personal Clave debe estar acorde a lo solicitado, asimismo esta acorde a las disposiciones de OSINERGMIN para sistema de Transmision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	22:59:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Se solicita incluir en la experiencia los cargos de INGENIERO RESIDENTE y/o RESIDENTE y/o RESIDENTE ELECTROMECAÁNICO y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o SUPERVISOR ELECTROMECAÁNICO

Lo solicitado es debido a que existente una gran variedad de denominaciones de cargos para la misma actividad, por lo que esto permitirá tener pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el áerea usuaria se acoge parcialmente lo solictado, y con motivo de la integracion de las bases se considera en la experiencia el cargo de supervisor de obra y/o residente de obra en lineas de transmisión de 30 kV o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADIRA LO SIGUIENTE:

supervisor de obra y/o residente de obra en lineas de transmisión de 30 kV o superior.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave GERENTE DEL SERVICIO se solicita validar las capacitaciones en temas de:

- Alta Dirección
- Gestión General
- Protección de Sistemas Eléctricos

Considerando que guaran concordancia con lo solicitado en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Alta direccion
- Gestion General
- Proteccion de Sistemas electricos

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave GERENTE DEL SERVICIO se solicita validar las capacitaciones de SEGURIDAD en temas de:

- Espacios Confinados
- Riesgo Eléctrico
- Seguridad Minera
- Trabajos en caliente
- Excavaciones profundas
- Montaje de Andamios

Considerando que guaran concordancia con los temas solicitados en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Espacios Confinados
- Riesgo Eléctrico
- Seguridad Minera
- Trabajos en caliente
- Excavaciones profundas
- Montaje de Andamios

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:12:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación para TODOS los cargos del personal clave

Se solicita que para el caso de las capacitaciones que indiquen la duración en DIAS, se contabilice 08 horas lectivas por cada 01 día.

Esto debido a que se permita contabilizar las capacitaciones que se realizan días y se tenga pluralidad de postores y profesionales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, No se acepta lo solicitado, ya que no todas las capacitacion son de 8 horas, por lo que no seria una evidencia para el cumplimiento de lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:19:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave SUPERVISOR DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN se solicita validar las capacitaciones en temas de:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Supervisión de Obras
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas
- Gestión de proyectos

Considerando que guaran concordancia con lo solicitado en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación del personal clave, se adiciona los siguientes temas que guardan concordancia respecto al servicio y puesto:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:19:53

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave SUPERVISOR DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN se solicita validar las capacitaciones en temas de:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Supervisión de Obras
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas
- Gestión de proyectos

Considerando que guaran concordancia con lo solicitado en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación del personal clave, se adiciona los siguientes temas que guardan concordancia respecto al servicio y puesto:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:19:53

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN se solicita validar las capacitaciones de SEGURIDAD en temas de:

- Espacios Confinados
- Riesgo Eléctrico
- Seguridad Minera
- Trabajos en caliente
- Excavaciones profundas
- Montaje de Andamios
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional
- Primero Auxilios

Considerando que guaran concordancia con los temas solicitados en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación de seguridad del personal clave, se adiciona los siguiente temas que guardan concordancia respecto al servicio:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:19:53

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del personal clave SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN se solicita validar las capacitaciones de SEGURIDAD en temas de:

- Espacios Confinados
- Riesgo Eléctrico
- Seguridad Minera
- Trabajos en caliente
- Excavaciones profundas
- Montaje de Andamios
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional
- Primero Auxilios

Considerando que guaran concordancia con los temas solicitados en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación de seguridad del personal clave, se adiciona los sigueiente temas que guardan concordancia respecto al servicio y puesto:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:22:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del TODO el personal clave del concurso se solicita considerar las capacidades de SEGURIDAD en temas de:

- Espacios Confinados
- Riesgo Eléctrico
- Seguridad Minera
- Trabajos en caliente
- Excavaciones profundas
- Montaje de Andamios
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional
- Primero Auxilios

Considerando que guaran concordancia con los temas solicitados en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación de seguridad del personal clave, se adiciona los siguientes temas que guardan concordancia respecto al servicio:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Riesgo Eléctrico.
- Inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Primeros auxilios.
- Trabajos con tension en instalaciones de transmision.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:22:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación de TODOS los personal clave se solicita validar las capacitaciones en temas de:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Supervisión de Obras
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas
- Gestión de proyectos
- Mantenimiento de Transformadores y/o equipos de patio
- Extracción de aceite

Considerando que guaran concordancia con lo solicitado en las bases y para el desarrollo de actividades del puesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria, y con motivo de la integración de las bases, respecto a la capacitación del personal clave, SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, se adiciona los siguientes temas que guardan concordancia respecto al servicio y puesto:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas
- Mantenimiento de Transformadores y/o equipos de patio

Con respecto a la capacitacion de supervisor en obras, no se considera dado que el servicio solicitado es de mantenimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Supervisión de Transmisión Eléctrica
- Protección de Sistemas Eléctricos
- Capacitación en Maletas de Pruebas Eléctricas
- Mantenimiento de Transformadores y/o equipos de patio

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:29:47

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que los postores garantizan el cumplimiento de los términos de referencia con la suscripción del ANEXO 3.

Se solicita respecto a la INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA, que se mantenga lo mencionado en las bases del concurso y los postores acrediten la disponibilidad de un local con las dimensiones que consideren oportuno para el cumplimiento del alcance y NO se les impongan un área específica.

Se debe tener en cuenta que en la anterior licitación LP-004-2023-SEAL se impuso metrados sin solicitud alguna en las consultas y esto limito la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, SE ACOGE LO SOLICITADO respecto a la infraestructura estrategica y según especificado en las bases, las dimensiones deberan ser acordes para el desarrollo de sus labores administrativas, operativas, de almacenes, estacionamiento de vehículos, comunicaciones y otras necesarias para una correcta prestación del servicio, y en cumplimiento a lo indicado en el numeral 11.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:33:04

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita que se el INGENIERO PLANIFICADOR/PROGRAMADOR pueda ser un Ingeniero Industrial

Esto debido a que la formación académica no determina la experiencia necesaria para esta actividad, teniendo en cuenta que tambien se evalúa la EXPERIENCIA como otro factor

Igualmente se debe tener en cuenta que los Ingenieros Industriales desempeñan como parte de su formación la planificación de procesos y servicios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria SE ACOGE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, tambien se considera bachiler en Ingeniera Industrial, para el puesto de INGENIERO PLANIFICADOR/PROGRAMADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Planificador/Programador de mantenimiento:
Formación: Ingeniero y/o Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Ingeniero y/o Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica o Ingeniero y/o Bachiller en Ingeniera Industrial

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:40:33

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita respecto al cargo de TECNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Se solicita ampliar la formación a Bachiller en Ingeniería Eléctrica, debido a que dichos desempeñan la misma actividad en campo y cuentan con certificaciones en termografía y otros necesarios para el objeto de contratación.

Igualmente esta formación no perjudica el desempeño para el cumplimiento del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria SE ACOGE LO SOLICITADO, y con motivo de la integración de las bases, tambien se considera Bachiller en Ingeniería Eléctrica, para el puesto de TECNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Técnico Supervisor de Mantenimiento Predictivo.
Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Técnico electricista o Técnico en Electrotecnia titulado por un instituto superior tecnológico nacional o extranjero debidamente revalidado en el país.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:40:33

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita respecto al cargo de TECNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Se solicita ampliar la formación a Técnico Automotriz y/o Técnico Mecánico debido a que no existe una formación específica de técnico electromecánico en los institutos de Perú, por lo que la mayoría de técnico especialistas tienen distintas formaciones y capacitaciones necesarias.

Igualmente esta formación no perjudica el desempeño para el cumplimiento del contrato y el exigir sólo dos formaciones técnicas limita la participación de posotores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, NO SE ACOGE LO SOLICITADO, con respecto al Técnico Automotriz y tecnico mecanico no se considera debido a que la formacion no es acorde con el servicio solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:41:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Confirmar si las pruebas de sobretension de las bobinas de los transformadores de corriente , pueden ser realizados con una cpc , prueba realizada similar a la medicion de resistencia de aislamiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se acepta lo solicitado parcialmente, asimismo se aclara que el contratista debiera emitir los procedimientos claros donde se muestre el procedimiento para la realizacion de las pruebas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las pruebas de sobretension de las bobinas de los transformadores de corriente, podran ser realizados con una maleta de pruebas adecuada apra tal fin.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:41:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Confirmar si las pruebas termograficas pueden ser realizadas por un profesional bachiller electricista certificado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado por el área usuaria, y en concordancia con la consulta N° 26, se indica que la inspeccion termográfica puede ser realizada por un bachiller en Ingenieria Electrica, por lo que se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las pruebas termograficas pueden ser realizadas por un profesional bachiller electricista certificado.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:41:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Confirmar si las actividades complementarias se deben incluir para valorizar en las actividades de mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que las actividades complementarias deben ser valorizadas según corresponda en la respectiva orden de trabajo, por lo tanto el contratista debe presentar tambien sus costos unitarios para estas actividades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

AT-AC-07 Nivelación de Terreno de Subestación Eléctrica de Transformación , confirmar si actualmente todas la SET se encuentra a nivel

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que las Subestaciones Eléctricas de Transformación estan niveladas, asimismo se indica que las actividades deben ser realizadas según la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

AT-SET-28 Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente), confirmar si se debe de valorizar por cada polo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, el detalle de la actividad AT-SET-28: Mantenimiento a Transformadores de Medida (Tensión ¿ Corriente), se encuentra especificada en las bases administrativas donde se explica que esta actividad "Consiste en la intervención general del equipo (se considera como unidad a las tres fases)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el cuadro de actividades en SET indican normal y 100% , confirmar a que se refiere esos valores puestos en los cuadros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usaria, se aclara que la actividades consideradas como NORMAL son las ejecutadas de lunes a sábado y al 100% se refiere a las actividades ejecutadas los días domingos y feriados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar si la toma de muestras de de aceite para el analisis en laboratorio , sera en servicio y de manera continua.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, la toma de muestras de aceite se realizará según el plan de trabajo y las recomendaciones indicadas por el mismo laboratorio, como referencia se toma la muestra de aceite en un transformador de potencia 1 vez por año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de materiales del adjunto 4 , con la finalidad de dimensionar bien los costos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuario se aclara que los materiales proporcionados por el contratista serán los equivalentes y necesarios para que se cumplan las actividades satisfactoriamente según su descripción, es decir que el metrado de dichos materiales dependen de las actividades indicadas en el requerimiento de area usuaria .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO se menciona "...numeral 12.3 Especificaciones de Infraestructura/Equipamiento/Herramientas..." sin embargo el literal ese no es el número de literal que corresponde, por favor colocar el literal correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuario y con motivo de la integración de las bases, se indica el item correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las características de los vehículos y camión grúa están especificados en los literales B y C del numeral 11.3 Especificaciones de Infraestructura/equipos/herramientas

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita compartir TODOS los Anexos en Word para poder ser completados por los postores y evitar errores de redacción al tener que transcribirlos, actualmente esta escaneados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: ANEXO Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la documentacion contenida en el expediente de contratación no figura los anexos solicitados en word, considerando ademas que no existe normativa que exija que dicha información debe de ser publicada en digital, es que exhorta a los participantes a señirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Indicar las unidades descritas en el adjunto 5

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, la unidad de medida esta indicada en el cuadro correspondiente al ADJUNTO 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Confirmar si los materiales descritos en el adjunto 5 , serán proporcionados por SEAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, los materilaes descritos en el ADJUNTO 5, son proporcionados por SEAL, asi mismo el contratista debe contar con la capacidad de almacenar dichos materiales en su almacen para casos de urgencia o emergencia que se presenten en el Sistema de Transmisión de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

AT-TT-03: Transporte de materiales eléctricos (Km) ,confirmar si esta partida será valorizada adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria la actividad AT-TT-03: Transporte de postes menores a 16 mts, accesorios y cables (Km), se valoriza de manera adicional a las actividades de mantenimiento, siempre y cuando este transporte sea realizado entre las diferentes zonales de SEAL y bajo las consideraciones indicadas en la actividad segun las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

AT-TT-01: Transporte de postes menores a 16 mts, accesorios y cables (Km) , confirmar si esta partida será valorizada adicional a las actividades de mantenimiento de corresponder .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria la actividad AT-TT-01: Transporte de postes menores a 16 mts, accesorios y cables (Km), se valoriza de manera adicional a las actividades de mantenimiento, siempre y cuando este transporte sea realizado entre las diferentes zonales de SEAL y bajo las consideraciones indicadas en la actividad segun las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

AT-HH-01: Cuadrilla Especializada Con Vehículo (H-Cuadrilla) , confirmar que labores realizara esta cuadrilla.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el aérea usuaria, para AT-HH-01: Cuadrilla Especializada Con Vehículo (H-Cuadrilla), las actividades a ejecutar son a requerimiento de SEAL generalmente vinculadas a atención de urgencias/emergenicas relacionadas al mantenimiento de los sistemas de transmisión y que no hayan sido contempladas en el ADJUNTO 1 de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

AT-LT-27: Instalación y/o Cambio de Retenidas (Retenida) , confirmar la cantidad de retenidas a instalar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la indicado por el áera usuaria, la cantidad referencial para la para la actividad AT-LT-27: Instalación y/o Cambio de Retenidas, se encuentra especificada en el ADJUNTO 1 "CUADRO DEL ACTIVIDADES", de las bases administrativas, siendo de 86 retenidas por año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

AT-LT-11: Podado de Arboles con Grúa (Árbol) , confirmar en que casos se harán las gestiones con la municipalidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la indicado por el áera usuaria, para la actividad AT-LT-11: Podado de árboles con grúa (árbol), el contratista realizara las coordinaciones con la municipalidad o autoridad respectiva se realizará en todos los casos antes del inicio de la ejecución de la orden de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio

ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)

AT-SET-06 Medición de Tensión de Paso y Tensión de Toque en Subestaciones de Transformación:

Pregunta 1: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a puntos de medición en una subestación o cantidad de subestaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que la actividad de Medición de Tensión de Paso y Tensión de Toque en Subestaciones de Transformación es por punto de medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-07 Medición de puestas a tierra:
Pregunta 1: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a puntos de medición en una subestación o cantidad de subestaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que la actividad de Medición de puestas a tierra: es por punto de medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-10 Pruebas a Transformadores de corriente (Unidad):
Pregunta 1: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a unidades por fase o juego de ternas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que la actividad de Pruebas a Transformadores de corriente es por unidad.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio
ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN - SET (CUADRO)
AT-SET-11 Pruebas a Transformadores de tensión (Unidad):
Pregunta 1: Confirmar si la cantidad indicada en la tabla, está referida a unidades por fase o juego de ternas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que la actividad de Pruebas a Transformadores de tensión es por unidad.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio

AT-SET-07: Medición de puestas a tierra (Unidad)

Consiste en realizar la medición de cada de una de los pozos de puesta a tierra, así como la verificación visual del estado de las partes (bornes, varilla, caja de registro, etc.), para su posterior mantenimiento o estandarización:

Pregunta 1: La medición solicitada textualmente hace referencia a una medición individual de los pozos (jabalinas enterradas) del que está compuesta una malla, más no hace referencia a la propia malla de la subestación, confirmar si es correcta la apreciación o si se debe realizar una medición general del sistema de puesta a tierra (malla+pozos a tierra)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que se efectuará la medición de malla , de pozos independientes o en conjunto (malla+pozo a tierra), en coordinación con SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Anexo N°1 - Requerimiento del servicio

AT-SET-11: Pruebas a Transformador de Tensión (Unidad)

Descargas parciales:

Consideración: - Retirar la prueba de descargas parciales y sugerir el reemplazo por la prueba de factor de potencia del aislamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, no se acepta lo solicitado debidoa que la prueba de factor de factor de potencia se encuentra en el anexo 1 para las pruebas de transformador de tension.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

11.4 BASE DE OPERACIONES DE LA CONTRATISTA , Confirmar la versión del software ARGIS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se indica que actualmente se tiene la version 10.3 de ARCGIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Luego de culminar el servicio y entrega del expediente a SEAL , por favor confirmar después de cuantos días enviaran la conformidad para la facturación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo coordinado con el area usuaria se aclara que se debe seguir el procedimiento especificado en el punto 15 del numeral 15.1.4 referidas a la ejecucion de los servicios consigando en el as bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:53:49

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que NO se tendrá penalidades por reemplazo de personal clave, teniendo en cuenta que no se puede obligar a un profesional a quedarse en la empresa, por sus propios derechos laborales.

Teniendo en cuenta que la voluntad de terceros no esta sugeto a los postores, se hace énfasis en permitir el reemplazo de personal clave con la debida documentación que justifique el cumplimiento de las bases del nuevo profesional que se proponga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la penalidad 8.1 Cambio del Gerente del Servicio durante implementación y primeros 6 meses de ejecución, se aclara que dicho tiempo es necesario para se garantice la correcta ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:54:46

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Confirmar cuantos relés se probaran por corte de energía aproximadamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que el contratista puede aumentar de ser necesario la cantidad de tecnicos especializados para el cumplimiento de las actividades, cabe indicar que en los mantenimientos programados se tiene mas de una subestación fuera de servicio y en promedio la cantidad de relés por SET es de 10 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:54:46

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Para el Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 KV , confirmar que tipo de silicona se debe de utilizar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, según lo indicado en la actividad AT-SET-17: Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 KV, El recubrimiento de silicona proporcionado por el contratista sobre los aisladores no se debe ver afectado por la luz ultravioleta, las descargas de corona, los contaminantes químicos, la sal, las temperaturas extremas o los ambientes corrosivos por un periodo minimo de 3 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:55:08

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:
para el Siliconado de aisladores de porcelana y/o resina de 10, 13.2, 22.9, 33 , 60 y 138 KV , confirmar cuantas subestaciones cuentan ya con esta silicona y cuantas estarían faltantes .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se indica que se tienen 24 Subestaciones pendientes por siliconar de un total de 43 subtestaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:55:32

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Confirmar si para el hidrolavado de los aisladores se considera columna a cada polo de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que la columna es un polo del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:55:52

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:
para el Cambio o instalación de equipos de iluminación en patio de llaves ,confirmar a que SETs se realizaran el cambio con la finalidad de cuantificarlo en el presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aclara que el mantenimiento se debe realizar a las 43 Subestaciones, por lo que se debe considerar esta cantidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:56:10

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

AT-SET-47: Mantenimiento a Reclosers (Unidad), confirmar si SEAL suministrara las baterías ya que en otra partida indican que lo suministrarán , en todo caso confirmar la cantidad de baterías a suministrar .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, debe remitirse a lo indicado en las bases:

- ¿ Materiales a cargo de Contratista
- Trapo industrial
 - Afloja Todo
 - Solvente dieléctrico
 - Alcohol isopropílico
 - Grasa lubricante
 - Terminales
 - Batería para recloser
 - Formatos

Asimismo se indica que son 2 baterías por recloser de 12V mayor a 17AH cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:56:32

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

AT-SET-54: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves o líneas de transmisión 33, 22,9, 13.2 y 10 kV (Unidad) , confirmar si adicional a este trabajo se valorizara la partida de pruebas eléctricas de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, cuando sea requerido, se debe cumplir con lo indicado en la actividad AT-SET-53: Cambio o montaje de equipos en patio de llaves 138, 60 kV. asimismo en caso de requerir Pruebas eléctricas, se usara la partida correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:57:37

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

AT-SET-59: Mantenimiento correctivo de cercos de protección , estructuras, soportes y componentes , confirmar si se desde de considerar la instalación y suministro del cerco , de ser el caso indicar el metrado para considerarlo en nuestros COS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deacuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se aclara que se debe suministrar la malla de alambres, asimismo, según las inspecciones realizadas durante el desarrollo del contrato de indicaran los metrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	23:57:37

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto a los trabajos en veredas y/o exteriores de subestaciones, confirmar que el tramite de las licencias y permisos municipales corresponde a SEAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo coordinado con el area usuaria, se indica que las gestiones para el trámite de las licencias y permisos lo realizará el contratista, cabe indicar que en caso de requerir cartas de solicitud, SEAL entregaria dichos documentos al contratista para los tramites respectivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null