

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20487652203

Fecha de envío : 26/04/2024

Nombre o Razón social : INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:15:47

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIÓN: Este plazo tiene que ampliarse. Hay en el requerimiento que han efectuado equipos que no hay disponibles en el mercado nacional y que tienen que ser importados, por ende debe permitirse un plazo de 90 días, con la finalidad de poder importar los equipos o luminarias especiales que están pidiendo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.9

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y A FIN DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE AMPLIA EL PLAZO A 20 DIAS CALENDARIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

FECHA PREVISTA PARA LA ENTREGA DEL BIEN EN UNICA ENTREGA A 20 DIAS CALENDARIOS DE SUSCRITO EL CONTRATO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.6. FORMA DE PAGO

OBSERVACIÓN: Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA DOCUMENTACION ORIGINAL PRESENTADA SE DEBE ENTREGAR AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DEL BIEN EN ALMACEN DE OBRA, ASIMISMO DE CORRESPONDER PUEDE SOLICITAR SU CONFORMIDAD POR MESA DE PARTES VIRTUAL O FISICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

OBSERVACIÓN: Este plazo tiene que ampliarse. Hay en el requerimiento que han efectuado equipos que no hay disponibles en el mercado nacional y que tienen que ser importados, por ende debe permitirse un plazo de 90 días, con la finalidad de poder importar los equipos o luminarias especiales que están pidiendo.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 9.    Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y A FIN DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE AMPLIA EL PLAZO A 20 DIAS CALENDARIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN  
FECHA PREVISTA PARA LA ENTREGA DEL BIEN EN UNICA ENTREGA A 20 DIAS CALENDARIOS DE SUSCRITO EL CONTRATO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

10. LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICION:  
OBSERVACIÓN: La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es troca o asfaltada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA DIRECCION PARA LA ENTREGA DEL BIEN ES COMO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.  
10. LUGAR DE ENTREGA DE ADQUISICION:  
LA ENTREGA DEL BIEN SE REALIZARA EN EL LUGAR DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, CERCADO-AREQUIPA", SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE (CAMION PEQUEÑO U OTRA MAQUINARIA) DE CORRESPONDER A FIN DE INTERNAR EL BIEN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LUIS H. BOURONCLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

14.FORMA DE PAGO:

OBSERVACIÓN: Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, PUESTO QUE SE ESTA CONSIDERANDO UN UNICO ENTREGABLE Y UNA SOLA CONFORMIDAD , NO SIENDO NECESARIO EL ADELANTO GARANTIZANDO QUE EL POSTOR QUE SE PRESENTE CUENTE CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PARA EL ITEM I: LUMINARIA CUADRADA ADOSABLE 60 X 60 CM, TIPO LED 36W 4000 LM

OBSERVACION: No queda claro que es rejilla led. Se solicita que indiquen qué puede ser rejilla led o luz panel, qué es lo que se usa en todo tipo de luminarias y es lo que estéticamente queda mejor.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 6    Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA LUMINARIA CUADRADA 60X60CM , TIPO LED, ES PANEL LED DE 60X60CM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM 01:

TIPO: LED

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PARA EL ITEM 5: LUMINARIA BRAKET ADOSABLE LED 2X 27 W  
OBSERVACION: Indican que la luminaria sealed blanco calido. La luz o el blanco (frío) o es amarilllo (cálido). No hay blanco cálido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN EL ITEM SERA LUMINARIA BRAQUETE ADOSABLE LED 27W CON LUZ BLANCA FRIA, SE SUPRIME CONSUMO DE POTENCIA EFICIENCIA EL MISMO QUE PERMITIRA LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LUMINARIA BRAQUETE ADOSABLE LED 27W CON LUZ BLANCA FRIA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ITEM 06- REFLECTOR LED 190 W

OBSERVACIÓN: Solicitan Lumen 29klm. Esa unidad de medida ¿klm¿ no existe, solicitamos se precisa la cantidad de lúmenes correcta.

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 6      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL LUMEN DEL REFLECTOR LED 190 W SERA COMO MINIMO 4000 LUMENES SE SUPRIME CONSUMO DE POTENCIA EFICIENCIA EL MISMO QUE PERMITIRA LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LUMEN MINIMO 4000



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PARA EL ITEM 5: LUMINARIA BRAKET ADOSABLE LED 2X 27 W

OBSERVACION: Los lúmenes solicitados según las bases tienen un rango desde 400 hasta 4000. Hay 10 veces de diferencia entre un nivel de iluminación el otro. Esto tiene que ser un error y se solicita que por favor se precise cuáles son los lumen aproximados correctos que tiene que tener la luminaria o cuál es los mínimos lúmenes que se debe ofertar.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 6    Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL LUMEN DE BRAQUETE ADOSABLE ES DE 3000 A 4400.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

BRAQUETE LED 27 W

LUMEN DE 3000 A 4400

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PARA EL ITEM 5: LUMINARIA BRAKET ADOSABLE LED 2X 27 W

OBSERVACION: El consumo de potencia desde cuatro hasta 35 wats. Acá hay nueve veces más de diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Estos es un error y debe corregirse indicando cuáles son los mínimos wats o los máximos wats que se necesita.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 6      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA Y SE ACLARA QUE SE SUPRIMA PARA PERMITIR LA MAYOR CANTIDAD DE PARTICIPACIONES DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBSERVACION: En todas las luminarias hay valores cerrados de iluminación (lumenes) y de potencia (wats). Pasa lo mismo con las medidas.

Solicitamos que por favor con la finalidad de fomentar la participación de postores que se indique que estos valores son o aproximados para el caso de las medidas o en el caso de los lumen que son mínimos; de modo que uno puede ofertar mayor cantidad de lumen sin afectar el consumo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EN EL PUNTO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS SE INDICA: "LA ADQUISICION DEL BIEN DEBE CONTEMPLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS INDICADAS ", DEBIENDO CONSIDERARSE A TODAS LAS POTENCIAS INDICADAS COMO MINIMAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                               |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20487652203                   | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES ASTON PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 17:15:47   |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

4 OBJETIVO ESPECÍFICOS

OBSERVACIÓN: En los objetivos específicos se menciona una serie de instalaciones eléctricas y cabreados que no tienen ninguna vinculación con la convocatoria que entendemos que es para el suministro de luminarias. en Caso estos cuadros que han adjuntado a las bases tengan alguna vinculación con la luminarias por favor necesitamos que se precise cuál es la vinculación de la luminarias con estos cables, interruptores, tomacorrientes, instalaciones y otros que han puesto en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LO INDICADO EN EL PUNTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS PUNTO 4 COMPRENDE UN RESUMEN DE LA EJECUCION DE PARTIDAS ELECTRICAS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO EN LOS CUALES CONTEMPLAN EL USO DE LUMINARIA DENTRO DE SU EJECUCION, SE PRECISA ADEMAS QUE NO MODIFICA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DETALLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 1. Cada fabricante de luminarias tiene un diseño diferente de su panel LED, por lo cual solicitamos que sea opcional el accesorio de rejilla sobre el panel LED de 60x60cm; siempre y cuando se mantenga o supere el flujo luminoso requerido, y de esa manera no limitar la concurrencia de participantes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA LUMINARIA CUADRADA 60X60 CM, TIPO LED, ES PANEL LED DE 60X60 CM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM 01:  
TIPO: LED

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 1. Cada fabricante de luminarias fabrica su panel LED con un determinado Índice de Protección; por lo cual requerir un panel IP50 limita la concurrencia de postores, pues este parámetro no es correcto en paneles convencionales para colegios, que se entiende es objeto de la convocatoria; por lo cual solicitamos que se pida un un Índice de Protección mínimo de IP40 y no se limite la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACEPTA Y MODIFICA UN RANGO MINIMO IP 20 EN ADELANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INDICE DE PROTECCION:  
MINIMO IP 20 EN ADELANTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 1. Cada fabricante de luminarias fabrica su panel LED con una determinada cantidad de lúmenes; por lo cual solicitamos que se agregue la palabra mínimo en el requerimiento de los lúmenes, y así se solicite 4000 lúmenes como mínimo para que no se limite la concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CANTIDAD DE LUMENES SERA COMO MINIMO 4000.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LUMEN: MINIMO 4000

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2. Cada fabricante de luminarias tiene un diseño diferente de su hermética, por lo cual solicitamos que sea opcional el accesorio de rejilla sobre la hermética; siempre y cuando se mantenga o supere el flujo luminoso requerido, y de esa manera no limitar la concurrencia de participantes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACEPTA LUMINARIA HERMETICA 1200 MM TIPO LED.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TIPO: LED



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2. Cada fabricante de luminarias fabrica su hermética con una determinada cantidad de lúmenes; por lo cual solicitamos que se agregue la palabra mínimo en el requerimiento de los lúmenes, y así se solicite 4000 lúmenes como mínimo para que no se limite la concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CANTIDAD DE LUMENES SERA COMO MINIMO 4000.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LUMEN: MINIMO 4000

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2. Advertimos que la nomenclatura de la potencia 2x36W es incorrecta, pues en las luminarias LED herméticas no existe 2 lámparas de 36W. Por lo cual, le pedimos, por favor, que confirmen que lo que requieren es una potencia de 36W para la luminaria hermética 1200MM, TIPO LED.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2. c) Transparencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA QUE LA POTENCIA LUMINARIA HERMETICA 1200 MM LED ES DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

POTENCIA: 36W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 3. Cada fabricante de luminarias fabrica su LUMINARIA LED DOWNLIGHT CIRCULAR ADOSABLE con un determinado Índice de Protección; por lo cual requerir este ítem 3 con un índice de protección IP44 limita la concurrencia de postores, pues este parámetro no es correcto en este tipo de luminarias para colegios, que se entiende es objeto de la convocatoria; por lo cual solicitamos que se pida un un Índice de Protección mínimo de IP20 y no se limite la concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2. a) Libertad de Concurrencia Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACEPTA UN RANGO IP 20 A IP 44.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INDICE DE PROTECCION: IP 20 A IP 44

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**  
Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 1. Por favor, confirmar que la luz led FRIA deberá tener una temperatura de color como mínimo de 6500K.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Tº DE COLOR: 6500 K COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2. Por favor, confirmar que la luz led FRIA deberá tener una temperatura de color como mínimo de 6500K.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tº DE COLOR: 6500 K COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 3. Por favor, confirmar que la luz led FRIA deberá tener una temperatura de color como mínimo de 6500K.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tº DE COLOR: 6500 K COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 6. Por favor, confirmar que deberá tener una luz led FRIA con una temperatura de color como mínimo de 5700K.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tº DE COLOR: 6500 K COMO MINIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20513583681     | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LEDVANCE S.A.C. | Hora de envío :  | 22:27:02   |

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 6. Cada fabricante de luminarias fabrica su REFLECTOR LED con una determinada cantidad de lúmenes; por lo cual solicitamos que se agregue la palabra mínimo en el requerimiento de los lúmenes, y así se solicite 29 mil lúmenes como mínimo para que no se limite la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA OBSERVACION DE LUMENES Y SERA COMO MINIMO 4000.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LUMEN: MINIMO 4000



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el Item 1, indican índice de protección IP50, sin embargo en la fotografía aparantemente se observa una luminaria rejilla, la cual no tiene ese grado de Hermeticidad, inclusive las tecnologías modernas de LED tipo Panel el estandar de fabricacion es de IP20 en las marcas reconocidas en el mercado. Por favor ACLARAR el grado de protección IP.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACEPTA Y MODIFICA UN RANGO MINIMO IP 20 EN ADELANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INDICE DE PROTECCION: MINIMO IP 20 EN ADELANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el ítem 1, indica REJILLA LED , y potencia: 36W, sin embargo se pone una imagen de luminaria rejilla aparentemente de 4 tubos de 60cm. Por favor ACLARAR si el modelo solicitado es tipo REJILLA , o si tambien pueden aceptar luminaria tipo PANEL LED, que es la que actualmente se instala en todos los proyectos de infraestructura educativa.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA LUMINARIA CUADRADA 60X60 CM, TIPO LED, ES PANEL LED DE 60X60 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01:  
TIPO: LED

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el Item 2, indica en Potencia: 2x36W lo que resulta 72W, en base a tecnologías actuales de LED la eficiencia luminosa esta en promedio de 100 lumenes por watt. lo que resulta 7200 lumenes , muy superior a lo solicitado ( 4000lm) resultando incoherente. Por favor ACLARAR si la potencia total requerida es 2x36W o 36W.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA QUE LA POTENCIA LUMINARIA HERMETICA 1200 MM LED ES DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POTENCIA: 36W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**  
en el ítem 4 , indica en la descripción LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2x8W , pero en su detalle indica Potencia: 8W, por favor ACLARAR si es 2x8W o 8W como potencia total.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA OBSERVACION QUE LA POTENCIA ES 2 X 8W SIENDO UN TOTAL DE 16 W CABE INDICAR QUE CADA FARO 8W.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
POTENCIA: 8 W POR FARO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el ítem 5, indica braket adosable LED 2x27W , resultando un total de 54W, sin embargo en el detalle indican: de 4 a 35W. Por favor Aclarar la potencia mínima solicitada para el proyecto, al igual que los lúmenes indica 400-4400 , dejando muy amplio el rango lo que dificulta proponer una luminaria.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA POTENCIA SOLICITADA COMO MINIMO ES DE 27 W SE SUPRIME Y SE CORRIGE QUE EL LUMEN DE BRAQUETE ADOSABLE ES DE 3000 A 4400.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BRAQUETE LED 27 W  
LUMEN DE 3000 A 4400

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**  
en el ítem 5, indica Dimensiones aproximadas 250x117x201mm , se solicita suprimir estas dimensiones así como la imagen referencial, ya que direcciona las características a una marca específica en el mercado.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE SUPRIME LAS DIMENSIONES A FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES DADO NO MODIFICA LA POTENCIA DEL EQUIPO REQUERIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:  
en el ítem 5, indica eficiencia 126lm/w , a fin de garantizar la pluralidad de postes, se solicita reducir a 100lm/w

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE SUPRIME A FIN DE PERMITIR MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES DADO NO MODIFICA LA POTENCIA DEL EQUIPO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE, DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA, CALLE PERAL 710, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20519753830                                      | Fecha de envío : | 26/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | Hora de envío :  | 23:57:55   |

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

En el ítem 6, indica Eficiencia 154 lm/w , afin de garantizar la pluralidad de postores se solicita reducir a 120lm/w que es el promedio de luminarias actuales de reconocidas marcas

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE DISMINUYE A EFICIENCIA 120 LM/W DADO QUE NO SE AFECTA A LA POTENCIA REQUERIDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EFICIENCIA: 120 LM/W