

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	15:31:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos y requerimos el plano en AUTOCAD de la sala a proteger en los que se visualice el largo x ancho x altura.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las medidas de largo x ancho x altura se encuentra incorporado en el plano (anexo N° 01) de las especificaciones técnicas, además se adjunta el plano en AUTOCAD y PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo a la integración de bases se efectuará precisiones en el Anexo N,°1

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	15:31:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitamos nos den el metrado de puertas que se tienen en la sala a proteger para determinar la cantidad de sirenas de luz estroboscópicas, sensores de humo entre otros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, el metrado de la puerta que se tiene en la sala a proteger es de 1 metro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente precisión:"Metrado de la puerta a proteger: 1 metro."

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	15:31:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el tipo de agente que necesita: FM200 o NOVEC1230.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las características del agente limpio estan descritas en las Especificaciones Técnicas, por lo que postor podrá ofertar el agente que cumple con las características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	15:31:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar la altura geográfica del lugar a instalar el cilindro (m.s.n.m)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la altura geográfica del lugar a instalar el cilindro es de 97.73 m.s.n.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente presición:"Altura geográfica del lugar: 97.73 m.s.n.m."

Entidad convocante :	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA		
Nomenclatura :	AS-SM-34-2023-DEVIDA-3		
Nro. de convocatoria :	3		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA		

Ruc/código :	20610833668	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	NEUTECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:07

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a los literales e y f) de la presentación de documentos obligatorios y en el Capitulo III de las bases. Con la finalidad fin de cumplir con lo indicado en la normativa de contratación detallar que características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditadas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 22-26 **Literal:** e-f **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, además se precisa que:-A fin de promover la mayor participación de proveedores: La presentación de la lista de materiales del sistema contra incendio ofertado necesario indicando nombre del componente, marca y modelo, sera presentado para el perfeccionamiento del contrato.-Para demostrar de forma foliada el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de los componentes, los cuales forman parte de las presentes especificaciones técnicas, para ello deberá detallar la marca, modelo y la descripción de las características técnicas mínimas a nivel hardware y software del mismo fabricante, mediante la presentación de hojas técnicas, folletos, o enlaces web oficiales del fabricante del bien ofertado (la carta de fabricante es opcional), esto debe ser anexado como documentación obligatoria, para la evaluación técnica en la presentación de la oferta de los siguientes bienes:a) Sensor de humo direccional (Detectores fotoeléctricos de humo):"Sensibilidad, ajustable desde el panel.Sensor fotoeléctrico de humo y térmicos según norma"Certificación UL/FM.b) Estación Manual de Disparo Para sistemas de detección de incendio De doble acción (push /pull down) Restablecimiento por llaveCertificación UL/ULCc) Estación Manual de Aborto Para sistemas de supresión de incendio De simple acción (push and hold) Certificación UL/ULCd) Sirenas Multitonos / Anunciador Audible:Sirena para anunciación audible y luz estroboscópica para anunciación visualAlimentación desde el panelPara adosar en la pared o el falso cielo raso Certificación UL/ULCe) Panel de Control para Detectores Inteligentes:Panel de Control, que cumpla con la norma NFPA 2001, para sistemas de extinción con agentes LimpiosActivación manual y automática.f) Sistema de extinción con Agente Limpio: Panel de Control, que cumpla con la norma NFPA 2001, para sistemas de extinción con agentes Limpios.Activación manual y automática.g) Consola de Control, Monitoreo y Alarmas Debe ser capaz de realizar pruebas automáticas de operación de los detectores y realizar un autodiagnóstico total del sistema.h) Toberas de DispersiónLas toberas deben ser de acero inoxidable o bronce, la dispersión radial debe ser de 180 o 360 gradosi) Software de Monitoreo¿ GráficoCliente webInterfaz gráfica, dashboard de alarmas, fallas y eventos.

Debido a que en el campo ¿Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder¿ solo puede registrarse (Max. 1000 caracteres)
Incluiremos la información en este campo:

Con motivo de la integración de bases se efectuará las siguientes presiciones:El Proveedor deberá presentar una lista de materiales del sistema contra incendio ofertado necesario indicando nombre del componente, marca y modelo, sera presentado para el perfeccionamiento del contrato.El proveedor deberá demostrar de forma foliada el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de los componentes, los cuales forman parte de las presentes especificaciones técnicas, para ello deberá detallar la marca, modelo y la descripción de las características técnicas mínimas a nivel hardware y software del mismo fabricante, mediante la presentación de hojas técnicas, folletos, o enlaces web oficiales del fabricante del bien ofertado (la carta de fabricante es opcional), esto debe ser anexado como documentación obligatoria, para la evaluación técnica en la presentación de la oferta de los siguientes bienes:a) Sensor de humo direccional (Detectores fotoeléctricos de humo):"Sensibilidad, ajustable desde el panel.Sensor fotoeléctrico de humo y térmicos según norma"Certificación UL/FM.b) Estación Manual de Disparo Para sistemas de detección de incendio De doble acción (push /pull down) Restablecimiento por llaveCertificación UL/ULCc) Estación Manual de Aborto Para sistemas de supresión de incendio De simple acción (push and hold) Certificación UL/ULCd) Sirenas Multitonos / Anunciador Audible:Sirena para anunciación audible y luz estroboscópica para anunciación visualAlimentación desde el panelPara adosar en la pared o el falso cielo raso Certificación UL/ULCe) Panel de Control para

Entidad convocante :	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA		
Nomenclatura :	AS-SM-34-2023-DEVIDA-3		
Nro. de convocatoria :	3		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA		

General	22-26	e-f	17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:

Detectores Inteligentes:Panel de Control, que cumpla con la norma NFPA 2001, para sistemas de extinción con agentes LimpiosActivación manual y automática.f) Sistema de extinción con Agente Limpio: Panel de Control, que cumpla con la norma NFPA 2001, para sistemas de extinción con agentes Limpios.Activación manual y automática.g) Consola de Control, Monitoreo y Alarmas Debe ser capaz de realizar pruebas automáticas de operación de los detectores y realizar un autodiagnóstico total del sistema.h) Toberas de DispersiónLas toberas deben ser de acero inoxidable o bronce, la dispersión radial debe ser de 180 o 360 gradosi) Software de Monitoreo¿ GráficoCliente webInterfaz gráfica, dashboard de alarmas, fallas y eventos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La información de lo que se incorporara en las Bases a integrarse, se encuentran en el campo ¿Análisis respecto de la consulta u observación¿ debido a que en este campo solo se puede registrar Max. 1000 caracteres.

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20610833668	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	NEUTECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar el plazo de entrega de bienes es total son 40 días calendarios. Aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirmar el plazo de entrega de bienes es total son 40 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente presición:"b) Plazo total de la Entrega de los BienesEl plazo de entrega de bienes en total son 40 días calendarios, divididas en:¿ Entrega de los Bienes: Hasta los 30 días calendarios para la entrega de los equipos contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.¿ Instalación y puesta en marcha: Dentro de los (10) días calendario siguientes, contabilizados a partir de la ¿Entrega de los bienes¿.

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20610833668	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	NEUTECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a la acreditación del titulo del Supervisor y los técnicos se solicita que aclaren que en caso no se presente el mencionado documento, la entidad verificara en el link de la SUNEDU y en caso de los técnicos lo harán en el link del Ministerio de Educación.

Se solicitan que aclaren debido a que lo están solicitando para la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 9.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la acreditación del titulo del Supervisor y los técnicos en caso no se presenten, la entidad verificará en el link de la SUNEDU y en caso de los técnicos lo harán en el link del Ministerio de Educación, según la acreditación indicada por cada personal en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se efectuará las siguientes precisiones en todo el extremo de las bases:"Para la firma del contrato presentar la copia del título profesional o técnico, en caso no se presenten, la entidad verificará en el link de la SUNEDU y en caso de los técnicos lo harán en el link del Ministerio de Educación según las condiciones indicadas en la acreditación del personal, copia del certificado de PMP o Diplomado en la Gestión de Proyectos y para el personal técnico la certificación de la marca que oferte de los sistemas de detección y alarma contra incendio (acreditar con la documentación indicada en las especificaciones técnicas."

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20610833668	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	NEUTECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:07

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro del requisito de personal Clave como supervisor, se pide certificado Oficina PMP. Requerimos que pueda ser valido otro tipo de cetificaciones como diplomados en Gestión de proyectos Emitidas por instituciones de prestigio con validez internacional ya que es un equivalente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Al pedir PMP se esta exigiendo una institución especifica dejando de lado otras de igual prestigio.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado, además se precisa que, se aceptará el tipo de certificaciones como diplomados en Gestión de Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente inclusión en todo el extremo de las bases:"Debe contar con certificado oficial vigente en Gestión de Proyectos PMP (Project Management Professional) o Diplomado en Gestión de Proyectos".

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20610833668	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	NEUTECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
En caso de tener algun inconveniente en algun elemento sensor o electronico sería posible suministrar un elemento equivalente, certificado y/o que supere en calidad y alcance al requerido en las bases?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, las características solicitadas son mínimas, por lo que el postor podrá ofertar equipos y/o elementos que superen las características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Solicitan 02 detectores de humo, se entiende por la cantidad requerida, que solo se protegerá el área principal. No incluye falsos techos y falsos piso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precesa que, solo se protegerá con los detectores de humo el área principal, no incluye falsos techos y falsos piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
En pag 24, solicitan 01 sirena espectroscópica, sin embargo, en la página 22 indican en el cuadro sistema control detección de incendios con 02 unidades.
Favor de aclarar, es uno o dos unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: D Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que, es una (01) sirena con luz estroboscópica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente presición:"01 Sirena de luz estroboscópica"

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el cuadro de equipos de monitoreo ambiental y aniegos, precisan 01 sirena de alarma para exterior.
Favor de precisar, donde se van a ubicar, ser exacto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la sirena de alarma será ubicada en la parte superior de la puerta de acceso al ambiente anterior al centro de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente presición:"La sirena de alarma será ubicada en la parte superior de la puerta de acceso al ambiente anterior al centro de datos."

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
En el cuadro de software de monitoreo gráfico, indican dos softwares, confirmar que para ambos softwares, la entidad proporcionará el hardware y software Windows 10 u 11

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que, para ambos softwares, la entidad proporcionará el hardware y software Windows 10 u 11, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
En el cuadro de software de monitoreo gráfico, indican dos softwares, confirmar que para ambos softwares, la entidad proporcionará el hardware y software Windows 10 u 11

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que, para ambos softwares, la entidad proporcionará el hardware y software Windows 10 u 11, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR

Por experiencia, los proyectos de implementación NO consideran una condición lógica operativa, en relación a la puerta del data center se encuentre en condición estado abierto/cerrado, esto es importante considerarse, quiere decir que solo se debe generar DISPARO DEL GAS cuando la puerta se encuentre en estado cerrado, de lo contrario el gas no va cumplir a la condición de extinguir debido que el cálculo de gas en cilindros está relacionado a la dimensiones especifica del área a coberturar.

Confirmar que será como exigencia, la condición lógica en que la puerta sea monitoreada y activación del gas siempre y cuando se encuentre en estado cerrada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el Diseño del sistema debe ser de acuerdo al estándar NFPA 2001, el cual se encuentra descrito en el siguiente párrafo de las especificaciones técnicas:"-El sistema de detección de humos deberá ser diseñado según el código NFPA72 y sistemas de extinción de inundación total de un agente extintor limpio, según el estándar NFPA 2001, de activación manual y automática."Asimismo, se indica que DEVIDA se encuentra implementando un sistema de apertura de puerta cortafuego en el centro de datos, a través de cerradura eléctrica y/o electromagnética (incluye boton de salida) con ellos asegura el cerrado de la puerta del centro de datos. Sin embargo, el postor podrá ofertar mejoras a las especificaciones técnicas como parte de la solución requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura :AS-SM-34-2023-DEVIDA-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ANIEGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:16:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Confirmar para el SUPERVISOR si aceptarían INGENIERO MECANICO ELECTRICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap 3 Literal: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 33

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que el supervisor se aceptará como Ingeniero Mecánico Electrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de bases se efectuará la siguiente inclusión:"Profesional en electrónica o telecomunicaciones o electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico, debe estar colegiado y habilitado por el CIP".