

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el mtto correctivo de pozos de tierra, se requiere tramite de permiso municipal?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°1 del participante WESLER S.A.C., se precisa que en las actividades 02.01.01, 02.01.02 Y 02.01.03 correspondiente al ¿MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTO DE MEDICIÓN A LA INTEMPERIE ¿ PMI, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA DE SERVICIO AL PMI y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTRUCTURAS DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN, respectivamente; no es necesario tramitar permiso municipal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar la distancia de los vanos de media tension (de los 3 postes del PMI)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°2 del participante WESLER S.A.C., se precisa que de acuerdo al sistema de utilización en media tensión existente, para los vanos de media tensión entre estructuras, se debe considerar 70 mts.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El grupo electrogeno y el TTA esta operativo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°3 del participante WESLER S.A.C., se precisa que el grupo electrógeno y el TTA se encuentran operativos, por ello el mantenimiento a realizar es el preventivo. Asimismo, se deja constancia que la información está contenida en el Esquema IE-01 y en los Lineamientos técnicos (Items 02.03.02 y 02.03.06)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Datos de placa de la electrobombas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°4 del participante WESLER S.A.C., se precisa que las características técnicas de las electrobombas son: Ítem 02.04.03 (Electrobomba superficial de 10HP, 380V, trifásica, 60Hz), Ítem 02.04.05 (Electrobomba superficial de 2HP, 380V, trifásica, 60Hz (Asimismo, se deja constancia que dicha información está contenida en el Esquema IE-01 (Detalle N° 1) y en los lineamientos técnicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Distancia a cablear para habilitacion de Reflector busca persona 400w?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°5 del participante WESLER S.A.C., se precisa que para la habilitación del reflector busca persona de 400W, se deberá considerar 5.00 m de cable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

dimensiones de puerta metalica de techo de torreon?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta N°6 del participante WESLER S.A.C., se precisa que las dimensiones de la puerta metálica del techo del torreón es de 0.80x0.80mts. Asimismo, se deja constancia que la información está contenida en el Esquema IE-01 y en los lineamientos técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora el Anexo 03: Precisiones a los Lineamientos Técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar dentro de la capacitación del personal clave, el nombre del curso: "Residencia y supervisión de obras".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

QUE DEL ANALISIS DE LA FORMULACIÓN PRESENTE Y PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE ACOGE Y SE INCORPORA EN VIRTUD AL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, LITERAL B.3.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: CURSO DE SUPERVISIÓN O RESIDENCIA EN EDIFICACIONES Y/U OBRAS MÍNIMO DE 48 HORAS LECTIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CURSO DE SUPERVISIÓN O RESIDENCIA EN EDIFICACIONES Y/U OBRAS MÍNIMO DE 48 HORAS LECTIVAS

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir dentro de la experiencia del personal clave, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas en establecimientos penitenciarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado, se encuentra inmerso en los requisitos de experiencia del personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:21:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir dentro de la experiencia del postor, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas en establecimientos penitenciarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado, se encuentra inmerso en los requisitos de experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL E.P. PUNO

Ruc/código :	20568341504	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ARQ.DREAMS.COM S.A.C.	Hora de envío :	21:07:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SOLICITA A LA ENTIDAD QUE INCLUYA EL TERMINO "INSTALACION" EN LOS SERVICIOS CONSIDERADOS COMO SIMILARES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO libre acceso y participación de proveedores

Análisis respecto de la consulta u observación:

QUE DEL ANALISIS DE LA FORMULACIÓN PRESENTE Y PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE ACOGE Y SE INCORPORA EN VIRTUD AL LITERAL C - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: SERVICIOS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Servicios de instalación, acondicionamiento y/o de reparación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o refacción y/o conservación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones