

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS													
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2023-SEDALIB S.A.													
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO													
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS	ANEXO N° 1		ANEXO N° 2		ANEXO N° 3		ACREDITACIÓN		ANEXO N° 4		ANEXO N° 5		OBSERVACIÓN
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
POSTORES	a) Declaración jurada de datos del postor		b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento		d) Se adjunta pasaporte (fotos, firmas, folios, instructivos, calcos, o similares del fabricante o representante oficial o distribuidor oficial de la marca en el país de origen) de los componentes a acreditar, los certificados, manuales, mínimos del detallado en el Capítulo II – Requerimiento de la Sección Específica de la Sección de Descripción y especificaciones técnicas, construcción y material de todos los componentes del sistema de bombeo, como: potencia, corriente, dimensiones, altura dinámica total, curvas características certificadas por el fabricante, capacidad de suministro, caudal y presión, eficiencia, potencia al freno y NPSH		e) Declaración jurada de plazo de entrega		g) Promesa de consorcio con firmas legadas, de los socios, en la que se comprometen a cumplir con las obligaciones y las obligaciones a las que se comprometen a cumplir con las obligaciones del consorcio así como el porcentaje equitativo a dichas obligaciones.		h) El precio de la oferta en SOLES.
N°	CUMPLIMIENTO:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	ON GROUP SERVICE S.A.C. RUC: 2000528344	X		X			X		X		NO CORRESPONDE	X	No se admite la oferta del Postor ON GROUP SERVICE S.A.C. por PTAR COMICORTI. Presenta una electrobomba con tensión nominal de 460 V, cuando lo que se requiere es una de 440V.
2	Leo Group - Troy Trading RUC: 2039120181	X		X			X		X		NO CORRESPONDE	X	No se admite la oferta del Postor Leo Group - Troy Trading por ELECTROBOMBA PTAR COMICORTI. No coincide la velocidad del motor en su propuesta técnica pag. 49 que es de 1740 rpm, con la velocidad de la bomba en su página 51 en la curva característica que es de 980 rpm. En la página 52 en la tabla 1 manifiesta que la velocidad de la bomba es de 1740rpm. Cuando la curva operación corresponde para una velocidad de bomba de 980 rpm. Asimismo, el ELECTROBOMBA EBARA ESOBON 1450PTAR COMICORTI. No coincide la velocidad en su propuesta técnica pag. 54 que es de 1740 rpm con la velocidad de la bomba en su tabla 1 manifiesta que la velocidad de la bomba es de 980 rpm. En la página 57 en la operación corresponde para una velocidad de bomba de 1450 rpm. Asimismo, el ELECTROBOMBA EBARA PTO MALABRICO. No coincide la velocidad del motor en su propuesta técnica pag. 59 que es de 1740 rpm, con la velocidad de la bomba en su página 61 en la curva característica que es de 1450 rpm. En la operación corresponde para una velocidad de bomba de 1450 rpm. Asimismo, el punto de operación está por debajo de la curva caudal vs altura.
3	MELFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 2053417775	X		X			X		X		NO CORRESPONDE	X	ADMITIDA
4	AGEGA E.I.R.L. RUC: 2050581345	X		X					X		NO CORRESPONDE	X	No se admite la oferta del Postor AGEGA E.I.R.L. por incumplimiento del literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del numeral 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II - Del procedimiento de selección de la oferta. No se adjunta el pasaporte de los componentes a acreditar, no se presenta firma técnica, folio, instructivo, calcos, o similares del fabricante o representante oficial o distribuidor oficial de la marca en el país de las electrobombas de las características técnicas que se debían acreditar de forma obligatoria para la admisión de la oferta.
5	HANFLOW & ESDONA CONSORCIADO RUC: 2000618785	X		X					X			X	No se admite la oferta del Postor HANFLOW & ESDONA CONSORCIADO por PTAR COMICORTI. Presenta una electrobomba con Altura Dinámica Nominal (HDT) de 17.4, superando lo requerido que es 16.0 + 5 %.

EVALUACIÓN DE OFERTA				
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2023-SEDALIB S.A.				
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
II.- FACTORES DE EVALUACIÓN	POSTORES:	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20518417275		
A) PRECIO	67 puntos			
V. ESTIMADO S/ 1,561,373.83	Precio de la Oferta S/:	S/ 1,303,900.00	67.00	ptos.
PLAZO DE ENTREGA	De [10] hasta [70] días calendario: [15] puntos De [71] hasta [140] días calendario: [08] puntos De [141] hasta [199] días calendario: [03] puntos	199 DÍAS CALENDARIO	3.00	ptos.
GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	Más de 23 meses: [10] puntos Más de 18 hasta 23 meses: [05] puntos Más de 11 meses hasta 18 meses: [03] puntos	24 MESES	10.00	ptos.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	TRUJILLO [08] puntos CHICLAYO Y/O CHIMBOTE [05] puntos LIMA [04] puntos	TRUJILLO	8.00	ptos.
PUNTAJE TOTAL:			88.00	puntos
ORDEN DE PRELACIÓN:		1°		

Domicilio consignado en RNP:

CALIFICACIÓN DE OFERTA		
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2023-SEDALIB S.A.		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
POSTORES	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20518417275	
ORDEN DE PRELACIÓN:	1°	
III.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN POR ORDEN DE PRELACIÓN	SI	NO
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/3,000,000.00 (Tres millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes Equipos de bombeo para aguas residuales y/o motores eléctricos y/o electrobombas sumergibles para agua potable</p> <p>FACTURA E001-1650 Presenta factura por la venta de electrobombas suizas: 03 MOD J205 HD-26KW Y 02 MOD XJ 110ND-13.5WK, CADA UNA CON CABLE, 5 CODOS DE 6", 2 KIT DE REPARACIÓN, 1 IMPULSOR, 5 TABLEROS ELECTRICOS; sin embargo, no existe el desglose del precio unitario de cada uno de los componentes de la factura; motivo por el cual, no se puede determinar de manera clara y precisa el monto facturado de lo que pretende acreditar el postor en cuanto a los bienes iguales o similares especificados en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.</p> <p>FACTURA E001-1699 y E001-1711 No se puede determinar de manera clara y precisa el monto facturado de lo que pretende acreditar el postor en cuanto a los bienes iguales o similares especificados en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.</p>		
RESULTADO:	DESCALIFICADA	



