

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	02/04/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	17:51:15

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité señalar la tensión de trabajo del sistema.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el Area Usuaría precisa que la tensión de trabajo es de 380V

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Técnicas 3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.2 Características Técnicas, lo siguiente:

decía: ¿ "Descripción: Electrobomba sumergible de acero inoxidable con motor rebobinable de 30HP, altura dinámica de trabajo hasta 250m, caudal de bombeo 6ltrs/seg."

dira:... "Descripción: Electrobomba sumergible de acero inoxidable con motor rebobinable de 30HP, altura dinámica de trabajo hasta 250m, caudal de bombeo 6ltrs/seg.

Tensión de Trabajo: 380V

Punto de operación de la bomba: se encontrarán a 55m de profundidad dentro del primer pozo y 45m dentro del segundo pozo."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:04:18

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se solicita al comité de selección INCLUIR ADICIONALMENTE como bienes similares, lo siguiente:

Adquisición de electrobombas centrífugas para agua potable.

Sustento:

La Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 001-2017/DTN establece que se entiende como bienes similares, a aquellos que guarden SEMEJANZA O PARECIDO, es decir que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función entre otras.

Se debe tener en cuenta que todas las electrobombas comparten semejanzas y parecido en cuanto a su uso, función, instalación, entre otras características.

Asimismo, se busca promover la libre concurrencia y la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III Literal: B **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección en aras de promover mayor participación de postores acepta parcialmente la solicitud del participante, toda vez que se aceptara como experiencia del postor en la especialidad como bienes similares: la venta de electrobombas para agua potable

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incorporara a las especificaciones técnicas, III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Requisitos, lo siguiente: "...Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta de electrobombas sumergibles y/o,
- Instalación de electrobombas sumergibles. y/o
- Venta de electrobombas para agua potable"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:04:18

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

En las bases indican que los bienes Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al comité de selección considerar un plazo de entrega de 20 DÍAS CALENDARIO.

Sustento:

Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado: al definir el requerimiento NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismo u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Por ende, considerar un plazo de 05 días calendario representa una exigencia desproporcionada al objeto de la contratación. Se debe tener en cuenta todo el proceso logístico del equipo y los componentes que se abastecerá.

Asimismo, mantener un plazo de 05 días calendarios para la entrega representa una orientación y favoritismo hacia una empresa o un grupo de empresas ubicadas en localidades cerca a la entidad.

Por otro lado, en el Resumen Ejecutivo se menciona que solo la empresa Electro Mecánica Silva SAC cumple con el requerimiento; y que solo la empresa Water Utility SAC cumple con la marca requerida. Como se evidencia, NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LA PLURALIDAD DE POSTORES Y SE ESTA ESTARIA INCURRIENDO EN UN DIRECCIONAMIENTO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.9      Literal: A      Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su observación, se precisa que el plazo de entrega ha sido determinado teniendo en cuenta la Indagación de Mercado que demuestra la existencia de pluralidad de marcas y postores que cumplen con las especificaciones técnicas. Sin embargo se ha determinado para ampliar la posibilidad de entrega ampliar el plazo a 7 días calendarios, sin perjuicio del plazo del proyecto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Técnicas 3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.4 Lugar y plazo de ejecución de la prestación, 3.4.2. Plazo, lo siguiente: dice: "¿ La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, será en el plazo máximo de 05 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra."

dira: "...La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, será en el plazo máximo de 07 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:12:14

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección tenga a bien Indicar el punto de operación de la bomba, debido a que en las especificaciones solo menciona que la altura máxima es hasta 250m y el caudal máximo es 6lps.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La electrobombas sumergibles se encontraran a 55m de profundidad dentro del primer pozo y 45m dentro del segundo pozo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Tecnicas 3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.2 Caracteristicas Tecnicas, lo siguiente:

decia: ¿ "Descripción: Electrobomba sumergible de acero inoxidable con motor rebobinable de 30HP, altura dinámica de trabajo hasta 250m, caudal de bombeo 6ltrs/seg."

dira:... "Descripción: Electrobomba sumergible de acero inoxidable con motor rebobinable de 30HP, altura dinámica de trabajo hasta 250m, caudal de bombeo 6ltrs/seg.

Tensión de Trabajo: 380V

Punto de operación de la bomba: se encontrarán a 55m de profundidad dentro del primer pozo y 45m dentro del segundo pozo."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:12:14

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección tenga a bien Indicar si la bomba sumergible es tipo tazón o lapicero.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

segun precisa el area usuaria el bien a adquirir es electrobomba sumergible para pozo profundo, las denominaciones "tipo tazon o lapicero" no son estándar ni homologadas entre los fabricantes, por lo que para el presente procedimiento de seleccion ambas denominaciones seran aplicables siempre y cuando cumplan las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:12:14

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Se solicita al comité de selección tenga a bien confirmar si el proyecto es uno solo con los tubos para columna de descarga y los sistemas de control de bombas mediante tableros y telemetría.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** A    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que los procesos de adjudicación AS-SM-2-2023-MDSJ-1, AS-SM-5-2023-MDSJ-1 y AS-SM-6-2023-MDSJ-1 pertenecen al mismo proyecto y son complementarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20603548141	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROBOMBAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿CONCERTACIÓN?

TENEMOS UNA PREOCUPACIÓN CON RESPECTO A ESTE PROCESO Y LA AS 2 Y LA AS 5., Y ES QUE HABRÁ UNA SOLA EMPRESA QUE GANARA LAS TRES AS. HASTA HEMOS LLEGADO A PENSAR QUE PODRÍAN ESTAR DIRECCIONADOS¿Y NO DEJAN NADA PARA LOS DEMÁS POSTORES, EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

segun establece el primer parrafo del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las BASES. Se precisa que los postores pueden formular consultas u observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; dado que el Postor no especifica alguna consulta u observación no corresponderia pronunciarse al respecto, sin embargo se advierte que hecha la revision del estudio de mercado del presente procedimiento de seleccion, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código : 20601602262  
Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 04/04/2023  
Hora de envío : 22:23:16

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

dentro de la experiencia en la especialidad se solicita electrobomba sumergible por lo que solicito se considere "electrobombas en general" siendo un bien similar al objeto de la convocatoria. puesto que también las bases estándares establecen dentro de la experiencia bienes iguales o similares.

**Acápito de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** B

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

segun establece el primer parrafo del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las BASES. Se precisa que los postores pueden formular consultas u observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; dado que el Postor no especifica alguna consulta u observación no corresponderia pronunciarse al respecto, sin embargo se advierte que hecha la revision del estudio de mercado del presente procedimiento de seleccion, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incorporara a las especificaciones tecnicas, III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Requisitos, lo siguiente: "...Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta de electrobombas sumergibles y/o,
- Instalación de electrobombas sumergibles. y/o
- Venta de electrobombas para agua potable"



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	22:23:16

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

se solicita un tiempo de entrega de 5 días solicito se amplie el tiempo de entrega a 10 dias puesto que solo el transporte tiene un tiempo de aproximadamente de 3 a 4 dias

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.4      **Literal:** 3.4.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su observación, se precisa que el plazo de entrega ha sido determinado teniendo en cuenta la Indagación de Mercado que demuestra pluralidad en su cumplimiento. Sin embargo se ha determinado para ampliar la posibilidad de entrega ampliar el plazo a 7 días calendarios, sin perjuicio del plazo del proyecto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Tecnicas 3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.4 Lugar y plazo de ejecucion de la prestacion, 3.4.2. Plazo, lo siguiente: dice: "¿ La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, será en el plazo máximo de 05 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra."

dira: "...La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, será en el plazo máximo de 07 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:43:18

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Se consulta confirmar que para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será suficiente la presentación del Anexo 3 de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; de no ser así, indicar de que componentes deberá presentarse información técnica para dicha acreditación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas deberá presentarse la ficha técnica, catálogo, folleto, brochure, o similar emitido por el mismo fabricante de la bomba y motor donde se verifique la ejecución de materiales y las curvas de rendimiento de la bomba.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Tecnicas 3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.2 Características Tecnicas, lo siguiente: "¿ Acreditación: para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas deberá presentarse la ficha técnica, catálogo, folleto, brochure, o similar emitido por el mismo fabricante de la bomba y motor donde se verifique la ejecución de materiales y las curvas de rendimiento de la bomba."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:43:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las características de la bomba se exige que sea la valvula check de tipo fundido, se consulta si se puede ofertar tanto la valvula check como el interconector (motor bracket) en acero laminado electrosoldado dado que ese es el estandar en este tipo de bombas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, debido a la alta presión de bombeo a la salida de la bomba la válvula check y su disco deberá ser en acero inoxidable fundido y de una sola pieza respectivamente. Asimismo, el interconector bomba con motor también deberá ser fundido en acero inoxidable de una sola pieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 380V 30HP 6 6L/S PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:43:18

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En las Especificaciones Técnicas para el motor se indica tanto como motor Rebobinable o Encapsulado; se consulta confirmar si se puede ofertar cualquiera de los dos tipos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.2      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el motor podrá ser del tipo Rebobinable o Encapsulado Reparable, siempre que aplique para trabajar con variador de velocidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna