

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALON DE FIERRO GALVANIZADO 0.4 mm X 8 cm X 10 cm X 2.40 m PARA LA META (0005)
¿CREACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿.

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	01/05/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:16:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se indica que el alcance del bien a adquirir incluye los accesorios y la instalación de los mismos.
sin embargo las instalaciones seran en diferentes comunidades, y para ello el plazo del servicio es de 5 dias de acuerdo al numeral 1.9 de la presente base. con este plazo otorgado, es imposible cumplir con las instalaciones a tiempo, a no ser que la convocatoria sea solo por entrega del producto.

solicitamos al comité de selección aclarar el alcance de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- El plazo de entrega y cumplimiento del servicio es de 25 días calendario el cual se encuentra descrito en los términos de referencia (pág. 04), en el numeral 1,9 de CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN el plazo de entrega es de 05 días calendario el cual es un error de digitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El plazo de entrega y cumplimiento del servicio es de 25 días calendario el cual se encuentra descrito en los términos de referencia (pág. 04), en el numeral 1,9 de CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN el plazo de entrega es de 05 días calendario el cual es un error de digitación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALON DE FIERRO GALVANIZADO 0.4 mm X 8 cm X 10 cm X 2.40 m PARA LA META (0005)
¿CREACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿.

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	01/05/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:16:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se da un plao de entrega de 5 dias calendario, sin embargo en la pagina 24 de la presente base, figura un plazo de entrega de 25 dias calendarios; generando asi ambigüedad en los terminos.

por ello pedimos aclarar el plazo de entrega del bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- El plazo de entrega y cumplimiento del servicio es de 25 días calendario el cual se encuentra descrito en los términos de referencia (pág. 04), en el numeral 1,9 de CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN el plazo de entrega es de 05 días calendario el cual es un error de digitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El plazo de entrega y cumplimiento del servicio es de 25 días calendario el cual se encuentra descrito en los términos de referencia (pág. 04), en el numeral 1,9 de CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN el plazo de entrega es de 05 días calendario el cual es un error de digitación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALON DE FIERRO GALVANIZADO 0.4 mm X 8 cm X 10 cm X 2.40 m PARA LA META (0005)
¿CREACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN LAS COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿.

Ruc/código :	20490093134	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAPA CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ARCONGER S	Hora de envío :	13:39:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados Comité de selección, solicito se aclare si tendrán bajantes de agua pluviales en que cantidad y si incluye la instalación de montantes (tubería de PVC hasta nivel de piso)
Se solicita adjuntar planos, esto beneficiara al concurso dado que habrá mayor claridad y por consiguiente mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA EN LAS BASES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALON DE FIERRO GALVANIZADO 0.4 mm X 8 cm X 10 cm X 2.40 m PARA LA META (0005)
¿CREACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿.

Ruc/código :	20490093134	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAPA CONTRATISTAS GENERALES Y PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ARCONGER S	Hora de envío :	13:39:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados Comité de selección, solicito se aclare con que tipo de material será la unión de canaletas:

- Remachado y sellado con sica Flex.
- Union soldada con estaño

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- La adquisición de canalón de fierro galvanizado si tendrá bajante de agua (sumidero) en una los lados terminales de 3¿ (3 pulgadas y del mismo material) con altura de 10 cm, no incluye tubería PVC, adjunto plano.
- La unión de canaletas va ser con remache y sellado con sica Flex

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- La adquisición de canalón de fierro galvanizado si tendrá bajante de agua (sumidero) en una los lados terminales de 3¿ (3 pulgadas y del mismo material) con altura de 10 cm, no incluye tubería PVC, adjunto plano.
- La unión de canaletas va ser con remache y sellado con sica Flex