

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO)

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.4 **Literal:** 2.4 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta dicha consulta, por ser el monto menor a S/200,000.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se tachará el ítem (a) del literal 2.4 de la página 16

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN A FIN DE EVITAR CONFUSIONES CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DEL CABLE N2XOHX A N2XOH, YA QUE EL PRIMERO ES INEXISTENTE. LA DENOMINACIÓN CORRECTA DEL CABLE

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE, EL TIPO DE CONDUCTOR ES N2XOH.
ADJUNTAR FICHA TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA PÀGINA N.º 19 SE ADJUNTARÀ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE NLT 2X2.5MM2 + 1X2.5MM2 SE SOLICITA AL COMITÉ ACLARAR EL CALIBRE REAL DEL CABLE YA QUE ESTÁN REQUERIENDO EN 2X2.5MM2 + 1X25MM2 SIN EMBARGO EN ESE TIPO DE CABLE NLT NO EXISTE EN UNIPOLAR (POR EL 1X25MM2), EN TODO CASO SE PUEDE OFRECER EN UN NLT 3X2.5MM2

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE, SE PUEDE OFERTAR LOS CABLES NLT 3X25 MM2 TRIPOLAR.
ADJUNTAR FICHA TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA PÀGINA N.º 20 SE ADJUNTARÀ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR LOS COLORES DEL CABLE N2XOH EN EL TRIPLEX Y UNIPOLAR.

SE SUGIERE EN TRIPLEX EN COLOR: NEGRO BLANCO Y ROJO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE, OFERTE EN LOS COLORES QUE DISPONGA EN EL TRIPLEX, PERO EN EL UNIPOLAR SE MANTIENE LA DIFERENCIA DE COLORES DE ACUERDO A LA CANTIDAD. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EN LA PÀGINA N.º 19 SE ADJUNTARÀ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE Nº 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, SERÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA O SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Por tratarse de un monto menor a S/200,000, el plazo de entrega será a partir del siguiente día de firmado la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corrige (1.9) el plazo de diez (10) días calendarios, a partir del día siguiente de firmada la orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:05:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita Aclarar si además del Anexo N°3 se va a presentar adicionalmente las fichas técnicas de los productos solicitados, puesto que no se indica en las bases lo mencionado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERÀ PRESENTAR FICHA TÈCNICA, PORQUE PARA OFRECER EL PRODUCTO TIENE QUE PONER LAS CARACTERÍSTICAS COMO LA MARCA,CALIBRE, PROCEDENCIA, AMPERAJE Y VOLTAJE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA PÀGINA N.º 19 SE ADJUNTARÀ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:05:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita Aclarar la forma de presentación (embalaje) de los cables que son solicitados y que según descripción de las especificaciones técnicas van a ser presentados por metro; ya que la entidad tiene que considerar que los cables vienen por Rollo de 100 metros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE, QUE SE DEBE OFERTAR EN ROLLOS DE 100 METROS Y EMBALADOS CONTRA DAÑOS EN LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA PÀGINA N.º 19 SE ADJUNTARÀ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:05:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta si para los productos solicitados se puede presentar diferentes marcas de los cables con las características solicitadas (10 ítems) o necesariamente tienen que ser todos de la misma marca.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE, PUEDEN PRESENTAR LAS DIFERENTES MARCAS CON SUS CARACTERÍSTICAS DE CADA PRODUCTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA PÁGINA N.º 19 SE ADJUNTARÁ UNA NOTA, INDICANDO LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS - CABLES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20600975901	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DEWORTECH S.A.C.	Hora de envío :	23:54:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En ítem 1 e ítem 6 solicitan cable amarillo con línea verde, sin embargo se comercializa verde con línea amarilla o amarillo y verde compartidos los colores en el mismo conductor en 50-50, confirmar que es aceptable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CABLES Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ADMITE, LOS CABLES QUE SE USAN SON AMARILLO CON VENA VERDE PARA LAS PUESTAS A TIERRA DE LOS TOMACORRIENTES Y OTROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

--