

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si las aguas servidas del Paquete N°1 contienen sólidos. Indicar el tamaño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se indicará:
- CAS Buenos Aries Norte: Paso de solidos minimo 100 mm
 - CAS Vista Alegre: Paso de solidos minimo 100 mm
 - CAS Salaverry: Paso de solidos minimo 100 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si los sensores del motor que están solicitando para los Paquetes N°1 y N°2 se refieren al sensor hermético y térmico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el paquete 1 los sensores son de temperatura y humedad (en el caso del sensor de humedad, de preferencia los que van ubicados en la cámara de aceite), para el paquete 2 es el sensor de temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para las bombas del Paquete N°2 indicar si están solicitando bombas sumergibles tipo turbina o tipo lapicero

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electrobombas sumergibles tipo lapicero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para las bombas del Paquete N°2 indicar si los diámetros (8" y 6") se refiere al diámetro de descarga o al diámetro del cuerpo de la bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al diámetro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" Pozo Alto Moro o 6" Pozo Moche Salaverry según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar las dimensiones de los pozos del Paquete N°2: Alto Moro y Moche

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al postor podrá hacer las visitas a campo con personal del área de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20504954693	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	A & R TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:55:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Respecto al tiempo de entrega del Paquete N°1 y del Paquete N°2 de 175 días calendarios y 42 días calendarios respectivamente. Confirmar si los días en ambos casos se contabilizan a la par o si el plazo de entrega para el 1°paquete es de los primeros 175 días calendarios y una vez pasado esos días se contabilizan 42 días más para la entrega del paquete N° 2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los días en ambos casos se contabilizan a la par, es decir a partir del día siguiente de firmado el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20482490434	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE FLUIDOS INDUSTRIALES S.A.C.	Hora de envío :	11:07:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En requisitos: Para el paquete 1 no se especifica la opción y el monto de facturación para micro y pequeña empresa, confirmar si el paquete 1 también está disponible y abierto a concurso para micro y pequeñas empresas, por favor, de ser el caso, definir el monto de facturación que se debe acreditar.

Gracias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde para el Ítem 1, porque el valor estimado sobrepasa al de una Adjudicación Simplificada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20482490434	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE FLUIDOS INDUSTRIALES S.A.C.	Hora de envío :	11:07:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Considerando que se solicita dos paquetes (1 y 2), se puede presentar oferta solamente por un paquete o es obligatorio participar en los dos paquetes.

Gracias

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo 6 Literal: anxo 6 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor puede concursar a cualquier paquete, no es obligatorio concursar a los 2 paquetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20573809859	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:09:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases en el literal 12 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA" nos indica como plazo máximo de 175 días calendarios, previa cotización de bienes en los diversos proveedores de importación indican que este tiempo debería extenderse hasta 190 días calendarios ya que es un plazo optimo para la importación y entrega de bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el estudio de mercado existió pluralidad de postores que cumplen con el tiempo de entrega solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20573809859	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:04:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes requeridos "ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES" se solicita que estas tengan un kit básico de repuestos para el mantenimiento donde no especifica el impulsor el cual es necesario para su funcionamiento para ellos se pide especificar en los ITEMS donde corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL impulsor no es parte del kit básico, solo presentar lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20573809859	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:47:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases en el Ítem 5 "ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO MOCHE - SALAVERRY, 30L/S, 45 M, 380V 3F, 60HZ" se indica la medida del diámetro siendo de 6" y requiriendo un caudal de 30 L/S por ello realizando las consultas a los proveedores reconocieron que el DIAMETRO debe ser de 8" para que la bomba sea proporcional a la velocidad del caudal de circulación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.2.5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se mantiene lo descrito en las bases para el ítem 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20316555285	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	G.R. TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:12:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se expresa que la camisa,carcasa de Bomba y material del impulsor puede ser propuesta por el proveedor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se mantiene lo descrito en las bases; de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20316555285	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G.R. TECH S.A.C.	Hora de envío :	11:22:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Tipo de arranque: Directo; estrella triángulo con Variador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.4 Literal: Item 04 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Arranque directo con aplicación arrancador electrónico (suave)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:32:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Garantía de los equipos.

Las bases indican: (¿) igualmente el participante deberá presentar en el sobre N° 01, una declaración jurada obligándose a respaldar la garantía ofertada.

El comité de selección debe tener en cuenta que la presentación de ofertas es electrónica, por lo que no tiene sentido presentar sobres.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR lo siguiente:

- 1) Que la declaración jurada solicitada se presentará en la oferta electrónica
- 2) Que la declaración jurada será de garantía de equipos emitida y suscrita por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 10 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la declaración jurada será presentada para la firma de contrato, donde el postor se comprometa a presentar la garantía comercial de las electrobombas a la entrega de los bienes y si es de cumplimiento obligatorio para la firma de su contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:32:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que se considerarán como bienes similares, tanto para el ítem 01 y 02, lo siguiente:

Adquisición y/o venta de bombas y/o electrobombas de agua.

Sustento:

La Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, establece que (...) se entenderá como bienes SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta (...)

En base a ello, lo indicado por mi representada CUMPLE con el criterio técnico para ser considerado como un bien similar al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:32:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Garantía de los equipos.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la garantía de fábrica de equipos ofertados será presentada al momento del despacho de los bienes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las garantías, es según lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el cuadro resumen de la pag 24. se describe 80 L/S y HDT 80m en la bomba de POZO ALTO MORO, pero en el cuadro detallado señalan caudal de 30 L/S,

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR el caudal correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el caudal para el pozo Alto Moro es de 40 l/s, y de ADT 130 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la pág.. 22.

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

En los cuadros de cada bomba se detalla que no se requiere cotizar base, ni guías para montaje.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si la entidad cuenta con los asientos para la instalación de las bombas en cámara seca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, para las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Solicitamos Especificar el sistema de refrigeración requerido por cada equipo, pues no se señala en las especificaciones técnicas y este sistema varía según el uso en cámara seca o húmeda.

Asimismo, CONFIRMAR si este sistema puede ser mediante chaqueta de refrigeración, refrigeración por aceite u otros a disposición del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los equipos para desagüe, tanto para cámara seca o húmeda, debe contar con camisa o chaqueta de refrigeracion en material en acero inoxidable AISI 304 o superior. el sistema de refrigeración es de acuerdo al diseño de cada fabricante, que garantice el buen funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases se solicita que se provea los equipos con sensores Humedad, aislamiento, temperatura, potencia, energía, factor de potencia u otros según consideraciones de cada fabricante.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si estos deben ser dispositivos anexados al equipo o dispositivos anexables al tablero para la visualización de datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que es un dispositivo modulo/controlador anexasble al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita proveer: kit de repuestos básicos para mantenimiento y kit básico de repuestos originales para mantenimiento preventivo, con cada equipo.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ESPECIFICAR que piezas contempla el kit básico de mantenimiento especialmente si este debe incluir impulsores de repuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica que el kit básico del paquete 1 y 2 es: Cojinetes, sellos mecánicos, seguros seeger, y orings; según corresponda a cada electrobomba de tipo original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el paquete 2 en cada equipo para pozo sumergible se señala diámetros específicos para cada equipo de 8 y 6 pulgadas respectivamente.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ELIMINAR los tamaños específicos de diámetro y estos sean indicados a disposición del proveedor mientras se cumpla con el punto de operación solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.4 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al diámetro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" o 6" según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:43:14

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se señala en el paquete 2 para las bombas para pozo sumergible que el AISLAMIENTO DEBE SER DE TIPO H, este tipo de aislamiento no es estándar en estos equipos.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si el aislamiento requerido para estos equipos es PPA o un aislamiento especial para permitir el trabajo con variador de frecuencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.4. Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, el aislamiento puede ser tipo H, similar, equivalente o superior, de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 37 señala que las contrataciones pueden convocarse por paquetes, en la que se agrupará bienes distintos, pero vinculados entre sí.

Igualmente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 39, faculta a las entidades a convocar por ítems bienes distintos entre sí, siempre que el órgano encargado de las contrataciones determine su viabilidad.

Sin embargo, advertimos que en el numeral 1.2 de las bases no se permite colegir si el presente proceso ha sido convocado por paquete o por ítem, dado que en ambas columnas figuran datos, lo cual genera confusión.

Por lo tanto, solicitamos corregir dicho error.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.2 Literal: S/L Página: 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 37 Reglamento LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, en el numeral 1.2. Objeto de la Convocatoria del CAPÍTULO I - GENERALIDADES de la sección específica de las Bases, señala con claridad que existen 02 paquetes, los mismos que están conformados por un cierto número de Ítems; asimismo, según lo registrado en la plataforma del SEACE indica claramente que la presente contratación se ha convocado a través de 02 Ítems Paquete.

Paquete 1 -> ELECTROBOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES (CAS BUENOS AIRES NORTE, CAS VISTA ALEGRE Y CAS SALAVERRY).

Paquete 2 -> ELECTROBOMBAS PARA AGUA POTABLE (POZO ALTO MORO Y POZO MOCHE - SALAVERRY).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:
Solicitamos suprimir la mención señalada en el literal e) dado que el mismo es una acotación establecida en el modelo de bases estándar aprobadas por el OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** E **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación parcialmente, como requisito para la admisión de ofertas, se procederá a modificar el presente literal a efectos de que los postores presenten en su oferta fichas técnicas, instructivos, folletos o similares de las características técnicas mínimas de las electrobombas a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
integrar

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 31465, mediante la cual se modifica la Ley N° 27444, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 31170, mediante el cual se dispone que todas las entidades públicas deban de contar con mesa de partes virtual, solicitamos nos indique la dirección o correo electrónico de su mesa de partes digita, así como el horario de atención; ello con la finalidad de remitir todo tipo de documentos dirigidos a su Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: S/L Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la dirección de correo electrónico de la mesa de partes de la entidad es la siguiente:

mesadepartes@sedalib.com.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto a la Bomba CAS Buenos Aires Norte, solicitamos aclarar lo siguiente:

- ¿Se aceptará un caudal de hasta 52.5 L/s (5% adicional)?
- Diámetro de descarga dice 4¿ ¿Puede ser 3 pulgadas?
- Camisa del motor dice AISI 304 u otro; aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316. Para la refrigeración del motor ¿Debe ser por la misma agua de bombeo (desagüe) o por glicol o similar? Aclarar.
- Material del impulsor dice AISI 304 u otro según el diseño de cada fabricante, aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316.
- Tipo de sello mecánico dice carburo de silicio/carburo de silicio u otro según diseño de cada fabricante, confirmar que se aceptara sello en carburo de tungsteno siendo superior a lo requerido.
- Arranque dice Directo y Tensión dice 440/220V, el tamaño del motor que corresponde es de 40Hp y comercialmente solo disponible en un solo voltaje, confirmar el voltaje que puede ser 220V o 440V.
- Voltaje dice 440/220 V confirmar que para 220V se aceptará 230V o para 440V se aceptará 460V.
- Para la clase de aislamiento dice H o equivalente, confirmar que no se aceptará aislamiento clase F que es inferior y tiene un rango de trabajo de temperatura mucho menor que clase H.
- Para los sensores se trata de los de protección y fallas se solicita se omita los de: aislamiento, potencia, Energía y factor de potencia que no corresponde a lo requerido.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 8.2.1

Literal: 1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se acepta el +5% para el ADT y caudal.
- Respecto al diámetro de descarga es de 4" min o de 6" máximo
- La camisa de refrigeracion será en acero inoxidable AISI 304 o superior, la lubricacion depende de cada fabricante que garantice un buen funcionamiento del equipo.
- El material del impulsor será como minimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.
- El sello mecanico será en Sic/Carb. de silicio o superior.
- El voltaje puede ser en 220/440 o 230/460, la potencia maxima será de 35 HP.
- El voltaje del motor para esta camara debe cumplir ambos voltajes 220/440 o 230/460.
- La clase de aislamiento es de tipo H, similar, equivalente o superior.
- Se requiere sensor de temperatura y humedad (para el sensor de humedad, de preferencia los que van ubicados en la cámara de aceite), para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'integrar

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para la Bomba CAS Vista Alegre, solicitamos aclarar lo siguiente:

- ¿Se aceptará un caudal de hasta 168 L/s (5% adicional)?
- Camisa del motor dice AISI 304 u otro; aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316. Para la refrigeración del motor ¿debe ser por la misma agua de bombeo (desagüe) o por glicol o similar? Aclarar
- Material del impulsor dice AISI 304 u otro según el diseño de cada fabricante, aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316.
- Tipo de sello mecánico dice carburo de silicio/carburo de silicio u otro según diseño de cada fabricante, confirmar que se aceptara sello en carburo de tungsteno siendo superior a lo requerido.
- Arranque dice Directo y Tensión dice 440V confirmar que se aceptará 460V.
- Para la clase de aislamiento dice H o equivalente, confirmar que no se aceptará aislamiento clase F que es inferior y tiene un rango de trabajo de temperatura mucho menor que clase H.
- Para los sensores se trata de los de protección y fallas se solicita se omita los de: aislamiento, potencia, Energía y factor de potencia que no corresponde a lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: 8.2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'- Se acepta el +5% para el ADT y Caudal
descarga es de 6" min o de 8" máximo.

-- -Respecto al diámetro de

- La camisa de refrigeracion será en acero inoxidable AISI 304 o superior, la lubricacion depende de cada fabricante que garantice un buen funcionamiento del equipo.
- El material del impulsor será como minimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.
- El sello mecanico será en Sic/Carb. de silicio o superior.
- El voltaje puede ser en 440 o 460.
- La clase de aislamiento es de tipo H, similar, equivalente o superior.
- Se requiere sensor de temperatura y humedad (para los sensores de humedad, de preferencia los que van ubicados en la cámara de aceite), para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
integrar

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para la Bomba CAS Salaverry, solicitamos aclarar lo siguiente:

- ¿Se aceptará un caudal de hasta 78.75 L/s (5% adicional)?
- Diámetro de descarga dice 6¿ ¿puede ser 4 pulgadas?
- Camisa del motor dice AISI 304 u otro; aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316. Para la refrigeración del motor ¿debe ser por la misma agua de bombeo (desagüe) o por glicol o similar? Aclarar
- Material del impulsor dice AISI 304 u otro según el diseño de cada fabricante, aclarar que debe decir AISI 304 o superior y se aceptará en AISI 316.
- Tipo de sello mecánico dice carburo de silicio/carburo de silicio u otro según diseño de cada fabricante, confirmar que se aceptara sello en carburo de tungsteno siendo superior a lo requerido.
- Arranque dice Directo y Tensión dice 440V confirmar que se aceptará 460V.
- Para la clase de aislamiento dice H o equivalente, confirmar que no se aceptará aislamiento clase F que es inferior y tiene un rango de trabajo de temperatura mucho menor que clase H.
- Para los sensores se trata de los de protección y fallas se solicita se omita los de: aislamiento, potencia, Energía y factor de potencia que no corresponde a lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.3 Literal: 8.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se acepta el +5% para el ADT y caudal.
- Respecto al diametro de descarga es de 6" min o de 8" maximo.
- La camisa de refrigeracion será en acero inoxidable AISI 304 o superior, la lubricacion depende de cada fabricante que garantice un buen funcionamiento del equipo.
- El material del impulsor será como minimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.
- El sello mecanico será en Sic/Carb. de silicio o superior.
- El voltaje puede ser en 440 o 460.
- La clase de aislamiento es de tipo H, equivalente, similar o superior.
- Se requiere sensor de temperatura y humedad (para los de humedad, de preferencia lo que se instalan en la cámara de aceite), para los otros parámetros, deben incluir un relé/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
integrar

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir el requisito que la garantía provenga de fábrica, dado que, según esto, se requiere que un tercero intervenga en la futura relación contractual, lo cual resulta incorrecto. Igualmente, el OSCE en sendos pronunciamientos (VoGo 279-2021-OSCE) estableció que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el procedimiento de selección es el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente; en principio, resulta pertinente aclarar que los pronunciamientos emitidos por el OSCE, son el resultado de una acción de supervisión respecto de los cuestionamientos al pliego absolutorio de un determinado procedimiento de selección, siendo que cada pronunciamiento es independiente de los demás y no resulta vinculante para otros supuestos.

A razón de ello, en el presente procedimiento de selección, el postor adjudicado deberá presentar para la firma de contrato una declaración jurada comprometiéndose a alcanzar la garantía comercial (original) a la entrega de las electrobombas, deberá ser firmada por el representante legal del postor ganador; sin embargo, la garantía comercial a alcanzar para la entrega de los equipos debe ser emitida por el fabricante o distribuidor oficial de las electrobombas o representante oficial de la marca de las electrobombas a ofertar o mediante una carta del fabricante o representante oficial de la marca o distribuidor oficial de la marca que autorice que el postor ganador es quien se hará cargo de la garantía comercial por el tiempo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir el requisito que la garantía provenga de fábrica, dado que, según esto, se requiere que un tercero intervenga en la futura relación contractual, lo cual resulta incorrecto. Igualmente, el OSCE en sendos pronunciamientos (VoGo 279-2021-OSCE) estableció que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el procedimiento de selección es el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente; en principio, resulta pertinente aclarar que los pronunciamientos emitidos por el OSCE, son el resultado de una acción de supervisión respecto de los cuestionamientos al pliego absolutorio de un determinado procedimiento de selección, siendo que cada pronunciamiento es independiente de los demás y no resulta vinculante para otros supuestos.

A razón de ello, en el presente procedimiento de selección, el postor adjudicado deberá presentar para la firma de contrato una declaración jurada comprometiendose a alcanzar la garantía comercial (original) a la entrega de las electrobombas, deberá ser firmada por el representante legal del postor ganador; sin embargo, la garantía comercial a alcanzar para la entrega de los equipos debe ser emitida por el fabricante o distribuidor oficial de las electrobombas o representante oficial de la marca de las electrobombas a ofertar o mediante una carta del fabricante o representante oficial de la marca o distribuidor oficial de las electrobombas que autorice que el postor ganador es quien se hará cargo de la garantía comercial por el tiempo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Observamos el requerimiento de solicitar una declaración jurada para acreditar la garantía, dado que el mismo se encuentra debidamente acreditado con los alcances del Anexo N° 03.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La declaración jurada se refiere al compromiso de alcanzar la garantía comercial (original) a la entrega de las electrobombas y deberá ser firmada por el representante legal del postor ganador; sin embargo, la garantía comercial a alcanzar para la entrega de los equipos debe ser emitida por el fabricante o distribuidor oficial de las electrobombas o representante oficial de la marca de las electrobombas a ofertar o mediante una carta del fabricante o representante oficial de la marca o distribuidor oficial de las electrobombas que autorice que el postor ganador es quien se hará cargo de la garantía comercial por el tiempo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Advertimos que el Art. 171.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el pago se realizará en un plazo no mayor de diez días calendario siguientes a otorgada la conformidad, por lo que solicitamos acondicionar las bases a lo dispuesto en dicha norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: S/L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 171.1 Reglamento LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, en virtud de la integración de bases se procederá a modificar el numeral 14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN Y PAGO a efectos que lo señalado esté acorde al Art. 171.1 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INTEGRAR

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Advertimos que el Art. 168.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que la conformidad se expedirá en un plazo no mayor de 07 días de producida su recepción, por lo que solicitamos acondicionar las bases a lo dispuesto en dicha norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: S/L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 168.3 Reglamento LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el numeral 168.3 del Art. 168 del RLCE señala claramente que la conformidad deberá ser otorgada por el área usuaria en un plazo máximo de 07 días calendario toda vez que no existan pruebas; caso contrario, dicha conformidad puede ser otorgada en un plazo máximo de 15 días calendario toda vez que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación; al respecto cabe señalar que el numeral 9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS del CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO de la sección específica de las bases, señala claramente que el PROVEEDOR será el encargado de las pruebas operativas y puesta en marcha de cada electrobomba in situ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Advertimos que el Art. 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que, en caso de existir observaciones, la entidad solicitará su subsanación en un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días.
Solicitamos acondicionar las bases a lo dispuesto en dicha norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: S/L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 168.4 Reglamento LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, como parte de la integración de bases, se procederá a acondicionar el numeral 14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN Y PAGO en conformidad con el numeral 168.4 del Art. 168 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:19

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Advertimos que no se ha definido los bienes similares, por lo que solicitamos se incluya como los mismos a la venta de electrobombas y/o repuestos de bombas sumergibles y/o varillas para desatoro y/o electromotobomba

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para las Cámaras de desagüe se solicita que también se acepte para las Tensiones, los voltajes 460 o 230 V para una mayor pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará los voltajes 220/440 o 230/460

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tensión : 220/440 o 230/460 según corresponda cada cámara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para las bombas de desagüe solicitan camisa del motor en acero inoxidable AISI 304 o según cada fabricante, confirmar que esta camisa se refiere a la camisa de refrigeración para trabajo en cámara seca y/o cámara húmeda.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a la camisa de refrigeración que deberá ser de material en acero inoxidable AISI 304 o superior, tanto para cámara seca y húmeda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, la eficiencia hidráulica mínima que se requiere para cada cámara.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la eficiencia hidráulica de las bombas de aguas residuales, las determina el fabricante de acuerdo a su diseño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, el paso de solidos mínimo que se requiere para cada cámara.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indicará:

- CAS Buenos Aries Norte: Paso de solidos mínimo 100 mm
- CAS Vista Alegre: Paso de solidos mínimo 100 mm
- CAS Salaverry: Paso de solidos mínimo 100 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, el porcentaje de desviación mínimo del punto de operación solicitado respecto a BEP de la bomba propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe la desviación máxima del BEP será del $\pm 20 \%$

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, la velocidad máxima de rotación del motor (RPM) que se requiere para cada cámara.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, la velocidad máxima de rotación del motor (RPM) que se requiere para cada cámara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para las bombas de desagüe la velocidad máxima será de 1800 RPM (4 polos)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, el NPSH requerido máximo en metros, que se requiere para cada cámara.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe se admite el NPSH requerido para cada bomba hasta de 9 m. como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, la potencia máxima del motor en HP, que se requiere para cada cámara.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las potencias máximas de los motores, serán las que cumplan con las condiciones requeridas de explotación, según cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de desagüe, si requiere anillo de desgaste para la mejora de eficiencia frente al desgaste natural de los elementos rotativos, e indicar el material.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el anillo de desgaste para las bombas de desagüe son de material de acuerdo al diseño del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Para las bombas de desagüe indican el material del impulsor acero inoxidable AISI 304 o según el diseño de cada fabricante, para la gran mayoría de fabricantes de bombas de desagüe el material de diseño del impulsor, para esta aplicación (aguas servidas), es de fierro fundido, ya que, por temas de costos, mantenimiento, tiempos de entrega y la misma aplicación se considera en Fierro Fundido, se solicita aceptar para el impulsor en material de Fierro fundido, Acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material del impulsor será como mínimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para las bombas de desagüe confirmar si se requiere pruebas testificadas y certificadas en fabrica o laboratorio nacional certificado por el propio fabricante de la electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe se requiere pruebas testificadas por 02 personales de la Entidad, estas pruebas serán en laboratorio o banco de pruebas locales o extranjero, certificados por el fabricante de la electrobomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Para las cámaras de desagüe solicitan un diámetro de descarga determinado, lo cual solo lo podría cumplir una marca determinada, lo cual se restringe la libre competencia, se solicita que para esta característica solo se indique SEGÚN FABRICANTE, para una mayor pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que las tuberías de impulsión existentes son de 4 y 6 pulgadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para las bombas de Pozo, solicitan que el motor sea para agua potable, confirmar si se requiere que el equipo tenga una certificación internacional para agua potable.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de pozo sumergible, se solicita un certificado internacional o nacional, para el uso para agua potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para las bombas de Pozo confirmar si se requiere pruebas testificadas y certificadas en fabrica o laboratorio nacional certificado por el propio fabricante de la electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de agua se requiere pruebas testificadas por 02 personales de la Entidad, estas pruebas serán en laboratorio o banco de pruebas locales o extranjero, certificados por el fabricante de la electrobomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de agua potable, la eficiencia hidráulica mínima que se requiere para Pozo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la eficiencia hidráulica de las bombas de agua potable, las determina el fabricante de acuerdo a su diseño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se solicita indicar para las bombas de agua potable, el porcentaje de desviación mínimo del punto de operación solicitado respecto a BEP de la bomba propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de Pozo la desviación máxima del BEP será del + 20 %

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Para las bombas de agua limpia, En la curva característica, indicar ubicación del punto de trabajo respecto al BEP (máxima eficiencia de la Bomba), debido a la disminución progresiva del rendimiento del pozo, que se produce por efecto del descenso del nivel freático, se solicita considerar siempre a la derecha del BEP, por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, en la curva característica, no se aceptará ubicación del punto de trabajo a la izquierda de la máxima eficiencia de la Bomba, debido a la disminución progresiva del rendimiento del pozo, que se produce por efecto del descenso del nivel freático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Para las bombas de Pozo, solicitan que el motor tenga la Clase de Aislamiento H o equivalente, aquí debe haber un error, ya que los motores para agua potable de pozo, la clase de aislamiento del bobinado debe ser PPC o equivalente, por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, el aislamiento puede ser tipo H, similar, equivalente o superior, de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Para las bombas de Pozo, solicitan que el motor tenga sensor de Humedad, lo cual debe haber un error, ya que este motor para agua potable de pozo, tiene en su interior agua como un medio refrigerante, lo cual no necesita el sensor de humedad, se solicita quitar la lectura de Humedad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'- Se requiere solo sensor de temperatura, para los otros parámetros eléctricos, deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Para las bombas de Agua Potable indican el material del cuerpo de la bomba en acero inoxidable AISI 304 o según el diseño de cada fabricante, para esta aplicación (aguas de pozo), se solicita aceptar como material mínimo en fierro fundido con un sistema de protección contra corrientes galvánicas, ya que este componente no está sujeto a rotación ni desgaste por abrasión, por tanto, se solicita aceptar para el cuerpo de bomba en material de Fierro fundido, Acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el cuerpo de la bomba (tazones) se aceptará en material de Fierro Fundido, Acero inoxidable AISI 304 o superior, que cuente con un sistema de de protección contra corrientes galvánicas, para un mayor tiempo de vida de estos equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:52:07

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor, no indican bienes o servicios similares al objeto de la convocatoria, lo cual se solicita indiquen Suministro y/o instalación de electrobombas sumergibles para agua y/o desagüe.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:01:25

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Nos indican que para el Paquete 1; bombas de desagües que "No requiere base, ni guías para montaje. Se entiende que la instalación será del tipo portátil?
Favor indicar de que manera va a instalar y/o poner en funcionamiento a las bombas la entidad?, estas bombas son de gran potencia y de mucho peso que deberían tener su sistema de codo fast out y sistemas de barra guías.

Solicitamos nos puedan aceptar ofertar las bombas con la opción de instalación del tipo Fast out o codo fijo con sistema de barra guías.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Intergradadas

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:01:25

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para el caudal de 50 lps una salida de la bomba de 4 pulgadas nos parece muy ajustado. Solicitamos que la bomba de la cámara Buenos Aires Norte nos puedan aceptar presentar la bomba con la descarga de 6 pulgadas.

Esto no afectará el rendimiento, caudal y/o presión de la bomba en su funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'Respecto al diámetro de descarga es de 4" min o de 6" máximo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:01:25

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Para el Paquete 2; Pozo Alto Moro y pozo Salaverry nos indican diámetro de 8 y 6 pulgadas respectivamente; favor indicar si se refiere al diámetro del cuerpo de la bomba y/o motor o se refiere a la descarga de la bomba.

Solicitamos a la entidad cualquiera sea la respuesta, que esta exigencia sea de acuerdo a cada postor ya que cada fábrica tiene su diseño de acuerdo al cálculo ya que esto depende de su diseño en función al caudal y adt.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.2.5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'Se refiere al diámetro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" Pozo Alto Moro o 6" Pozo Moche Salaverry según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:01:25

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para el Paquete 2; Pozo Alto Moro y pozo Salaverry nos indican:

Eje: 1 pulgada de diámetro, estriado (15 estrías tipo NEMA)

Solicitamos a la entidad que el diámetro del eje y la cantidad de estrías sea determinado por cada fabricante dependiendo de su diseño. si que esto afecte el normal funcionamiento del motor eléctrico.

Siempre es importante indicar que esto es de acuerdo a su cálculo, diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'No se acoge, el diámetro de eje del motor y numero de estrías tendrá de cumplir tipo NEMA (M6 o M8 según corresponda)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:07:16

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

SOLICITAMOS que en la bomba para pozo MOCHE-SALAVERRY se retire el diámetro específico de 6 pulgadas y este sea a indicar por el proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es diámetro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 6" del Pozo Moche Salaverry.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:07:16

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

SOLICITAMOS que los diámetros del eje de las bombas para pozo sumergible no sean específicamente de 1 pulgada y estos sean a indicar por el proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge , el diámetro del eje del motor y numero de estrías es tipo NEMA (M6 o M8 según corresponda)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en una de las partes de descripción indican: ..que no requiere base, ni guías para montaje, se solicita confirmar que requieren solo la electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta, para las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en la parte de descripción relativo a la tensión solicitan 440/220V trifásico AC, la bomba debe venir conectada para un voltaje de funcionamiento desde la fabrica, se solicita indicar para que voltaje se requiere venga conectada la bomba: 440V ó 220V?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el voltaje del motor para esta cámara debe cumplir ambos voltajes 220/440 y debe venir conectada inicialmente a 440V, con opción de trabajo en 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 02 : Electrobomba sumergible para CAS Vista Alegre, en una de las partes de descripción indican: ..que no requiere base, ni guías para montaje, se solicita confirmar que solo requieren la electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta, para las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 03 : Electrobomba sumergible para CAS Salaverry, en una de las partes de descripción indican: ..que no requiere base, ni guías para montaje, se solicita confirmar que solo requieren la electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.3 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta, para las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:
Paquete N°1, Item 03, CAS Salaverry, se solicita que la descarga de la bomba sea de 6" ó 4" de diámetro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.3 Literal: 24 Página: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
'El diámetro de descarga es de 6" min o de 8" máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En la Parte requerimiento mínimos tercer parrafo, indican el proveedor será el encargado de la capacitación, pruebas operativas y puesta en marcha, se solicita confirmar especificamente que comprende las pruebas operativas y la puerta en marcha?, o indicar si el proveedor estará supervisando las pruebas operativas y la puesta en marcha o el proveedor será responsable de realizar estas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a que el proveedor supervisará la puesta en marcha de los equipos para que cumplan con los parámetros eléctricos e hidráulicos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

En la Parte requerimiento mínimos Cuarto parrafo, indican el proveedor deberá alcanzar los manuales de operación y mantenimiento, despiece, accesorios para fijación y certificados de garantía, se solicita aclarar a que se refiren con accesorios para fijación, si en la parte de especificación técnica indican NO REQUIERE NI BASE, NI GUÍAS PARA MONTAJE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en la descripción Camisa del motor indican: "Acero inoxidable AISI304 u otro según diseño de cada fabricante", se solicita confirmar si con esto se refieren a que cada fabricante puede ofertar su versión estándar de material para esta parte, por ejemplo acero al carbono y no necesariamente acero inoxidable. ya que la función de este componente es para la refrigeración de la electrobomba, y esto es diseño de cada fabricante con el fin de optimizar del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los motores para aguas residuales, tanto para cámara seca o húmeda, debe contar con camisa o chaqueta de refrigeración en material en acero inoxidable AISI 304 o superior, el sistema de lubricación depende de cada fabricante, que garantice el buen funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:
Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en la descripción material del impulsor indican: "Acero inoxidable AISI304 u otro según diseño de cada fabricante", se solicita confirmar si con esto se refieren a que cada fabricante puede ofertar su versión estandar de material para esta parte, por ejemplo fundición gris EN-GJL-250 y no necesariamente acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El material del impulsor será como mínimo en fierro fundido, acero inoxidable AISI 304 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en la descripción Camisa del motor indican: "Acero inoxidable AISI304 u otro según diseño de cada fabricante", se solicita confirmar si con esto se refieren a que cada fabricante puede ofertar su versión estandar de material para esta parte, por ejemplo acero al carbono y no necesariamente acero inoxidable. ya que la función de este componente es para la refrigeración de la electrobomba, y esto es diseño de cada fabricante con el fin de optimizar del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los motores para aguas residuales, tanto para cámara seca o húmeda, debe contar con camisa o chaqueta de refrigeración en material en acero inoxidable AISI 304 o superior, el sistema de lubricación depende de cada fabricante, que garantice el buen funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:32:46

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Paquete N°1, Item 01 : Electrobomba sumergible para CAS Buenos Aires Norte, en la descripción material del impulsor indican: "Acero inoxidable AISI304 u otro según diseño de cada fabricante", se solicita confirmar si con esto se refieren a que cada fabricante puede ofertar su versión estandar de material para esta parte, por ejemplo fundición gris EN-GJL-250 y no necesariamente acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material del impulsor será como mínimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

13. Forma de pago

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO, según lo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Debido a la magnitud de la licitación y según el artículo 156 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde indica que el contratista podrá solicitar la entrega de un adelanto directo de hasta el 30% del monto ofertado. Solicitamos a la entidad tenga a bien modificar su forma de pago otorgando un adelanto del 30% del monto del contrato original como forma de pago. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 13 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, regirse a los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Pagos.

El proceso contempla dos ítems de diferentes plazos de entrega

Se consulta al comité de selección aclarar si los pagos serán independientemente después de cumplir cada ítem. Favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.8 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los Ítem paquete se pagarán de manera independiente, de acuerdo a su plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Conformidad de la prestación:

Se solicita al comité confirmar si la supervisión que dará la conformidad del ítem 1 y el ítem 2 corresponde a la misma gerencia o corresponde a diferentes áreas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 14 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Personal del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Experiencia en la Especialidad:

Se solicita al comité colocar las especialidades similares al objeto de convocatoria ello porque solo indican los montos a cumplir por cada ítem, pero no menciona los términos similares de la experiencia de los postores. Como por ejemplo Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministros de electrobombas para desagües, Suministro de electrobombas para pozo profundo. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

Favor confirmar si el sistema de contratación corresponde a relación por ítems.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.5 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sistema de contratación es por suma alzada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Solicitan diferentes plazos de entrega tanto para el paquete 1 (175 días) y para el paquete 2 (42 días). Favor solicitamos considerar para ambos el mismo plazo de entrega (175 días) ello por las condiciones de operación solicitadas para el paquete 2 donde solicitan para el ítem 5 voltaje de 380V que no es un voltaje comercial. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el estudio de mercado hubo pluralidad en el tiempo de entrega para cada ítem, no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

En cuadro resumen de equipos del objeto de la convocatoria para el ítem 4 (pozo Alto Moro) solicitan condiciones de operación 80 lps @ 80m mientras que en la sección 3.1 especificaciones técnicas (pág. 20) solicitan para el mismo ítem 30 lps @ 80 m. Favor indicar ¿Cuál de las dos condiciones es la correcta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El caudal para el pozo Alto Moro es de 40 l/s, y 130 m de ADT, se corregirá

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la pág.. 22: Caudal: 40 l/s y ADT 130m

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Clase de aislamiento H.

Solicitan para todos los motores del paquete 1 (ítems 01, 02 y 03) aislamiento clase H, para una mayor pluralidad de postores solicitamos se considere también aislamiento clase ¿F¿ que también corresponde a diseño de fabricantes de bombas reconocidos a nivel mundial. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el estudio de mercado existió pluralidad de postores que cumplen con el aislamiento H, el tipo se aislamiento será H, similar, equivalente o superior, para las electrobombas del paquete N° 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Para el paquete N° 01 (Ítems 01, 02 y 03) se indica que electrobombas no requieren bases ni guías para montaje, se solicita confirmar ¿Cómo se instalarán las bombas en cada cámara de bombeo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 8.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta, para las bombas en cámara seca debe tener base con tubo de succión y para las bombas de cámara húmeda debe tener codo de descarga tipo fast out.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Para el paquete N° 01 (Ítems 01, 02 y 03) se indica para

Ítem 01: Diámetro descarga 4"

Ítem 02: Diámetro descarga 6"

Ítem 03: Diámetro descarga 6"

El diámetro de descarga de las electrobombas corresponde a diseño de cada fabricante de bombas. Es por ello que solicitamos se cambie estos valores por el término: según diseño de fabricante siempre y cuando se garanticen las condiciones de operación solicitadas de caudal y HDT. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ítem 01 diámetro de descarga min 4" máx. 6"

Ítem 02 y 03 diámetro de descarga es de 6" min o de 8" máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Para el paquete N° 01 (Ítems 01, 02 y 03) se indica módulo y sensores para protección del motor, favor se requiere especificar si corresponde a un tablero eléctrico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 8.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:
Para el paquete N° 02 (Ítems 04 y 05) se indica para el motor eje 1ø estriado (15 estrías, tipo NEMA). Este detalle corresponde al diseño de una marca de motor en especial, solicitamos tengan a bien retirar esta característica en especial indicando solo el material que se requiere del eje

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'No se acoge, para el diámetro de eje de motor y numero de estrías tendrá de cumplir tipo NEMA (M6 o M8 según corresponda)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Eje de motor: Tipo NEMA (M6 o M8 según corresponda)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Para el paquete N° 02 (Ítems 04 y 05) se indica módulo y sensores para protección del motor, favor se requiere especificar si corresponde a un tablero eléctrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben incluir un modulo/controlador anexasble al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:34:21

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Para el paquete N° 02 (Ítems 04 y 05) se indica para el motor aislamiento clase H, solicitamos se considere también aislamiento PE2/PA que corresponde a clase de aislamiento para motores sumergibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, para las bombas de pozo sumergibles el tipo de aislamiento tipo H, similar, equivalente o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Para ítem paquete 1 e ítem paquete 2

paginas 22; 23; 24; 25 y 27

El termino HDT esta mal usado debe ser (Total dynamic height en sus siglas TDH), o en tal caso en español ADT. Corregir.

Hay posibilidad de que haya confusión, ya que, HDT tambien hace referencia a Heat Distorsion Temperature .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para esta licitación, HDT es lo mismo que ADT y se cuantifica en metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Para ítem paquete 1 e ítem paquete 2

Pag. 22; 23; 24; 25 y 27

No debe ser condicional, ya que cada fabricante tiene una descarga diferente de acuerdo a su diseño.

Solicitando las medidas establecidas se restringe la participación de postores dando pie a solo un limitado grupo postores, lo cual no es esencia de los procesos por licitación ya que estos promueven la libre participación de postores y diversas marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 LCE, libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al diametro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" o 6" para agua potable, y en el paquete 1 ítem 2 y 3 el diametro de descarga es de 6" min o de 8" máximo el ítem 1 el diametro de descarga es de 4 "min o de 6" máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Para todos los items del item paquete 1

Indican material de la Camisa del motor: Acero inoxidable AISI 304 u otro según diseño de cada fabricante.

Por favor confirmar que se acepta en material hierro fundido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los motores para aguas residuales, tanto para cámara seca o húmeda, debe contar con camisa o chaqueta de refrigeración en material en acero inoxidable AISI 304 o superior, el sistema de refrigeración depende de cada fabricante, que garantice el buen funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Par todos los ítems del ítem paquete 1

Material del impulsor: Acero inoxidable AISI 304 u otro según diseño de cada fabricante.

Confirmar que se aceptara hierro fundido, ya que el comportamiento de este material es mejor para esta aplicación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El material del impulsor será como mínimo en fierro fundido o similar, acero inoxidable AISI 304 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Para el ítem paquete 1 e ítem paquete 2, en todos sus ítems

Pag. 23; 24; 25; 26 y 27

Con respecto al factor de Servicio

El factor de servicio 1.15 lo unico que hace es elevar el costo lo cual es innecesario del motor, por ende por favor aceptar equipos con factor de servicio igual a 1 ya que es mas que suficiente para la aplicación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 LCE inciso a)debe evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el estudio de mercado existió pluralidad de postores que cumplen con el factor de servicio de 1.15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

Para el ítem paquete 1 e ítem paquete 2, en todos sus ítems

Pag. 23; 24; 25; 26 y 27

Módulo y sensores para protección del motor: Para el módulo y sensores de protección del motor solicitan Humedad, aislamiento, temperatura, potencia, energía, factor de potencia, u otro según consideraciones de cada fabricante

Solicitamos amablemente que se solicite sensores para protección: sensores de humedad y temperatura, ya que estos son los sensores estandar de la mayoría de los fabricantes de bombas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el paquete 1 deben incluir sensor de temperatura y humedad, para el paquete 2 solo sensor de temperatura, para los otros parámetros deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

Para el ítem paquete 1, en todos sus ítems

Pag. 23; 24 y 25

Recomendamos que para el Kit de repuesto se pida: sello mecanico, juego de oriings, rodajes y sensores de motor electrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica que el kit básico del paquete 1 es: Cojinetes, sellos mecánicos, seguros seeger, y orings; según corresponda a cada electrobomba de tipo original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Para el ítem paquete 2, en todos sus ítems

Pag. 26 y 28

Indicar los componentes del Kit, ya que para unos puede ser solo orings y para otros fabricantes incluye impulsores, por ello se pide aclarar. incorporar en las bases para que se tenga claro que repuestos suministrar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica que el kit básico del paquete 2 es: Cojinetes, sellos mecánicos, seguros seeger, y orings; según corresponda a cada electrobomba de tipo original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

Para el Ítém paquete 2, en todos sus ítems

Para la camisa y tapas del motor solicitan en material Acero inoxidable AISI 304 u otro según diseño de cada fabricante.

Aclarar si hace referencia a la carcasa del motor o a la camisa de refrigeración

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la carcasa del motor podrá ser en acero inoxidable AISI 304 o superior y para las tapas del motor podrá ser en fierro fundido, acero inoxidable AISI 304 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:47:18

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Para el ítem paquete 2

el tiempo de entrega es de 42 días, tomando en cuenta que solicitar estos equipos con los datos de caudal y presión específicos y que en cada licitación o proyecto son diferentes, se debe pedir a fábrica y esto se debe importar, 42 días solo es un periodo de importación, esto da cabida a que se está solicitando que se tenga en stock los equipos, si es así, no debería adquirirse por proceso de licitación ya que estaría siendo direccionado a un proveedor que cuenta con los equipos en stock, de manera que se limita la participación de otros proveedores.

para fomentar la concurrencia de postores, solicitamos que el tiempo de entrega para este ítem paquete 2 se amplíe a 120 días.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N°2 LCE, inciso a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el estudio de mercado hubo pluralidad en el tiempo de entrega para cada ítem, no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:50:14

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

PARA EL POZO ALTO MORO, SE CONSULTA:

Para el caudal se consulta se acepte hasta un 5% de tolerancia adicional, pudiendo ser 31.5 L/s.

En diámetro indican 8, se consulta confirmar que este valor se refiere al diámetro máximo del tazón de la bomba y es solo referencial; y que el diámetro exterior será según el diseño de cada fabricante.

Voltaje puede ser 460V.

Suprimir clase de aislamiento tipo H, dado que esto corresponde para motores de cobre desnudo.

Se indica modulo de sensores y protección; solicitamos suprimir estas características del requerimiento al no corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se acepta el +5% para el ADT y caudal.

- El diametro de la descarga es de 8" y el diametro del tazón de la bomba será de acuerdo al diseño de cada fabricante.

- El voltaje puede ser en 440 o 460.

- La clase de aislamiento es tipo H, similar, equivalente o superior.

- Se requiere solo sensor de temperatura, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexasble al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:50:14

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

PARA EL POZO MOCHE - SALAVERRY, SE CONSULTA:

Para el caudal se consulta se acepte hasta un 4% de tolerancia adicional, pudiendo ser 31.2 L/s.

En diámetro indican 6, se consulta confirmar que este valor se refiere al diámetro máximo del tazón de la bomba y es solo referencial; y que el diámetro exterior será según el diseño de cada fabricante pudiendo ser hasta de 8 pulgadas.

Suprimir clase de aislamiento tipo H, dado que esto corresponde para motores de cobre desnudo.

Se indica modulo de sensores y protección; solicitamos suprimir estas características del requerimiento al no corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se acepta el +5% para el ADT y caudal.

- El diametro de la descarga es de 8" y el diametro del tazón de la bomba será de acuerdo al diseño de cada fabricante.

- El voltaje 380V.

- La clase de aislamiento es tipo H, similar, equivalente o superior.

- Se requiere solo sensor de temperatura, para los otros parámetros, deben incluir un relé/controlador anexable al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:
¿Qué normativa serian las bridas de la succión y descarga de los equipos de los Item 01, 02 y 03?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Norma ANSI mín. 125 lb

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

¿EL diámetro de descarga del equipo del Item 01 podría ser de 6¿ y suministrar adicionalmente una reducción para que sea de 4¿?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'Se acoge, debe cumplir con las condiciones de explotación hidráulicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

¿El voltaje para el equipo del Item 01 podría ser de 440 V?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El voltaje del motor para esta cámara debe cumplir ambos voltajes 440/220 V, de fabrica 440V y con posibilidad de usarlo en 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

¿EL diámetro de descarga del equipo del Item 02 podría ser de 10¿ y suministrar adicionalmente una reducción para que sea de 6¿?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'No se acoge, debe cumplir lo especificado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

De acuerdo con estándares como el ANSI/HI 14.6, el CAUDAL y la PRESION ofrecidos pueden variar según grados de tolerancia. Por ejemplo, para el Grado 2B, el caudal ofrecido puede variar en un +/- 8% y la presión en un +/- 5%. Dicho esto, habría la posibilidad de que el caudal y la presión establecidos para los los Items 04 y 05 puedan variar en un +/- 5%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta una variación de +5% para el ADT y caudal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

¿Los DIAMETROS indicados en los Ítems 04 y 05 (8" y 6" respectivamente) se refieren al diámetro máximo del equipo de bombeo o al diámetro de la conexión que iría en el tazón de descarga del equipo para acoplarlo a los tubos columna de descarga?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al diametro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" o 6" según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

¿Cuáles son los diámetros de los pozos donde se instalarán los equipos de los Ítems 04 y 05?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ítem 4 diametro 15"; ítem 5 diametro 18".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

¿Qué tipo de rosca y que dimensiones deben tener las descargas de los equipos de los Items 04 y 05? ¿La conexión de descarga de los equipos de los Ítems 04 y 05 pueden ser de 5¿ rosca paralela y acondicionarlo con accesorios para que se acople adecuadamente a los tubos columna?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La rosca debe se NPT, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" o 6" según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:
¿El arranque de los equipos de bombeo de los Items 04 y 05 será con Soft starter o variador de frecuencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con Variador de velocidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:
¿El voltaje del equipo del Item 04 puede ser de 460 V?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta 440 o 460 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

¿Dentro del kit de repuestos para mantenimiento preventivo de los equipos de los Item 04 y 05, se incluyen componentes del motor y de la bomba o solamente de la bomba?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica que el kit básico del paquete 2 es: Cojinetes, sellos mecánicos, seguros seeger, y orings; según corresponda a cada electrobomba de tipo original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20154639293	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNIFLOW S.A.C.	Hora de envío :	23:54:05

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:
¿El tipo de cable Clase 5 en el Item 05, se refiere al cable sumegible extraflexible?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2.5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Para el cable sumergible se acepta Clase 5 flexible, concéntrico con aislamiento de goma EPR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 23 Item 02

Para la cámara vista alegre, solicitamos se pueda aceptar también un voltaje de 460 Voltios, es decir se puede ofertar motor de 440 o 460 Voltios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: el voltaje 440 o 460V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 24 Item 02

Con la finalidad de aclarar el requerimiento del modulo y sensores para protección de la bomba, para el caso de los sensores humedad y temperatura confirmar que hace referencia a sensor de humedad del sello mecánico y termocontactos de la bobina del motor, para los parámetros de medición de aislamiento, potencia, energía y factor de potencia confirmar si es un único componente independiente que debería ser instalado en el tablero de la bomba, también aclarar si lo indicado como ¿otro según consideraciones de cada fabricante¿ son adicionales a los puntos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere sensor de temperatura y humedad, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 24 Item 03

Sobre la cámara salaverry, se solicita que el diámetro de descarga sea 6 pulgadas, solicitamos que este diámetro sea propuesto según cada fabricante, para un caudal de 75 lps un diámetro de 6 pulgadas es muy reducido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

' Respecto al diametro de descarga es de 6" min o de 8" máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 25 Item 04

Sobre la bomba de pozo de alto moro, indica diámetro 8 pulgadas se puede interpretar que esto haría referencia al diámetro exterior del tazón, sin embargo, estas dimensiones dependen de cada fabricante, para una mayor pluralidad de postores solicitamos que esta dimensión sea indicada según el diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al diametro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 8" .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 24 Item 03

Para la cámara salaverry, solicitamos se pueda aceptar también un voltaje de 460 Voltios, es decir se puede ofertar motor de 440 o 460 Voltios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta el voltaje 440 o 460V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 25 Item 03

Con la finalidad de aclarar el requerimiento del módulo y sensores para protección de la bomba, para el caso de los sensores humedad y temperatura confirmar que hace referencia a sensor de humedad del sello mecánico y termocontactos de la bobina del motor, para los parámetros de medición de aislamiento, potencia, energía y factor de potencia confirmar si es un único componente independiente que debería ser instalado en el tablero de la bomba, también aclarar si lo indicado como ¿otro según consideraciones de cada fabricante¿ son adicionales a los puntos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere sensor de temperatura y humedad, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexasble al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 25 Item 03

Favor confirmar cual es el NPSHr solicitado para esta bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe se admite el NPSH requerido para cada bomba hasta de 9 m. como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 25 Item 04

Favor indicar si la válvula check es incorporada o separada de la bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para las bombas de pozo, la válvula check debe estar incorporada a la bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 26 Item 04

Sobre lo solicitado en el aislamiento del motor, solicita clase H sin embargo este tipo de aislamiento aplica para motores sumergibles tipo lapicero, favor indicar la maxima temperatura del fluido donde será sumergido y la maxima temperatura de la bobina, según estos datos se pueda proponer según el diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, el aislamiento puede ser tipo H, similar, equivalente o superior, de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 27 Item 05

Sobre lo solicitado en el aislamiento del motor, solicita clase H sin embargo este tipo de aislamiento aplica para motores sumergibles tipo lapicero, favor indicar la máxima temperatura del fluido donde será sumergido y la máxima temperatura de la bobina, según estos datos se pueda proponer según el diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

máx. temperatura del fluido 40°C máx. temperatura bobina situación crítica 180°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 27 Item 05

Con la finalidad de aclarar el requerimiento del módulo y sensores para protección de la bomba, para el caso de los sensores humedad no aplica para estos motores y temperatura confirmar que hace referencia a sensor PT100 con cable hasta el tablero de la bomba, para los parámetros de medición de aislamiento, potencia, energía y factor de potencia confirmar si es un único componente independiente que debería ser instalado en el tablero de la bomba, también aclarar si lo indicado como ¿otro según consideraciones de cada fabricante¿ son adicionales a los puntos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere solo sensor de temperatura, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexable al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección considerar para acreditar la experiencia del postor lo siguiente:
bienes similares: suministro y/o adquisición de ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS SUMERGIBLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO TUBULARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROMAGNETICOS PARA CASETAS DE BOMBEO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITOS Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a la adquisición y/o venta y/o instalación de electrobombas sumergibles para pozo o cisterna o cámara de desagüe.

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 22 Item 01

Para la cámara de bombeo Buenos aires norte indica que la tensión del motor debe ser de 220/440 Voltios, solicitamos puedan indicar cual es el único voltaje de operación que se dispone para esa estación de bombeo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el voltaje del motor para esta cámara debe cumplir ambos voltajes 220/440 y debe venir conectada inicialmente a 440V, con opción de trabajo en 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 22 Item 01
Para la cámara de bombeo Buenos aires norte indica que la tensión del motor debe ser de 220/440 Voltios, de ser el único voltaje 440 Voltios, solicitamos se pueda aceptar también un voltaje de 460 Voltios, es decir se puede ofertar motor de 440 o 460 Voltios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El voltaje del motor para esta cámara debe cumplir ambos voltajes 220/440 o 230/460.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 22 Item 01

Favor confirmar cual es el NPSHr solicitado para la bomba ubicada Buenos aires norte .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe se admite el NPSH requerido para cada bomba hasta de 9 m. como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 23 Item 01

Con la finalidad de aclarar el requerimiento del modulo y sensores para protección de la bomba, para el caso de los sensores humedad y temperatura confirmar que hace referencia a sensor de humedad del sello mecánico y termocontactos de la bobina del motor, para los parámetros de medición de aislamiento, potencia, energía y factor de potencia confirmar si es un único componente independiente que debería ser instalado en el tablero de la bomba, también aclarar si lo indicado como ¿otro según consideraciones de cada fabricante¿ son adicionales a los puntos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere sensor de temperatura y humedad, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexas al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 23 Item 02

Sobre la cámara vista alegre, se solicita que el diámetro de descarga sea 6 pulgadas, solicitamos que este diámetro sea propuesto según cada fabricante, para un caudal de 160 lps un diámetro de 6 pulgadas es muy reducido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el diametro de descarga es de 6" mínimo y de 8" máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 26 Item 04

Con la finalidad de aclarar el requerimiento del módulo y sensores para protección de la bomba, para el caso de los sensores humedad no aplica para estos motores y temperatura confirmar que hace referencia a sensor PT100 con cable hasta el tablero de la bomba, para los parámetros de medición de aislamiento, potencia, energía y factor de potencia confirmar si es un único componente independiente que debería ser instalado en el tablero de la bomba, también aclarar si lo indicado como ¿otro según consideraciones de cada fabricante¿ son adicionales a los puntos solicitados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere solo sensor de temperatura, para los otros parámetros, deben incluir un modulo/controlador anexable al tablero de control existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 27 Item 05

Sobre la bomba de pozo moche, indica diámetro 6 pulgadas se puede interpretar que esto haría referencia al diámetro exterior del tazon, sin embargo, estas dimensiones dependen de cada fabricante, para una mayor pluralidad de postores solicitamos que esta dimensión sea indicada según el diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'Se refiere al diametro de descarga, el cual debe contar con una ampliación o reducción para que se acople a tubo de 6" del Pozo Moche Salaverry

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 26 Item 04

Para el motor solicitamos se pueda aceptar también un voltaje de 460 Voltios, es decir se puede ofertar motor de 440 o 460 Voltios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta el voltaje 440 o 460V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones tecnicas, página 26 Item 04

Favor confirmar cual es el NPSHr solicitado para esta bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe el NPSH requerido para cada bomba es de 9 m. como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 27 Item 05

Favor indicar si la válvula check es incorporada o separada de la bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para las bombas de pozo, la válvula check debe estar incorporada a la bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

9 Requerimientos técnicos mínimos, página 29

Solicitamos se pueda extender el tiempo de entrega a 100 días para el paquete 2, debido a ser muy corto y tener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el estudio de mercado existió pluralidad de postores que cumplen con el tiempo de entrega solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE BUENOS AIRES NORTE, SALAVERRY, VISTA ALEGRE Y PARA LOS POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORO Y DE MOCHE - SALAVERRY DE SEDALIB S.A.

Ruc/código :	20604632642	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	YCMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:54:23

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

8.2 Detalle de especificaciones técnicas, página 26 Item 04

Favor confirmar cual es el NPSHr solicitado para esta bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para las bombas de desagüe el NPSH requerido para cada bomba es de 9 m. como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las Bases Integradas